

Van: watertoets watertoets [<mailto:watertoets@veltenvecht.nl>]
Verzonden: donderdag 16 september 2010 11:52
Aan: Projectsecretaresse
CC: l.benning@hoogeveen.nl
Onderwerp: Wateradvies bestemmingsplan Riegshoogtendijk 87 te Hollandscheveld,
Dossiercode: HOO-HLLNDS-10-0342

Geachte mevrouw Plantenga,

Op 4 augustus 2010 heeft waterschap Velt en Vecht uw verzoek om een wateradvies, via de website www.dewatertoets.nl, ontvangen. Het betreft het bestemmingsplan Riegshoogtendijk 87 te Hollandscheveld. op deze locatie wordt een hondelkennel gerealiseerd (80 m2) en een trimsalon (30 m2).

Uit uw informatie blijkt dat het hemelwater (HWA) en afvalwater (DWA) verzameld wordt in dezelfde rioolbuis. In kader van de watertoets heeft het waterschap hierop de volgende opmerking.

Bij het waterschap geniet het bovengronds afkoppelen van hemelwater en op eigen perceel infiltreren de voorkeur. Het is wenselijk dat er geen gebruik gemaakt wordt van uitlogende (bouw)materialen. Wel moet voorkomen worden dat de uitwerpselen, die in contact komen met hemelwater, rechtstreeks kunnen afstromen naar het oppervlaktewater. De uitwerpselen kunnen geloosd worden op het afvalwaterriool.

De invloed van het plan op de waterhuishouding is gering.

Wanneer voornoemde opmerking in het plan wordt meegenomen heeft waterschap Velt en Vecht geen bezwaar.

Hoogachtend,

Lammert Lasker,
Medewerker watertoets
Waterschap Velt en Vecht
Postbus 330
7740 AH Coevorden

Disclaimer

Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u verzocht de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Het waterschap Velt en Vecht gebruikt e-mail niet als medium voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen, tenzij anders is overeengekomen. Aan de inhoud van een e-mail kunnen geen rechten worden ontleend indien uit de tekst blijkt dat het gaat om de weergave van een persoonlijke opvatting.