

Goedemiddag mevrouw Elzinga,

Vanuit de brandweer hebben wij het voorontwerp bestemmingsplan beoordeeld. Zoals in de planvorming is aangegeven speelt externe veiligheid geen rol.
Wat over blijft is een goede bereikbaarheid en bestrijdbaarheid voor brandweer en hulpdiensten. Daar hebben wij dan ook naar gekeken.

De locatie is goed bereikbaar, wel is er een doodlopende weg gesitueerd. Advies is om hier eventueel een draaipunt met een draaicirkel aan te leggen voor zowel hulpdiensten als overig zwaar verkeer, zoals vuilnisauto's e.d. Dit verbeterd ok de verkeersveiligheid (voorkomen onnodig achteruit rijden)

Verder neemt de Brandweer Drenthe zelf water me naar een brand door middel van waterwagens en zijn ondergrondse brandkranen niet nodig om op te nemen in de aanleg van wegen.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Ido Rittersma

Specialist Risicobeheersing

District ZuidWest

+31627452741

Industrieweg 2

7902 AA Hoogeveen



www.vrd.nl