

B i j l a g e 2 :  
O v e r l e g r e a c t i e s

Aan het college van burgemeester en  
wethouders van de gemeente Littenseradiel  
Keatsebaan 1  
8731 BN WOMMELS

N.V. Nederlandse Gasunie

Postbus 19  
9700 MA Groningen  
Concourslaan 17  
T (050) 521 91 11  
F (050) 521 19 99  
E [communicatie@gasunie.nl](mailto:communicatie@gasunie.nl)  
BTW NL007239348B01  
Handelsregister Groningen 02029700  
[www.gasunie.nl](http://www.gasunie.nl)

Datum  
21 juli 2008

Doorkiesnummer  
0570 696461

Ons kenmerk  
TAJO 08.B.4593

Uw kenmerk

Onderwerp

Reactie op voorontwerp bestemmingsplan Wommels

Geacht college,

U treft hieronder een advies aan over externe veiligheidsaspecten in relatie tot onze aardgastransportleidingen. Dit advies is gebaseerd op het nieuwe externe veiligheidsbeleid van het ministerie van VROM, zoals dat naar verwachting in 2009 in werking zal treden middels de AMvB Buisleidingen. De circulaire "Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen uit 1984" zal dan komen te vervallen. Waarschijnlijk zal genoemde circulaire al in 2008 worden opgevolgd door een tijdelijk nieuwe circulaire tot het moment dat voornoemde AMvB in werking is getreden.

Onderstaande informatie betreft het groepsrisico, het plaatsgebonden risico en de belemmerde strook behorende bij de leidingen.

- U kunt de onderstaande afstanden gebruiken bij de verantwoording van het groepsrisico bij uw verdere planontwikkeling.
- De plaatsgebonden risicocontour van 10-6 is een grenswaarde. Binnen deze contour mogen zich geen kwetsbare bestemmingen bevinden. Voor beperkt kwetsbare bestemmingen geldt een genuanceerder beleid. Hiervoor is deze contour een richtwaarde. Tussen de 10-5 en 10-6 contour mogen zich gemotiveerd beperkt kwetsbare bestemmingen bevinden.
- De belemmerde strook is de strook die Gasunie nodig heeft voor het veilig kunnen bedrijven van de leiding. Tevens is deze strook nodig voor inspectie- en onderhoudsdoeleinden. Binnen deze strook dienen bestemmingsplanvoorschriften te gelden ter bescherming van de leiding en haar omgeving.

Groepsrisico:

- Leiding: N-510-04-KR-06 /Tracé naar Wommels/4 inch/40 BAR.
  - De 1% letaliteitgrens (9,8 kW/M2 contour) van deze leiding, berekend vanaf de leiding is **45** meter.

Een gedeelte van het plangebied ligt binnen de 1% letaliteitgrens van de leiding.

- De 100% letaliteitgrens (35 kW/M2 contour) van deze leiding, berekend vanaf de leiding is **30** meter.

Binnen dit gebied is geen sprake van een toename van het groepsrisico.

Datum: 21 juli 2008

Ons kenmerk: TAJ0 08.B.4593

Onderwerp: Reactie op voorontwerp bestemmingsplan Wommels

Plaatsgebonden risicocontour


Wij hebben naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan Wommels het plaatsgebonden risico van de aanwezige leiding berekend. Uit deze berekening blijkt dat de 10-6 risicocontour van de N-510-04-KR-006 ligt op 0 meter van de leiding. Hieruit blijkt tevens dat zich geen kwetsbare objecten bevinden binnen deze contour. Dit betekent dat het plaatsgebonden risico geen belemmering vormt voor realisatie van het plan.

Toelichting PR 10-6 contour

Het plaatsgebonden risico contour van 10-6 is een grenswaarde. Binnen deze contour mogen zich geen kwetsbare objecten bevinden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt een genuanceerder beleid. Hiervoor is deze contour een richtwaarde waar de gemeente rekening mee heeft te houden bij het nemen van nieuwe ruimtelijke besluiten.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van onze reactie dan verzoeken wij u contact op te nemen met ondergetekende.

Hoogachtend,



T. Koopman  
Medewerkers Juridische Zaken Oost

VROM-Inspectie  
Regio Noord  
afdeling Overheden

Cascadeplein 10  
Postbus 30020  
9700 RM Groningen

Telefoon 050 - 599 27 00  
Fax 050 - 599 26 99  
vin@minvrom.nl  
www.vrom.nl

Het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Littenseradiel  
Postbus 1  
8730 AA WOMMELS

**Advies artikel 3.1.1 Bro: Voorontwerp-bestemmingsplan Wommels  
(gemeente Littenseradiel)**

Datum  
**06 AUG. 2008**

Kenmerk  
HNI/2008.0009163/kta

Uw brief  
24 juni 2008

Uw kenmerk  
U08.01377

Geacht college,

In het kader van het advies ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening meld ik u dat de rijksdiensten de volgende opmerkingen hebben bij het voorontwerp-bestemmingsplan Wommels.

**VROM-Inspectie Noord**

*Externe veiligheid*

Ik constateer dat u in de toelichting in het kader van externe veiligheid verwijst naar de provinciale risicokaart en aandacht besteed aan de buisleiding door het plangebied. Ik wil opmerken dat op de provinciale risicokaart geen transportroutes gevaarlijke stoffen staan vermeld. Ik adviseer u dan ook om bij het beoordelen van het voorkomen van risicobronnen ook hier aandacht aan te besteden. Overigens wil ik opmerken dat er volgens mijn informatie in/nabij het plangebied geen transportroutes gevaarlijke stoffen voorkomen.

*Externe veiligheid - buisleidingen*

In het plangebied is een hogedruk aardgastransportleiding aanwezig. In de toelichting geeft u aan dat een toetsingsafstand geldt van 20 meter en een bebouwingsvrije afstand van 4 meter. Dit is in overeenstemming met de circulaire "zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen" van 26 november 1984. Volgens de plankaart valt de een groot deel van de bebouwing aan It Salt (bestemming 'Woongebied') binnen de toetsingsafstand, terwijl de bebouwing op het adres Hofkamp 59 (bestemming 'Woongebied') zelfs binnen de bebouwingsvrije afstand valt. Dit is opmerkelijk maar niet onmogelijk. U verzuimt echter dieper in te gaan op het ontstaan van deze situatie en daarmee dus op de planologisch, technisch en economische afwegingen die zijn gemaakt om binnen de toetsings- en bebouwingsafstand te bouwen.



Ik verzoek u duidelijk de afwegingen te noemen die er toe hebben geleid dat binnen de toetsings- en bebouwingsafstanden is gebouwd. Tevens zou ik willen weten van wanneer de bebouwing en de buisleiding dateert. Voor hogedruk aardgastransportleidingen is nieuw beleid en nieuwe regelgeving in ontwikkeling. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de systematiek zoals die in het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt gebruikt. Dit betekent dat voor het plaatsgebonden risico de  $10^{-6}$  contour dient te worden berekend en het groepsrisico dient te worden verantwoord en in het bestemmingsplan wordt vastgelegd. Om inzicht te verkrijgen in eventuele toekomstige knelpunten adviseer ik u de  $10^{-6}$  contour te (laten) bepalen door de Gasunie en het groepsrisico in beeld te laten brengen.

### **Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten**

#### *Rijksmonumenten*

Binnen het plangebied bevinden zich enkele van rijkswege beschermde monumenten. De aanduiding op de plankaart bij het hekwerk rond de Wilhelminaboom (tegenover Terp 21) ontbreekt echter. Het is gewenst die alsnog toe te voegen.

Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân.

Namens de rijksdiensten,  
Hoogachtend,  
de inspecteur,

po

mr. ir. n.k. tilstra

25 AUG 2008

provinsje fryslân  
provincie fryslân

College van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Littenseradiel  
Postbus 1  
8730 AA WOMMELS

postbus 20120  
8900 hm Leeuwarden  
snekertrekweg 1  
telefoon: (058) 292 59 25  
telefax: (058) 292 51 25  
www.fryslan.nl  
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden, 18 augustus 2008

Verzonden: **22 AUG. 2008**

Ons kenmerk : 00778438  
Afdeling : Ruimte  
Behandeld door : (058) 292 55 39 of a.p.hoekstra@fryslan.nl  
Uw kenmerk : U08.01377  
Bijlage(n) :

Onderwerp : Overlegadvies voorontwerp-bestemmingsplan "Wommels".

Geacht College,

Bij ingekomen brief van 25 juni 2008 heeft u het voorontwerp-bestemmingsplan "Wommels" aangeboden aan de Commissie van Overleg als bedoeld in artikel 10 Bro.

In verband met het in werking treden van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 is in de vergadering van 3 juli jl. besloten voornoemde commissie op te heffen. Over de voorontwerp-bestemmingsplannen die vóór 1 juli 2008 aan de commissie zijn aangeboden zal vervolgens een bilateraal advies worden uitgebracht. Dit geldt ook voor het door u aangeboden bestemmingsplan "Wommels". Het provinciale advies voor plannen die worden ontvangen na 1 juli 2008 zal niet ambtelijk, maar bestuurlijk zijn. Over plannen ingediend voor 1 juli 2008 wordt nog een advies door de provinciale dienst uitgebracht.

De dienst heeft ten aanzien van het voorliggende plan een paar opmerkingen geformuleerd. Om aan te geven wat het "gewicht" is van de opmerkingen, wordt in dit overlegadvies nog de categorie-indeling gehanteerd zoals die is omschreven in de Handleiding Gemeentelijke Plannen 2000.

Categorie 2 (Overleg-/Discussiepunten):

Recreatie-Jachthaven:

In het plan zijn gronden belegd met de bestemming Recreatie-Jachthaven. Dit houdt -voor zover van belang- in dat de gronden zijn bestemd voor een jachthaven met vaste ligplaatsen en passantplaatsen, met maximaal 90 plaatsen, voor recreatievaartuigen en bijbehorende voorzieningen. Tevens zijn ten hoogste 15 standplaatsen voor kampeermiddelen toegestaan.

Op grond van het Streekplan is Wommels echter een kern waar voorzieningen tot 50 ligplaatsen gerealiseerd mogen worden. Ik acht uw plan op basis waarvan maximaal aan 90 ligplaatsen ruimte wordt geboden dan ook niet in overeenstemming met de uitgangspunten

provinsje fryslân

van dit Streekplan.

Ik heb gemeend u over deze strijdigheid met het Streekplan te moeten informeren.


Categorie 3 (Kwaliteitspunten):

Boalserter Feart:

Op de vaart is de provinciale Vaarwegenverordening van toepassing. De beheergrens en bebouwingsvrije zone van deze vaart zijn niet in het plan vertaald. Ik heb gemeend u hierop te moeten attenderen.

Hoogachtend,

Namens de provinciale dienst,



drs. M.H.J. Stijnen  
Hoofd afdeling Ruimte