

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Gemeente Enschede
afdeling vergunningen
T.a.v. de heer R. Kuipers
Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE

DATUM 7 juli 2015
ONZE REFERENTIE GSN-REM 15-2750
BEHANDELD DOOR Marja ter Maat
TELEFOON DIRECT 026 373 11 79
E-MAIL Marja.ter.Maat@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN 1

VERZONDEN 13 JULI 2015

BETREFT advies inzake depot Hornbach

Geachte heer Kuipers,

Met referte aan uw email van 6 juli 2015 waarin u de visie van TenneT over het depot wilt weten deelt TenneT TSO B.V. u het volgende mee.

Het depot is (gedeeltelijk) geprojecteerd binnen de belemmerde strook grond van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Gronau - Hengelo. Deze belemmerde strook wordt begrensd door zijden op 30,00 meter ter weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 60,00 meter).

Wij kunnen als netbeheerder instemmen met de aangevraagde werkzaamheden/activiteiten. De initiatiefnemer zal echter wel separaat bij ons om toestemming moeten vragen waarna die toestemming onder voorwaarden wordt verleend. Er zijn enkele beperkingen waar wel degelijk rekening mee moet worden gehouden.

- Binnen de belemmerde strook van deze verbinding mag geen opslag plaatsvinden van brandbaar of licht ontvlambaar materiaal en de hoogte van de opslag mag niet hoger komen als aangegeven in de toekomstige toestemmingsbrief.
- Daarnaast dient de mast te allen tijde bereikbaar te blijven. Ook moet voor bijvoorbeeld het opstellen van een kraan een vrije plaats zijn aan beide zijden van de mast van 30x15 meter.
- De parkeerplaats dient zo ingericht te worden dat overslag van brand bij auto's zoveel mogelijk geminimaliseerd wordt. Dit kan door 4 aaneengesloten auto's en vervolgens een vrije tussenruimte van 1,00 meter.

Mocht er een omgevingsvergunning worden gedaan door de fa. Hornbach, dan verzoeken wij u in een begeleidend schrijven van de omgevingsvergunning op te nemen dat de werkzaamheden welke onder/boven/nabij de aanwezige hoogspanningsverbinding gaan plaatsvinden, onderhevig zijn aan toestemming van de landelijke netbeheerder (TenneT TSO B.V., postbus 718 6800 AS Arnhem). De toestemmingsaanvraag voor deze werkzaamheden kan worden gestuurd naar het volgende emailadres: grondzaken-noord@tennet.eu of via post met toevoeging van de werktekening en een omschrijving van de werkzaamheden.

Dan zal de aanvraag in behandeling worden genomen en zal de aanvrager de technische voorwaarden voor de uit te voeren werkzaamheden binnen 10 werkdagen ontvangen. De definitieve voorwaarden zullen dan aan de initiatiefnemer worden opgesteld. Denk hierbij o.a. aan een brandwerend dak en/of gevels van het gebouw en een maximale bouwhoogte.

Ter informatie is als bijlage nog het boekje "veiligheidsvoorschriften" toegevoegd die bij de uitvoering van de werkzaamheden ook in acht moeten worden genomen.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van deze brief.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.


Cees de Jong
Manager Real Estate Management

P./o.