



## BJZ.NU

T.a.v. Wim Bekke  
Twentepoort Oost 61-15  
7609 RG Almelo

Ons kenmerk : 10.151b1

Betreft : akoestisch onderzoek plan Schoolkaterdijk 39 Haaksbergen

Oldenzaal, 2 september 2010

Geachte heer Bekke,

Naar aanleiding van uw verzoek is nagegaan welke geluidbelasting optreedt op de gevels van 3 te creëren woningen (VAB) in de bestaande boerderij en een compensatiewoning (RvR) op het adres Schoolkaterdijk 39 te Haaksbergen.


Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens :

- positie van de woningen van de opdrachtgever (zie luchtfoto),
- gegevens afkomstig van de gemeente Haaksbergen (B. Weustink).

De positie van de woningen is gegeven op luchtfoto bij deze brief. Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek te worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan de gevel van de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg wordt ondervonden. Het onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming binnen de wettelijke geluidszone van de weg gesitueerd is. In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone hebben waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel.

Wettelijke geluidszones van wegen :

Aantal rijstroken	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 m	250 m
3 of 4 rijstroken	350 m	400 m
5 of meer rijstroken	350 m	600 m



---

De hiervoor genoemde zones gelden niet voor :

- wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);
- wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2);


De 3 woningen in de boerderij liggen buiten de geluidzone van omliggende wegen. Alleen de compensatiewoning ligt op ca 204 m binnen de geluidszone van de Schoolkaterdijk. De Schoolkaterdijk is een rustige B-weg met alleen bestemmingsverkeer en een lage verkeersintensiteit. De geluidbelasting t.g.v. verkeer op de Schoolkaterdijk op de gevel van de compensatiewoning ligt ruim onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zodat gen nader onderzoek nodig is hetgeen door de gemeente (B. Weustink) wordt bevestigd.

In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest,

Met vriendelijke groet,

ing. Wim Buijvoets

Bijlage :   luchtfoto met woningen en afstanden



Datum van beeldmateriaal: 5 Mrt., 2005

52°10'40.61" N 6°43'47.95" O verh. 22 m

Ooghoogte 1,04 km