

Aan de gemeenteraad  
van de gemeente Hardenberg  
Postbus 500  
7770 BA HARDENBERG

**Gemeente Hardenberg**

**- 2 SEP. 2010**

**Ingekomen**

**N.V. Nederlandse Gasunie**

Postbus 19  
9700 MA Groningen  
Concourslaan 17  
T (050) 521 91 11  
F (050) 521 19 99  
E [communicatie@gasunie.nl](mailto:communicatie@gasunie.nl)  
Handelsregister Groningen 02029700  
[www.gasunie.nl](http://www.gasunie.nl)

Datum  
30 augustus 2010

Doorkiesnummer  
(0570) 69 62 38

Ons kenmerk  
TAJO 10.B.1947

Uw kenmerk

Onderwerp  
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied  
Hardenberg, locatie Rheezeerveenseweg 1b en 2a te  
Heemserveen"

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw publicatie in de Staatscourant van 28 juli 2010 nummer 11727, delen wij u als volgt mee. Het bovengenoemde ontwerpbestemmingsplan geeft ons aanleiding tot het indienen van de navolgende zienswijze betreffende de externe veiligheidsaspecten gerelateerd aan de aanwezigheid van onze leidingen nabij het plangebied.

Zoals u bekend is, liggen op ongeveer 80 meter afstand van het plangebied twee leidingen van ons bedrijf. In paragraaf 4.25 van de toelichting bij dit bestemmingsplan concludeert u dat het plangebied niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer van gevaarlijke stoffen en dat de gasleidingen geen plaatsgebonden,- of groepsrisico kennen.

De nabij het plangebied gelegen leidingen hebben inderdaad geen plaatsgebonden risicocontour. Echter, wij zijn het niet eens met uw stelling dat voor deze gasleidingen geen groepsrisicocontour geldt.

Op basis van het nieuwe externe veiligheidsbeleid van het ministerie van VROM, zoals dat naar verwachting in 2011 in werking zal treden middels de AMvB Buisleidingen, geldt voor iedere gasleiding een groepsrisicocontour. De grootte van de groepsrisicocontour van een bepaalde gasleiding is afhankelijk van de diameter en de druk.

Wellicht ten overvloede merken wij hierbij op dat in haar brief van 22 september 2009 met kenmerk RB2009054046, gericht aan de gemeenten en provincies, ministerie van VROM heeft verzocht om nieuwe bestemmingsplannen conform het nieuw beleid op te stellen.

Wij verzoeken u dan ook om uw conclusie betreffende de externe veiligheidsaspecten gerelateerd aan de aanwezigheid van onze leidingen nabij het plangebied te heroverwegen en de onderstaande afstanden bij beoordeling van het groepsrisico te gebruiken:

Leiding	Druk	Diameter	1 % letaliteitgrens	100% letaliteitgrens
N-526-13-KR-20	40 Bar	8 inch	95 meter	50 meter
N-526-13-KR-006-1	40 Bar	6 inch	70 meter	50 meter


**N.V. Nederlandse Gasunie**

Datum: 30 augustus 2010

Ons kenmerk: TAJO 10.B.1947

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, locatie Rheezeerveenseweg 1b en 2a te Heemserveen"

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van onze zienswijze dan verzoeken wij u contact op te nemen met ondergetekende.



O. Borisov

Medewerker Juridische Zaken Oost

gasunie

Bezoek ook  
onze website:

[www.gasunie.nl](http://www.gasunie.nl)

DEVENTER

TPGPOST

01.09.10

€00044ct

Postbus 162  
7400 AD

# FR815307

NETHERLAND

P.O. Box 19 9700 MA Groningen The Netherlands

I 210FF 777DBA500

