

Geachte heer Langejans,

Op 01 mei 2018 heeft waterschap Vechtstromen uw verzoek om een wateradvies, via de website www.dewatertoets.nl ontvangen.

Het betreft de functiewijziging van agrarische bedrijfswoningen naar gewoon wonen, legalisering bewoning bedrijfswoning en herbouw te slopen bijgebouw.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat één vraag met 'Ja' is beantwoord. U heeft een beperkingszone geraakt. In kader van de watertoets heeft het waterschap hierop de volgende opmerkingen:

In de nabijheid van het plangebied ligt aan de Noord en oostzijde waterloop WL 01966 van waterschap Vechtstromen.

De waterloop heeft een belangrijke aan-, af-, en doorvoer functie. Voor het onderhoud van deze waterlopen is een obstakelvrije zone van 5 meter vanaf de insteek noodzakelijk. In deze obstakelvrije zone mag niet zonder toestemming van het waterschap worden gebouwd.

De invloed van het plan op de waterhuishouding is gering.

Wanneer voornoemde opmerking in het plan wordt meegenomen heeft waterschap Vechtstromen geen bezwaar.

mvg



T: 088 2203333
www.vechtstromen.nl

