

**BRANDWEER****TWENTE**

Postbus 1400, 7500 BK Enschede

 College B&W gemeente Hellendoorn  
 De heer ing. H.W. Olthof  
 Postbus 200  
 7440 AE NIJVERDAL

GEMEENTE HELLENDOORN	
Behand.: <i>PJOMO</i>	Nijverheidstraat 30 Enschede
	Postbus 1400, 7500 BK Enschede
	Telefoon 088 256 78 00
	info@brandweertwente.nl
	brandweertwente.nl
A / B-stuk	Trefw.:
Werkpr. <i>opstell. voor externe</i>	
Kopie aan:	
Archief D / N, reeks / <i>V</i> Vertr.:	

 Uw kenmerk 12UIT12002 *12bijl. 0081*  
 Ons kenmerk VRT/BRW/MR/13000843 *0082*  
 Bijlage(n) -  
 Onderwerp Advies 't Lochter 2012 Nijverdal

 Datum 31 januari 2013  
 Behandeld door ir. M. Reefhuis  
 Telefoon 088 256 81 36  
 E-mail m.reefhuis@brandweertwente.nl

Geacht college,

VERZONDEN - 5. 02. 13

Op 14 december jl. hebben wij van u een aanvraag voor advies ontvangen voor het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Lochter 2012' te Nijverdal. Veiligheidsregio Twente adviseert in het kader van de verantwoording van het groepsrisico en de rampenbestrijding op basis van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) en de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (Rnvg). Op basis van de door u toegestuurde stukken hebben wij een advies opgesteld. In deze brief treft u ons advies aan.

### 't Lochter

Het ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Lochter 2012' heeft een conserverend karakter en voorziet geen nieuwe ontwikkelingen. Daardoor is er in het kader van externe veiligheid ook geen toename van het aantal aanwezigen nabij activiteiten met gevaarlijke stoffen. Er is dus ook geen sprake van een toename van het groepsrisico. Bovendien voldoet de situatie aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Voor de inrichtingen Lohuis en EuroI B.V. in het plangebied zijn risico analyses uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat er geen sprake is van een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. Binnen de plaatsgebonden 10<sup>5</sup>-risicocontour van het bedrijf Lohuis autobrandstoffen ligt weliswaar een beperkt kwetsbaar object, maar voor een beperkt kwetsbaar object geldt deze contour als een richtwaarde. Bovendien is het bedrijf geen inrichting dat onder het Bevi valt. De situatie ten aanzien van bestrijdbaarheid bij de activiteiten met gevaarlijke stoffen is daarnaast gunstig. Bij het bedrijf EuroI B.V. aan de Energiestraat 12 zijn in de PGS-15 opslag beheersmaatregelen getroffen, waaronder een automatische HI-ex outside air-schuimblusinstallatie om beginnende branden beheersbaar te houden. Daarnaast is de bluswatervoorziening voldoende in de omgeving, onder andere door brandkranen en goed toegankelijk open water langs de Burgemeester H. Boersingel.

### Zelfredzaamheid

Op het bedrijventerrein zijn voornamelijk functies voorzien met zelfredzame aanwezigen. De aanwezigen zullen zich bij een incident zelfstandig in veiligheid kunnen brengen. Wel is er tegenover de inrichting van EuroI een dagactiviteitencentrum gevestigd, namelijk De Wendakker aan de Energiestraat 19a te Nijverdal. In dit centrum zijn lichamelijk en verstandelijk gehandicapten aanwezig. Zij zijn hier alleen wakend aanwezig en worden tevens begeleid. Wij adviseren u wel om het centrum te informeren over de risico's van een incident bij EuroI en hen te verzoeken in het bedrijfsnoodplan rekening te houden met een mogelijk incident bij EuroI. Bij een incident bij EuroI zullen de aanwezigen van het centrum van het gevaar af moeten vluchten,

vervolgblad: 1

waarbij de verzamelplaats buiten de effecten van een brand in de PGS-opslag bij Eurol moet liggen. Op basis van de risicokaart is de 1%-letaliteitsgrens circa 65 meter. Vanwege de hittestraling adviseren wij in ieder geval deze afstand van de grens van Eurol aan te houden en daarbij rekening te houden met de mogelijkheid van rook over de verzamelplaats, afhankelijk van de windrichting. Mede daarom is het aan te bevelen twee verzamelplaatsen op te nemen in verschillende richtingen.

## Conclusie

Het ontwerpbestemmingsplan 't Lochter 2012 betreft een conserverend plan en voorziet geen toename van het groepsrisico. Bovendien voldoet de situatie aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Ten aanzien van de bestrijdbaarheid van incidenten bij de risicobronnen is een gunstige omstandigheid dat in het gebied voldoende bluswater beschikbaar is.

De zelfredzaamheid van aanwezigen op het bedrijventerrein is goed, behalve bij een dagactiviteitencentrum aan de Energiestraat nabij Eurol. Voor het ruimtelijke plan hebben wij geen adviezen, maar wij adviseren u wel om de gebruikers van het dagactiviteitencentrum aan de Energiestraat 19a te informeren over de risico's van Eurol en daarbij met name te kijken of in het bedrijfsnoodplan van het centrum rekening is gehouden met vluchten van het gevaar af.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw uiteindelijke besluit af.

Hoogachtend,  
namens het bestuur van Veiligheidsregio Twente

AE.

ing. S.J.M. Wevers MCDm  
commandant Brandweer