


Ben W.

09INK00279



AFSCHRIJF

GEMEENTE HELLENDOORN	
Nr.:	09 INK00279
Behand.:	PUBM
Ingek.	16 JAN 2009
X / B stuk	Trefw.:
Werkpr.:	
Kopie aan:	BW, PST, PBA, GNI, HSC
Archief B / N teek	Vertr.:

HULPVERLENINGSDIENST

Gedeputeerde Staten van Overijssel
 Eenheid Economie, Milieu en Toerisme
 Mevrouw P.A. Weenink
 Postbus 10078
 8000 GB Zwolle

Nijverheidstraat 30
 7511 JM Enschede
 Postbus 1400
 7500 BK Enschede
 tel. 053 487 65 43
 fax 053 487 65 00
 www.regiotwente.nl
 info@regiotwente.nl

Uw kenmerk:
2008/0190087

Ons kenmerk:
OV/RIB/LM/09000113

Datum:
8 januari 2009

Bijlage(n):
-/-

Onderwerp:
Advies Aanvraag Wm Koninklijke
Ten Cate N.V. Nijverdal

Behandeld door:
Mw. L.M.A. Mentink

Doorkiesnummer:
053 487 66 46

E-mail:
l.mentink@regiotwente.nl

VERZONDEN 15.01.09

Geachte mevrouw Weenink,

U hebt op 15 december 2008 het bestuur van de regionale brandweer verzocht een advies ex artikel 12 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) uit te brengen over uw voorgenomen beslissing op de aanvraag van een milieuvergunning voor Koninklijke Ten Cate aan de Campbellweg in Nijverdal.

Op 22 april 2008, kenmerk 2008/0065907, heeft u ons gevraagd om een voorlopig advies uit te brengen in het kader van deze vergunningprocedure. Wij hebben u middels een brief d.d. 22 mei 2008, kenmerk OV/RIB/LM/08002588, laten weten over onvoldoende informatie te beschikken om een voorlopig advies op te kunnen stellen. In deze brief hebben wij u om aanvullende informatie gevraagd. Tegelijk met het verzoek tot formeel advies is ook de noodzakelijke aanvullende informatie verstrekt.

Na beoordeling van de door u ingediende stukken hebben wij geconstateerd dat alle aspecten van de verantwoordingsplicht over het groepsrisico voor zover mogelijk aanwezig zijn. Als gevolg van de ontwerpbeschikking, de opgenomen voorschriften en de daarbij horende maatregelen, is er geen sprake meer van een invloedsgebied buiten de terreingrens. Hierdoor is er feitelijk geen groepsrisico en is naast het borgen van de maatregelen een verdere verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk. In uw stukken heeft u, vanuit ons perspectief, voldoende invulling gegeven aan de verantwoordingsplicht.

In dit advies treft u een aantal aanvullende opmerkingen met betrekking tot de door u aangegeven getroffen maatregelen voor het beperken van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico en de ongevalsbestrijding. Deze opmerkingen zijn hieronder uitgewerkt.

1. Uitgangssituatie

Koninklijke Ten Cate is gelegen aan de Campbellweg 30 te Nijverdal. Het bedrijf produceert 'advanced materials' op basis van textiel- en kunststoftechnologie. De chemicaliën die voor de processen nodig zijn worden conform PGS 15 opgeslagen. Er zijn twee bestaande PGS 15 loodsen met een opslag groter dan tien ton. Een derde opslag voor meer dan tien ton gevaarlijke stoffen is onder voorwaarden opgenomen in de vergunning, omdat de exacte locatie nog niet bekend is. Deze PGS 15 loodsen zijn te beschouwen als risicoveroorzakers. Het invloedsgebied van de twee bestaande opslagen ligt binnen de terreingrens.

2. Groepsrisico

Ten aanzien van het groepsrisico constateert u terecht dat als het invloedsgebied binnen de terreingrens blijft er feitelijk geen groepsrisico is.

In de aanvraag is ook opgenomen dat de nieuw te plaatsen opslagloods 17 (locatienummer 14) zal voldoen aan de PGS 15 en de daarbij horende veiligheidsafstanden. Hiermee wordt nog geen uitspraak gedaan over het invloedsgebied. Mocht het invloedsgebied van de nieuw te plaatsen opslagloods tot voorbij de terreingrens reiken, dan gaan wij er van uit dat wij alsnog een verantwoording van het groepsrisico hiervan ter advisering krijgen toegezonden.

3. Maatregelen

Om het invloedsgebied niet buiten de terreingrens te laten komen heeft u voorschriften in de milieuvergunning van Koninklijke Ten Cate opgenomen. De voorschriften hebben betrekking op de materialen die wel of niet in de opslag aanwezig mogen zijn. Hiervoor heeft u voorschrift 7.4.2 opgenomen. Het voorschrift stelt dat er geen brandbare stoffen / materialen binnen opslaglocatie 1 aanwezig mogen zijn. Het doel van het voorschrift is duidelijk en ook van belang. Ik wil u er echter op wijzen dat bijvoorbeeld een elektriciteitskabel ook brandbaar materiaal bevat en dat het voorschrift op die manier moeilijk uit te voeren en te handhaven is.

De uitvoering van de opslagen conform PGS 15 met beschermingsniveau 1 respectievelijk 3 is ook een maatregel die het risico reduceert. Wij gaan er van uit dat de opslagen conform de voorschriften uit de PGS 15 worden uitgevoerd en dat hierop ook voldoende wordt toegezien.

Volgens onze informatie is voor Koninklijke Ten Cate een bereikbaarheidskaart en een aanvalsplan opgesteld. Voor de lokale brandweer is het van belang voor het betreffende object deze plannen actueel te houden, mede gezien de gefaseerde invoering van de aangevraagde milieuvergunning. Het is belangrijk dat u wijzigingen in de bedrijfsgegevens doorgeeft aan de lokale brandweer.


Conclusie

Ten aanzien van het groepsrisico constateert u terecht dat als het invloedsgebied binnen de terreingrens blijft er feitelijk geen groepsrisico is en dat een verdere verantwoording niet aan de orde is.

Wij gaan er van uit dat het risico-object te allen tijde beschikt over actuele, voldoende op de risico's toegesneden milieu- en bouwvergunningen en voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften uit het gebruiksbesluit. Een adequaat systeem van controle en handhaving is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag vernemen wij van u op welke wijze u onze opmerkingen meeneemt in de besluitvorming omtrent de milieuvergunning.

Hoogachtend,


ing. S.J.M. Wevers MCDm
Regionaal commandant brandweer

Een afschrift van deze brief wordt verzonden naar het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn en de commandant van de lokale brandweer.