



Nijverdal,

06 DEC 2012

**OMGEVINGSVERGUNNING,
(Activiteit bouwen, ruimtelijke ordening en milieu)**

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn hebben op 20 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, activiteit bouw en milieu(revisie) ontvangen voor het bouwen van een nieuwe schuur ten behoeve van de wormenkwekerij. Deze aanvraag heeft betrekking op de locatie Oude Twentseweg 5 te Hellendoorn en is geregistreerd onder nummer **ogv.001153**.

Aanvrager

Maatschap Luttenberg
t.a.v. de heer M.H.J. Luttenberg
Oude Twentseweg 5
7447 SB HELLENDOORN

Besluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten, gelet op artikel 2.1 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen voor het in de aanvraag bedoelde plan onder bijgevoegde voorschriften en onder het voorschrift dat gebouwd moet worden conform de voorschriften van het Bouwbesluit en de bouwverordening. De aanvraag en bijbehorende stukken maken deel uit van de vergunning.

Op de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen wordt hieronder ingegaan.

Activiteiten

Deze omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteit:

- Bouwen (art. 2.1, lid 1a, Wabo);
- Afwijken van het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1c, Wabo);
- Wet milieubeheer (uitgebreid), revisie, (art. 2.1, lid 1e, Wabo).

Procedure

Op de voorbereiding van het besluit op deze aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing als bedoeld in paragraaf 3.3 en 3.4 van de Wabo. De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo.

De aanvraag is beoordeeld op basis van artikel 2.1, lid 1, sub a, c en e van de Wabo en getoetst aan het Besluit omgevingsrecht, de Ministeriële regeling omgevingsrecht, het ter plaatse geldende bestemmingsplan, het Bouwbesluit, de bouwverordening en aan de redelijke eisen van welstand.

Inhoudelijke beoordeling**Bouwen:**

Het betreffende perceel is gelegen in het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 2009" en is daarin bestemd tot "agrarisch" (art. 3). Het bouwplan voldoet niet aan het bepaalde in sublid 3.2.1, van de bij

dit bestemmingsplan behorende regels, omdat er gebouwd wordt buiten het bouwvlak. Wij kunnen hiervan echter afwijken op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3^o van de Wabo. In de bij deze beschikking behorende en bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing staat weergegeven waarom wij geen bezwaren hebben tegen het afwijken.

Ingevolge artikel 9.2 van de bouwverordening is de advisering over redelijke eisen van welstand opgedragen aan de Overijsselse welstandscommissie van "Het Oversticht" te Zwolle. De welstandscommissie heeft op 10 juli 2012 bericht van mening te zijn dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dit standpunt hebben wij overgenomen.

Voorts is niet gebleken dat het plan in strijd is met de voorschriften van het Bouwbesluit en van de bouwverordening.

Milieu:

De inrichting, waarvoor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning wordt gevraagd, is als volgt te omschrijven: wormenkwekerij.

De inrichting is vergunningplichtig op grond van bijlage 1, onderdeel B, lid 1.b van het Besluit omgevingsrecht (landbouwinrichtingen waarop het Besluit landbouw milieubeheer op grond van artikel 3 of 4 van dat besluit niet van toepassing is).

Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende in bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht omschreven activiteiten:

- categorie 1.1 onder a (gezamenlijk elektromotorisch vermogen meer dan 1,5 kW);
- categorie 5.1 (opslaan en overslaan van brandbare vloeistoffen);
- categorie 8.2 onder d (het kweken van ongewervelde dieren).

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Met ingang van 1 januari 2008 is de Wet milieubeheer gewijzigd en is het Activiteitenbesluit van kracht geworden. Door deze wijziging wordt voor veel inrichtingen de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer opgeheven. Dit geldt echter niet voor bedrijven die onder de IPPC-richtlijn vallen.

Richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn 96/61/EG)

De richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv) is opgesteld om te komen tot een geïntegreerd EU-milieubeleid en is gericht op de grote industriële installaties en een deel van de intensieve veehouderijen. In de bijlage behorend bij de IPPC-richtlijn worden installaties genoemd waarop de IPPC-richtlijn van toepassing is. Dit worden de gpbv-installaties genoemd. Als gpbv-installaties zijn onder meer installaties aangewezen voor intensieve pluimvee- en varkenshouderijen met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of 750 plaatsen voor zeugen.

De aanvraag heeft geen betrekking op het houden van pluimvee en of varkens. De IPPC-richtlijn is op basis van de aanvraag dan ook niet van toepassing. De installaties binnen de inrichting worden niet genoemd in de bijlage bij de IPPC-richtlijn. De inrichting betreft dan ook geen inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort (artikel 8.1 lid 1 Wet milieubeheer).

Conclusie:

De inrichting is vergunningplichtig op grond van bijlage 1, onderdeel B, lid 1.b van het Besluit omgevingsrecht. De inrichting betreft geen inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen, zijn die voorschriften die naast de voorschriften die rechtstreeks van toepassing zijn uit het Activiteitenbesluit voor de inrichting gelden.

Planologische toetsing

Het perceel aan de Oude Twentseweg 5 is gelegen binnen het bestemmingsplan Buitengebied 2009. Op grond van dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als 'Agrarisch' met de gebiedsaanduiding 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied'. Het plan heeft betrekking op het slopen van twee schuren en het realiseren van een nieuwe schuur. Deze nieuwe schuur komt buiten het bouwvlak. Hiermee voldoet het plan niet aan het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheid tot afwijking van de regels.

De gevraagde ontwikkeling is een gewenste ontwikkeling en voorgesteld wordt om medewerking te verlenen middels een afwijkingsbesluit op de regels van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.

In de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing heeft de adviseur van aanvrager aangetoond, dat de gevraagde ontwikkeling voldoet aan een goede ruimtelijke onderbouwing. Het verzoek voldoet aan het gemeentelijk en aan het provinciale beleid.

Bij besluit van 15 mei 2012 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten conform het advies (B&W nota 12INT01011) akkoord te gaan met het verzoek tot uitbreiding van de wormenkwekerij aan de Oude Twentseweg 5 te Hellendoorn.

Provinciale milieuverordening

De aanvraag met de bijgevoegde gegevens is, conform het gestelde in art. 8.8 Wet milieubeheer, getoetst aan de provinciale milieuverordening "Omgevingsverordening Overijssel". Er zijn geen strijdigheden met de milieuverordening geconstateerd.

Milieubeschermingsgebieden

In de gemeente Hellendoorn is één aangewezen milieubeschermingsgebied, zijnde Gebied Nijverdal. Het Gebied Nijverdal bestaat uit een waterwingebied met daarom heen een voor nitraat kwetsbaar grondwaterbeschermingsgebied. Het bedrijf is niet gelegen in dit aangewezen milieubeschermingsgebied. Bij het beoordelen van de aanvraag en bij het opstellen van de voorschriften is rekening gehouden met het gestelde in hoofdstuk 5 Wet milieubeheer inzake milieukwaliteitseisen.

Ontvankelijkheid

De aanvraag voldeed aanvankelijk niet aan de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) gestelde voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Voor wat betreft de activiteit milieu betrof het gegevens over de kweekhallen, het lozen van afvalwater, het aggregaat, de opslag van brandstoffen en ontbraken er gegevens op de plattegrondtekening. Op 28 september 2012 zijn aanvullende gegevens ingediend en vervolgens door ons beoordeeld. De oorspronkelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning in samenhang met de ingediende aanvullende gegevens voldoet aan de geldende voorschriften en kan als gevolg daarvan in behandeling worden genomen.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

In de Wet milieubeheer is geregeld dat voor een aantal activiteiten een milieueffectrapportage moet worden gevolgd voordat een vergunning kan worden afgegeven. Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit MER) maakt onderscheid tussen m.e.r.-plichtige activiteiten (onderdeel C van de bijlage van het Besluit MER) en m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten (onderdeel D van de bijlage van het Besluit MER).

Op 1 april 2011 is een wijziging van het Besluit MER in werking getreden. Met deze wijziging wordt o.a. uitvoering gegeven aan het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 15 oktober 2009 (Commissie tegen Nederland, zaak C-255/08).

Dit houdt in dat het bevoegd gezag zich ervan moet vergewissen of activiteiten die beneden de drempelwaarden waarbij m.e.r.-beoordeling aan de orde is, toch geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben en op grond daarvan een MER bij de aanvraag moet worden gevoegd. Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst en die beneden de drempelwaarden vallen, dient een toets te worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. In deze toets dient aandacht besteed te worden aan de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de Europese richtlijn "betreffende de milieubeoordeling van openbare en particuliere projecten".

In de bijlage bij het Besluit MER zijn in categorie C 14 de drempelwaarden opgenomen waarbij zonder meer een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. De drempelwaarden hebben betrekking op de oprichting, de wijziging of de uitbreiding van een installatie (huisvestingssysteem) voor het fokken, mesten of houden van pluimvee, zeugen en vleesvarkens. In categorie D 14 zijn de drempelwaarden opgenomen voor het uitvoeren van de m.e.r.-beoordelingsplicht. Als een drempelwaarde in deze categorie wordt overschreden, maar een drempelwaarde in categorie C 14 wordt niet overschreden, dan dient beoordeeld te worden of op grond van het feit dat er sprake is van belangrijke negatieve milieugevolgen voor het milieu als gevolg van de voorgenomen activiteit, een MER moet worden opgesteld. In categorie D 14 zijn voor veel meer diersoorten drempelwaarden opgenomen. Naast drempelwaarden voor de oprichting, de wijziging of de uitbreiding van een installatie (huisvestingssysteem) voor het fokken, mesten of houden van pluimvee, zeugen en vleesvarkens,

gelden er ook drempelwaarden voor installaties (huisvestingssystemen) voor gespeende biggen, voedsters, vlees- en opfokkonijnen, melk-, kalf- en zoogkoeien, vrouwelijk jongvee, vleesrunderen, schapen, geiten, paarden, pony's en struisvogels. Alleen nieuw te realiseren dierplaatsen spelen een rol in het kader van de beoordeling of drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. worden overschreden. In het Besluit m.e.r. worden alleen nieuw te realiseren dierplaatsen gezien als het oprichten of uitbreiden van een installatie (huisvestingssysteem).

Het Besluit m.e.r. definieert de termen oprichten en uitbreiden in de bijlage bij onderdeel A in artikel 1, lid 2 als volgt:

- uitbreiding: het opnieuw in gebruik nemen van aangelegde werken, ingerichte gebieden of bestaande inrichtingen;
- oprichting van een inrichting: een uitbreiding van een inrichting door de oprichting van een nieuwe installatie.

De activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd, zijn geen activiteiten die genoemd zijn in de bijlage van het Besluit MER. Dit betekent dat er geen sprake is van een m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht.

Conclusie

Er is geen sprake van een m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht.

Advies van de brandweer naar aanleiding van de aanvraag

Op ons verzoek heeft de Brandweer Twente, Cluster West op 4 juli 2012 inhoudelijk advies uitgebracht over de aanvraag voor wat betreft brandbestrijdings- en brandpreventiemaatregelen. De brandweer heeft geen bezwaar.

Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) vormt het exclusieve beoordelingskader voor de nadelige effecten als gevolg van ammoniakemissie uit dierenverblijven, met uitzondering van directe ammoniakschade.

De aanvraag heeft geen betrekking op het houden van een diercategorie waarvoor ammoniakemissiefactoren gelden. In de aangevraagde situatie is er geen ammoniakemissie vanuit de inrichting.

Conclusie:

Op grond van de Wet ammoniak en veehouderij kan de vergunning worden verleend.

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting)

Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij van 8 december 2005 is op 28 december 2005 gepubliceerd in de staatscourant. Het besluit is op 1 april 2008 in werking getreden. Gelijk met het in werking treden van het Besluit huisvesting is het besluit van 13 december 2007, houdende wijzigingen van het Besluit huisvesting met betrekking tot interne saldering in werking getreden. Het besluit bevat algemene regels voor veehouderijen, inhoudende dat bij bepaalde diercategorieën de ammoniakemissie per dierplaats niet boven een vastgestelde maximale ammoniakemissie uitkomt.

Met het in werking treden van het besluit geldt dat bij vergunningaanvragen de ammoniakemissie van de aangevraagde stalsystemen dient te worden getoetst aan de emissienormen van dit besluit.

Hierbij geldt dat nieuwe stallen meteen dienen te voldoen aan de vastgestelde maximale emissiewaarde voor de betreffende diercategorie. Voor bestaande stallen kan een overgangperiode gelden zoals die is vastgelegd in bijlage 2 van het besluit.

De aanvraag heeft geen betrekking op het houden en huisvesten van een diercategorie waarvoor ammoniakemissiefactoren gelden.

Conclusie:

Op grond van het "Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij" kan de vergunning worden verleend.

Best Beschikbare Technieken (in relatie tot ammoniakemissie)

Op 1 februari 2006 is een wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. Vanwege deze aanpassing van de Wav geldt dat de Wav niet meer het exclusieve toetsingskader is voor gevallen dat een vergunning geweigerd wordt met toepassing van artikel 8.10 tweede lid van de

Wm. Dit betekent dat een vergunning geweigerd moet worden als door verlening ervan niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

In het Besluit huisvesting is vastgelegd wat BBT is voor de ammoniakemissie van dierenverblijven. De huisvestingssystemen die aan de maximale normen, voor wat betreft de ammoniakemissie voldoen, kunnen als BBT worden beschouwd.

De aanvraag heeft geen betrekking op het houden en huisvesten van een diercategorie waarvoor ammoniakemissiefactoren gelden.

Conclusie:

Op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (Best Beschikbare Technieken BBT) kan de vergunning worden verleend.

Directe ammoniakschade

Artikel 3, lid 2 van de Wet ammoniak en veehouderij geeft aan dat er bij de beslissing inzake het veranderen van een veehouderij rekening dient te worden gehouden met de directe ammoniakschade. Onder directe ammoniakschade wordt verstaan de directe opname door planten en bomen van ammoniak uit dierenverblijven.

Dergelijke schade wordt beoordeeld op basis van de Wet Milieubeheer. Van directe ammoniakschade is volgens het IPO- rapport R-254 - Stallucht en planten - van 1981 vooral sprake bij coniferen en fruitbomen dichtbij varkens- of kippenstallen.

De aanvraag heeft geen betrekking op het houden en huisvesten van een diercategorie waarvoor ammoniakemissiefactoren gelden. In de aangevraagde situatie is er geen ammoniakemissie vanuit de inrichting. Ook worden op korte afstand van het bedrijf geen planten geteeld die bijzonder gevoelig zijn voor ammoniakschade. Directe ammoniakschade is derhalve niet aan de orde.

Conclusie:

Directe ammoniakschade is niet aan de orde.

Wet geurhinder en veehouderij.

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de omgevingsvergunning, activiteit milieu (voorheen milieuvergunning) als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv is uitsluitend van toepassing op het houden van landbouwhuisdieren.

De aanvraag heeft geen betrekking op het houden van landbouwhuisdieren. De Wet geurhinder en veehouderij is niet van toepassing op de aanvraag.

De inrichting heeft betrekking op een wormenkwekerij. De bakken waarin de wormen worden gekweekt zijn allemaal binnen geplaatst. Verder liggen de geurgevoelige objecten op een afstand van meer dan 100 meter van de grens van de inrichting.

Conclusie:

Gezien de activiteit binnen de inrichting, het kweken van wormen in een overdekte ruimte en de afstand tot de dichtstbijzijnde gevoelige objecten, is het niet aannemelijk dat er sprake is van geurhinder vanuit de inrichting.

Afstemming Natuurbeschermingswet

De (nieuwe) Natuurbeschermingswet is op 1 oktober 2005 in werking getreden. In de Natuurbeschermingswet worden aangewezen beschermde natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden (vogel- en habitatrictlijngebieden) onderscheiden.

Aangewezen beschermde natuurmonumenten

Binnen het grondgebied van de gemeente Hellendoorn is er geen sprake van aangewezen beschermde natuurmonumenten, zoals genoemd is in de Natuurbeschermingswet.

Vogelrichtlijn- en habitatrictlijngebieden (Natura-2000-gebieden)

Op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet worden gebieden die aangemeld zijn als

vogelrichtlijn- en/of habitatrichtlijngebieden aangemerkt als te beschermen gebieden. Beoordeeld moet worden of de instandhouding van deze gebieden door de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten niet nadelig worden beïnvloed. Wanneer de instandhouding van deze gebieden beïnvloed wordt, moet onderzocht worden wat de gevolgen zijn voor het betreffend gebied. Indien de natuurwaarden (significant) negatief beïnvloed worden door de voorgenomen bedrijfsactiviteiten, wordt er geen vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet verleend. De voorgenomen wijzigingen kunnen dan niet worden uitgevoerd.

De provincie is het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet.

Binnen het grondgebied van de gemeente Hellendoorn is er sprake van één aangewezen vogelrichtlijn-gebied. Het betreft het gebied van het nationaal park de "Sallandse Heuvelrug". Dit gebied is tevens een habitatrichtlijngebied. Andere habitatrichtlijngebieden, waarvan het grondgebied in één van de omringende gemeenten ligt, en die in het kader van de beoordeling, of een vergunning ingevolge de NB-wet aangevraagd moet worden, van belang kunnen zijn, betreffen het "Wierdense veld", het "Boetelerveld", het gebied "Vecht en Beneden-Regge" en de "Engbertsdijkswenen". De "Engbertsdijkswenen" is tevens een vogelrichtlijngebied.

Gezien de aangevraagde situatie verwachten wij niet dat dit negatieve gevolgen heeft voor de bovenstaande gebieden. De provincie is het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet. Of voor de aangevraagde situatie een vergunning nodig is op basis van de Natuurbeschermingswet dient u contact op te nemen met de provincie.

Conclusie:

De Natuurbeschermingswet is voor ons geen reden de vergunning niet te verlenen.

Emissie fijn stof.

Op 15 november 2007 is de "Wet luchtkwaliteit" in werking getreden. Met de "Wet luchtkwaliteit" wordt de wijziging van de Wm op het gebied van luchtkwaliteitseisen (Hoofdstuk 5, titel 2 Wm, Stb. 2007, 414) bedoeld.

Bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning, activiteit milieu voor een veehouderij dient de emissie van fijn stof getoetst te worden aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Om te bepalen welke bijdrage de veehouderij levert aan de jaargemiddelde en vierentwintig-uurgemiddelde concentraties van fijn stof, dient de immissieconcentratie bepaald te worden op plaatsen die volgen uit de wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL), die op 19 december 2008 in werking is getreden. Met de wijziging van de RBL wordt het zgn. toepasbaarheidbeginsel geïntroduceerd. Dit beginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen getoetst moeten worden en het geeft de werkingssfeer en de beoordelingssystematiek weer. Het is een uitwerking van bijlage III uit de nieuwe Europese Richtlijn luchtkwaliteit (2008).

De gewijzigde RBL heeft tot gevolg dat er geen luchtkwaliteitseisen worden gesteld op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft (zoals de niet voor publiek toegankelijke plaatsen op bedrijfsterreinen of rijbanen van wegen, die niet voor voetgangers toegankelijk zijn). De luchtkwaliteit dient alleen beoordeeld te worden op plaatsen (buiten de inrichtingsgrens) waar significante blootstelling van mensen plaatsvindt (het zgn. blootstellingscriterium). Het gaat om blootstelling gedurende een periode, die in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar, etmaal, uur) significant is. Een plaats met significante blootstelling zal bijvoorbeeld een woning, een school of een sportterrein zijn.

In de onderliggende aanvraag speelt fijn stof een ondergeschikte rol. Binnen de inrichting worden geen landbouwhuisdieren gehouden. De stoffen die binnen de inrichting gebruikt worden zijn onder andere; papierpulp, afgekeurde patat, bierborstel en turf. Dit zijn stoffen die bij verwerking geen stofemissie veroorzaken.

Conclusie:

Wat betreft de emissie van fijnstof, achten wij het acceptabel de vergunning te verlenen.

Geluidbelasting

Door de gemeenteraad van Hellendoorn is op 17 maart 2009 gebiedsgericht geluidsbeleid vastgesteld. Dit "gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Hellendoorn" heeft de status van een nota industrielawaai als aangegeven in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van het Ministerie van VROM uit 1998. Bij de toetsing van industrielawaai moet aansluiting worden gezocht bij het gestelde in dat gebiedsgerichte geluidsbeleid. In dat beleid worden een achttal soorten gebieden onderscheiden. Het gebied waarin de inrichting is gelegen is hierin getypeerd als landbouwontwikkelings- en

verwevingsgebied. Als basis ambitiewaarde voor dit gebied geldt een etmaalwaarde van 45 dB(A). In dit gebied geldt dat de ambitiewaarden op referentiepunten op 75 meter vanaf de inrichtingsgrens gelden, indien er op kortere afstand geen woningen van derden zijn gelegen. Liggen er wel woningen binnen 75 meter van de inrichtingsgrens dan geldt voor deze woningen eveneens een etmaalwaarde van 45 dB(A). De etmaalwaarde is gebaseerd op de dagperiode (van 6.00 tot 19.00 uur), avondperiode (van 19.00 tot 22.00 uur) en de nachtperiode (van 22.00 uur tot 6.00 uur).

Overeenkomstig de systematiek van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is de beoordelingshoogte in de dagperiode gesteld op 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode op 5 meter.

De representatieve geluidsuitstraling van de inrichting wordt voornamelijk bepaald door het laden en lossen ten behoeve van de inrichting. Uit de indicatieve berekening van de geluidsniveaus gebaseerd op methode I van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999, blijkt dat op basis van de aanvraag in de representatieve situatie ter hoogte van de beoordelingspunten aan de streefwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde wordt voldaan.

Maximale geluidsniveaus (L_{Amax})

Voor maximale geluidsniveaus geeft de handreiking een richtwaarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau + 10 dB(A). Dit zou betekenen dat voor de maximale geluidsniveaus waarden van 55-, 45- en 40 dB(A) zou moeten worden opgenomen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Op basis van een afwijkingsbevoegdheid mogen deze waarden worden verhoogd tot 70-, 65- en 60 dB(A) voor respectievelijke de dag-, avond- en nachtperiode.

Uit ervaringscijfers is gebleken dat bij uitoefening van agrarische activiteiten een hoger maximaal geluidsniveau kan ontstaan. Deze maximale niveaus ontstaan met name bij laad- en losactiviteiten. Deze activiteiten zijn inherent aan de bedrijfsvoering en zijn moeilijk te voorkomen met behulp van technische voorzieningen. Daarom wordt gebruik gemaakt van de afwijkingsbevoegdheid en worden verhoogde maximale geluidsniveaus in de voorschriften opgenomen.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen waarmee geluidhinder naar de omgeving voldoende wordt voorkomen of beperkt.

Conclusie

Door het stellen van voorschriften kan de geluidshinder, ten gevolge van het in werking hebben van de inrichting naar de omgeving, voldoende worden voorkomen dan wel beperkt.

Bodemkwaliteit

Op grond van artikel 2.1, lid 1 van het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" dient eenieder die handelingen verricht die de bodem kan verontreinigen of aantasten, alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting van de bodem te voorkomen dan wel te beperken.

In de inrichting vindt opslag van brandbare stoffen plaats in een bovengrondse tank. In de voorschriften hebben wij opgenomen dat de opslag van brandbare stoffen in tanks dient te voldoen aan het gestelde in de PGS 30 van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) heeft als uitgangspunt dat – onder reguliere bedrijfscondities – preventieve bodembeschermende maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar risico (bodemrisicocategorie A).

Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een bodemrisicoanalyse conform de BodemRisicoChecklist (BRCL) van de NRB.

De NRB kent geen verdere vorm van preventieve bodembescherming dan het verwaarloosbaar bodemrisico. Deze kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als "vloei stofdichte vloeren met een minimum aan gedragsvoorschriften", of "kerende vloeren en/of lekbakken met een zwaar accent op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften".

Voor de opslag van olieproducten is een lekbak voorgeschreven. Met het toepassen van lekbakken is volgens de NRB een aanvaardbaar bodemrisico te bewerkstelligen.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen ter beperking en voorkoming van potentiële bodemverontreiniging.

Lozing afvalwater op de riolering

Het bedrijf is aangesloten op de drukriolering.

Het lozen van bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard op de riolering valt onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van de riolering en zuivertechnische werken.

Lozing afvalwater op de bodem

Op grond van het Lozingenbesluit bodembescherming is het niet toegestaan bedrijfsafvalwater ongezuiverd te lozen op de bodem. Het afvalwater dat ontstaat in de inrichting dient overeenkomstig de voorschriften te worden verzameld en verwijderd.

Verruimde reikwijdte

In artikel 8.11, derde lid van de Wet milieubeheer is bepaald dat aan een vergunning voorschriften worden gesteld ter bescherming van het milieu. Onder "bescherming van het milieu" wordt krachtens artikel 1.1, tweede lid onder b van de Wet milieubeheer mede verstaan de zorg voor een goede verwijdering van afvalstoffen en het zuinig omgaan met grondstoffen, energie en water.

Op 14 juni 2004 is door het college van Burgemeester & wethouders van de gemeente Hellendoorn het beleidsplan "Toepassing verruimde reikwijdte Wet milieubeheer bij inrichtingen" vastgesteld. Dit houdt concreet in dat bij de uitvoering van de Wet milieubeheer de volgende onderwerpen aandacht behoeven: energiebesparing; waterbesparing.

Energiebesparing

Het energieverbruik is getoetst aan de Circulaire energie in de milieuvergunning (1999) en ons gemeentelijk beleidsplan "Toepassing verruimde reikwijdte Wet milieubeheer bij inrichtingen". In de circulaire staat beschreven dat gemeenten geadviseerd wordt om bij vergunningplichtige bedrijven met een energieverbruik vanaf 25.000 m³ gas of 50.000 kWh elektriciteit extra aandacht te schenken aan het aspect energiebesparing.

Op grond van het stappenplan uit de circulaire wordt vanaf de verbruiksnormen van 25.000 m³ gas of 50.000 kWh elektriciteit het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek noodzakelijk geacht, tenzij er voldoende argumenten zijn om hiervan af te wijken.

Ons gemeentelijk beleid is op deze circulaire afgestemd. Het beleid is er o.a. op gericht om van bedrijven met een energieverbruik vanaf 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit extra maatregelen en voorzieningen te verlangen als blijkt dat de voorzieningen en installaties niet voldoen aan de stand der techniek.

Uit de aanvraag blijkt dat het energieverbruik van de inrichting minder bedraagt dan 25.000 m³ aardgas en 50.000 kWh elektriciteit. Op grond van het stappenplan uit de circulaire ligt het dan ook niet voor de hand een energiebesparingsonderzoek met bijbehorend plan van aanpak bij de aanvraag te verlangen.

In de omgevingsvergunning zijn voorschriften opgenomen om het energieverbruik in de inrichting zoveel mogelijk te beperken. Tevens is de verplichting opgenomen om het energieverbruik te registreren.

Afvalpreventie

In artikel 8.11, derde lid van de Wet milieubeheer is bepaald dat aan een vergunning voorschriften worden gesteld ter bescherming van het milieu. Onder "bescherming van het milieu" wordt krachtens artikel 1.1, tweede lid, onder b van de Wet milieubeheer ook de zorg voor een goede verwijdering van afvalstoffen verstaan.

In eerste instantie dient het ontstaan van afvalstoffen te worden voorkomen. Ten tweede dienen afvalstoffen die toch ontstaan te worden hergebruikt.

Tenslotte mogen afvalstoffen worden aangeboden ter verwijdering. In de omgevingsvergunning zijn voorschriften opgenomen om de goede verwijdering van afvalstoffen te reguleren.

Externe veiligheid

De Wet milieubeheer beoogt onder andere een veilige woon- en leefomgeving te realiseren/te behouden. Het externe veiligheidsbeleid richt zich expliciet op potentiële ongevallen die gevolgen voor de bevolking kunnen hebben. Bij de opslag van gevaarlijke stoffen is er sprake van een extern veiligheidsrisico. De grootte van het risico is onder meer afhankelijk van de afstand tussen de opslag van gevaarlijke stoffen en woningen.

Om in geval van calamiteiten de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, speelt de wijze waarop de gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen en de technische voorzieningen die aanwezig zijn, een belangrijke rol. Een aspect dat ook invloed heeft op het extern veiligheidsrisico is de duur van de opslag. In de inrichting worden slechts zeer geringe hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen. Middels de voorschriften in de omgevingsvergunning worden de gevolgen voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt.

Onvoorziene gebeurtenissen

Op grond van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer dient degene die een inrichting drijft een ongewoon voorval, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, zo spoedig mogelijk te melden aan het team Vergunningen en handhaving van de gemeente Hellendoorn. Tevens moeten alle maatregelen getroffen worden die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om de gevolgen van de gebeurtenis te voorkomen, of voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

Zienswijzen en adviezen

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 20 oktober 2012 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen, waarbij gelegenheid is gegeven zienswijzen in te brengen. Tegen de aanvraag en het ontwerp van de beschikking zijn geen zienswijzen ingebracht.

Bijbehorende documenten

De volgende digitaal ingediende documenten, die niet bij dit besluit worden meegezonden, maken deel uit van dit besluit:

- Aanvraagformulier d.d. 20-06-2012;
- Situatie tekening d.d. 07-06-2012;
- Ruimtelijke onderbouwing d.d. 20-06-2012;
- Milieutekening (bestektekening) d.d. 07-06-2012;
- Statische berekening d.d. 08-06-2012;
- Staaloverzicht d.d. 19-06-2012;
- Detailtekening 1-4 d.d. 07-06-2012;
- Detailtekening 5-8 d.d. 07-06-2012;
- Staalconstructie en detail 9 d.d. 07-06-2012;
- Fundering, begane grond en detail 10 d.d. 07-06-2012;
- Detailtekening 11-14 d.d. 07-06-2012;
- Erfinrichtingsplan, niet gedateerd, datum OLO 20-06-2012;
- Toelichting hemelwater, niet gedateerd, datum OLO 17-09-2012.
- Toelichting Milieu, niet gedateerd, datum OLO 20-06-2012;
- Luttenberg toelichting milieu deel 2, niet gedateerd, datum OLO 27-09-2012;
- Luttenberg milieutekening, d.d. 27-09-2012.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

namens dezen,



de heer J. Tijman op Smeijers
accountmanager Vergunningen

De houder moet ervoor zorgdragen dat de vergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op eerste aanvraag aan het bouwtoezicht, als bedoeld in artikel 1 van de bouwverordening, ter inzage wordt gegeven.

Burgemeester en Wethouders kunnen deze vergunning bij een met redenen omkleed besluit intrekken in de gevallen genoemd in artikel 2.33 van de Wabo.

N.B.1 Tegen het definitieve besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Almelo, Sector Bestuursrecht, postbus 323, 7600 AH Almelo. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo, Sector Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Voor meer informatie over deze clausule verwijzen wij u naar de bijlage "Een beroepschrift indienen doe je zo". Ook kan digitaal beroep worden ingesteld bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

N.B.2 Voorts wijzen wij er met nadruk op dat het op grond van artikel 4.14 van de bouwverordening verboden is om een bouwwerk, waarvoor omgevingsvergunning is verleend, in gebruik te nemen of te geven indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij het bouwtoezicht.

N.B.3 AANSLUITING OP DRUKRIOOL

Uw (bouw)locatie is gelegen in een gebied waar drukriolering is aangelegd of zal worden aangelegd. In verband hiermee dient u er rekening mee te houden dat de riolering van uw woning als gescheiden systeem moet worden uitgevoerd, dus vuil- en hemelwater apart afvoeren. Het afvalwater (het zwarte water van het toilet, het grijze van de keuken, wasmachine en douche en het eventuele bedrijfsafvalwater voert af naar het gemeentelijk (druk)riool. Voor de afvoer van het hemelwater (afkomstig van dakoppervlakken en erfverhardingen dat als niet verontreinigd wordt aangemerkt) moet u andere voorzieningen treffen, welke niet mag worden afgevoerd naar het gemeentelijke (druk)riool. Hierbij vindt er geen afwenteling van het waterbezwaar plaats. Hiervoor dient bij een toename van verhard oppervlak groter of gelijk aan 5000 m² een voorziening (wadi, retentievijver, ondergrondse infiltratievoorziening e.d.) te worden gemaakt om het afstromende hemelwater van de verharde oppervlakken te bergen. Het afstromende hemelwater van erfverhardingen e.d. (licht vervuild) mag niet rechtstreeks naar het oppervlaktewater worden afgevoerd. Dit water dient bij voorkeur een behandeling via een bodempassage te ondergaan.

N.B.4 REGENWATER VAN DAK INFILTREREN OP EIGEN TERREIN

Regenwater afkomstig van dakoppervlakken moet worden geïnfiltreerd op eigen terrein. Hiervoor dient het gehele rioleringssysteem behorende bij uw woning/bedrijf als gescheiden systeem te worden uitgevoerd. Het te infiltreren regenwater mag niet verontreinigd zijn. Dit houdt voor het te infiltreren regenwater in dat er geen verontreinigde stoffen aan toegevoegd mogen worden, de eventueel in het regenwater aanwezige concentraties aan stoffen door een bewerking niet mogen toenemen en aan het regenwater geen warmte door middel van een handeling of proces mag worden toegevoegd.

Er dient een bladscheider in de standleidingen van de regenpijpen op ca. 0,50 meter boven het maaiveld te worden geplaatst. E.e.a. ten genoegen van de gemeente.

De berging in het infiltratiesysteem moet minimaal 10 mm bedragen. Het infiltratiesysteem moet aan de gemeente worden voorgelegd voor goedkeuring, inclusief de benodigde berekeningen en tekeningen.

N.B.5 Voor wat de brandveiligheid betreft, wijzen wij u op het volgende aandachtspunt:

"Op tekening is aangegeven dat er noodverlichting in het pand komt. Conform het gestelde in het Bouwbesluit 2012, artikel 6.3 is het in een "lichte industriefunctie" niet verplicht om noodverlichting aan te brengen".

Bijlage 1: Plichten tijdens de bouw en bij voltooiing en ingebruikneming van een bouwwerk

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven:

- a de omgevingsvergunning;
- b andere toestemmingen;
- c het bouwveiligheidsplan;
- d een besluit ingevolge artikel 13, 13a en 14, tweede lid, sub b van de Woningwet, dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

Het uitzetten van de bouw

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is verleend mag - onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning voor het bouwen bepaalde - niet worden begonnen alvorens door of namens het bevoegd gezag voor zover nodig:

- a het straatpeil is aangegeven;
- b de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.

Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

- 1 Het bouwtoezicht dient - voor zover het betreft bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend en onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de omgevingsvergunning voor het bouwen - ten minste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
 - a de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen;
 - b de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - c de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden.
- 2 Het bouwtoezicht dient ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton.
- 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk geschieden.

Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken

Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken worden verricht, welke het bouwtoezicht in het kader van de controle op de naleving van deze verordening en van het Bouwbesluit nodig acht.

Bemalen van bouwputten

Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden mag niet op een zodanige wijze water aan de bodem worden onttrokken, dat een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van naburige bouwwerken kunnen worden aangetast op een wijze die de veiligheid van die bouwwerken schaadt.

Veiligheid op het bouwterrein

- 1 Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.
- 2 Op een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd moeten, wanneer er niet wordt gewerkt (rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen):
 - a de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
 - b machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan de daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld;
- 3 Het tweede lid is niet van toepassing op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingspompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.

- 4 Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

Afscheiding van het bouwterrein

- 1 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 2 De in het eerste lid bedoelde afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.
- 3 Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden, moet, wanneer er niet wordt gewerkt, worden bewaakt, tenzij het bouwtoezicht dit niet nodig acht.

Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder

- 1 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 2 Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
- 3 Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.
- 4 Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
 - a uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
 - b de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
 - c het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
- 5 Het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid is niet van toepassing indien en voor zover het betreft nadelige gevolgen voor het milieu waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Bouwafval

- 1 Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:
 - a de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stc. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9)
 - b steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - c glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
 - d overig afval.
- 2 Overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder d, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.
- 3 Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

- 1 Van het gereedkomen:
 - a. van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, alsmede van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil;
 - b. van de thermische isolatie in de spouw van wanden, alsmede van de thermische isolatie in andere besloten constructiesmoet het bouwtoezicht onmiddellijk na de voltooiing van de onder a en b bedoelde werkzaamheden in kennis worden gesteld.
- 2 Onderdelen van het bouwwerk, waarop het eerste lid betrekking heeft, mogen niet zonder toestemming van het bouwtoezicht aan het oog worden onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip van kennisgeving.
- 3 Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning verbonden voorwaarden een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.
- 4 Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het bouwtoezicht gemeld.

- 5 De in dit artikel bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk geschieden.

Melden van werken bij lage temperaturen

- 1 Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, moet het bouwtoezicht ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:
- a het niet verwerken van bevroren materialen;
 - b het verkrijgen van een goede binding en verharding;
 - c de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.
- 2 De in het eerste lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk plaatsvinden.

Een beroepschrift indienen doe je zo

Wanneer kunt u beroep instellen?

U kunt beroep instellen bij de rechter als:

- u het niet eens bent met de beslissing die het bestuursorgaan op uw bezwaarschrift heeft genomen;
- de beslissing op het bezwaarschrift niet binnen de geldende termijn wordt genomen en u het bestuursorgaan vervolgens schriftelijk in gebreke heeft gesteld; u stelt dan beroep in tegen het niet op tijd nemen van die beslissing.

Soms is er geen bezwaarschriftprocedure. Dan kunt u tegen een beslissing direct beroep instellen bij de rechter.

Waar stelt u beroep in?

In de beslissing van het bestuursorgaan, waarbij deze bijlage behoort, staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.

Hoe stelt u beroep in?

Voor het instellen van beroep moet u een beroepschrift indienen. Onderaan de beslissing, waarbij deze bijlage hoort, staat aangegeven bij welke instantie u beroep kunt instellen.

U kunt uw beroepschrift ook digitaal inzenden. In de beslissing van het bestuursorgaan staat vermeld hoe dat moet.

De inhoud

In de beslissing van het bestuursorgaan staat wat u in ieder geval in uw beroepschrift moet vermelden. In het beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan. In deze brief moet u ook aangeven wat naar uw mening de beslissing van het bestuursorgaan zou moeten zijn. Meestal verzoekt u de rechter om de beslissing van het bestuursorgaan te vernietigen. U kunt ook schadevergoeding vragen. U moet in dat geval wel kunnen aangeven dat u door de beslissing schade lijdt en hoe groot die schade is. Tevens kunt u verzoeken om vergoeding van de proceskosten.

Beroepstermijn

Zoals in de beslissing van het bestuursorgaan staat vermeld, moet u uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag van verzending van die beslissing versturen. Is uw beroepschrift niet binnen zes weken bij de beroepsinstantie, dan verspeelt u in principe uw recht om beroep in te stellen. Uw beroep wordt dan, zoals dat heet, niet-ontvankelijk verklaard.

Voorlopige voorziening

Tijdens de beroepsprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onevenredige nadelige gevolgen voor u heeft. Om de werking van het besluit tegen te houden, dient u naast het indienen van een beroepschrift de rechter te vragen om een voorlopige voorziening.

Bijvoorbeeld om het besluit te schorsen totdat er op het beroepschrift is beslist. De voorzieningenrechter neemt vervolgens een beslissing op uw verzoek.

In de beslissing, waarbij deze bijlage hoort, staat vermeld aan wie u een verzoek om voorlopige voorziening moet richten. Aan het verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het verzoek om voorlopige voorziening behoeft niet binnen de termijn van zes weken, die geldt voor een beroepschrift, bij de voorzieningenrechter te worden ingediend. Dit mag ook later.

Griffierecht bij beroep

Griffierecht is een bijdrage in de kosten van de rechtspraak. Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. In de beslissing van het bestuursorgaan staat vermeld welk griffierecht u moet betalen. Als u naast het beroep ook een voorlopige voorziening aanvraagt, betaalt u tweemaal griffierecht. Als de rechter u in het gelijk stelt, krijgt u het griffierecht terug van het bestuursorgaan.

Iemand machtigen of een advocaat meenemen

In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag natuurlijk wel. Ook kunt u iemand machtigen om namens u beroep in te stellen. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet u meesturen met het beroepschrift.

De rechter kan, binnen bepaalde grenzen, uw wederpartij veroordelen in de door u gemaakte proceskosten, bijvoorbeeld de kosten van de rechtsbijstand. Van zo'n veroordeling is in de regel sprake wanneer uw beroep gegrond wordt verklaard. Voor de kosten van rechtsbijstand wordt een forfaitair bedrag toegekend. Houdt u er rekening mee dat dit bedrag vaak lager is dan de werkelijke kosten.

Meer informatie

Indien u meer informatie wilt, kunt u bellen met: 0548-630310 of 630314. U kunt ook kijken op www.hellendoorn.nl . Wellicht vindt u daar het antwoord op uw vraag.

VOORSCHRIFTEN

behorende bij de beschikking

betreffende

de wormenkwekerij van maatschap Luttenberg

gelegen aan de

Oude Twentseweg 5

7447 SB Hellendoorn

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN	19
1 ALGEMEEN.....	19
1.1 Algemeen	19
1.2 Elektrische installatie.....	19
1.3 Landschappelijke inpassing	19
1.4 Registratie en onderzoeken	20
2 BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING	20
3 AFVALSTOFFEN.....	20
3.1 Afvalscheiding	20
3.2 Opslag van afvalstoffen.....	20
3.3 Aanvullende voorschriften opslag van afvalstoffen	21
4 AFVALWATER	21
5 BODEM	22
5.1 Doelvoorschriften	22
5.2 Aanvullende voorschriften.....	22
5.3 Werkplaats	23
6 ENERGIE EN WATERBESPARING	23
7 BOVENGRONDSE TANK VOOR DE OPSLAG VAN (DIESEL)OLIE / PETROLEUM.....	24
8 AFLEVEREN VAN BRANDSTOF	24
9 BEEINDIGING OPSLAG	25
10 AFLEVERPOMP VOOR DIESELOLIE.....	25
11 GELUID EN TRILLINGEN	25
12 LICHT	26
13 KWEEKRUIMTE TEN BEHOEVE VAN WORMEN	26
14 HET BEWAREN VAN RUW VOEDERMATERIAAL EN COMPOST	26
15 AGRARISCH AFVALWATER	27
15.1 Algemeen	27
16 IN WERKING HEBBEN VAN EEN ACCULADER.....	27
16.1 Algemeen	27
17 HETELUCHTKANON.....	28
17.1 Algemeen	28
18 TRANSPORTMIDDELEN	28
18.1 Algemeen	28

VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMEEN

1.1 Algemeen

- 1.1.1 De inrichting dient in werking te zijn conform de aanvraag bij ons binnengekomen op 20 juni 2012, ingeboekt onder nummer ogv.001153 en de daarbij behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening(en) en (overige) bijlagen, inclusief de aanvullende gegevens, tenzij deze voorschriften anders bepalen.
- 1.1.2 De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.3 De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning.
- 1.1.4 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.1.5 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
- 1.1.6 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen onaanvaardbare milieugevolgen worden ondervonden buiten de inrichting.
- 1.1.7 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan het team Vergunningen en handhaving van de gemeente. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

1.2 Elektrische installatie

- 1.2.1 De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN 1010:2005.
- 1.2.2 Wijzigingen, uitbreidingen en onderhoud van de elektrische installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend installateur.

1.3 Landschappelijke inpassing

- 1.3.1 De inrichting dient in het landschap ingepast te zijn door het aanbrengen van de beplanting, zoals is aangegeven op het erfinrichtingsplan wat onderdeel uitmaakt van deze aanvraag.
- 1.3.2 De beplanting moet voortdurend in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.4 Registratie en onderzoeken

- 1.4.1 In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc);
 - Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
 - Registratie van het energie- en waterverbruik;
 - Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
 - Een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;
 - Het advies van de brandweercommandant ten aanzien van aan te brengen blusmiddelen en brandwerende voorzieningen.
- 1.4.2 De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 3 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren.

2 BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING

- 2.1.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandpreventieve maatregelen zijn getroffen en moeten de brandblusmiddelen aanwezig zijn, zoals op de bij de vergunning behorende tekening is aangegeven.
- 2.1.2 Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt.

3 AFVALSTOFFEN

3.1 Afvalscheiding

- 3.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen
 - papier en karton;
 - elektrische en elektronische apparatuur;
 - kunststoffolie.

3.2 Opslag van afvalstoffen

- 3.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 3.2.2 Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting

kunnen verspreiden.

- 3.2.3 Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, worden verbrand.

3.3 Aanvullende voorschriften opslag van afvalstoffen

- 3.3.1 Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien in de afvalcontainers brandbare afvalstoffen worden opgeslagen moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 3.3.2 Gevaarlijke afvalstoffen moeten, in afwachting van vervoer uit de inrichting, gescheiden naar soort worden bewaard in een goed gesloten doelmatige verpakking. In de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen mogen niet met andere categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met andere stoffen worden vermengd of gemengd.
- 3.3.3 Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen conform de opslageisen voor de stoffen waaruit zij zijn ontstaan.
- 3.3.4 In de inrichting mogen niet meer dan 100 kg of l gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen.
- 3.3.5 Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig en ten minste éénmaal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd.
- 3.3.6 Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen, in de zin van de "Regeling Europese afvalstoffen" (Eural), mogen niet worden gebruikt als brandstof.

4 AFVALWATER

- 4.1.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend op een riolering worden geloosd, tenzij in enig voorschrift van deze vergunning anders is bepaald.
- 4.1.2 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
 - b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk;
 - c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.
- 4.1.3 Het is in het bijzonder verboden op de riolering afvalwater of afvalstoffen te lozen:
- a. met een temperatuur van meer dan 30°C;
 - b. met een zuurgraad, uitgedrukt in waterstofionen-exponent (pH) lager dan 6,5 of hoger dan 10 gemeten in enig steekmonster, alsmede zuren en basen die niet in water zijn opgelost. De bepaling van de parameters dient te geschieden conform de NEN 6411:1981;
 - c. met een sulfaatgehalte van meer dan 300 mg per liter. De bepaling van de parameters dient te geschieden conform de NEN 6487:1997
 - d. dat (die) brand- of explosiegevaar kan (kunnen) veroorzaken;
 - e. die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen of waarvan kan worden voorkomen dat ze in het bedrijfsafvalwater terechtkomen;
 - f. dat (die) stankoverlast buiten de inrichting kan (kunnen) veroorzaken.

- 4.1.4 Bedrijfsafvalwater mag niet in een riolering worden gebracht als het:
- een gevaarlijke afvalstof is of bevat, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terecht komt;
 - dierlijke mestbestanddelen bevat.
- 4.1.5 Bedrijfsafvalwater dat grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat, mag niet in een openbaar riool gebracht worden.
- 4.1.6 Afvalwater afkomstig:
- van composteringshopen en vaste mestopslagen;
 - van het reinigen van bakken (voor het kweken van wormen);
- moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 4.1.7 Spoel- en schrobwater afkomstig uit de kweekruimten, compostopslagen enz. moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 4.1.8 Hemelwater dat afkomstig is van daken en van de terreinen die behoren bij de inrichting mogen niet op de gemeentelijke drukriolering worden geloosd.
- 4.1.9 Bedrijfsafvalwater dat ontstaat door het reinigen van voertuigen en spuitapparatuur die zijn gebruikt voor het toepassen van bestrijdingsmiddelen, en dat niet fysisch-chemisch is gereinigd, mag niet op het openbaar riool worden geloosd.

5 BODEM

5.1 Doelvoorschriften

- 5.1.1 Vloeibare (afval)stoffen in emballage moeten worden bewaard op een vloeistofdichte vloer. De vloer moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling, een gotensysteem of een gelijkwaardige constructie van een zodanige capaciteit, dat ten minste de gemiddelde neerslaghoeveelheid van twee maanden binnen deze constructie kan worden opgevangen. Het verzamelde water moet tijdig worden afgevoerd.
- 5.1.2 Een gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistof moet zodanig effectief worden opgevangen dat deze kan worden opgeruimd of afgevoerd via een daartoe bedoeld afvoersysteem;
- 5.1.3 Een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank wordt opgeslagen, heeft een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.
- 5.1.4 Lege en ongereinigde emballage moet worden bewaard en behandeld als gevulde emballage.
- 5.1.5 Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten en chemicaliën moeten direct worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.

5.2 Aanvullende voorschriften

- 5.2.1 Stoffen moeten zodanig worden bewaard en gebruikt dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.
- 5.2.2 De gedeelten van de inrichting waar tengevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu schadelijke (vloeistof)stoffen op of in de bodem kunnen komen, moeten zijn voorzien van een vloer die bestand is tegen die (vloeistof)stoffen. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat (vloeistof)stoffen of verontreinigd hemelwater niet in de bodem en/of het oppervlaktewater kunnen geraken.
- 5.2.3 Het is verboden vloeistoffen - met uitzondering van niet-verontreinigd water - definitief op of in de bodem te brengen.
- 5.2.4 Een riolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigend hemelwater moet vloeistofdicht en bestand zijn tegen de daarvoor afgevoerde (vloeistof)stoffen.

5.3 Werkplaats

- 5.3.1 Een werkplaats dient te zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer die vervaardigd is van onbrandbaar materiaal. Er dienen zodanige maatregelen getroffen te zijn dat het risico van bodemverontreiniging wordt teruggebracht tot bodemrisiconiveau A in de zin van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. In de werkplaats aanwezige bodembedreigende stoffen dienen te worden opgeslagen boven lekbakken.
- 5.3.2 Werkvloeren of opslagplaatsen waar gevaarlijke stoffen of brandstoffen aanwezig zijn mogen zich geen schrobputjes bevinden.
- 5.3.3 Indien in een werkplaats werkzaamheden met brandbare vloeistoffen worden uitgevoerd, mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn.
- 5.3.4 Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.
- 5.3.5 Een werkplaats dient zodanig te zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden af te voeren.

6 ENERGIE EN WATERBESPARING

- 6.1.1 Ten einde inzicht te krijgen in het aardgas- en elektriciteitsverbruik en de variatie daarin om daarmee onnodig verbruik te voorkomen, moet in de inrichting een jaarlijkse registratie worden bijgehouden van:
- het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m³;
 - het elektriciteitsverbruik in kWh;
 - het leidingwaterverbruik van de inrichting in m³;
- Deze gegevens moeten ten minste vijf jaren worden bewaard en op een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond.
- 6.1.2 De vergunninghouder is gehouden die energie- en waterbesparingsmaatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden. Bij renovatie/vervanging dient de vergunninghouder energie- en waterbesparende voorzieningen/maatregelen te treffen die voldoen aan het principe "stand der techniek".
- 6.1.3 Binnen de inrichting dient voor schoonmaakdoeleinden zo min mogelijk drink- of grondwater te worden gebruikt.

- 6.1.4 De binnen de inrichting aanwezige stook- en verwarmingsinstallatie(s) dienen te voldoen aan het gestelde in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems).

7 BOVENGRONDSE TANK VOOR DE OPSLAG VAN (DIESEL)OLIE / PETROLEUM

- 7.1.1 Voor de buitenopslag in bovengrondse tanks van vloeibare aardolieproducten is de richtlijn PGS 30 uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, getiteld "Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties, Opslag tot 150 m³ van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks", 10 juni 2005 van toepassing.
- 7.1.2 De artikelen 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 van de in voorschrift 7.1.1 genoemde PGS-richtlijn gelden niet voor een bovengrondse tank die reeds was opgericht voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit.
- 7.1.3 Van elke beproeving, meting of inwendige inspectie moeten de bevindingen en de gegevens worden vastgelegd in een door of namens KIWA afgegeven bewijs; een afschrift van het beproevings- of inspectierapport moet aan het bevoegd gezag worden overgelegd.
- 7.1.4 Indien gevaar voor mechanische beschadiging van tank, leidingen of appendages bestaat (b.v. door aanrijding of vallende voorwerpen), moet de bovengrondse installatie hiertegen zijn beschermd.
- 7.1.5 Een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 juni 1996, waarvan de eerste gebruiksdatum onbekend is en de tank niet is voorzien van een mangat of een inspectieopening van ten minste 0,3 meter, wordt in afwijking van de voorschriften 4.5.2 en 4.5.12 van de richtlijn PGS 30, uiterlijk 1 januari 2015 buiten gebruik gesteld.

8 AFLEVEREN VAN BRANDSTOF

- 8.1.1 Het afleveren van brandstof dient zonder morsen te geschieden.
- 8.1.2 Aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer en die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik, waarbij een jaaromzet van ten hoogste 25.000 liter wordt bereikt.
- 8.1.3 Indien de tank dient voor het kleinschalig afleveren van brandstoffen aan motorvoertuigen, dan moet de afleverslang zijn voorzien van een vulpistool met een automatische afslagkraan. Ook indien een handpomp wordt gebruikt moet het vulpistool van een automatische afslag zijn voorzien. Indien het vulpistool buiten gebruik niet hoger is opgehangen dan het hoogste vloeistofniveau in de tank, moet een hevelbreker in de afleverleiding zijn aangebracht. Het vulpistool moet goed weggehangen kunnen worden.
- 8.1.4 Ter plaatse van het afleverpunt moet de opstelplaats van de voertuigen over een oppervlakte van ten minste 3 x 5 meter voorzien zijn van een aaneengesloten verharding, waarmee gedurende beperkte tijd het doordringen van gemorst product in de bodem wordt verhinderd. Gemorst product moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd, tenzij de verharding vloeistofdicht is uitgevoerd en een voorziening is getroffen waarbij het hemelwater via een olie-afscheider wordt afgevoerd. In de nabijheid van het afleverpunt moet een daarop afgestemde hoeveelheid absorptiemateriaal in voorraad worden

gehouden.

- 8.1.5 Een automatische afslagkraan van een vulpistool mag niet in geopende stand worden vastgezet. Een vulpistool dient na gebruik met de opening naar boven gericht te worden geplaatst op een daarvoor bestemde en geschikte plaats boven de opvangbak.

9 BEEINDIGING OPSLAG

- 9.1.1 Wanneer de opslag in een tank wordt beëindigd, dient dit minimaal vijf werkdagen van tevoren aan het bevoegd gezag te worden gemeld.
- 9.1.2 Wanneer een tank buiten gebruik wordt gesteld moet de tank worden geledigd, worden schoongemaakt volgens BRL-K 905 en afgevoerd door een tanksaneerder die door KIWA is gecertificeerd overeenkomstig BRL-K 902.

10 AFLEVERPOMP VOOR DIESELOLIE

- 10.1.1 Indien geen toezicht wordt gehouden moet de pomp zijn afgesloten zodat onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen. Tevens moet de vulafsluiter zijn vastgezet in de uitsparing van de afleverzuil met behulp van een hangslot of een gelijkwaardige voorziening.
- 10.1.2 Er moet voldoende absorptiemateriaal aanwezig zijn om eventueel gemorste of gelekte vloeistof op te nemen.
- 10.1.3 Nabij een pomp moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg of een ander geschikt blusmiddel met eenzelfde bluscapaciteit.
- 10.1.4 Op of bij een pomp moet met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht: "VOERTUIGMOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN".

11 GELUID EN TRILLINGEN

- 11.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden en op 75 meter van de grens van de inrichting niet meer bedragen dan:
- 45 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - 40 dB(A) tussen 19.00 en 22.00 uur (avondperiode);
 - 35 dB(A) tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtperiode).
- Opmerking: in de dagperiode is de beoordelingshoogte 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode 5 meter; de genoemde waarden zijn exclusief gevelreflectie.
- 11.1.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 11.1.1 mag het maximale geluidsniveau (L_{Amax}), gemeten in de meterstand "fast", voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, ter plaatse van de in dat voorschrift genoemde punten niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - 65 dB(A) tussen 19.00 en 22.00 uur (avondperiode);
 - 60 dB(A) tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtperiode).
- 11.1.3 De controle op, of berekening van de in de voorschriften 11.1.1 en 11.1.2

vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

- 11.1.4 Onverminderd het gestelde in de voorschriften 11.1.1 en 11.1.1 mogen radio's en andere geluids- of omroepinstallaties, inclusief die van auto's van bezoekers of bevoorradingsauto's, buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
- 11.1.5 Voorschrift 11.1.2 is niet van toepassing op het laden en lossen van goederen en het ten behoeve hiervan manoeuvreren van motorvoertuigen, voor zover dit plaatsvindt tussen 06.00 en 19.00 uur, niet zijnde zondagen en algemeen erkende feestdagen.
- 11.1.6 Gedurende het laden en lossen mogen de motoren van de voertuigen waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van de laad- en losapparatuur.
- 11.1.7 Het pneumatisch of mechanisch vullen van voedersilo's en het leegzuigen van mestkelders zijn - behoudens overmacht - verboden tussen 19.00 en 06.00 uur.

12 LICHT

- 12.1.1 Terreinverlichting moet op een dusdanige wijze zijn uitgevoerd dat er geen direct licht buiten de inrichting terecht komt door gebruik te maken van armaturen die aan de bovenzijde en rondom zijn afgeschermd, aan de onderzijde voorzien zijn van vlakglas en naar beneden zijn gericht.

13 KWEEKRUIMTE TEN BEHOEVE VAN WORMEN

- 13.1.1 Wormen mogen uitsluitend worden gekweekt op de plaatsen die daarvoor zijn aangegeven, zoals blijkt uit de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.
- 13.1.2 De vloeren van de kweekruimte dienen vloestofdicht te zijn.
- 13.1.3 De uit de kweekruimte afkomstige (ventilatie)lucht mag in de omgeving van de inrichting niet leiden tot onaanvaardbare stankoverlast. Het college van burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen om eventuele overmatige stankoverlast te bestrijden c.q. te voorkomen.
- 13.1.4 Indien spoel- of schrobwater uit de kweekruimte of transportmiddelen niet op de openbare riolering of anderszins uit de inrichting kan of mag afgevoerd, dient dit water te worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

14 HET BEWAREN VAN RUW VOEDERMATERIAAL EN COMPOST

- 14.1.1 Compost en ruw voedermateriaal voor de wormen (zoals bier borstel, turf, papier, patat enz.) dienen zodanig te worden bewaard dat geen vocht afkomstig van dit materiaal in de bodem kan geraken. Als er vocht uit dit materiaal treedt, dan dient dit te worden afgevoerd naar een vloestofdichte opslagruimte.
- 14.1.2 Op het terrein van de inrichting mag geen compost worden gedroogd of verbrand.
- 14.1.3 De opslag van compost en ruw voedermateriaal waaruit percolatiewater kan vrijkomen, moet zijn voorzien van een vloestofkerende vloer.

14.1.4 Bij het aan- en/of afvoeren van voedermateriaal en compost mag de omgeving niet worden verontreinigd. Compost en voedermateriaal moeten worden getransporteerd in de daarvoor geschikte transportmiddelen, die op een correcte wijze zijn beladen.

14.1.5 Het terrein van de inrichting mag niet worden voorzien van een laag compost.

14.1.6 Ten aanzien van eventuele stankhinder veroorzaakt door de opslag van compost en/of voedermateriaal kunnen door het college van burgemeester en wethouders nadere eisen worden gesteld aan de bestrijding hiervan. De maatregelen kunnen bestaan uit het afdekken van deze materialen met een geschikt afdekkingsmateriaal.

15 AGRARISCH AFVALWATER

15.1 Algemeen

15.1.1 Het waterverbruik moet worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

15.1.2 Afvalwater afkomstig van het schoonmaken van de kweekruimten, kweekbakken enz. mag niet in de riolering worden gebracht. Ook het rechtstreeks lozen van het opvangen (verontreinigd) afvalwater op of in de bodem (puntlozing) of op het oppervlaktewater is niet toegestaan

15.1.3 Afvalwater afkomstig van het schoonmaken van de kweekruimten, kweekbakken enz. moet worden afgevoerd naar de mestput.

16 IN WERKING HEBBEN VAN EEN ACCULADER

16.1 Algemeen

16.1.1 Een Acculader moet zijn geaard. Een acculader en accu's moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

16.1.2 De batterij moet minstens eenmaal per jaar schoon worden gemaakt en worden onderhouden, om lekstroom te voorkomen. Periodiek onderhoud aan de batterij moet gebeuren door een hiervoor gecertificeerd bedrijf.

16.1.3 Een acculader dient tegen aanrijding te zijn beschermd.

16.1.4 Ontstekingsbronnen zoals hete oppervlakken, vlammen en vonken moeten worden vermeden.

16.1.5 Acculaders en accumulatorbatterijen moeten, indien zij geladen worden of in werking zijn, zijn opgesteld in een goed op de buitenlucht geventileerde ruimte.

16.1.6 Tijdens het laden van accu's mag binnen 2 m afstand van de opstelplaats van de accu's niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op de daartoe geschikte plaatsen moeten met betrekking tot dit verbod pictogrammen zijn aangebracht.

16.1.7 Binnen de inrichting moet een procedureboek aanwezig zijn dat minimaal informatie over de volgende punten moet bevatten:

- Toegang en vluchtwegen;

- Veiligheid en persoonlijke bescherming;
- Ventilatie;
- Plaatsing trucks, batterijen en gelijkrichters;
- Vloer;
- Elektrische installaties;
- Elektrische arbeidsmiddelen / hijsmiddelen;
- Onderhoud van batterijen, laders, laadruimte en laadplekken.

17 HETELUCHTKANON

17.1 Algemeen

- 17.1.1 Het heteluchtkanon moet zodanig zijn geplaatst, dat het niet kan omvallen of gemakkelijk kan worden omgestoten of aangereden en moet tegen mechanische beschadiging zijn beschermd.
- 17.1.2 Het heteluchtkanon moet zodanig zijn geplaatst en uitgevoerd en er moet zonodig een doelmatige bescherming zijn aangebracht, dat brandgevaar veroorzaakt door het heteluchtkanon niet hoeft te worden gevreesd. De vloer rondom het heteluchtkanon moet tot ten minste 2 meter vanuit het toestel gemeten worden vrijgehouden van brandbare stoffen en afval.
- 17.1.3 De ontsteking van een brander van het heteluchtkanon moet rustig, zonder explosie, plaatsvinden.
- 17.1.4 Het heteluchtkanon dient tenminste éénmaal per jaar gecontroleerd te worden op veilig functioneren en optimale verbranding.

18 TRANSPORTMIDDELEN

18.1 Algemeen

- 18.1.1 De verbrandingsmotoren van een heftruck/shovel moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn.
- 18.1.2 Buiten werktijd moet(en) de transportmiddel worden gestald op een vaste plaats binnen de inrichting.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BASSIN:

Een reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare

riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BEVOEGD GEZAG

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit.

BODEMBEDREIGENDE STOF:

Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in paragraaf 3.1 van deel A3 van de NRB.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMINCIDENT:

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.

BRANDWERENDHEID:

Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting; de brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069.

BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN:

De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.

BRL:

Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

CPR:

Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.

CPR 9-1:

Richtlijn 9-1 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Vloeibare aardolieprodukten; ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof; Opslag in grondwaterbeschermingsgebieden'.

CPR 9-6:

Richtlijn 9-6 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Buiten-opslag van K3-produkten in bovengrondse stalen tanks (0,2 tot 150 m³)'.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

EMISSIE:

De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

ENERGIEBESPARINGSPOTENTIEEL:

Een volgens de stand der techniek gangbare energiebesparende voorziening of maatregel, die vergunninghoud(st)er nog niet heeft uitgevoerd.

ENERGIEKOSTEN:

Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen. Voor aardgas moet met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en BTW. Voor elektriciteit moet met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW.

FEESTDAGEN:

Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet.

FOLIEBASSIN:

Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit mestbassins milieubeheer.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEUROVERLAST:

- De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen waargenomen.
- De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, eventueel als prikkelend of verstorend omschreven.
- De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving.

GEURWAARNEMING:

- De geur wordt minstens eenmaal waargenomen.
- De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3:

Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GEVOELIG OBJECT:

Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit mestbassins milieubeheer.

GROND:

Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie (definitie uit artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit).

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

HUISHOUDELIJK AFVAL:

Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval.

IMMISSIE:

De concentratie in de omgeving (op leefniveau).

K3-VLOEISTOF:

Een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt is gelegen tussen 55°C en 100°C, bepaald volgens NEN-EN-ISO 2719, of een verfproduct waarvan het vlampunt is gelegen tussen 55°C en 100°C. Voorbeelden van K3-vloeistoffen zijn: gasolie, dieselolie, huisbrandolie en fenol.

KIWA:

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.

KIWA-certificatie en -keuringen

telefoon: (070) 414 44 00;

telefax: (070) 414 44 20.

KIWA-inspectie BV
telefoon: (070) 414 45 11;
telefax: (070) 414 44 24.

e-mail: certif@kiwa.nl
internet: www.kiwa.nl

KLEINSCHALIGE AFLEVERING MOTORBRANDSTOFFEN:

Dit begrip is gedefinieerd in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_A,L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

LEKBAK:

Vloeistofdichte opvangvoorziening met een beperkte opvangcapaciteit, waarvan de bodembeschermende werking door gericht toezicht en doelmatig ledigen wordt gewaarborgd

MAAIVELD:

De hoogteligging van de gronden ter plaatse van en direct grenzend aan een voorgenomen ontgroning.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MESTBASSIN:

Een reservoir voor de opslag van dunne mest dat niet is gelegen onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

MESTDICHT:

Een zeer beperkte en acceptabele hoeveelheid mest als vloeistof doorlatend vanuit het mestbassin naar het buitenmilieu.

MESTKELDER:

Een beneden het maaiveld gelegen reservoir van beton of metselwerk bestemd voor de opslag van dunne mest.

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 1010:

De Nederlandse norm NEN 1010, getiteld: "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties".

NEN 2535:

Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen.

NEN 3398:

Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten.

NEN 3399:

Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten.

NEN 6069:

Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN:

Nitraathoudende kunstmeststoffen van klasse C als bedoeld in PGS 7 'Nitraathoudende kunstmeststoffen, opslag en vervoer', derde druk 1982.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvvergunningen (InfoMil).

ONBRANDBAAR:

Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

ONTDOENER:

Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

OPSLAGGEBOUW:

Een speciaal voor de opslag van gevaarlijke stoffen bestemd gebouw.

OPSLAGPLAATS:

Een losse kast, een bouwkundige kast, een kluis, een opslaggebouw of een vatenpark, bestemd voor de bewaring van gevaarlijke stoffen.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen; richtlijnen voor opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen, uitgegeven door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen

PGS 30:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, Vloeibare aardolieproducten, Buiten opslag in kleine installaties, juni 2005

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

RECYCLING:

Nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw bewerken van organische afvalstoffen, en met uitsluiting van energierugwinning en het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal.

REFERENTIEPERIODE:

Tijdsbestek waarbinnen een bassin moet blijven voldoen aan de gestelde eisen.

RENDABELE MAATREGELEN:

Naar keuze van de inrichting ofwel:

1. maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder, of
2. maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

RISICO:

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

SCHADELIJKE STOF:

Een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid gevaren van beperkte aard kan opleveren.

TERUGVERDIENTIJD:

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen.

In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten.

Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

TRILLING:

Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.

VASTE MEST:

Dierlijke mest die niet verpompbaar is.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.

VISA:

Veiligheid Industriële Stookinstallaties voor het stoken van Aardgas.

VLAMPUNT:

De laagste temperatuur van een vloeistof, waarbij de damp daarvan met lucht een ontvlambaar mengsel vormt.

VLG:

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

VLOEISTOFDICHTTE VLOER OF VOORZIENING:

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.en gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.