

Schepers, Pauline

Van: Hugo van Dijk [HugovanDijk@wdodelta.nl]
Verzonden: vrijdag 16 december 2016 17:01
Aan: Schepers, Pauline
Onderwerp: RE: vooroverleg

Hallo Pauline,

Wat mij betreft ook akkoord. Dat er vanuit het oogpunt van uniformiteit wordt aangesloten op het bestaande hemelwaterstelsel in de wijk kan ik inkomen.

Met vriendelijke groet,

Hugo van Dijk
Beleidsadviseur



Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle
Postbus 60, 8000 AB Zwolle
T. (088) 233 15 00

Volg ons:



Van: Schepers, Pauline [mailto:P.Schepers@kampen.nl]
Verzonden: vrijdag 16 december 2016 16:03
Aan: Hugo van Dijk <HugovanDijk@wdodelta.nl>
Onderwerp: RE: vooroverleg

Wat jou betreft ook akkoord Hugo?

Groeten,
Pauline Schepers

Van: Schuurman, Vincent
Verzonden: maandag 12 december 2016 11:39
Aan: Schepers, Pauline
Onderwerp: RE: vooroverleg

Pauline,

Wat mij betreft akkoord.

Groeten,
Vincent

Van: Schepers, Pauline

Verzonden: donderdag 8 december 2016 16:47

Aan: 'Hugo van Dijk'; Schuurman, Vincent

Onderwerp: FW: vooroverleg

Hallo Hugo en Vincent,

Naar aanleiding van je reactie en de reactie daarop van Vincent (zie hieronder) een voorstel voor de volgende aanpassingen:

1^e opmerking: Groen en water is al voldoende gerealiseerd op andere locaties binnen de uit te werken bestemming (omgeving Koning Abelsingel).

2^e opmerking: Voorstel om de laatste zin toe te voegen.

Watersysteem

Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom van de kern Kampen en heeft een geringe omvang. Het beleid is erop gericht schoon hemelwater niet af te voeren naar de riolering. In het kader van duurzaam waterbeheer is het gewenst om bij alle nieuwbouw maximale afkoppeling van het hemelwater toe te passen. Voor de aanleg van het nieuwe rioleringsstelsel van het plangebied is gekozen voor een gescheiden rioleringsstelsel. Regenwater afkomstig van daken en verharding wordt afgevoerd naar een infiltratieriool. Bij zware regenval zal dit infiltratieriool overstorten op de vijver langs de Arent toe Boecoopsingel aan de rand van het plan. De afvoer van afvalwater uit de wijk dient, conform de wet Milieubeheer, te worden aangesloten op het dwa-stelsel. Dit dwa-stelsel lost onder vrijverval op het gemengde rioolstelsel langs de Flevoweg. Hiermee wordt in het kader van uniformiteit van beheer en onderhoud binnen de wijk aangesloten op het systeem van de Hanzewijk.

Groeten,
Pauline

Van: Schuurman, Vincent

Verzonden: woensdag 7 december 2016 10:34

Aan: Schepers, Pauline

Onderwerp: RE: vooroverleg

Pauline,

Met betrekking tot opmerking 1 van Hugo (Op blz. 9 van de Toelichting wordt vermeld "Groen en water is al voldoende gerealiseerd op andere locaties binnen de uit te werken bestemming". Lijkt me voor de volledigheid en duidelijkheid goed om te benoemen welke locatie het betreft.)

Antwoord: Op zich een terechte opmerking, je zou achter "op andere locatie" tussen haakjes een aantal locaties kunnen noemen.

Met betrekking tot opmerking 2: (In de waterparagraaf op blz. 28 wordt vermeld dat "Regenwater afkomstig van daken en verharding wordt afgevoerd naar een infiltratieriool. Bij zware regenval zal dit infiltratieriool overstorten op de vijver langs de Arent toe Boecoopsingel aan de rand van het plan". Zijn er hier ook mogelijkheden voor oppervlakkige afvoer vanaf particulier terrein naar het IT-riool in openbaar terrein? Wij vragen altijd, conform het GRP, om hemelwater oppervlakkig af te voeren naar een wadi, danwel (zoals in dit geval) naar een IT-riool in openbaar terrein. Dit om het risico op foutieve aansluitingen uit te sluiten.)

Antwoord: De Oostpunt Hanzewijk maakt onderdeel uit van de grotere nieuwbouwwijk Hanzewijk. In het hele plan zijn tot nu toe de afvoeren van particuliere terrein naar het IT-riool ondergronds aangelegd. In het kader van het beheer en onderhoud en uniformiteit binnen een wijk is het niet verstandig voor deze deeluitwerking over te stappen naar een andere manier van afvoeren.

Met vriendelijke groet,
Vincent Schuurman

Gemeente Kampen | Team Ontwerp en Inrichting | T: (038) 339 28 53 | www.kampen.nl | v.schuurman@kampen.nl
Postbus 5009 - 8260 GA Kampen | Bezoekadres: Burgemeester Berghuisplein 1 - Kampen.
Werkdagen Ma, Di ochtend, Wo, Do ochtend, Vr



Van: Schepers, Pauline
Verzonden: woensdag 7 december 2016 9:28
Aan: Schuurman, Vincent
Onderwerp: RE: vooroverleg

Zie bijlage.

Van: Schuurman, Vincent
Verzonden: woensdag 7 december 2016 9:27
Aan: Schepers, Pauline
Onderwerp: FW: vooroverleg

Pauline,

Heb je voor mij het concept-ontwerp uitwerkingsplan "Woonwijken Kampen, 3^o uitwerking, Oostpunt Hanzewijk"?
Dan zal ik er even naar kijken.

Groeten,
Vincent

Van: Berg van den, Jan
Verzonden: woensdag 7 december 2016 9:15
Aan: Schuurman, Vincent
CC: Schepers, Pauline
Onderwerp: FW: vooroverleg

Van: Schepers, Pauline
Verzonden: dinsdag 6 december 2016 12:12
Aan: Berg van den, Jan
Onderwerp: RE: vooroverleg

Hoi Jan,

Graag even je reactie op deze mail.

Groeten,
Pauline

Van: Hugo van Dijk [<mailto:HugovanDijk@wdodelta.nl>]
Verzonden: vrijdag 2 december 2016 11:58
Aan: Schepers, Pauline

CC: Berg van den, Jan; Wim de Blécourt
Onderwerp: RE: vooroverleg

Beste Pauline,

Ik heb naar het concept-ontwerp uitwerkingsplan "Woonwijken Kampen, 3e uitwerking, Oostpunt Hanzewijk" gekeken. Ik heb de volgende opmerkingen.

- Op blz. 9 van de Toelichting wordt vermeld "Groen en water is al voldoende gerealiseerd op andere locaties binnen de uit te werken bestemming". Lijkt me voor de volledigheid en duidelijkheid goed om te benoemen welke locatie het betreft.
- In de waterparagraaf op blz. 28 wordt vermeld dat "Regenwater afkomstig van daken en verharding wordt afgevoerd naar een infiltratieriool. Bij zware regenval zal dit infiltratieriool overstorten op de vijver langs de Arent toe Boecoopingel aan de rand van het plan". Zijn er hier ook mogelijkheden voor oppervlakkige afvoer vanaf particulier terrein naar het IT-riool in openbaar terrein? Wij vragen altijd, conform het GRP, om hemelwater oppervlakkig af te voeren naar een wadi, danwel (zoals in dit geval) naar een IT-riool in openbaar terrein. Dit om het risico op foutieve aansluitingen uit te sluiten.

Tot zover de opmerkingen vanuit het waterschap. Mochten er verder vragen zijn dan kun je contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Hugo van Dijk
Beleidsadviseur



Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle
Postbus 60, 8000 AB Zwolle
T. (088) 233 15 00

Volg ons:



Van: Schepers, Pauline [<mailto:P.Schepers@kampen.nl>]
Verzonden: woensdag 23 november 2016 15:02
Aan: Info <info@wdodelta.nl>; Hugo van Dijk <HugovanDijk@wdodelta.nl>
Onderwerp: vooroverleg

Hallo Hugo,

Graag je reactie op het (concept) ontwerp uitwerkingsplan in het kader van het vooroverleg.

Met vriendelijke groet,

Pauline Schepers
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Gemeente Kampen | Beleidsontwikkeling en Advisering | T: (038) 339 28 07 | M: 06 23857674 |
www.kampen.nl | p.schepers@kampen.nl

Postbus 5009 - 8260 GA Kampen | Bezoekadres: Burgemeester Berghuisplein 1 - Kampen | Werkdagen: di,
do, vr.

Kampen[®]



15 t/m 18 JUNI 2017
HANZEDAGEN
KAMPEN