
Van: CTA@gasunie.nl
Verzonden: donderdag 14:34
Aan: support3@klicmelding.nl;
Onderwerp: GASUNIE 22G645396
Bijlagen: 22G645396.JPG; RE_ 22G645396 reactie Gasunie_ verzoek om info.msg;
22G645396P.JPG

Geachte heer, mevrouw,

Gasunie heeft de KLIC-melding met het meldingsnummer zoals vermeld staat in het onderwerp van deze email beoordeeld. Op basis van de door u verstrekte gegevens geeft Gasunie toestemming voor het uitvoeren van de opgegeven werkzaamheden. nl. plaatsen funderingsbuis windturbine op aangegeven coördinaten binnen het opgegeven polygoon.

We hebben de gegevens gecheckt m.b.t. de "High Risk Zone" die Gasunie hanteert.

In de bijlage van deze email is de overeengekomen werklocatie grafisch weergegeven. Een toelichting op de bijlage(n) is opgenomen in de tekst van deze email. De toestemming van Gasunie is expliciet gekoppeld aan de overeengekomen werklocatie en de door u opgegeven werkzaamheden. Mocht in het werk blijken dat de gemaakte afspraken niet meer van toepassing zijn, dan dient u per ommegaande contact met ons op te nemen.

Buiten het door u aangegeven gebied kunnen gastransportleidingen liggen.

Houd bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening met de volgende veiligheidsregels:

- o De opslag van grond en/of materiaal in een strook van 5 meter aan weerszijden van de leiding is niet toegestaan.
- o Het aanbrengen van diep wortelende beplanting in een strook van 5 meter aan weerszijden van de leiding is niet toegestaan.
- o Transport over de leiding is uitsluitend toegestaan indien een vrijdragende constructie van draglineschotten over de leiding is aangebracht of als er rijplaten over de leiding worden aangebracht.

Met vriendelijke groeten,

Coördinator Tracé Activiteiten

N.V. Nederlandse Gasunie
Omgevingsloket
Concourslaan 17
9727 KC GRONINGEN

Tel.:
E-mail:
Internet: www.gasunie.nl

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately.

N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages related thereto.

Aantal bijlagen: 3

