



GEMEENTE STAPHORST



Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Afdeling
Informant
Doorkiesnummer
Bijlagen

6 april 2011
TOLTO 11.0624
UIT/11 - 32681
Bouwen en Milieu
mevr. J. Hidders-olde Hendrikman
(0522) 46 74 64
2

N.V. Nederlandse Gasunie
De heer J.T.B. Ribberink
Postbus 162
7400 AD DEVENTER

Staphorst,
Verzonden

3 oktober 2011

- 5 OKT. 2011

Onderwerp

Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen; PR contouren
binnen de gemeente Staphorst

Beste meneer Ribberink,

Op 8 april 2011 heeft u ons bij brief, kenmerk TOLTO 11.0624, verzocht om onderzoek uit te voeren naar mogelijke knelpunten van het plaatsgebonden risico van ondergrondse aardgastransportleidingen van de Gasunie binnen onze gemeente.

In uw brief geeft u aan dat de Gasunie alle aardgasleidingen heeft doorgerekend volgens de voorschriften van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). U heeft vastgesteld dat er meerdere plaatsgebonden risicocontouren van aardgastransportleidingen binnen onze gemeente aanwezig zijn. Hierbij heeft u tevens vastgesteld dat geen knelpunten (aanwezige kwetsbare objecten binnen deze risicocontouren) aanwezig zijn.

Wij hebben zoals door u gevraagd, onderzoek uitgevoerd met behulp van CAROLA berekeningen. De betreffende leidingdata hebben wij bij u opgevraagd. De resultaten van het onderzoek tonen aan, dat er binnen onze gemeente wel sprake is van een zogenaamd knelpunt. De berekeningsresultaten hebben wij u reeds op 18 september 2011 per mail toegestuurd.

Voor een nadere toelichting verwijs ik u hierbij naar de afbeeldingen zoals opgenomen in de bijlage bij deze brief.

Het onderzoek naar mogelijke geprojecteerde kwetsbare bestemmingen heeft geen knelpunt opgeleverd.






GEMEENTE STAPHORST

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met mevrouw J. Hidders, telefoonnummer (0522) 46 74 64.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,



(mr. J. Smit)

de burgemeester,



(J.D. Alssema)


Bijlage(n):

1. PR-knelpunten gemeente Staphorst
2. Plankaart bestemmingsplan Oud IJhorst, IJhorst, Punthorst



Bijlage 1: PR-knelpunten gemeente Staphorst

De risicocontour van de leiding N-550-30 ligt in het gebied Punthorst.



De risicocontour van de leiding ligt in het bestemmingsplan Oud IJhorst, IJhorst en Punthorst zoals vastgesteld op 16 maart 2010. Het betreft hierbij een woonwijk met eengezinshuizen en bedrijfsdoeleinden aan de Mr. J.B. Kanlaan en Vijverweg.

bijlage 2



Judith Hidders

Van: ProbstMilieuAdvies [probstmilieuadvies@online.nl]

Verzonden: zondag 18 september 2011 14:07

Aan: j.ribberink@Gasunie.nl; Judith Hidders

Onderwerp: risico-inventarisatie buisleidingen gemeente Staphorst

Bijlagen: Gasunie deelkaart 6.crp; deelkaart 6..crpi; deelkaart 6.txt; top10stap.jpg

Geachte heer Ribberink,

In opdracht van de gemeente Staphorst stuur ik u bijgaand de resultaten toe van de uitgevoerde risico-inventarisatie zoals door u gevraagd bij brief d.d. 6 april 2011. Deze inventarisatie heeft betrekking op knelpunten van het plaatsgebonden risico bij bestaande en geprojecteerde bebouwing. Op basis van deze inventarisatie komen wij tot de conclusie dat binnen de gemeente één knelpunt aanwezig is bij bestaande bebouwing. De betreffende CAROLA-bestanden stuur ik u hierbij mee.

De inventarisatie van geprojecteerde bestemmingen op grond van het vigerende bestemmingsplan en de verleende vrijstellingen hebben geen knelpunten opgeleverd.

Wij zullen e.e.a. in een brief aan u bevestigen.

namens de gemeente Staphorst,

Kerstin Probst
Probst Milieuadvies
Pastorijsingel 5
9088 CG Wirdum
tel. 06-25012904
e-mail: probstmilieuadvies@online.nl