

Mark Elshof

Van: Harrie de Lang <H.de.Lang@vechtstromen.nl>
Verzonden: woensdag 31 mei 2017 13:42
Aan: Mark Elshof
Onderwerp: watertoets 20170410-63-15026 Achteresweg 15b en 17a Enter.
Bijlagen: Harrie de Lang B Sc .vcf

Geachte heer Elshof,

Op 10 april 2017 heeft waterschap Vechtstromen een verzoek om een wateradvies, via de website www.dewatertoets.nl, ontvangen.

Het betreft de herontwikkeling Achteresweg 15b en 17 a te Enter.

In de nabijheid van het plangebied ligt waterloop Elsgraven , LP AS 0210 , van waterschap Vechtstromen. De waterloop heeft een belangrijke aan-, af-, en doorvoer functie. Voor het onderhoud van deze waterlopen is een obstakelvrije zone van 5 meter vanaf de insteek noodzakelijk. In deze obstakelvrije zone mag niet zonder toestemming van het waterschap worden gebouwd. U dient hiervoor tijdig een Keurvergunning aan te vragen.

Binnen het plangebied wilt u een “water “ realiseren. Om een goede kwaliteit van dit water te realiseren moet voorkomen worden dat verontreinigd water in het oppervlaktewater terecht kan komen. Schoon regenwater van daken mag wel hier op worden aangesloten. Dit in verband met de gewenste aansluiting op Elsgraven.

Met vriendelijke groet,



T: 088 2203333
www.vechtstromen.nl



De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.