

TenneT TSO B.V.
T.a.v. de heer R. van den Boogaard
Utrechtseweg 310
6812 AR ARNHEM

Brief per e-mail: richard.vanden.boogaard@TenneT.eu

Almelo, 3 mei 2021

Betreft: Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling
Zaaknummer: Z2021-ODT-005306
Extern zaaknummer: Z-21-40659

Geachte heer Van den Boogaard,

Op 26 maart 2021 heeft u een aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ingediend voor de beoordeling van de m.e.r.-plicht (vormvrij) in het kader van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). De aanmeldingsnotitie is ingediend ter voorbereiding op de herziening een bestemmingsplan.

Besluit

Ons besluit op de m.e.r.-plicht (vormvrij m.e.r.-beoordelingsbesluit) en de inhoudelijke overwegingen vindt u als bijlage bij deze brief.

Vragen?

Neem dan contact op met de heer D. Broer van de Omgevingsdienst Twente op. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0546-749500 of per e-mail info@odtwente.nl. U dient het zaaknummer te vermelden als u reageert.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlage: Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01
IBAN NL48 BNGH 028 5175 416
BIC BNGHNL2G

BESLUIT VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING

Naam project: Aanleg ondergrondse 110 kV-kabelverbinding Nijverdal-Rijssen
Datum besluit: 3 mei 2021
Kenmerk: Z2021-ODT-005306

Inhoud

1	BESLUIT	4
1.1	ONDERWERP	4
1.2	BESLUIT	4
1.3	RECHTSMIDDELEN	4
1.4	ONDERTEKENING	4
2	PROCEDURELE OVERWEGINGEN	5
2.1	BESLUIT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE	5
2.2	VOorgenomen ACTIVITEITEN	5
2.3	PROCEDURE	6
2.4	BEVOEGD GEZAG	6
3	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	7
3.1	TOETSINGSKADER	7
3.2	DE KENMERKEN VAN HET PROJECT	7
3.3	DE LOCATIE VAN HET PROJECT	7
3.4	DE SOORT EN KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT	8
3.5	CONCLUSIE	9

1 BESLUIT

1.1 Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden hebben het voornemen een bestemmingsplan vast te stellen voor de aanleg van een ondergrondse 110 kV-kavelverbinding tussen Nijverdalen en Rijssen. Een deel van dit trace loopt over het grondgebied van de gemeente Wierden. In dit plan worden nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt die mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan dient een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd.

In dit besluit wordt beoordeeld of voor het plan, vanwege het mogelijk maken van activiteiten met mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

1.2 Besluit

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Wierden besluiten:

- Dat er geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen zijn, die reden geven voor een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
- Dat dit besluit alleen betrekking heeft op het deel van het trace dat is gelegen in de gemeente Wierden;
- Dat de volgende documenten deel uitmaken van dit besluit:
 - Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Ondergrondse 110 kV-kabelverbinding Nijverdalen-Rijssen, 19 maart 2021, projectnummer 432422.100.

1.3 Rechtsmiddelen

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te breiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Wel kan eenieder te zijner tijd gebruik maken van het rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het vaststellen van het plan ingevolge de Wet ruimtelijke ordening. Dit besluit wordt niet gepubliceerd.

1.4 Ondertekening

Almelo, 3 mei 2021

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden,



Ir. J.W. Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

2 PROCEDURELE OVERWEGINGEN

2.1 Besluit milieueffectrapportage

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm). Op grond van artikel 7.2 zijn bij algemene maatregel van bestuur activiteiten aangewezen die belangrijke gevolgen voor het milieu hebben (m.e.r.-plichtige activiteiten) en activiteiten aangewezen ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten).

M.e.r.-plichtige activiteiten zijn met bijbehorende drempelwaarden opgenomen in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). M.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten en bijbehorende drempelwaarden zijn benoemd in onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r.

Een bestemmingsplan kan op drie manieren in aanmerking komen voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling danwel directe m.e.r.-plicht:

- Er ontstaat een m.e.r.-plicht indien een passende beoordeling op basis van artikel 2.8, lid 1 van de Wet natuurbescherming nodig is;
- er ontstaat een m.e.r.-plicht voor activiteiten en gevallen benoemd in de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r., in die gevallen waar het bestemmingsplan is genoemd in kolom 3 (plannen) van deze bijlage én er voldaan wordt aan de voorwaarden in kolom 2. Wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden in kolom 2 van onderdeel D van het besluit geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht;
- Er ontstaat een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht voor activiteiten en gevallen benoemd in de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r., in die gevallen waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten) van deze bijlage. Deze beoordelingsplicht geldt ongeacht of er voldaan is aan de voorwaarden genoemd in kolom 2 van de bijlage.

Wanneer een bestemmingsplan genoemd wordt in kolom 3 én kolom 4 in de onderdelen C en D van de bijlage van het Besluit m.e.r., moet worden bepaald of er na vaststelling van het plan nog een besluit nodig is om de activiteiten te kunnen realiseren. Wanneer dit wel het geval is, is sprake van een kaderstellend plan en dus een plan in de zin van kolom 3 van de bijlage van het Besluit mer. Wanneer dit niet het geval is, dan is er sprake van een besluit in de zin van kolom 4 van de bijlage van het Besluit m.e.r.

2.2 Voorgenomen activiteiten

Onderhavig bestemmingsplan heeft betrekking op de activiteiten genoemd in de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r. onderdeel D categorie 24.2: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding.

De in kolom 2 genoemde drempelwaarden worden niet overschreden. Het bestemmingsplan wordt genoemd in zowel kolom 3 als kolom 4 van onderdeel D, categorie 24.2.

2.3 Procedure

Ingevolge artikel 7.19, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag, wanneer het zelf initiatiefnemer is van activiteiten waarvan op grond van artikel 7.2 lid 2 onder b van die wet moet worden beoordeeld of deze activiteiten nadelige gevolgen hebben voor het milieu, in een zo vroeg mogelijk stadium te besluiten of voor de activiteit, gelet op de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Met de wijziging van het Besluit m.e.r. op 7 juli 2017 is de procedure voor de formele m.e.r.-beoordeling en de vormvrije m.e.r.-beoordeling grotendeels gelijkgetrokken. Van het besluit met betrekking tot de vormvrije m.e.r.-beoordeling hoeft echter geen kennisgeving gedaan te worden.

2.4 Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden zijn bevoegd om te beslissen op dit verzoek. Zij hebben de bevoegdheid om besluiten op grond van de Wet milieubeheer te nemen overgedragen aan Omgevingsdienst Twente. Hieraan ligt het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Twente d.d. 20 december 2018 ten grondslag.

3 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

3.1 Toetsingskader

Wij hebben getoetst of voor het project een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Deze toets is overeenkomstig artikel 7.19, lid 1 jo. 7.17 lid 2 t/m 4 van de Wm uitgevoerd op grond van de in bijlage III van de m.e.r.-richtlijn opgenomen criteria. De toetsing is hieronder uitgewerkt.

3.2 De kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project zijn de volgende criteria in ogenschouw genomen:

- de omvang en het ontwerp van het gehele project;
- de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit;
- de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder;
- het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering in overeenstemming met wetenschappelijke kennis;
- de risico's voor de menselijke gezondheid.

Overwegingen

De hierboven genoemde onderdelen zijn voldoende beschreven in de Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Ondergrondse 110 kV-kabelverbinding Nijverdal-Rijssen, 19 maart 2021, projectnummer 432422.100.

De aan te leggen ondergrondse 110 kV leiding loopt door 3 verschillende gemeenten, te weten gemeente Hellendoorn, gemeente Wierden en gemeente Rijssen-Holten. Het tracé wordt deels door ontgraving en deels door gestuurde boring aangelegd. Voor de bouw worden werkstroken en bouwwegen aangelegd. Uiteindelijk zal na de aanleg het plangebied in oorspronkelijke staat worden hersteld.

In het kader van de werkzaamheden is geen sprake van specifieke risico's voor ongevallen of rampen in en in de omgeving van het projectgebied.

Wij zijn van mening dat er voor wat betreft de kenmerken van het project geen belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten die noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport.

3.3 De locatie van het project

Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen:

- het bestaande grondgebruik;
- de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
- het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, met speciale aandacht voor de typen aangewezen in de m.e.r.-richtlijn.

Overwegingen

De hierboven genoemde onderdelen zijn voldoende beschreven in de Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Ondergrondse 110 kV-kabelverbinding Nijverdal-Rijssen, 19 maart 2021, projectnummer 432422.100.

De gebieden waar het tracé doorheen loopt zijn divers van aard en bestaan uit verschillende terreintypen. Alleen tijdens de aanleg kan er sprake zijn van enige belasting van de omgeving. Uiteindelijk zal na de aanleg het plangebied in oorspronkelijke staat worden hersteld.

Wij zijn van mening dat er voor wat betreft de locatie van het project geen belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten die noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport.

3.4 De soort en kenmerken van het potentiële effect

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect moet in aanmerking worden genomen, in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria en met inachtneming van:

- de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten;
- de aard van het effect;
- het grensoverschrijdend karakter van het effect;
- de waarschijnlijkheid van het effect;
- de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
- de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
- de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

Overwegingen

De hierboven genoemde onderdelen zijn voldoende beschreven in de Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Ondergrondse 110 kV-kabelverbinding Nijverdal-Rijssen, 19 maart 2021, projectnummer 432422.100. Hieronder wordt kort ingegaan op een aantal relevante milieu hygiënische aspecten.

Natuurtoets

Er is onderzoek gedaan naar soortenbescherming en gebiedsbescherming. Ten aanzien van soortenbescherming wordt geconcludeerd dat er met het treffen van een aantal maatregelen geen natuurbelangen worden aangetast en er geen ontheffing nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming.

Met betrekking tot gebiedsbescherming is aangetoond dat de stikstofdepositie ter plaatse van relevante Natura 2000-gebieden tijdelijk toeneemt tijdens de aanlegfase. Omdat dit echter een tijdelijke depositie betreft met een geringe toename kunnen negatieve gevolgen op stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden op voorhand worden uitgesloten.

Bodem

Er is een milieuhygiënisch vooronderzoek en een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor de gehele ondergrondse 110kV kabelverbinding. Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de mogelijke bedrijfsactiviteiten en de hieraan gerelateerde risicovolle locaties die in het verleden hebben plaatsgevonden en/of nog steeds plaatsvinden. Het voornemen leidt niet tot belangrijke nadelige milieueffecten betreffende het thema bodem.

Geluid

Alleen gedurende de aanlegfase vinden er activiteiten plaats waar geluid bij vrijkomt, die mogelijk effect kunnen hebben bij omwonenden van het tracé. Deze effecten zijn lokaal en tijdelijk. Het voornemen leidt verder niet tot belangrijke nadelige milieueffecten betreffende het thema geluid.

Veiligheid

De ondergrondse 110kV kabelverbinding valt niet onder de werkingssfeer van wet- en regelgeving ten aanzien van externe veiligheid. De realisatie van de ondergrondse 110kV kabelverbinding heeft verder geen gevolgen voor het risiconiveau (plaatsgebonden risico en groepsrisico) van eventuele risicobronnen in of in de nabijheid van het tracé.

Gezondheid

Er gelden beleidsregel voor magneetvelden rond hoogspanningsinfrastructuur. Deze gelden echter alleen voor bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Aangezien hier sprake is van een ondergrondse hoogspanningsleiding is de realisatie van de ondergrondse 110kV kabelverbinding vanuit het aspect gezondheid aanvaardbaar.

Conclusie

Wij zijn van mening dat er voor wat betreft de soort en kenmerken van het potentiële effect geen belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten die noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport.

3.5 Conclusie

Op basis van bovengenoemde beoordeling van kenmerken en locatie van het project en de kenmerken van het potentiële effect van het project is vastgesteld dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het opstellen van een milieueffectrapportage is niet nodig.