



Postbus 383, 7500 AJ Enschede

Gemeente Wierden

Postbus 43

7640 AA WIERDEN

adres

Spaansland 20 Enschede

postadres

Postbus 383

7500 AJ Enschede

telefoon

088 256 7000

Website

brandweertwente.nl

Uw kenmerk -
Ons kenmerk Z2026-000432 / D2026-002513
Bijlage(n) -
Onderwerp Advies externe veiligheid, woningbouwplan
Hambergerweg

Datum 3 februari 2026

Behandeld door

Telefoon

E-mail

Geachte heer ,

Op 22 januari 2026 heeft u Veiligheidsregio Twente gevraagd te adviseren op het initiatief voor woningbouw aan de Hambergerweg in Enter. Hierin heeft u specifiek gevraagd om een 'externe veiligheidsadvies' omdat de ontwikkeling binnen een explosieaandachtsgebied is gelegen.

Waar hebben wij naar gekeken

Het voornemen is om 5 vrijstaande woningen aan de Hambergerweg in Enter te realiseren. Een van de woningen bevindt zich binnen het explosieaandachtsgebied van het LPG-tankstation aan de Rijssenseweg. Ons advies treft u hierbij aan.

Wij hebben de aanvraag beoordeeld op de relevante onderdelen van de Wet veiligheidsregio's, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Advies

Door de ontwikkeling komt één van de 5 woningen gedeeltelijk binnen het explosieaandachtsgebied te liggen. Het grootste risico doet zich voor tijdens het lossen van de tankwagen. Hierbij is de kans op een fakkelbrand of een (directe) explosie. Doet een explosie zich gelijk voor dan is er voor de aanwezige personen geen tijd om het bedreigende gebied te verlaten.

De woningen bevinden zich op zodanige afstand dat niet verondersteld wordt dat de woningen instorten als gevolg van de explosie. Kijkend naar de effecten uit het scenarioboek¹ dan moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld ruitbreuk en vervorming van het hout en kunststof. Om schervrijglas toe te kunnen passen is het noodzakelijk dat de gemeente een voorschriftgebied aanwijst. Bij zeer kwetsbare gebouwen is het verplicht. De woning is een (beperkt) kwetsbaar gebouw. Daarvoor geldt dat het aanwijzen van een voorschriftgebied een afweging van de gemeente is. Volgens ons is dit buitenproportioneel. Om nevenfuncties voor verminderd- of niet zelfredzame personen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf aan huis) te voorkomen adviseren wij om dit in het omgevingsplan uit te sluiten.

¹ Bron: scenarioboeken.nipv.nl d.d. 28 januari 2026

Daarnaast adviseren wij u om de toekomstige gebruikers te informeren over de risico's in de omgeving en het mogelijke handelingsperspectief.

Ondanks de kleine kans op incidenten kan het niet worden uitgesloten en moet rekening worden gehouden met de mogelijke slachtoffers bij een explosie. Het is een afweging van de gemeente of en welk veiligheidsniveau acceptabel is.

Hoe nu verder

Graag ontvangen wij van u een reactie op welke wijze ons advies wordt geborgd.

Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht bij het team Advies van Brandweer Twente. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

