

RAPPORTAGE BOUWBESLUIT

Project: Bijgebouw Groenestraat 7 Pannerden

Projectnummer: 13.10

Datum: 29 oktober 2014

Opdrachtgever: fam. Wezendonk
Groenestraat 7
6911KV Pannerden

Architect: Han Hameeteman architectuur
Lovinklaan 1
6821HX Arnhem

opgesteld door: Han Hameeteman

Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Tabel 1: ruimtebenaming

nr	benaming	bouwbesluit	GO (in m2)
01	Berging	Onbenoemde ruimte	165,2
02	Opslag	Onbenoemde ruimte	43,2
03	Pantry	Onbenoemde ruimte	5,1
04	Toilet	Toiletruimte	2,2
11	Berging	Onbenoemde ruimte	110,2
	Totaal		325,9

Tabel 2: Verblijfsgebieden

nr	benaming	bouwbesluit	GO (in m2)
		Geen verblijfsgebieden en verblijfsruimte	

Hoofdstuk 2: VEILIGHEID

art	benaming	opmerking
2.1	Algemene sterkte van de bouwconstructie	Voldoet. Zie constructieberekeningen
2.2	Sterkte bij brand	Niet van toepassing. Geen rookvrije vluchtroute en geen geen hoofddraagconstructie onder brandomstandigheden (slechts 2 bouwlagen)
2.3	Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan	Voldoet. De afscheiding van de trap en het trapgat zal voldoen aan de gestelde eisen (min. 1 meter hoog, op de vloer geplaatst, geen openingen groter dan 0,1 meter).
2.4	Overbrugging van hoogteverschillen	Voldoet. De hoogteverschillen van meer van 0,21 m worden overbrugd door vaste trappen.
2.5	trap	Voldoet. De trap van de begane grond naar de 1 ^e verdieping: - afmetingen trap: zal voldoen aan de gestelde eisen. - Vrije hoogte boven de trap is 2,3 meter - Leuning: de trap zal voorzien worden van een leuning conform de eisen. -
2.6	Hellingbaan	Niet van toepassing
2.7	Beweegbare constructieonderdelen	Niet van toepassing. Geen van de gevels grenst direct aan de weg. Tevens komen ruimten waarop de voorschriften van toepassing zijn niet voor in het project.
2.8	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	Voldoet. In het project worden geen stookplaatsen

		toegepast. Daarnaast bestaat het project uit één brandcompartiment. De daken zijn niet brandgevaarlijk omdat ze
2.9	Beperking van de ontwikkeling van brand en rook	Voldoet. De buitenwanden bestaan uit metselwerk en voldoen daarmee aan de gestelde eisen.
2.10	Beperking van uitbreiding van brand	Voldoet. Het bijgebouw is één brandcompartiment, zie bijlage C. De woning ligt voldoende ver van de erfgrans en de bestaande woning af.
2.11	Verdere beperking van de uitbreiding van brand en beperking van de verspreiding van rook	Voldoet. Het bijgebouw is kleiner dan 500 m2 waardoor het brandcompartiment gelijk is aan het subbrandcompartiment.
2.12	Vluchtroutes	Niet van toepassing
2.13	Hulpverlening bij brand	Niet van toepassing
2.14	Hoge en ondergrondse gebouwen	Niet van toepassing
2.15	Inbraakwerendheid	Voldoet. Alle ramen, deuren en kozijnen worden inbraakwerend uitgevoerd (minimaal inbraakwerendheidsklasse 2)
2.16	Veiligheidszone en plasbrandgebieden, nieuwbouw	Niet van toepassing
2.17	Aanvullende regels tunnelveiligheid	Niet van toepassing

Hoofdstuk 3: GEZONDHEID

art	benaming	opmerking
3.1	Bescherming van geluid van buiten, nieuwbouw	Niet van toepassing
3.2	Bescherming van geluid van installaties, nieuwbouw	Voldoet. Het bijgebouw kent geen geluidsproducerende gebouwgebonden installaties en er zullen geen geluidsproducerende activiteiten plaatsvinden
3.3	Beperking van galm, nieuwbouw	Niet van toepassing
3.4	Geluidwering tussen ruimten, nieuwbouw	Niet van toepassing
3.5	Wering van vocht	Voldoet. Voor het realiseren van de vereiste waterdichtheid van de in- en uitwendige scheidingsconstructies zullen daar waar nodig de benodigde waterwerende en waterdichte lagen worden toegepast
3.6	Luchtverversing	Voldoet. In de toiletruimte komt een ventilatievoorziening die meer dan 77 dm3/s afvoert. De spleet onder de deur is voldoende hoog voor suppletie.
3.7	spuivoorziening	Niet van toepassing. In het bijgebouw komen geen verblijfsruimten
3.8	Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas	Niet van toepassing. Er komt geen verbrandingstoestel in het bijgebouw

3.9	Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling	Niet van toepassing. Momenteel zijn er nog geen specifieke eisen
3.10	Bescherming tegen ratten en muizen.	Niet van toepassing
3.11	Daglicht	Niet van toepassing. Het bijgebouw heeft geen verblijfsruimten

Hoofdstuk 4: BRUIKBAARHEID

art	benaming	opmerking
4.1	Verblijfsgebied en verblijfsruimte	Niet van toepassing Het betreft een bijgebouw met onbenoemde ruimten
4.2	Toiletruimte	Niet van toepassing Er is wel één toilet aanwezig in het bijgebouw
4.3	Badruimte, nieuwbouw	Niet van toepassing
4.4	Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw	Niet van toepassing Het betreft een bijgebouw met onbenoemde ruimten
4.5	Buitenberging, nieuwbouw	Voldoet. Het bijgebouw is de buitenberging voor het bestande woonhuis.
4.6	Buitenruimte, nieuwbouw	Voldoet.
4.7	Opstelplaatsen	Niet van toepassing. Het betreft een bijgebouw met onbenoemde ruimten

Hoofdstuk 5: ENERGIEZUININGHEID

art	benaming	opmerking
5.1	Energiezuinigheid, nieuwbouw	Niet van toepassing. Het bijgebouwd wordt niet verwarmd. Alleen de pantry en het toilet worden vorstvrij gehouden d.m.v. elektrische verwarming.
5.2	Milieu, nieuwbouw	Voldoet

Hoofdstuk 6: INSTALLATIES

art	benaming	opmerking
6.1	Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw	Niet van toepassing. De ruimten waarop de voorschriften van toepassing zijn komen niet voor in het project
6.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie, nieuwbouw en bestaande bouw	Niet van toepassing. Water en elektra worden betrokken van de bestaande woning.
6.3	Watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw	Niet van toepassing
6.4	Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw	Voldoet. Het afvalwater wordt gescheiden geloosd op de bestaande riolering o het terrein. Deze voert af naar het gemeenteriool
6.5	Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	Niet van toepassing

6.6	Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	Niet van toepassing
6.7	Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	Niet van toepassing
6.8	Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw	Niet van toepassing
6.9	Aanvullende regels tunnelveiligheid, nieuwbouw en bestaande bouw	Niet van toepassing
6.10	Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten, nieuwbouw en bestaande bouw	Niet van toepassing
6.11	Tegengaan van veelvoorkomende criminaliteit, nieuwbouw en bestaande bouw	Niet van toepassing
6.12	Veilig onderhoud gebouwen, nieuwbouw	Voldoet
6.13	Technische bouwsystemen	Niet van toepassing

Hoofdstuk 7: GEBRUIK

art	benaming	opmerking
7.1	Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	Niet van toepassing
7.2	Veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	Niet van toepassing
7.3	Overige bepalingen veilig en gezond gebruik, nieuwbouw en bestaande bouw	Niet van toepassing

Hoofdstuk 8: BOUW-EN SLOOPWERKZAAMHEDEN

art	benaming	opmerking
8.1	Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden	Voldoet. Onveilige situaties zullen worden voorkomen conform de geldende richtlijnen
8.2	afvalscheiding	Voldoet. Het afval zal worden gescheiden conform de geldende richtlijnen