

DIMENSIONERINGSPLAN		BWL 2011.11 V2	
Dhr. W. Kraaijenbrink Rengelinkweg 6 Aalten			Behoort bij besluit van college van burgemeester en wethouders van Aalten WA-17-0068-600 d.d. 26-4-2018
BIOLOGISCHE LUCHTWASSER BWL 2011.11 V2			
TOT.VENTILATIEBEHOEFTE		120.000 M3 / UUR	
Specificatie:			
1.500 vleesvarkens			
AANSTROOMOPPERVLAK		27,90 M2	
LENGTE LUCHTWASSER		12.000 MM	
BREEDTE LUCHTWASSER		3.500 MM	
HOOGTE LUCHTWASSER		2.900 MM	
SPECIFIEK WASWATERDEBIET		0,75 M3/M2/UUR	
CONTACTOPP.WASPAKKET		10046,5 M2	
AANT.SPROEIERS/M2		19 STUKS	
OPVANG WASWATER		41,85 m3	
MAX.VERMOGEN SPOELPOMP		4 KW	
AANT.SPROEIERS STOFADFANG/MTR		9 stuks	
DRUKVAL OVER DE WASSER		30 P	
TOT OPGENOMEN VERMOGEN		35.040 KWH/JR	
BESTURINGSKAST		230 / 400 VOLT	
TOT.WATER VERDAMPING		1.512 M³/JR	
TOT.SPUIWATER		148 M³	
TOT.VERBRUIK WATER		1.660 M³/JR	
AFMETING CENTRAAL KANAAL		14 M²	
UITSTROOMOPPERVLAK		4,3 M2	
HOOGTE FILTERPAKKET		0,6 M	
VENTILATIE VLGS V-STACK NORMEN		46.500 M³/UUR	
UITSTROOMSNELHEID		3.00 M/S	

OPMERKINGEN : Uitstroomhoogte is 8.6 mtr.

Spuiwater is variabel .

ROBOS Air B.V. , Florijn 12, 5751 PC DEURNE, Tel.nr. 0493-381835

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 61098809

BTW nr. NL 85.42.05.196.B.01

RABOBANK : NL 93RABO 0190 473 789

www.robosair.com

E-mail : info@robosair.com

ROBOS Air B.V. , Florijn 12, 5751 PC DEURNE, Tel.nr. 0493-381835

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 61098809

BTW nr. NL 85.42.05.196.B.01

RABOBANK : NL 93RABO 0190 473 789 www.robosair.com E-mail : info@robosair.com

