

- Trap gegevens conform § 2.5.1. Bouwbesluit (Nieuwbouw)
- minimale breedte traprede 800 mm.
 - minimale vrije hoogte boven trap 2300 mm.
 - een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan 4000 mm.
 - maximale optrede 188 mm.
 - minimale aantrede ter plaats van de klimlijp, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 220 mm.
 - minimale tredebreëte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 50 mm.
 - maximale spijlstand 100 mm.
 - minimale hoogte leuning 800 mm.
 - maximale hoogte leuning 1000 mm.
 - balusters hebben een minimale hoogte van 1000 mm en geen opstapmogelijkheid tussen 200 mm+ en 700 mm+ het betreffende loopvlak.
 - tussenruimte spijlen maximaal 100 mm.
 - afstand tussen afscheiding en vloer horizontaal gemeten maximaal 50 mm.

