



## **BESLUIT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING**

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

GEMEENTE AALTEN  
nr.: Z2023-00000226

besluitdatum: 5 december 2023  
verzonden: 5 december 2023

### **AANVRAAG**

Op 16 juni 2023 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning, deze betreft nieuwbouw van een levensloopbestendige woning aan de Winterswijksestraat 73, 7126AA Bredevoort. Het registratienummer is Z2023-00000226. De aanvraag heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Bredevoort, sectie A, nummers 1817 en 2436.

### **ZIENSWIJZE**

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 18 oktober 2023 gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijze ingediend.

### **BESLUIT**

Wij besluiten aan dit verzoek mee te werken. Wij verlenen de gevraagde omgevingsvergunning. Het gaat hierbij om de volgende activiteit(en):

- Bouwen, (artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo);
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, (artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo).

De onderstaande bijlagen worden meegezonden met het besluit. Deze bijlagen maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

- "Constructie\_en\_details\_26-09-2023\_21\_pdf" ontvangen op 26 september 2023
- "lattegronden\_en\_gevels\_26-09-2023\_20\_pdf (geanonimiseerd)"
- "Kempink\_-Beng\_Berekening\_25-09-2023\_pdf (geanonimiseerd)"
- "Ruimtelijke onderbouwing\_versie\_28\_augustus\_2023\_pdf (geanonimiseerd)"
- "jlage\_3\_Quickscan\_flora\_en\_fauna-V02\_pdf (geanonimiseerd)"
- "A-03\_Terreininrichting\_07-06-2023\_22\_pdf (geanonimiseerd)"
- "\_Kempink\_-MPG\_Berekening\_07-06-2023\_pdf (geanonimiseerd)"
- "Bijlage\_4b\_gebruiksfase\_pdf (geanonimiseerd)"
- "nk\_-Toetsing\_bouwbesluit\_07-06-2023\_pdf (geanonimiseerd)"
- "Bijlage\_4a\_aanlegfase\_pdf (geanonimiseerd)"
- "Bijlage\_2\_Verkennend\_bodemonderzoek\_pdf (geanonimiseerd)"
- "Aanvraagdocument publiceerbaar (geanonimiseerd)"



### **INWERKINGTREDING**

De vergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht. Er kan nu nog geen gebruikgemaakt worden van deze vergunning. De vergunning treedt namelijk pas in werking zes weken plus een dag na die waarop de beroepstermijn ingaat (zie publicatie in het huis-aan-huisblad 'Aaltens Nieuws.nl' of op de gemeentelijke website [www.aalten.nl](http://www.aalten.nl), onder Aalten Actueel). Een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek), voorkomt dat de vergunning na de genoemde periode in werking treedt.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,

drs. A. J. M. Gildhuis  
secretaris/ algemeen directeur

mr. A. B. Stapelkamp  
burgemeester

## **BIJLAGE**

behorende bij het besluit Z2023-00000226, voor nieuwbouw van een levensloopbestendige woning aan de Winterswijksestraat 73, 7126AA Bredevoort.

**Inhoud:**

- Beoordelingen en overwegingen
- Voorschriften

### **BEOORDELINGEN EN OVERWEGINGEN**

#### **Beoordeling**

Wij hebben het plan getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. De uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing (paragraaf 3.3. van de Wabo).

#### **Volledigheid**

De aanvraag voldeed aan de indieningsvereisten (op grond van artikel 2.8 van de Wabo, nader uitgewerkt in §4.2 van het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht). Hiermee is de aanvraag op dit onderdeel volledig en ontvankelijk.

#### **Overwegingen onderdeel bouwactiviteit**

De beoordelingscriteria zijn vermeld in artikel 2.10 van de Wabo.

##### *Bestemmingsplantoets*

Het plan is in strijd met het bestemmingsplan. Op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo wordt de aanvraag voor een vergunning voor de bouwactiviteit ook aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een planologisch strijdige activiteit. De inhoudelijke overweging staat onder "Overwegingen onderdeel planologisch strijdige activiteit".

##### *Welstand*

Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. In de gemeentelijke welstandsnota geldt welstandsgebied "Landelijk gebied - niveau: voor en achter: regulier toetsniveau". Het Gelders Genootschap heeft het plan hieraan getoetst. Het advies was positief. Wij hebben dit advies overgenomen.

##### *Bouwverordening van de gemeente Aalten*

Het plan is getoetst aan de Bouwverordening. Het betreft bepalingen over het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem. Het voldoet hieraan voor zover van toepassing.

##### *Bouwbesluit*

Het plan is getoetst aan het Bouwbesluit. In het bouwbesluit zijn bepalingen opgenomen over de sterkte van de bouwconstructie, de technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu, de voorschriften inzake installaties, het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen en bouw- en sloopwerkzaamheden. Het voldoet hieraan voor zover van toepassing.

#### **Overwegingen onderdeel planologisch strijdige activiteit**

De beoordelingscriteria zijn vermeld in artikel 2.12 van de Wabo.

In het bestemmingsplan Kern Bredevoort 2012 is het perceel bestemd tot Waarde – Archeologie lage verwachting. Het plan is in overeenstemming met deze bestemming. In het bestemmingsplan Parapluplan gemeente Aalten heeft het perceel de gebiedsaanduiding overige zone – rest bebouwde kom. Het plan is in overeenstemming met deze aanduiding.

### *Strijdigheid bestemmingsplan*

In het bestemmingsplan Kern Bredevoort 2012 is het perceel bestemd tot Wonen en Tuin. De aanvraag is in strijd met artikel 3.1.1 en artikel 19.2.1 van de planregels van het bestemmingsplan.

In artikel 3.1.1 is bepaald dat de voor het bouwen de volgende bepalingen gelden:

- a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
- b. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient als volgt te bedragen:
  1. voor halfvrijstaande woningen aan één zijde minimaal 3 m;
  2. voor vrijstaande woningen minimaal 3 m;
  3. voor rijenwoningen aan de niet-aaneengebouwde zijde van de eindwoningen minimaal 2 m;
- c. de goothoogte en/ of bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' of 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven;
- d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aantal woningen niet meer bedragen dan aangegeven.

In artikel 19.2.1 is bepaald dat op de voor Tuin bedoelde gronden uitsluitend de volgende bouwwerken mogen worden gebouwd:

- a. aan de voorgevel van een woning gebouwde bijbehorende bouwwerken waarbij de naar de weg gekeerde bouwgrens overschreden wordt;
- b. overkappingen;

De woning wordt gebouwd buiten het bouwvlak en deels op gronden met de bestemming Tuin.

### *Toevoegen maximaal 5 woningen op een inbreidingslocatie*

Woningbouwplannen worden vanaf eind 2019 getoetst aan het lokale afwegingskader woningbouw. In februari 2023 is de nieuwe regionale woonagenda vastgesteld. De afgelopen maanden zijn er diverse woningbouwplannen beoordeeld aan de hand van dit lokale en regionale beleid. Nadat een woningbouwplan positief beoordeeld is aan de hand van het lokale en regionale woonbeleid en de ruimtelijke criteria, wordt de ruimtelijke procedure doorlopen (omgevingsvergunning/wijziging bestemmingsplan).

Inmiddels zijn er een aantal woningbouwplannen voor één of enkele woningen positief beoordeeld, die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan en waarvoor niet met een reguliere procedure (binnenplanse afwijking of buitenplans middels de kruimelregeling uit het Besluit omgevingsrecht bijlage II, artikel 4) kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft een algemene verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor inbreidingsplannen waar het gaat om een toevoeging van max. 5 woningen en die voldoen aan het lokale en regionale woonbeleid en waar sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

### *Verklaring van geen bedenkingen*

Op 4 juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten om:

1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2:27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, af te geven voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een toevoeging van max. 5 woningen op een inbreidingslocatie welke voldoet aan het lokale en regionale woonbeleid en waar sprake is van een goede ruimtelijke ordening;
2. te bepalen dat de onder 1. bedoelde ontwerpverklaring voor een project kan worden aangemerkt als een definitieve verklaring van geen bedenkingen wanneer er gedurende de termijn van de ter inzage legging geen zienswijzen worden ingediend omtrent die aanvraag;
3. geen separaat exploitatieplan voor de onder 1. bedoelde projecten vast te stellen.

### *Afwijken bestemmingsplan*

De activiteit is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening, zie de "Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. omgevingsvergunning Winterswijksestraat 71 -73". Deze ruimtelijke onderbouwing is als bijlage toegevoegd bij dit besluit. Wij verlenen toestemming om af te wijken op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

## VOORSCHRIFTEN

### Voorschriften onderdeel bouwactiviteit

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

- de start van de bouw uiterlijk twee werkdagen voor begin bouw melden, en het gereedkomen uiterlijk melden op de dag van beëindiging van de werkzaamheden. Gebruik hiervoor de bijgevoegde kennisgevingsformulieren. (bij voorkeur per mail naar [gemeente@aalten.nl](mailto:gemeente@aalten.nl));
- op eigen terrein dient een infiltratievoorziening aangelegd te worden met een statische capaciteit van minimaal 40 mm regenwater per m2 verhard oppervlak (daken en bestrating, mits de bestrating reeds afwatert op uw perceel). U moet er rekening mee houden dat regenwater afkomstig van opritten niet mag worden afgevoerd richting openbaar terrein maar deze dient aangesloten te worden op uw eigen infiltratievoorziening.

Voordat gestart wordt met de werkzaamheden moeten onderstaande stukken worden ingediend. Dit kan per email naar [gemeente@aalten.nl](mailto:gemeente@aalten.nl), ter attentie van afdeling Ruimte, team Openbare Ruimte onder vermelding van het nummer Z2023-00000226:

- ter controle berekeningen en tekeningen van de constructies zoals van fundering- beton-, staal- en houtconstructies en systeemvloeren, minimaal drie werkdagen voordat met de uitvoering/wijziging wordt begonnen;