




~ ter informatie ~



veiligheidsregio
**Noord- en Oost-
Gelderland**



Gemeente Apeldoorn
centrale postkamer
ontvangen:

08 OKT 2013

H

Gemeente Apeldoorn
t.a.v. het college van B&W
Postbus 971
7301 BE APELDOORN

Gemeente Apeldoorn		
Document Nr.		
Gescand op 08 OKT 2013		
Dp	Behandelaar	Paraaf
RL		
		Dep.

Postbus 234
7300 AE Apeldoorn
Europaweg 79
7336 AK Apeldoorn
Tel. 055-548 3000
brandweer@vnog.nl
www.vnog.nl

Datum : - 7 OKT. 2013
Ons kenmerk : 13-14040/13-026827
Onderwerp : Verzoek om advies bestemmingsplan Laan van
Spitsbergen 89 (gemeente Apeldoorn)
In afschrift aan : Omgevingsdienst Veluwe IJssel
t.a.v. de heer Heinen
Brandweercluster Epe-Voorst-Apeldoorn
t.a.v. mevrouw Olthof
Behandeld door : J.W. van Gortel / M.C.M. Mulder

[Handwritten signature]

Geacht college,

Op 19 juni jongstleden heeft de VNOG een verzoek om advies gekregen betreffende het bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 89 in de gemeente Apeldoorn.

De VNOG is wettelijk adviseur in het kader van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Voor dit advies is er sprake van een invloedsgebied van risicobronnen binnen- of in directe omgeving van het bestemmingsplan.

Na beoordeling van de toegestuurde stukken en de professionele risicokaart kom ik tot de conclusie dat het plaatsgebonden risico van de risicobronnen voldoet aan de wettelijke eisen. Het plaatsgebonden risico is dus geen belemmering voor de planontwikkelingen. Voor zover te beoordelen voldoet ook het groepsrisico aan de oriënterende waarde en is daarmee dus ook geen belemmering voor de planontwikkelingen.

Ik concludeer dat ten aanzien van de hogedruk aardgasbuisleiding N 552-75 en het tankstation Wieringa er uitgegaan wordt van de wettelijke afstanden. Bij een calamiteit bij één van deze risicobronnen valt het effectgebied waarbij nog schade en gewonden te verwachten is over de planlocatie heen. Ik adviseer om de gebruiker van de planlocatie te informeren over de aanwezigheid van de risicobronnen.

BRANDWEER



**Samen werken
aan veiligheid.**



Brandweer

veiligheidsregio
**Noord- en Oost-
Gelderland**



Hiermee verwacht ik u voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u echter nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer J.W. van Gortel (055 - 5483309) van ons kantoor.

Met vriendelijke groet,

drs. M.J. Slot
Hoofd Sector Brandweezorg

