

ADVIES BRANDWEER D.D. 21-7-2011

De brandweer heeft geen bezwaren tegen een bestemmingsplanwijziging voor de Valkseweg tussen nr. 74-86 voor het realiseren van een woning.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid is voldoende, hier zijn geen aanvullende voorwaarden noodzakelijk.

Bluswater

Op ca. 70 meter bevindt zich een brandkraan voor primair bluswater. Gezien de kleinschaligheid is dit voldoende. Dit is tevens ook de redenen om geen secundaire bluswatervoorziening voor te stellen.

Opkomstnorm

Voor dit adres en deze functie gaan we uit van een norm van 8 minuten. De eerste brandweerauto komt uit Barneveld en doet er ca. 9 minuten over. Aan de norm wordt niet voldaan, er zijn geen aanvullende voorwaarden die gesteld kunnen worden. Het moet echter wel naar het college toe kenbaar gemaakt worden in het groentje bijv. onder kanttekeningen. Dit omdat onze bereikbaarheid al onder het landelijke gemiddelde ligt.

Externe veiligheid

Externe veiligheid is niet van toepassing. In een cirkel van 200 meter bevinden zich geen risico-objecten die belemmerend zouden kunnen zijn voor de functiewijziging. Het object zelf is ook geen risico-object.