

Ventilatie cf. NEN 1087

Logiesfunctie
Bed and Breakfast
58 m ² - 4 personen
Minimale ventilatiecapaciteit: 4 x 6,5 dm ³ /s = 26 dm³/s

Overige ruimten	
Badkamer	Toilet
Minimale ventilatiecapaciteit: 14 dm³/s	Minimale ventilatiecapaciteit: 7 dm³/s

Woonfunctie	
Hobbyruimte	Loungeruimte
28 m ²	27 m ²
Minimale ventilatiecapaciteit: 28 x 0,9 dm ³ /s = 25 dm³/s	Minimale ventilatiecapaciteit: 27 x 0,9 = 24 dm³/s

