

FP Adviesbureau

Stalbouw.nl
De heer B. Bakker
Kosterijland 7
3981 AJ BUNNIK

Kootwijkerbroek, 3 mei 2020



Betreft: bluswatervoorziening zonneweide

Geachte heer Bakker,

Uw vraag:

Is de aanwezige bluswatervoorziening op 200 meter met een capaciteit van minimaal 90 m3/uur voldoende?

Bijgaand de situering voor de zonneweide: er wordt op jaarbasis rond de 1,95 mWh opgewekt waarbij rond de 5.500 panelen worden geplaatst: het betreft het kadastrale perceel Garderen, sectie I, nummer 1947 (totaal 18.427 m2)



FP Adviesbureau B.V.
Drieënhuizerweg 7a
3774 RE Kootwijkerbroek



0342 -444 031
info@fpadviesbureau.nl
administratie@fpadviesbureau.nl
www.fireprevent.nl

KvK 75942941
BTW NL860 450 739 B01
BIC RABONL2U
IBAN NL03 RABO 0347 4488 60



Op al onze aanbiedingen, aanvragen, leveringen en overeenkomsten zijn onze voorwaarden van toepassing die ter inzage zijn via de website www.fireprevent.nl en zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Gelderland te Arnhem onder nummer 30/2015. Op uw verzoek zenden wij kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toe.

FP Adviesbureau

Antwoord:

U geeft aan dat een capaciteit van 90m³/uur beschikbaar is. Ik neem aan dat dit een "geboorde put" betreft omdat in de nabijheid geen transportleiding ligt die een dergelijke capaciteit heeft.

Tevens ga ik er van uit dat door de brandweer/omgevingsdienst geen aanvullende eisen worden gesteld.

Afstand en richtlijnen

De afstand van 200 meter tot de zonneweide geeft geen problemen. De brandweer kan voor voldoende middelen beschikken om de afstand te overbruggen.

Een geboorde put moet wel aan een aantal richtlijnen voldoen zoals:

- Goede bereikbaarheid en opstelplaats voor de brandweer.
- Duidelijk herkenbaar middels pictogram en beschermd tegen verkeer (indien van toepassing).
- Aansluitingsmogelijkheid voor de brandweer.
- Geboorde put moet jaarlijks voorzien zijn van debietmeting.

Overige aandachtspunt: die gevaar kunnen opleveren

- Let op begroeiing onder de zonnepanelen bij droogte.

Vragen

Mochten er naar aanleiding ons advies nog vragen zijn verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groeten,



Wouter Hazeleger.
FP Adviesbureau

FP Adviesbureau