


Technische gebouwen dienen bereikbaar te zijn voor een brandweervoertuig via een (semi)verhard pad wat voldoet aan de voorschriften ten aanzien van breedte en draagkracht uit de handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019

Omvormers situeren langs een bij voorkeur doorgaand pad, (bijvoorbeeld langs middenpad zuid-noord) wat eveneens aan de bovengenoemde voorschriften voldoet.

Brandkraan met capaciteit van ca 60 m3/uur (leiding 110 mm)

Brandkraan met capaciteit van ca 90 m3/uur (leiding 160 mm)



Schetsontwerp Zonnepark Kootwijkerbroek

