

Advies regioarcheoloog



aan: Koen Antonise, gemeente Beuningen
cc:
van: Paul Franzen
ons kenmerk: I 01 02 013
datum: 8 april 2013
betreft: Ewijk, Van Heemstraweg 20

omschrijving project

Aan de Van Heemstraweg te Ewijk, gemeente Beuningen, zullen twee woningen gebouwd gaan worden. Daarbij kunnen in de grond aanwezige archeologische waarden worden verstoord. Op basis van de Monumentenwet 1988 en het vigerend gemeentelijk beleid is daarom onderzoek noodzakelijk om vast te stellen of er inderdaad sprake is van archeologische waarden die door de voorgenomen ontwikkeling verstoord zullen gaan worden.

beschrijving huidig en toekomstig gebruik

Het onderzochte terrein is momenteel in gebruik voor een loods, die gefundeerd is op poeren. Er is, volgens de bouwtekeningen uit de jaren 60, geen kelder aanwezig. Rondom de loods ligt een tuin / weiland. De plannen zijn om een woonhuis ter hoogte van de te slopen loods te bouwen, mogelijk met kelder. De tuin wordt heringericht en er komt een paardenschuur ten westen van een al bestaande schuur.

bespreking uitgevoerd onderzoek

In opdracht van Boot organiserend ingenieursbureau heeft ADC Archeoprojecten uit Amersfoort voor het betreffende gebied een bureauonderzoek met aansluitend een booronderzoek uitgevoerd. Het hier besproken rapport is daar de schriftelijke weerslag van.

- J.M. Blom, *Van Heemstraweg 20 te Ewijk (gemeente Beuningen). Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek*, ADC Rapport 3333, Amersfoort 2013.

Uit het bureauonderzoek komt een gespecificeerde archeologische verwachting, die in het aansluitende verkennende en karterende booronderzoek getoetst is. Deze verwachting is als volgt uitgesplitst:

- bronstijd – nieuwe tijd: hoog

Deze verwachting ligt in lijn met de beleidskaart van de gemeente Beuningen, die aan dit gebied een hoge verwachting toekent. Er is wel een stratigrafische onderverdeling te maken: sporen en vondsten uit de periode late middeleeuwen – nieuwe tijd kunnen direct aan het maaiveld voorkomen, resten uit de bronstijd – vroege middeleeuwen kunnen tot een diepte van 1 m onder maaiveld voorkomen. Deze verwachting staat in relatie met het landschap (stroomgordel van Distelkamp-Afferden) en de in de nabijheid aangetroffen sporen en vondsten.

bespreking uitgevoerd onderzoek

De boringen laten zien dat de verwachte stroomgordel in de ondergrond aanwezig is, echter er werden geen indicaties voor bewoning aangetroffen. In het zuidwestelijk deel van het plangebied werden wel aanwijzingen aangetroffen, die verband kunnen houden met archeologische waarden uit de 19^{de} eeuw, of ook eerder.

conclusie

Op basis van het uitgevoerde onderzoek concludeert de onderzoekster dat een groot deel van het terrein vrijgegeven kan worden voor de voorgenomen ontwikkeling. Een klein deel zou door middel van een vervolgonderzoek nader onderzocht moeten worden om na te gaan of er sprake is van behoudenswaardige archeologie. De meest geschikte vorm om dat te doen is een

proefsleuvenonderzoek. In het rapport is een kaartje (afb. 6) opgenomen waarop helder aangegeven is welk deel nader onderzocht zou moeten worden.

advies

Het uitgebrachte advies is logisch en ligt in lijn met de aangetroffen resultaten van dit en eerder onderzoek in de omgeving. De proefsleuf zou moeten komen in de zone die in het rapport is aangegeven, en iets doorlopend naar buiten, om duidelijk te maken of de nu geschetste overgang ook daadwerkelijk daar zit. Daarnaast moet het een waardering opleveren, conform de waarderingstabel in de KNA 3.2. Op basis daarvan kan de gemeente dan kijken of en welke maatregelen nodig zijn.

De gekozen stap naar een proefsleuvenonderzoek is an sich logisch, maar daar hangt een prijskaartje aan. De vraag is of met een simpele planaanpassing deze kosten niet te voorkomen zijn. De eerste optie is de funderingen van de nieuwe paardenshuur zodanig te maken dat deze niet dieper dan 30 cm onder het huidige maaiveld zullen komen. De tweede optie is dit gebouw te verplaatsen, naar de plaats waar de oude paardenshuur staat.

De opties voor aanpassen zullen mede van andere factoren afhangen, die buiten de archeologie liggen. Er zal bijvoorbeeld naar het beeldkwaliteitsplan e.d. gekeken moeten worden.

8 april 2013
PF