



Bronbemaling Retourbemaling
Diepdrainage Grondboringen

RAAIJMAKERS en Zn. BV

Raaijmakers en Zn. Bronbemaling B.V.
Erfstraat 8
5408 SJ Volkel
Tel. (0413) 27 30 65
Fax (0413) 27 41 90
E-mail: info@raaijmakersbronebemaling.nl
Internet: www.raaijmakersbronebemaling.nl
IBAN: NL55RABO0154904961
BTW nr. NL806172733B01
Handelsregister nr. 16029196

Wilhelminalaan 81
6641 KN Beuningen

Volkel, 04-04-2016

Testcertificaat Brandput

Boordatum : 1-4-2016
Testdatum : 1-4-2016
Locatie : Wilhelminalaan 81
Plaats : Beuningen
Coördinaten : X= 180072 Y= 428029
Diepte : 17 m-mv
Filterstelling : 7-17 m-mv
Diameter bron Ø : 250 mm
Ontwerp debiet : 60 m³/uur bij een afpompings tot maximaal 6½m-mv

De put is door ons gedurende 35 minuten belast met een bovengrondse pomp, teneinde te bepalen (middels een debietmeter in de afvoerleiding) wat de capaciteit van de put is.

De volgende gegevens hebben wij geregistreerd:

	Debietmeterstand in m³	Waterstand in de put in meters onder bovenkant put
Bij aanvang	1955	2,3 meter
Na 5 minuten pompen	1959,06	3,7 meter
Na 20 minuten pompen	1977,08	3,73 meter
na 35 minuten pompen	1995	3,76 meter

Berekende capaciteit : 71,88 m³/uur bij een afpompings tot 3,76 meter

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

Raaijmakers en Zn. Bronbemaling B.V.

Lars Bongers

**Raaijmakers en Zn.
Bronbemaling B.V.
Volkel
Tel. 0413-273065**



Op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en uitvoeringen van werkzaamheden zijn van toepassing: Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van bronbemalingen en Algemene voorwaarden voor het uitvoeren en afwerken van verticale grondboringen van de Vereniging van boorondernemers en buizenleggers "Bolegbo" (tegenwoordig de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer), welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers worden door ons uitdrukkelijk afgewezen.

alfa
ISO 9001
MANAGEMENTSYSTEEM
CERTIFICATIE

alfa
VCA
MANAGEMENTSYSTEEM
CERTIFICATIE

alfa
BRL 2100
PRODUCTCERTIFICATIE

Opdrachtgever: Zwambagt
 Boorlocatie: Wilhelminalaan 81 te Beuningen
 Boordatum: 01-04-2016
 Boringsnummer: Bron 1
 X: 180072
 Y: 428029
 Bron Ø: 250
 Boorgat Ø: 400



Bronbemaling Retourbemaling
 Diepdrainage Grondboringen

RAAIJMAKERS en Zn. BV

Datum: 07-04-2016
 getekend volgens NEN 5104

