

Gemeente Brummen
T.a.v. de heer M. ten Voorde
Postbus 5
6970 AA BRUMMEN

Datum : 14 januari 2021
Ons kenmerk : RB/ROI050/JG/SG/6971EX018A
Zaakdossier : 21-54980/21-075056
Behandeld door : J.W. van Gortel
Afschrift aan : Archief;
Bijlage(n) : -
Onderwerp : Advies externe veiligheid Woonzorgvoorziening Meidoornlaan in Brummen

Geachte heer Ten Voorde,

U heeft mij op 7 januari 2021 gevraagd te adviseren over de verandering van het bestemmingsplan Meidoornlaan 18 A en Meidoornlaan 18 B. U wilt weten of deze verandering past binnen de normen van de wet- en regelgeving. In deze brief geef ik u graag antwoord. Daarnaast geef ik u adviezen over de algemene fysieke veiligheid. Door deze op te volgen verkleint u de kans op calamiteiten, of - als er zich toch een ongeluk voordoet - beperkt u de gevolgen. Het advies van de GHOR is onverkort in dit advies overgenomen.

Advies over Bevi, Bevb en Bevt.

Op basis van de aangeleverde stukken blijkt dat uw voornemen past binnen de normen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bebv) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).

Advies over de algemene veiligheid

Bij het opstellen van dit advies heb ik gebruik gemaakt van:

- De toelichting op het bestemmingsplan Woonzorgvoorziening Meidoornlaan opgesteld door BJZ.nu d.d. oktober 2020
- Het scenarioboek externe veiligheid (www.scenarioboek.nl)
- De signaleringskaart
- De professionele risicokaart Gelderland
- De geoviewer VNOG m.b.t. de bluswatervoorziening

Externe veiligheid krijgt voldoende aandacht in de toelichting op het bestemmingsplan. Op bladzijde 23 van de toelichting wordt het volgende beschreven:

"Bij een incident met toxische stoffen op de spoorweg kan een giftige gaswolk ontstaan die de locatie kan bereiken. ---Het sluiten van ramen, deuren en ventilatieroosters, en zoveel mogelijk uitschakelen van ventilatiesystemen na alarmering door de sirene van de Veiligheidsregio of bericht van NL-Alert is daarvoor voldoende."


Ik adviseer u om in de omgevingsvergunning bouwen op te nemen dat de voorzieningen om ventilatiesystemen uit te schakelen ook toegepast gaan worden.

Bereikbaarheid

Het plangebied is voor de brandweer goed te bereiken. De bereikbaarheid voor ambulances wordt elders in dit document beschreven in het advies van de GHOR.

Bluswatervoorziening

In de nabijheid van het plangebied bevindt zich slechts één ondergrondse brandkraan. Dit is geen optimale situatie. Ik adviseer u om over de bluswatervoorziening in gesprek te gaan met uw accounthouder binnen de VNOG, dhr. E. Postuma (e.postuma@vnog.nl, 088-3106793).



Zelfredzaamheid

De VNOG heeft in september/oktober 2020 te maken gehad met gijzelsoftware waardoor enkele digitale programma's op dit moment nog niet actief zijn. Eén van die programma's is een overzicht van de zogenaamde WAS-palen. Ik kan op dit moment niet onderzoeken of het plangebied binnen het bereik van de WAS-palen valt. Het is zeer aannemelijk dat het plangebied, vanwege zijn ligging in de bebouwde kom, binnen het bereik van de WAS-palen valt.

Overigens is de overheid voornemens het systeem met de WAS-palen gefaseerd te beëindigen.

De zelfredzaamheid van de burgers binnen uw gemeente kan vergroot worden door het gebruik van NL-alert. Hierop wordt door de overheid de komende jaren verder geïnvesteerd. Burgers zullen echter zelf het initiatief moeten nemen om hun mobiele telefoon hiervoor geschikt te maken (zie: <http://www.crisis.nl/nl-alert>).

Advies GHOR

Algemeen advies

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan Woonzorgvoorziening Meidoornlaan is het ten behoeve van een adequate (geneeskundige) hulpverlening van belang dat er rekening wordt gehouden met de onderstaande bereikbaarheidsaspecten:

- Creëer voor ambulances een goede bereikbaarheid door minimaal twee toe- en uitgangswegen te realiseren. Voor ambulances is het namelijk niet alleen van belang om zo snel mogelijk bij de woningen te kunnen komen, maar ook om zo snel mogelijk weer weg te kunnen rijden zonder hinder te ondervinden van andere (hulpverlenings)voertuigen.
- Ambulances dienen dichtbij de woningen geparkeerd te kunnen worden. Obstakels op de weg, de stoep en het terrein dienen dus zodanig te worden ingericht dat ambulances snel en goed bij het pand kunnen komen. Het beperken van trappen, paaltjes, drempels, grote bloembakken, e.d. draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de woningen voor ambulances en brancards.
- Zorg voor een eenduidige, duidelijke bewegwijzering, waarbij borden en nummers zodanig zijn geplaatst, dat bij een calamiteit in/bij de woningen duidelijk is waar de hulpverleners naar toe moeten.

Tot slot

Heeft u vragen over deze brief? Of wilt u iets met ons bespreken? Bel of mail dan gerust met J.W. van Gortel, telefoonnummer: 088-310 6384, e-mailadres: j.vangortel@vnog.nl. Fijn als u ons laat weten wat u gedaan heeft met onze adviezen. Dan kunnen we daar rekening mee houden bij onze preparatie.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,



W.J.C. van der Worp
teamleider Omgevingsveiligheid