

Gemeente Brummen
T.a.v. de heer M. ten Voorde
Postbus 5
6970 AA BRUMMEN

Datum : 21 oktober 2020
Ons kenmerk : RB/ROI050/JG/CG/*BPAKKERGEELSTER
Zaakdossier : 20-53527/20-074019
Behandeld door : J.W. van Gortel
Afschrift aan : Archief
Bijlage(n) : -
Onderwerp : EV-advies appartementengebouw Akkergeelster Brummen

Geacht college,

U heeft mij op 2 september 2020 gevraagd te adviseren over de verandering van het bestemmingsplan aan de Akkergeelster te Brummen. U wilt weten of deze verandering past binnen de normen van de wet- en regelgeving. In deze brief geef ik u graag antwoord. Daarnaast geef ik u adviezen over de algemene fysieke veiligheid. Door deze op te volgen, verkleint u de kans op calamiteiten, of - als er zich toch een ongeluk voordoet - beperkt u de gevolgen. Het advies van de GHOR is onverkort in dit advies overgenomen.

Advies over Bevi, Bevb en Bevt.

Op basis van de aangeleverde stukken blijkt dat uw voornemen past binnen de normen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bebv) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).

Advies over de algemene veiligheid

Bij het opstellen van dit advies heb ik gebruik gemaakt van:

- 200825 Milieuparagraaf bestemmingsplan Akkergeelsterconcept
- Scenarioboek externe veiligheid
- Risicokaart provincie Gelderland.

In dit plan heeft externe veiligheid voldoende aandacht gekregen. De aanwezige risico-bronnen liggen op geruime afstand. De genoemde spoorlijn waarover gevaarlijke stoffen vervoerd kunnen worden, heeft een invloedsgebied van 4 km, maar ligt op meer dan 200 meter van het plangebied. Een uitgebreide verantwoording is derhalve niet noodzakelijk.

Op bladzijde 9 van de verantwoording wordt onder andere verwezen naar de WAS-palen en de zelfredzaamheid. Het plangebied valt binnen het bereik van de WAS-palen. Overigens is de overheid voornemens het systeem met de WAS-palen gefaseerd te beëindigen. Met de tekst ten aanzien van zelfredzaamheid ben ik akkoord.

Bereikbaarheid brandweer

De bereikbaarheid voor de hulpverleningsdiensten wordt in de milieuparagraaf niet aangehaald. De bereikbaarheid van het bestemmingsplan is voor de brandweer voldoende. Het advies met betrekking tot de bereikbaarheid voor de ambulancedienst wordt hieronder beschreven in de paragraaf advies GHOR.

Bluswatervoorziening

Er zijn voldoende bluswatervoorzieningen in de nabijheid van het bestemmingsplan aanwezig.

Advies GHOR

Bestemmingsplan Akkergeelster te Brummen

Naast de Brandweer heeft ook de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR) deze adviesaanvraag beoordeeld en waar mogelijk aan het bevoegd gezag (en daarmee de aanvrager) risico reducerende maatregelen geadviseerd. De GHOR is onderdeel van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Bij de ontwikkeling van het gebied Akkergeelster in Brummen is het ten behoeve van een adequate (geneeskundige) hulpverlening van belang dat er rekening wordt gehouden met de onderstaande bereikbaarheidsaspecten.

- Creëer voor ambulances een goede bereikbaarheid door voldoende toe- en uitgangswegen te realiseren. Voor ambulances is het namelijk niet alleen van belang om zo snel mogelijk bij de woningen te kunnen komen, maar ook om zo snel mogelijk weer weg te kunnen rijden zonder hinder te ondervinden van andere (hulpverlenings-)voertuigen.
- Ambulances dienen dichtbij de woningen geparkeerd te kunnen worden. Obstakels op de weg, de stoep en het terrein dienen dus zodanig te worden ingericht dat ambulances snel en goed bij de woningen kunnen komen. Het beperken van trappen, paaltjes, drempels, grote bloembakken, e.d. draagt bij aan een goede bereikbaarheid voor ambulances en brancards.
- Zorg voor een eenduidige, duidelijke bewegwijzering, waarbij borden en nummers zodanig zijn geplaatst dat bij een calamiteit duidelijk is waar de hulpverleners naar toe moeten.

Begaanbaarheid

- Om de woningen voor brancards goed begaanbaar te houden, is het van belang om met name de ingang begaanbaar te houden. Grind voor de ingang vormt voor ambulancepersoneel en het slachtoffer op de brancard namelijk een obstakel.

Zelfredzaamheid

T.a.v. zelfredzaamheid adviseert de GHOR het volgende:

- Breng het project 'STAN' (Stan is de dóórontwikkeling van Hartveilig Wonen) bij toekomstige bewoners van de nieuwe wijk onder de aandacht, dit in verband met de aanrijtijden van ambulances. Dit is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers opgeroepen kunnen worden om iemand te reanimeren (met AED), in afwachting van een ambulance. Deelname aan dit project kan levens redden.
- Plaats een AED op een strategische locatie. In geval van een circulatiestilstand wordt, door zo spoedig mogelijk te defibrilleren, de overlevingskans van de betreffende persoon vergroot. Als deze AED aan een buitenmuur wordt bevestigd en beschikbaar wordt gesteld voor algemeen gebruik, kan deze AED ook gebruikt worden bij nood in de omgeving.
- Plaats een Stop de bloeding-set naast de AED. Dit is een pakketje met extra hulpmiddelen om bloedingen te stoppen. Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom) aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen. Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered. Dat geldt natuurlijk ook voor meer alledaagse verwondingen waarbij levensbedreigend bloedverlies optreedt, bijvoorbeeld bij een val door een glazen deur of ernstige open botbreuken.


Wettelijk kader

De GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio) is als onderdeel van de Veiligheidsregio belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied (Wvr, art. 1). De GHOR inventariseert de risico's van rampen en crises en adviseert gevraagd en ongevraagd het bevoegd gezag hierover (Wvr, art. 10 en 14).

Tot slot

Heeft u vragen over deze brief? Of wilt u iets met ons bespreken? Bel of mail dan gerust met J.W. van Gortel, telefoonnummer: 088-310 6384, e-mailadres: j.vangortel@vnog.nl. Fijn als u ons laat weten wat u gedaan heeft met onze adviezen. Dan kunnen we daar rekening mee houden bij onze preparatie.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W.J.C. van der Worp', with a horizontal line underneath the signature.

W.J.C. van der Worp
teamleider Omgevingsveiligheid