


Monumentencommissie Gemeente Brummen

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
v.d. gemeente Brummen
Postbus 5
6970 AA Brummen.

19-10-2011



Betreft: advies Voorsterweg 139

Geacht College,

De monumentencommissie heeft de omgevingsvergunningaanvraag voor het reconstrueren van een gemetselde duiker op bestaande funderingen en keermuur beoordeeld.

Aangeboden / beoordeelde stukken

Omgevingsvergunningaanvraag ingekomen d.d. 16 september 2011 / Zaak-/dossier: O-000415

Waardestelling

De duiker uit 1820 bestaat uit een in handvormstenen gemetselde vloer in halfsteens verband (in de langsrichting van de stroom) van 45 cm breed met rechten wanden eveneens in handvorm gemetseld in kruisverband en een halfronde toog. De kruinhogte is 65 cm. De van jongere datum daterende keermuur aan de vijverzijde is ca. 1.80 m breed. De inlaat aan de andere zijde is beschadigd.

Waardestellende aspecten

De gemetselde duiker is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom
- vanwege het karakteristieke materiaalgebruik en de eenvoudige vormgeving
- als functioneel element binnen de waterhuishouding van de buitenplaats.

Advies

De commissie adviseert positief op de voorgestelde aanvraag.

Motivatie

De reconstructie leidt tot een herstel van de historische toestand en draagt hiermee bij tot een verbetering van de historische uitstraling van het park.

Uiteraard tot nader overleg en toelichting bereid, teken ik,
Namens de monumentencommissie,

Drs. G. J. Dijkstra, voorzitter

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. J. Dijkstra", written over a horizontal line.



11.007366