

Zoals in de mails te lezen is, is het hek over de gasleiding niet ter sprake gekomen als een mogelijk issue voor de GasUnie. Wel is de poort in het hekwerk een onderwerp geweest. Deze hebben we daarom verplaatst naar buiten de 5 meter vrijwaringszone.

Naast mailcontact is er ook telefonisch contact geweest. De grondwal heeft in alle plannen gestaan. Na de laatste mail van 12 januari is telefonisch akkoord gegeven op het uitvoeren van de zettingsberekening na vergunningsaanvraag. Deze dient voor de bouw uitgevoerd te zijn. Er is afgesproken om het later uitvoeren van de zettingsberekening als voorwaarde in de vergunning op te nemen.

Goedemorgen 

Ik zie nu boven de leiding ook een grondwal ingetekend? Dit kan ook niet zomaar worden aangebracht, ik verwacht wel dat e.v.t. verandering eerst besproken worden voordat ze op een tekening worden gezet. Dit is ook omschreven in de velin voorwaarden.

E.v.t. ophogingen/verlagingen kunnen een negatief effect hebben op de gasunie leiding, er dient van tevoren een zettingsrapport gemaakt (overhandigd) te worden waarin de zettingen op onderkant leiding niveau over de lengte van de ophoging/verlaging worden berekend. Gasunie gaat vervolgens berekenen of de leiding de e.v.t. zetting kan volgen of dat er andere maatregelen getroffen moeten worden door de initiatiefnemer.

Met vriendelijke groet,



050 521 1800
www.gasunie.nl

N.V. Nederlandse Gasunie
OmgevingsManagement West
Zonnebaan 1
3542 EA Utrecht



Vanaf nu kan heel Nederland terecht op ons Online Omgevingsloket om zaken direct te regelen, meer informatie te vinden en om contact op te nemen (bijvoorbeeld via chat!).

Neem eens een kijkje via <https://www.gasunie.nl/omgevingsloket>.

[REDACTED]

Onderwerp: RE: Aanleg zonnepark gemeente Tiel en Buren 21O058012/21O058018 W-527-01-KR-008 en 009

Beste [REDACTED]

Gisteren hebben mijn collega [REDACTED] en ik de vergunningsaanvraag voor Zonnepark Roodakker ingediend!

Zie bijgevoegd het technische ontwerp en het landschappelijk inpassingsplan. Poort 3 is verplaatst naar de zuidzijde, buiten de vrijwaringszone van de gasleiding. De knotbomen die in de vrijwaringszone stonden zijn uit het landschappelijk ontwerp gehaald, maar dit is nog niet correct verwerkt in het technisch ontwerp. Graag hiervoor het landschappelijk ontwerp als leidend te nemen.

Met vriendelijke groet / Kind regards,



Marten Meesweg 8

3068 AV Rotterdam
The Netherlands

+31 85 3030850 (office)

www.solarfields.nl



Onderwerp: FW: Aanleg zonnepark gemeente Tiel en Buren 21O058012/21O058018 W-527-01-KR-008 en 009

Beste 

Nog de beste wensen.

Ik zie het nieuwe ontwerp graag tegemoet.

@ AC loket

Jullie hebben deze mail ook ontvangen in de cc, willen jullie de excel beoordelen?

Zoals Anneloes in de mail aangeeft is ze eventueel beschikbaar voor een teams overleg.

Met vriendelijke groet,



050 521 1800
www.gasunie.nl

N.V. Nederlandse Gasunie
OmgevingsManagement West
Zonnebaan 1
3542 EA Utrecht



Vanaf nu kan heel Nederland terecht op ons Online Omgevingsloket om zaken direct te regelen, meer informatie te vinden en om contact op te nemen (bijvoorbeeld via chat!).

Neem eens een kijkje via <https://www.gasunie.nl/omgevingsloket>.

[REDACTED]

Onderwerp: RE: Aanleg zonnepark gemeente Tiel en Buren 21O058012/21O058018 W-527-01-KR-008 en 009

Beste [REDACTED],

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar!

Bedankt voor de feedback op het ontwerp. Het lijkt ons het makkelijkst om poort 3 te verplaatsen buiten de 5 meter vrijwaringszone van de leiding. Verder zullen we de bomen uit de vrijwaringszone halen en zorgen dat ze aan de beplantingslijst voldoen. Wanneer we een update van het ontwerp hebben komt deze je kant op.

Ondertussen hebben we een geüpdatet versie van de excel (zie bijlage). Zie in het geel de opmerkingen/aanpassingen/vragen.

Mocht het makkelijk zijn om hier een teams meeting over te hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet / Kind regards,



Marten Meesweg 8

3068 AV Rotterdam

The Netherlands

+31 85 3030850 (office)

www.solarfields.nl



Onderwerp: RE: Aanleg zonnepark gemeente Tiel en Buren 21O058012/21O058018 W-527-01-KR-008 en 009

Beste 

In het ontwerp zie ik dat er een poort (3) is getekend naast de Gasunie leiding, voldoet de bouw hiervan aan de velin voorwaarden?

Ik zie graag een detailtekening met maatvoering van de poort tegemoet waarbij de gasunie leiding is ingetekend.

In het ontwerp staan ook bomen aangegeven dit ontwerp dient te voldoen aan de bijgevoegde beplantings lijst.

Met vriendelijke groet,



050 521 1800
www.gasunie.nl

N.V. Nederlandse Gasunie
OmgevingsManagement West
Zonnebaan 1
3542 EA Utrecht



Vanaf nu kan heel Nederland terecht op ons Online Omgevingsloket om zaken direct te regelen, meer informatie te vinden en om contact op te nemen (bijvoorbeeld via chat!).

Neem eens een kijkje via <https://www.gasunie.nl/omgevingsloket>.



Onderwerp: RE: Aanleg zonnepark gemeente Tiel en Buren 21O058012/21O058018 W-527-01-KR-008 en 009

Beste . 

Aan de excelsheet wordt gewerkt. Zodra deze volledig is ingevuld komt hij jullie kant op.

Via de volgende link is wel het technisch ontwerp te downloaden: <https://we.tl/t-QUcZheaMBG>

Hierin zijn de digitale leidinggegevens meegenomen zoals opgevraagd bij het Omgevingsloket. Graag horen we of het ontwerp akkoord is.

Met vriendelijke groet / Kind regards,



Marten Meesweg 8

3068 AV Rotterdam

The Netherlands

+31 85 3030850 (office)

www.solarfields.nl