

Onderwerp

Reactie op advies Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid d.d. 21
september 2021

Datum	Auteur	Uw kenmerk
14 oktober 2021	ir. Ahmed Oueld Hadj	Z/21/019122

Op 22 september 2021 hebben wij het advies van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid via dhr. Hertoghs per email mogen ontvangen. Wij verzoeken u hierbij tevens om telefonisch contact met ons op te nemen indien er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn om verdere vertraging te voorkomen.

Wij reageren op chronologische volgorde waarbij eerst de opmerkingen van de veiligheidsregio in het cursief worden weergegeven met daaronder in het blauw onze reactie.

Er dient duidelijk aangegeven te worden op de plattegronden en doorsneden waar de details en doorsneden gesitueerd zijn. Verder vervagen diverse symbolen op de tekening wanneer ingezoomd wordt, waardoor deze niet leesbaar zijn. Dit dient aangepast te worden zodat alles goed leesbaar is.

- De resolutie van de tekeningen is verhoogd om de leesbaarheid te verbeteren.
- Op het blad H 000 was reeds een overzicht van de detailposities weergegeven. Er zijn nu details toegevoegd waardoor de overzichtsbladen zijn uitgebreid.
- De aanduiding van de namen van de doorsneden zijn tevens verduidelijkt.

Artikel 2.2 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht, een schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies, waaruit met name blijkt:

1. de omschrijving van de bouwconstructie en de weerstand tegen bezwijken bij brand hiervan;

- Deze informatie is reeds in uw bezit. Zie hiervoor het rapport van de constructeur d.d. 21 mei 2021 onder de pdf naam '20860-wabo rapport' onder paragraaf 1.2.1 'Brandwerendheid'.

2. de detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken); alle trappen, met name van de trap in de brandscheiding ter plaatse van de woning.

- Ter verduidelijking zijn additioneel twee details gemaakt H 010 en H 011.

3. de brandcompartimentering. De opgave bevat tevens gegevens betreffende deuren en daglichtopeningen in uitwendige scheidingsconstructies. Voor zover van belang voor het vluchten bij brand, worden tevens de deuren en daglichtopeningen in inwendige scheidingsconstructies opgegeven; de brandcompartimentering dient duidelijk op de doorsneden weergegeven te worden.

- Gebleken is dat de wdbdo lijnen op enkele doorsneden deels ontbraken Dat is aangepast.

4. gegevens en bescheiden over de aard en plaats van brandveiligheidsinstallaties alsmede van de vluchtrouteaanduiding;

- Dit was reeds aanwezig. Wellicht waren deze niet goed leesbaar wegens de resolutie van de tekeningen. De resolutie van de tekeningen is verhoogd en zouden nu goed leesbaar moeten zijn.

1. Afdeling 2.10, Artikel 2.84 lid 1 De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, naar een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, naar een niet besloten veiligheidsvluchtroute en naar een liftschacht van een brandweerlift is ten minste 60 minuten. Tussen ruimte B.0.15 en ruimte b.0.14 is een inwendige hoek met kans op brandoverslag tussen de brandcompartimenten. Het is van belang hier aanvullende maatregelen te treffen ter voorkoming van brandoverslag. De brandcompartimentering dient ook aangegeven te worden op de plattegrond van de dienstwoning.

- Tussen de ruimtes B 0.14 en B 0.15 is een scheiding aanwezig met een WBDBO van 60 min. De openslaande deuren naar buiten zullen voorzien worden van een WBDBO van 30 min om mogelijke overslag naar de gevel te voorkomen. Het dichtstbijzijnde raam in ruimte B 0.15 ligt op 2 meter afstand van de openslaande buitendeuren.
- De brandcompartimentering van de dienstwoning was al reeds aangegeven in de hoofdtekening. Nu is het tevens op de separate tekening van de dienstwoning E 004 weergegeven.

2. Afdeling 6.5, Artikel 6.20 lid 6 In de in bijlage I bij dit besluit aangewezen gevallen heeft een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties.

- Na het verlenen van de omgevingsvergunning zal een daarvoor gespecialiseerd bureau een PvE en UID worden opgesteld voor de brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

3. Afdeling 6.5, Artikel 6.21 lid 1 Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555.

- De rookmelders in de dienstwoning waren reeds aanwezig op de hoofdtekening. Deze zijn nu ook op de separate tekening E 004 weergegeven.

4. Afdeling 6.6, Artikel 6.23 lid 1 Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20, eerste, tweede en vijfde lid, heeft een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575, met een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Ontruimingsalarminstallaties.

- Het gebouw zal voorzien worden van een ontruimingsinstallatie conform de NEN 2575. Dit is vermeld op blad B 002.

5. Afdeling 6.6, Artikel 6.23 lid 6 Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 heeft een ontruimingsplan.

- Het gebouw zal voorzien worden van een ontruimingsplan. Deze zal in de melding brandveilig gebruik worden meegezonden.

6. **Afdeling 6.6, Artikel 6.26 lid 1** Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend.

- Alle beweegbare constructieonderdelen waarvoor een WBDBO eis geldt waren reeds als zelfsluitend aangeduid. Het is onduidelijk of dit slechts als algemene opmerking bedoeld is, of dat er geconstateerd is dat een aanduiding ergens ontbreekt.

7. **Afdeling 7.2, Artikel 7.16** Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen te veroorzaken waardoor: a. melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd; b. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of c. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd. In ruimte B0.7 is een opstelplaats voor scootmobielen voorzien. Deze kunnen het vluchten vanuit de centrale hal B0.1 belemmeren.

- Wij zullen de positie van de opstelplaats gaan heroverwegen. De opstelplaats is geen bouwkundig object dat op dit moment het vluchten belemmerd. In de melding brandveilig gebruik zullen wij de definitieve inrichting weergegeven.