

BRANDWEER



Omgevingsdienst Regio Arnhem
T.a.v. de heer M. Scherrenburg
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
0800 8446 000
www.brandweer.nl/gelderland-midden

Datum	17 mei 2016	Contactpersoon	Mark Bruijnooge
Ons kenmerk	160517-0033	Telefoon	088-3555037
Uw kenmerk	-	E-mail	mark.brujnooge@vggm.nl

Onderwerp Advies bestemmingsplan stadswerf/milieustraat Doesburg

Geachte heer Scherrenburg,

Op 17 mei ontving ik het verzoek om advies over een bestemmingsplanwijziging om de realisatie van een stadswerf en milieustraat op een braakliggend terrein in Doesburg planologisch mogelijk te maken.

Er liggen drie hogedruk aardgastransportleidingen van de Gasunie op circa 200 meter van het plangebied. Het plangebied ligt binnen de effectafstanden, de 10 kW/m² contour van een fakkelbrand reikt namelijk tot circa 290 meter.

Vanwege de kans op het ontstaan van secundaire branden binnen de 10 kW/m² contour is wegvluchten uit het effectgebied de meest geschikte zelfredzame strategie. Het is waarschijnlijk dat de personen op de stadswerf en milieustraat voldoende zelfredzaam zullen zijn om zichzelf in veiligheid te kunnen brengen. Echter omdat het grootste deel van de aanwezige personen zich buiten bevinden zijn ze ingeval van een incident wel meer kwetsbaar door de blootstelling aan de warmtestraling.

In de directe omgeving is voldoende bluswater beschikbaar en de planlocatie is goed bereikbaar. In het kader van deze ontwikkeling is er geen reden om te adviseren over eventuele maatregelen in het plangebied. De ontwikkeling heeft geen of nauwelijks invloed op het groepsrisico. Het ligt dan ook in de verwachting dat de realisatie van de stadswerf en milieustraat geen merkbare invloed zal hebben op de (on)mogelijkheden van de rampenbestrijding.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Robert Polman
Hoofd afdeling risicobeheersing