

RE: Vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening concept van ontwerpbestemmingsplan 'Oude Harderwijkerweg 73' in Hoge Enk' in Hoge Enk

Doorn, Wessel <WDoorn@Vallei-Veluwe.nl>

vr 26-2-2016 09:26

Aan: Gerard Steentjes <gerard.steentjes@elburg.nl>;

Geachte heer Steentjes,

In het kader van het Vooroverleg ex art 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening concept van ontwerpbestemmingsplan 'Oude Harderwijkerweg 73' in Hoge Enk' in Hoge Enk het volgende:

De uitbreiding van het verhard oppervlak betreft > 1500 m2. Dit maakt de uitbreiding voor de Waterwet in principe vergunningplichtig.

Volgens de aangeboden informatie is er voldoende ruimte om het schone hemelwater te infiltreren in de bodem, zodat er geen afwatering naar bestaande watergangen plaatsvindt en het watersysteem in kwalitatief en kwantitatief opzicht niet wordt belast.

Hiermee vervalt de vergunningplicht.

Ten aanzien van het huishoudelijk en bedrijfsmatig afvalwater wordt opgemerkt dat deze op de vuilwaterriolering moeten worden geloosd. Het bedrijfsafvalwater dient vooraf een geschikte zuiveringsvoorzieningen te passeren.

Met vriendelijke groet,

Wessel Doorn

beleidsmedewerker planvorming

06 - 46 63 61 84

Waterschap Vallei en Veluwe

Steenbokstraat 10 | Apeldoorn

Postbus 4142 | 7320 AC Apeldoorn

055-527 29 11



Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.