

Bijlage 3: Watertoets

Geachte heer Nuland,

[...]

Via deze email wil ik u laten weten dat we een inschatting hebben gemaakt van de gevolgen van het plan op de waterhuishouding. Wij denken dat met name de waterberging een aandachtspunt is. Door de grote hoeveelheid toename van verhard oppervlak zal er waterberging gerealiseerd moeten worden om het hemelwater vertraagd af te voeren. Bij een toename van meer dan 4000 m² is het volgens de nieuwe keur nodig om 60 mm waterberging te realiseren. Deze waterberging kan gezocht worden in bijvoorbeeld een nieuw aan te leggen sloot of greppel waarbij het onze voorkeur heeft om zoveel mogelijk water in de bodem te infiltreren.

Ik hoop dat u met de uitkomst van de digitale watertoets, aangevuld met deze e-mail voldoende informatie heeft om de ruimtelijke onderbouwing verder af te ronden.

Als er vragen zijn over de verdere uitwerking van het plan, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Bloemenkamp (tel. 06-20012327). Hij houdt zich bezig met vergunningen voor onder andere het lozen van hemelwater op het oppervlaktewater.

Met vriendelijke groet,
Theo van der Veen
Beleidsmedewerker planvorming
tel. 06-50636711 Waterschap
Vallei en Veluwe
Steenbokstraat 10 | Apeldoorn
Postbus 4142 | 7320 AC
Apeldoorn
055-527 29 11