

Aansluitingen/nozzles		Opervlakte behandeling	
NOZ	AFM, Type	Aansluiting voor:	
N1	1.5" BSP	- Uitwendig: 800mu Permacor 2107 HS	
N2	2" Sok	- Inwendig: 800mu Permacor 2107 HS	
N3	1" Sok	- Inwendig: 800mu Permacor 2107 HS	
N4	3" Dubbele pijpnpel	- Inwendig: 800mu Permacor 2107 HS	
N5	3" BSP	- Inwendig: 800mu Permacor 2107 HS	
N6	2" BSP	- Inwendig: 800mu Permacor 2107 HS	
N7	2.5" Sok	- Inwendig: 800mu Permacor 2107 HS	
N11	Zie tekening Deksel D28 R0	- Inwendig: 800mu Permacor 2107 HS	
N12	Zie tekening Deksel D28 R0	- Inwendig: 800mu Permacor 2107 HS	
N13	Zie tekening Deksel D28 R0	- Inwendig: 800mu Permacor 2107 HS	
M1	Uitvoering deksel ZIE DEKSEL D28 R0	- Inwendig: 800mu Permacor 2107 HS	
		Los meegeleverd:	
		2x set zware mangat bouten en moeren M16x50	
		1x set reparatieset permacor 2107 HS.	
		ZIE OOK TEKENING DEKSEL D28 R0	
M1	600	Mangat 16mm	
M2	600	Mangat 16mm	
M3	600	Mangat 16mm	

Tank- en apparatenbouw De Blesse bv.	
Postbus 150	
8330 AD Steenwijk	
tel. 0561 44 1441	
fax. 0561 44 1093	
email: info@tabdeblesse.com	
www.tabdeblesse.com	
Datum: 17-05-2011	
Getekend door: Douwe van der Meer	
Leeg gewicht: ca. 13.555 kg	
Materiaal: S 235 JRG2 (EN 10025)	
Bodem: 9mm	
Dikte binnentank: Romp: 9 mm	
Proefdruk lucht tank: 0.3 bar(g)	
Ontwerp druk: ATM bar(g)	
Nominale inhoud: 100 m³ A=20m² B=80m²	
Inspectie: TAB + Kiwa Certificaat	
Ontwerp code: BRL-K 747/02-1 / EN 12285-1	

Titel: Enkelwandig ondergronds	
2 compartimenten 20-80	
100.000 Liter - Ø 3000mm	
Opdrachtgever:	
Project opdr.gever:	
Item nr.:	
Medium: A = AD BLUE	
Sok hoogte 30 mm, pijpnpel hoogte 75mm, T.A.A.	
van de tank (tenzij anders aangegeven)	
Geen bouwgaten in de natuurlijke hardlijn	
Revisie	
Tekenng nr.	
Tanknr.	
Schaal: 1:70 (1:20)	

