



Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro “Buitengebied – Hotel Van der Valk”

Datum: 19 april 2012

Vooroverlegpartner	Reactie	Antwoord
Provincie Gelderland	De provincie heeft in februari 2011 een reactie gegeven in het kader van de benodigde boscompensatie. Destijds is verder aangegeven dat het bestemmingsplan een plan van lokale aard is en dat de provincie vanuit haar verantwoordelijkheid geen reden ziet om verder advies uit te brengen. Op 28 februari 2012 is dit opnieuw telefonisch bevestigd.	Opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.
Rijkswaterstaat Oost-Nederland		
Ministerie WL&I / energie		
Ministerie Economische Zaken		
Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie Directie Noord, Afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu		
Rijksdienst voor het Cultuurerfgoed		
Waterschap Veluwe t.a.v. bureau bjz		
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Commandant Regionale Brandweer	Leidt niet tot een toename van de personendichtheid ten opzichte van de huidige situatie. Daarom is het niet noodzakelijk om een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico te maken; Geadviseerd wordt gezien het feit dat er maar één ontsluiting aanwezig, de reeds geprojecteerde doorgangen als calamiteitendoorgangen op te nemen zodat ontvluchting te voet wordt mogelijk gemaakt; Een fakkelbrand als gevolg van een breuk in de een hogedruk aardgasleiding is beheersbaar / bestrijdbaar; De ISOR gegevens van Hotel van der Valk staan niet juist op de risicokaart vermeld. Geadviseerd wordt deze gegevens een update te geven.	Opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.
Politie District Noord-West Veluwe t.a.v. Team Harderwijk		
Commandant Brandweer		
Vitens	Geen op- of aanmerkingen	