

Advies: Aangepaste QRA DPO-leiding

> Gegevens risicobeheersing

Behandeld door:	Peter Vernooij
Telefoon:	06-21154752
E-mail:	p.vernooij@brwbn.nl
Datum brief:	17 september 2020

> Gegevens aanvrager

Aanvrager	Gemeente 's-Hertogenbosch
Contactpersoon:	Ton Verhoeven
Telefoon en e-mail:	t.verhoeven@s-hertogenbosch.nl

> Gegevens aanvraag

Locatie	Trace Ammerzode Vlijmen, De Omloop 6, 5254TJ Haarsteeg
Zaaknummer aanvrager:	QRA Rapportage
Zaaknummer brandweer:	2020-000521

> Adviesgrondslag

U hebt op 17 september 2020 j.l. de Veiligheidsregio Brabant Noord in de gelegenheid gesteld om te reageren op de QRA Trace Ammerzoden-Vlijmen. De veiligheidsregio adviseert enkel op de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid die in de QRA worden beschreven. Bij de beschrijving heeft de veiligheidsregio een aantal opmerkingen.

- In paragraaf 8.5.1 wordt gesteld dat de brandweerkazerne van s-hertogenbosch is gevestigd aan de Kooikersweg. Dit is niet juist. De brandweerkazerne staat aan de Vogelstraat 45. Voor de inhoudelijke beoordeling heeft dit geen invloed.

- in paragraaf 8.5.2 wordt gesteld dat er in de nabijheid gebruik gemaakt kan worden van open water. Dit is niet juist. Om hier gebruik van te kunnen maken is het noodzakelijk om een opstelplaats voor de brandweer nabij het water te realiseren.

Met inachtneming van bovenstaande punten onderschrijft de veiligheidsregio de conclusies uit de QRA (met betrekking tot de verantwoording).



BRANDWEER

Brabant-Noord