

Gemeente Nijmegen

d.t.v. Omgevingsdienst Regio Nijmegen
t.a.v. Mark Geurts
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Sector Brandweer

Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Datum: 16 september 2013
Betreft: Nijmegen Goffert-Winkelsteeg - 5
(Gasleiding thv Graafsebrug)
Bijlage(n): -
Briefnr: VR/BRW/3154/13/SH

Contactpersoon

Sander van den Hoogen
(024) 327 15 61
sander.van.den.hoogen@vrgz.nl

Geachte college,

Op 27 augustus 2013 hebben wij, door tussenkomst van de ODRN, uw verzoek om advies ontvangen over de herziening van het bestemmingsplan Nijmegen Goffert - Winkelsteeg - 5 (Gasleiding ter hoogte van de Graafsebrug). Dit bestemmingsplan voorziet in het verleggen van een hoge druk aardgasleiding om dit stuk leiding geschikt te maken voor robotinspecties.

De stijging van het groepsrisico ten gevolge van deze ontwikkeling is zeer gering (van 0,00 x de oriëntatiewaarde naar 0,01 x de oriëntatiewaarde). In zowel de huidige als in de geplande situatie ligt er (bestaande) (woon)bebouwing binnen de 100%-letaliteitszone van de hoge druk aardgasleiding. Via deze brief informeren wij u dat wij, vanwege de zeer geringe gevolgen voor het groepsrisico, ons beperken tot een beknopte en algemene advisering.

In geval van een calamiteit bij dergelijke hoge druk aardgasleidingen is een (gas)fakkelbrand het maatgevende scenario. De fakkelbrand zelf kan alleen bestreden worden door afsluiting van de gasstroom door de netwerkbeheerder: de hulpdiensten zullen zich met name richten op het bestrijden van secundaire branden en de afvoer van gewonden.

De bluswatervoorziening, de bereikbaarheidssituatie ter plaatse en de materiële capaciteit van de hulpdiensten zijn afdoende voor bestrijding van een dergelijk incident.

Afhankelijk van de exacte incidentlocatie is redding van personen in de directe omgeving van de gasleiding wellicht niet mogelijk. Wij adviseren u deze beperkingen mee te nemen in de verantwoording van het groepsrisico.

Daarnaast draagt een actieve risicocommunicatie naar de burgers in de nabijheid van de buisleiding bij aan hun mogelijkheden om mogelijke gevaren juist in te schatten. Wij raden u aan om richting deze burgers actief over deze risico's/dit risico te communiceren.

Wij verwachten u met dit schrijven van dienst te zijn geweest. Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van dit schrijven, kunt u te allen tijde contact opnemen met ondergetekende. Conform artikel 3.43 van de Algemene wet bestuursrecht ontvangen wij graag van uw zijde een afschrift van het genomen besluit.

Met vriendelijke groet,

A.G.H. van den Hoogen
Specialist Risico's en Veiligheid