

Gemeente Nijmegen
d.t.v. Mark Geurts (ODRN)
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Sector Brandweer
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Datum: 12 juni 2013
Betreft: Bestemmingsplan Synthon
Bijlage(n): -

Briefnr: VR/BRW/3107/13/SvdH

Contactpersoon
Sander van den Hoogen
024-3271561
sander.van.den.hoogen@vrgz.nl

Geacht college,

Op dinsdag 11 juni 2013 hebben wij, door tussenkomst van de ODRN, uw verzoek om advies ontvangen over de herziening van het bestemmingsplan Nijmegen-West 1979 - 59. Deze herziening schept mogelijkheden voor nieuwbouw van het bedrijf Synthon en herinrichting van het terrein.

Het plangebied ligt, vanuit het oogpunt van externe veiligheid, in het invloedsgebied van een groot aantal potentiële risicobronnen. Het betreft het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, over het spoor, over het water en door een hoge druk aardgastransportleiding en de opslag van gevaarlijke stoffen bij een inrichting die valt onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen. De afstand tussen de bebouwing en deze risicobronnen en de personendichtheid van de gebouwen is echter dusdanig dat het groepsrisico (bezien vanuit de individuele risicobronnen) laag is. Conform de beleidsvisie externe veiligheid van de gemeente Nijmegen kunnen deze risico's (afhankelijk van de risicobron) beperkt worden verantwoord of hoeven ze niet te worden verantwoord.

Via deze brief informeren wij u dat wij ons in dit specifieke geval beperken tot een advies op hoofdlijnen. De reden daarvoor is dat de herziening van het bestemmingsplan vanwege het merendeels conserverende karakter zeer minimale gevolgen voor het groepsrisico zal hebben. Wij achten het dan ook niet opportuun om hiervoor een uitgebreide analyse van de mogelijkheden voor de rampenbestrijding en zelfredzaamheid in relatie tot de diverse incidentscenario's op te stellen.

Desalniettemin willen wij, gezien de ligging van het plangebied binnen het invloedsgebied van meerdere risicobronnen, wijzen op algemene aandachtspunten in het kader van rampenbestrijding en zelfredzaamheid.

Rampenbestrijding

Voor adequate bestrijding door de hulpdiensten zijn goede bereikbaarheid en voldoende bluswater van groot belang. Momenteel liggen er in het plangebied brandkranen als bluswatervoorziening. Mochten deze voorzieningen, bijvoorbeeld ten gevolge van de onttrekking van het terrein aan de openbaarheid, vervallen, dan dienen overeenkomstig het Bouwbesluit 2012 alternatieven te worden getroffen. Bij zeer grootschalige branden kan overigens ook in ruime mate in bluswater voorzien worden vanuit het Maas-Waal-kanaal.

Voor advisering over de mogelijkheden voor verbetering van de bluswatervoorziening kunt u zich, wenden tot ondergetekende.

Zelfredzaamheid

Het plangebied wordt omsloten door meerdere risicobronnen. Het is daarom belangrijk dat in geval van calamiteiten personen in het plangebied in meerdere richtingen kunnen vluchten. De wijze waarop het terrein (her)ingericht wordt is hierop van invloed.

Daarnaast draagt een actieve risicocommunicatie naar de burgers in het plangebied bij aan hun mogelijkheden om mogelijke gevaren juist in te schatten. Wij raden u aan om deze burgers actief over deze risico's te informeren.

In geval van een ongeval met toxische gassen is het van belang dat dergelijke stoffen zo min mogelijk in bouwwerken doordringen. Dit gevaar kan beperkt worden door eventuele nieuwe bouwwerken, indien voorzien van luchtbehandelingsinstallaties, uit te rusten met een mogelijkheid om deze installatie centraal uit te schakelen.

Tot slot kan door het opnemen van externe veiligheidsrisico's als scenario's in bedrijfshulpverleningsplannen adequater en sneller worden gehandeld door de bedrijfshulpverlening. Om die reden adviseren wij u hierop aan te dringen bij het betrokken bedrijf.

Wij adviseren u bovengenoemde beperkingen en verbeteropties te beschouwen in het kader van de verantwoording van het groepsrisico.

Wij verwachten u met dit schrijven van dienst te zijn geweest. Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van dit schrijven, kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende.

Conform artikel 3.43 van de Algemene wet bestuursrecht ontvangen wij graag van uw zijde een afschrift van het genomen besluit.

Met vriendelijke groet,

A.G.H. van den Hoogen
Adviseur risicobeheersing