



Locatiecode 2NA8120, Postbus 50, 6920 AB Duiven

Aangetekend

Gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen



D211098266

Contactpersoon

Maurice Faassen
maurice.faassen@qirion.nl

Bezoekadres

Dijkgraaf 4
6921 RL Duiven

Postadres

Locatiecode 2NA8122
Postbus 50
6920 AB Duiven
Telefoon 088 542 6444

info@liander.nl

www.liander.nl

Datum

9 augustus 2021

Ons kenmerk

RLI-1305/20210024

Betreft

Reactie concept bestemmingsplan Nijmegen - Dukenburg

Geachte meneer/ mevrouw,

Liander N.V. maakt een reactie kenbaar op het concept bestemmingsplan 'Nijmegen-Dukenburg' (hierna: concept) van de gemeente Nijmegen.

Liander N.V. is de eigenaar van 10 gasdrukmeet- en regelstations in het plangebied van het concept en is daarmee belanghebbend.

Gasdrukmeet- en regelstation

De 10 gasdrukmeet- en regelstations in het plangebied van het concept, zijn een type B-inrichting in de zin van het Activiteitenbesluit. Op deze stations zijn de regels uit de Wet milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) van toepassing. Zie onderstaande tabel voor de adreslocaties.

Zwanenveld 4101	Malvert 9104
Tolhuis 7001	Aldenhof 9201
Lankforst 5500	Weezenhof 4011
Lankforst 1018	Weezenhof 3001A
Van Schuijlenburgweg 115 (nieuw te plaatsen)	Weezenhof 6501

In het concept is aan de grond waarop de gasdrukmeet- en regelstations zijn gevestigd, de enkelbestemmingen 'groen' (8x), 'maatschappelijk' (1x) en 'bedrijf – nutsvoorziening' (1x) toegekend (zie ook afbeeldingen 1a t/m 8b). Binnen deze enkelbestemmingen zijn nutsvoorzieningen toegestaan mits er sprake is van een aanduiding 'nutsvoorziening'.

Gelet op de ruimtelijke uitstraling van het bovengenoemde station, zie de veiligheidsafstanden in artikel 3.12 lid 6 van het Activiteitenbesluit, willen wij u vragen de gasdrukmeet- en regelstations binnen de bovengenoemde bestemming te koppelen aan de functieaanduiding 'nutsvoorziening' op de verbeelding en te voorzien van de daarbij behorende veiligheidscontour (Activiteitenbesluit - zone). Door deze wijze van bestemmen is de aanwezigheid van het gasdrukmeet- en regelstation


voor derden zichtbaar en wordt beter geborgd dat de veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten nu en in de toekomst in acht worden genomen.

Gasdrukmeet- en regelstation aan de Zwanenveld 4101 te Nijmegen

- (Enkel)bestemming: 'maatschappelijk'
- DS Kaststation (Inh. 0,5 - 15m³)
- Veiligheidsafstand van 4 meter tot beperkt kwetsbare objecten en 6 meter tot kwetsbare objecten
- Nummer behuizing '6 008 287'
- Coördinaten: 183727, 426250



Afbeelding 1a: Uitsnede concept met locatie gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).




Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

Gasdrukmeet- en regelstation aan de Tolhuis 7001 te Nijmegen

- (Enkel)bestemming: 'groen'
- DS Kaststation (Inh. 0,5 - 15m³)
- Veiligheidsafstand van 4 meter tot beperkt kwetsbare objecten en 6 meter tot kwetsbare objecten
- Nummer behuizing '6 008 293'
- Coördinaten: 182991, 425637



Afbeelding 1a: Uitsnede concept met locatie gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).




Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

Gasdrukmeet- en regelstation aan de Lankforst 5500 te Nijmegen

- (Enkel)bestemming: 'groen'
- DS Kaststation (Inh. 0,5 - 15m³)
- Veiligheidsafstand van 4 meter tot beperkt kwetsbare objecten en 6 meter tot kwetsbare objecten
- Nummer behuizing '6 008 288'
- Coördinaten: 183695, 425234




Afbeelding 1a: Uitsnede concept met locatie gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).



Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

Gasdrukmeet- en regelstation aan de Lankforst 1018 te Nijmegen

- (Enkel)bestemming: 'groen'
- DS Kaststation (Inh. 0,5 - 15m³)
- Veiligheidsafstand van 4 meter tot beperkt kwetsbare objecten en 6 meter tot kwetsbare objecten
- Nummer behuizing '6 008 283'
- Coördinaten: 183863, 424933




Afbeelding 1a: Uitsnede concept met locatie gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).




Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

Nieuw te plaatsen gasdrukmeet- en regelstation aan de Van Schuijlenburgweg 115 te Nijmegen

- (Enkel)bestemming: 'groen'
- DS Kaststation (Inh. 0,5 - 15m³)
- Veiligheidsafstand van 4 meter tot beperkt kwetsbare objecten en 6 meter tot kwetsbare objecten
- Nummer behuizing: nog onbekend
- Coördinaten: 183439, 425744




Afbeelding 1a: Uitsnede concept met nieuwe locatie gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).




Afbeelding 1b: Ligging nieuwe locatie gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

Gasdrukmeet- en regelstation aan de Malvert 9104 te Nijmegen

- (Enkel)bestemming: 'groen'
- DS Kaststation (Inh. 0,5 - 15m³)
- Veiligheidsafstand van 4 meter tot beperkt kwetsbare objecten en 6 meter tot kwetsbare objecten
- Nummer behuizing '6 008 304'
- Coördinaten: 182991, 425637




Afbeelding 1a: Uitsnede concept met locatie gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).




Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

Gasdrukmeet- en regelstation aan de Aldenhof 9201 te Nijmegen

- (Enkel)bestemming: 'bedrijf – nutsvoorziening'
- DS Vrijstaand gebouw (Inh. >15m³)
- Veiligheidsafstand van 4 meter tot beperkt kwetsbare objecten en 10 meter tot kwetsbare objecten
- Nummer behuizing '6 008 282'
- Coördinaten: 183670, 424392




Afbeelding 1a: Uitsnede concept met locatie gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).




Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

Gasdrukmeet- en regelstation aan de Weezenhof 4011 te Nijmegen

- (Enkel)bestemming: 'groen'
- DS Kaststation (Inh. 0,5 - 15m³)
- Veiligheidsafstand van 4 meter tot beperkt kwetsbare objecten en 6 meter tot kwetsbare objecten
- Nummer behuizing '6 008 285'
- Coördinaten: 183993, 423886



Afbeelding 1a: Uitsnede concept met locatie gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).




Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

Gasdrukmeet- en regelstation aan de Weezenhof 3001A te Nijmegen

- (Enkel)bestemming: 'groen'
- DS Kaststation (Inh. 0,5 - 15m³)
- Veiligheidsafstand van 4 meter tot beperkt kwetsbare objecten en 6 meter tot kwetsbare objecten
- Nummer behuizing '6 008 284'
- Coördinaten: 183816 423652




Afbeelding 1a: Uitsnede concept met locatie gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).




Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

Gasdrukmeet- en regelstation aan de Weezenhof 6501 te Nijmegen

- (Enkel)bestemming: 'groen'
- DS Kaststation (Inh. 0,5 - 15m³)
- Veiligheidsafstand van 4 meter tot beperkt kwetsbare objecten en 6 meter tot kwetsbare objecten
- Nummer behuizing '6 008 305''
- Coördinaten: 184383, 423825



Afbeelding 1a: Uitsnede concept met locatie gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).



Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

Datum

9 augustus 2021

Pagina

7 van 7

Conclusie

Wij verzoeken u het concept zodanig aan te passen dat tegemoet wordt gekomen aan het beschreven voorstel. Wij zijn graag bereid om deze reactie mondeling nader toe te lichten en met u mee te denken.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over ruimtelijke ontwikkelingen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar ro.loket@liander.nl. Wij nemen dan binnen drie werkdagen contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.



Maurice Faassen
Consultant Ruimte & Recht