

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Rheden
Postbus 9110
6994 AB De Steeg

Datum : 11-12-2019
Ons kenmerk : 191211-0027
Contactpersoon : Meine Jacobi
Doorkiesnummer : 088-3555045
E-mail adres : Meine.Jacobi@vggm.nl

Onderwerp: Omgevingsadvies woningbouwplan Burg. Bloemershof, Dieren

Geacht college,

Op 18 november jl. ontving ik uw mail waarin u ons om advies vraagt over het woningbouwplan Burg. Bloemershof in Dieren.

Conform de wet- en regelgeving adviseert Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden bij ruimtelijke ontwikkelingen over gezondheid, (externe) veiligheid en de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid.

Advies

Het betreft het ontwikkelen van een woonwijk met laagbouw woningen.

Fysieke veiligheid

In de omgeving van het plangebied vindt vervoer/transport van gevaarlijke stoffen plaats over het spoor Arnhem – Deventer, provinciale weg N348 en via een aardgastransportleiding. Bij een incident kunnen scenario's als explosie, plasbrand, fakkelbrand en toxische wolk optreden. De kans daarop is klein.

Het plangebied ligt binnen de effectafstand van de scenario's explosie, fakkelbrand en toxische wolk. Het plan leidt tot een toename van het aantal aanwezigen. Het ligt in de verwachting dat zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen, mits geïnformeerd en tijdig gewaarschuwd.

Als het gaat om het verbeteren van de zelfredzaamheid en rampbestrijding dan adviseer ik om bij de uitwerking van de plannen rekening te houden met:

- Risicocommunicatie: aanwezigen te informeren over risico's en geven van een handelingsperspectief bij incidenten.
- Ontvluchtbaarheid en mogelijkheden tot ontruiming en/of evacuatie van het gebied op planniveau vanwege de risico's van incidenten met gevaarlijke stoffen. U kunt daarbij denken aan de nooduitgangen en vluchtwegen/routes in de omgeving en de gebouwen die van de risicobron afgericht zijn.
- Bij geplande werkzaamheden aan of nabij de aardgastransportleiding in overleg met de beheerder afspraken te maken over de communicatie en de omgeving te informeren over de risico's. Eventueel is ten tijde van geplande werkzaamheden de aanwezigheid van personen uit te sluiten.

U kunt dit advies gebruiken bij uw afwegingen in het kader van de verantwoording groepsrisico als het gaat om de huidige wet- en regelgeving.

Bij de verdere uitwerking van het plan adviseer ik rekening te houden met de bereikbaarheid (opkomsttijden) en bluswatervoorziening(en) op bouwplanniveau, ook in relatie tot aanwezige risico's, en brandpreventieve zaken. Voor de uitgangspunten verwijs ik u naar de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van Brandweer Nederland van november 2012.

Datum : 11-12-2019
Kenmerk : 191211-0027
Pagina : 2

Onder de omgevingswet (medio 2021) komen de beoogde activiteiten en/of functies, die een omgevingsplan dan mogelijk maakt, te liggen in het brandaandachtsgebied voor de aardgastransportleiding. Voor dit gebied heeft u bij (beperkt) kwetsbare objecten de keuze om een brandvoorschriftengebied 'aan' of 'uit' te zetten in het omgevingsplan (het gehele brandaandachtsgebied wordt dan voorschriftengebied). Mocht u dan besluiten om het brandvoorschriftengebied aan te wijzen dan zijn voor die zone de vereisten uit het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (paragraaf betreffende de brand- en explosievoorschriften) van toepassing. Mijn advies kunt u meenemen in bij uw afwegingen.

Afsluitend

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft of overleg wilt over mijn reactie kunt u contact opnemen met genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Anton Slofstra
Directie