



# BRANDWEER

Gemeente Rheden  
Team Omgevingsrecht en Veiligheid  
T.a.v. de heer J. Kroes  
Postbus 9110  
6994 ZJ De Steeg  
j.kroes@rheden.nl

Postbus 5364  
6802 EJ Arnhem  
0800 8446 000  
[www.brandweer.nl/gelderland-midden](http://www.brandweer.nl/gelderland-midden)

|             |                     |                |                      |
|-------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Datum       | 2 november 2018     | Contactpersoon | Hans Verhoef         |
| Ons kenmerk | 181102-0049         | Telefoon       | 088-3555435          |
| Uw kenmerk  | BP 2e adviesverzoek | E-mail         | Hans.Verhoef@vggm.nl |

Onderwerp Bestemmingsplan wijziging t.b.v. realisatie scouting Rhedense Pioniers Brinkweg ong. te Rheden

Geachte heer Kroes,

Op 29 oktober 2018 heeft u ons een mail verzonden naar aanleiding van ons eerste advies van 19 september 2018 met kenmerk 180919-0021. Deze mail heeft betrekking op de realisatie van een nieuw te bouwen scouting gebouw voor de Rhedense Pioniers Brinkweg ong. te Rheden.

In deze brief infomeer ik u over onze bevindingen ten aanzien van de bereikbaarheid, de opkomsttijd, de bluswatervoorziening en de aanwezigheid van risico's met betrekking tot Externe Veiligheid.

## **Bereikbaarheid**

Voor wat betreft de bereikbaarheid wordt voldaan aan de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid. Het bouwwerk is van twee zijden te benaderen. En de toegangsweg is geschikt voor een totaal last van 30 ton. Wij zien daarom geen aanleiding om hieraan aanvullende voorwaarden te stellen.

## **Bluswatervoorziening,**

Binnen de straal van 100 meter is er geen primaire bluswatervoorziening aanwezig. Vanwege de aard en de omvang van het bouwwerk en mede gelet op voortschrijdende inzichten t.a.v. de bluswatervoorziening kunnen wij u het volgende meedelen;

- Een redding van een slachtoffer en het bestrijden van een beginnende brand zal in eerste instantie uitgevoerd worden door het eerst aankomende brandweervoertuig. Hiervoor heeft het eerst aankomende voertuig de beschikking over +/- 2000 ltr. bluswater.
- Op het moment dat er een slachtoffer betrokken is bij de brand zal er worden opgeschaald naar een tweede brandweervoertuig met een zelfde hoeveelheid bluswater.
- Als blijkt dat er meer bluswater noodzakelijk is, kan gebruik worden gemaakt van de waterinhoud (10.000 ltr.) van de tankwagen. Gelet op de ontwikkelingen t.a.v. bluswatervoorziening behoort de hierboven beschreven oplossing tot de mogelijkheden.

**Secundaire bluswatervoorziening**

Nabij het nieuw te bouwen bouwwerk is een vijver aanwezig. Door de aanhoudende droogte staat er in deze vijver op dit moment geen water. Dit is voor zover bekend de eerst keer dat deze situatie is ontstaan. Onder normale condities zal deze vijver voldoende inhoud hebben om als secundaire bluswatervoorziening te kunnen gebruiken.

Wij achten het niet noodzakelijk dat er een geboorde put, en of een brandkraan aangebracht moet worden voor de brandbestrijding.

**Opkomsttijd**

In de Wet veiligheidsregio's worden eisen gesteld aan de opkomsttijden van de brandweer. Deze zijn als norm vastgelegd in het bijbehorende Besluit. De opkomsttijd is de totale tijd die verstrijkt vanaf het moment dat de brandweer gealarmeerd wordt tot het moment dat de brandweer bij het betreffende adres arriveert. De maximale opkomsttijd is gerelateerd aan de gebruiksfunctie.

De opkomstnorm voor een standaardfunctie is maximaal 8 minuten.

De werkelijke opkomsttijd voor de Brinkweg ong. te Rheden bedraagt < 8 minuten.

De werkelijke opkomsttijd van de brandweer valt in dit geval binnen de norm zoals die in het Besluit veiligheidsregio's is vastgelegd. Daarom zijn er geen aanvullende voorwaarden noodzakelijk.


**Externe Veiligheid**

In het kader van Externe Veiligheid hebben wij getoetst of het plan op zich zelf een risicobron vormt voor de omgeving of dat er in de omgeving risicobronnen aanwezig zijn die van invloed zijn op het plan. Dit blijkt niet het geval. Ten aanzien van Externe Veiligheid zijn dan ook geen nadere voorwaarden van toepassing.

**Afsluitend**

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Hans Verhoef te bereiken op telefoonnummer 088-3555435.

Met vriendelijke groet,



Robert Polman  
Afdelingshoofd Risicobeheersing