

di 7-3-2017 9:01

Hallo Juliette,

In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is dit de reactie van Waterschap Rijn en IJssel. Na beoordeling van de ingediende stukken heb ik een opmerking over de riolering. In het geprojecteerde gebied ligt een persleiding van het waterschap, het heeft de voorkeur om deze in de verbeelding te voorzien van een functie leiding. Een kaart van de ligging heb ik in de bijlage bijgevoegd. Op pagina 45 van de toelichting ontbreekt bij riolering de onderbouwing dat er een persleiding in het plan ligt.

Groeten Daniël

