

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

Verzenddatum: 09 JULI 2012
Nummer: 12.10104
Uw brief van: 21 juni 2012
Uw kenmerk:
Onderwerp: Wateradvies voorontwerp
bestemmingsplan Velp-
Noord
Contactpersoon: D.A.M. Nieuwenhuis
Telefoon: 0314-369561
E-mail: d.nieuwenhuis@wrij.nl
Kopie aan: auteur
Bijlage(n): -

Geacht college,

Op donderdag 21 juni 2012 heeft u het voorontwerp bestemmingsplan Velp-Noord te Velp toegestuurd. In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is dit de voorlopige reactie van waterschap Rijn en IJssel.

Wateradvies

Na beoordeling van de ingediende stukken geeft het door u toegezonden plan aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen:

- In de watertoetstabel op pagina 23 zien wij graag dat bij het waterthema wateroverlast punt 1 en punt 2 met ja wordt beantwoord.
- Ik verzoek u per relevant thema nader uit werken wat de gevolgen zijn van het plan voor het betreffende thema of hoe het thema wordt ingepast in het plan. Het volgende relevante waterthema vraagt nadere uitwerking:

Wateroverlast

- Het huidige en geprojecteerde verhard oppervlak binnen het plangebied;
- De geprojecteerde berging van de wadi in kubieke meters.

Ik adviseer u deze opmerkingen in het plan door te voeren alvorens het verder in procedure te brengen. Aangezien ik geen volledig advies uit heb kunnen brengen omdat enkele thema's onvoldoende zijn uitgewerkt, wil ik graag het voorontwerp bestemmingsplan nogmaals beoordelen, waarna u van mij een definitief wateradvies ontvangt. Mocht u nog andere wijzigingen aanbrengen in het plan dan word ik daar graag van op de hoogte gesteld.

Met vriendelijke groet,



drs. M.M. Klieverik
manager Waterbeheer

gemeente Rheden	
Ingekomen d.d.	
12 JULI 2012	
Nummer:	
Behandelaar:	OB
Kopie aan:	Afg: