

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

gemeente Rheden 

Ingekomen d.d.

31 JULI 2017

Nummer:

Behandelaar

Kopie aan:

Afg:

Geacht college,

Op vrijdag 16 juni 2017 heeft u het Velp-Zuid 2016, locatie Reigerstraat - Gruttostraat te Velp toegestuurd. In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is dit de reactie van Waterschap Rijn en IJssel.

Wateradvies

Na beoordeling van de ingediende stukken geeft het door u toegezonden plan aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen:

- In paragraaf 3.3 wordt het beleid van het waterschap beschreven. Hierin staat het waterbeheerplan van 2010-2015 benoemd. Daarnaast is de volgende tekst opgenomen: "De visie voor de lange termijn zoals die in 2013 is opgenomen in de Watervisie 2030 wordt vertaald in het nog vast te stellen Waterbeheerplan 2016-2021". Het waterbeheerplan 2016-2021 is eind 2015 bekrachtigd en de teksten in paragraaf 3.3 zijn dan ook achterhaald. Bij deze brief sturen wij u een bijlage mee met een voorbeeldwaterparagraaf. Hiervan kunt u gebruik maken bij het actualiseren van paragraaf 3.3.
- In paragraaf 5.4.8 staat het thema water uitgewerkt met de watertoetstabel. Hierin is terecht aangegeven dat wateroverlast hier een aspect is welke van belang is. De uitwerking is echter onduidelijke en onvolledig. Gezien het feit dat de plannen nog niet concreet zijn is het moeilijk om hier een goede uitwerking te geven. Wij achten het wel van belang om bij de toelichting aan te geven aan welke uitgangspunten een uitwerking dient te voldoen om wateroverlast te voorkomen. Daarbij geldt:
 - Hemelwater mag niet op het afvalwaterriool
 - Wanneer er in de nieuwe situatie meer verhard oppervlak aanwezig is ten opzichte van de huidige situatie, dient hemelwater (tijdelijk) geborgen te worden. Voor stedelijke herontwikkeling gelden de volgende uitgangspunten:

Verzenddatum:

Nummer:

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Onderwerp:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Kopie aan:

Bijlage(n):

27 JULI 2017

17.05255

16 juni 2017

WK 24 zaaknummer 590477

Wateradvies Velp-Zuid
2016, locatie Reigerstraat -
Gruttostraat te Velp

R. Kruizenga MSc

+31314369599

R.Kruizenga@wrij.nl

Auteur

1

Inbreiding (sloop en herbouw)	> 500 m ² en < 2500 m ²	Van verhard naar verhard	• Minimaal 10mm statische berging. Geen extra berging noodzakelijk MITS overlaat uit RWA stelsel op de zelfde watergang komt als voorheen de gemengde overstort zat. Als RWA uitlaat op een andere watergang uitkomt dan zal op basis van de capaciteit van het ontvangende water de waterberging berekend moeten worden (standaard bui 10+10% (40 mm) vertraagd afvoeren)
		Van groen naar verhard	• Bui 10+10% vertraagd afvoeren, waarvan minimaal 10mm in infiltratie (bodempassage). • Bui 100+10% (101 mm) mag geen wateroverlast opleveren (berging tot aan maaiveld) • uitwerking in een waterhuishoudkundig rapport.
	> 2500 m ²		• Bui 10+10% vertraagd afvoeren, waarvan minimaal 10mm in infiltratie (bodempassage). • Bui 100+10% mag geen wateroverlast opleveren (berging tot aan maaiveld) • uitwerking in een waterhuishoudkundig rapport.

Ik adviseer u deze opmerkingen in het plan door te voeren alvorens het verder in procedure te brengen. Aangezien ik geen volledig advies uit heb kunnen brengen omdat enkele thema's onvoldoende zijn uitgewerkt, wil ik graag het voorontwerp bestemmingsplan nogmaals beoordelen, waarna u van mij een definitief wateradvies ontvangt. Mocht u nog andere wijzigingen aanbrengen in het plan dan word ik daar graag van op de hoogte gesteld.

Met vriendelijke groet,



ir. R.B.M. Immink
manager Waterbeheer

Voorbeeldwaterparagraaf 'Toekomstgericht waterbeheer'

Ruimtelijke ordening en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden sterk beïnvloed door de klimaatverandering. Er is meer ruimte nodig voor water omdat klimaatverandering zorgt voor hoge piekafvoeren in de zomer en een gemiddeld hogere waterafvoer in de winter. Het gaat ook om langduriger periodes van droogte en om extreem warm weer, waar vooral stedelijk gebied last van kan hebben. Ook veranderingen in ruimtegebruik, bijvoorbeeld door de landbouw, natuur of recreatie, hebben gevolgen voor het waterbeheer. Het waterschap wil vroegtijdig meedenken over plannen en ontwikkelingen om samen met de gemeente en andere partners te zoeken naar de bijdrage die water kan leveren aan de verbetering van de leefomgeving.

Waterschap Rijn en IJssel werkt hierbij vanuit het Waterbeheerplan 2016-2021 waarin het taakgebied, de doelen en de maatregelen die het waterschap t/m 2021 voor ogen heeft, staan beschreven. Een kompas voor de langere termijn biedt de Watervisie 2030. Beide documenten bieden een samenwerkingsagenda voor ieder die op het gebied van water een belang of betrokkenheid heeft.

Het waterschap laat in het waterbeheerplan zien welke ontwikkelingen voor het waterbeheer van belang zijn en welke accenten in de samenwerking met de partners belangrijk zijn. Vanuit die verkenning is er beleid gemaakt voor de periode 2016-2021, voor de volgende taakgebieden:

- Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid: **Veilig water.**
- Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen: **Voldoende water.**
- Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: **Schoon water.**
- Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit:

Afvalwater.

- Zorgen voor goede randvoorwaarden voor beroepsvaart op de Oude IJssel:

Vaarwegbeheer.

Het waterschap werkt met de gemeente samen aan een goede ruimtelijke ordening via het proces van de Watertoets. In de watertoetstabel zijn de taakgebieden van het waterschap nader uitgewerkt.