



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Twello, herontwikkeling Veluws College

Gemeente Voorst

Datum: 5 mei 2023

Projectnummer: 200574.01

INHOUD

1	Inleiding	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Ligging plangebied	5
1.3	Stedenbouwkundig plan	6
1.4	Doel van het onderzoek	6
2	Wet- en regelgeving	7
2.1	Wet geluidhinder	7
2.2	Hogere waarde procedure	9
2.3	Bouwbesluit 2012	9
2.4	Gecumuleerde geluidbelasting	10
2.5	Rekenmethodieken	10
3	Onderzoeksgegevens	11
3.1	Selectie van geluidsbronnen	11
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	11
4	Onderzoek	16
4.1	Onderzoeksopzet	16
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	16
4.3	Geluidbelastingen	17
4.4	Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen	26
4.5	Gecumuleerde geluidsbelasting	27
4.6	Aanvraag hogere grenswaarden	31
5	Conclusie	32

Bijlage A: Stedenbouwkundig plan


Bijlage B: Grafisch overzicht rekenmodel

Bijlage C: Rapportage van het rekenmodel

Bijlage D: Resultaten in tabelvorm

Samenvatting

Nabij het kruispunt Jupiter met de Hietweideweg te Twello is herontwikkeling beoogd. Op deze locatie bevindt zich een perceel dat in eigendom van Gemeente Voorst is en gebruikt is als tijdelijk gemeentehuis, gemeentewerf en brandweer. De initiatiefnemer is voornemens om op het perceel nieuwbouw te realiseren. De beoogde ontwikkeling voorziet in de realisatie van 39 appartementen en 32 grondgebonden woningen. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan vereist. In het kader van de te doorlopen juridisch-planologische procedure is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Onderstaande afbeelding laat de vertaling zien naar het akoestisch rekenmodel.



Op basis van dit onderzoek, waarbij is getoetst op de het stedenbouwkundig ontwerp, kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Jupiter

De maximale geluidbelastingen zijn hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. De hoogste overschrijdingen vinden plaats voor de (beoogde) woningen direct grenzend aan de Jupiter.

Hietweideweg

De maximale geluidbelastingen zijn hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. De hoogste overschrijdingen vinden plaats voor de (beoogde) woningen direct grenzend aan de Hietweideweg.

Omliggende 30 km/uur wegen

Als gevolg van de 30 km/uur wegen Bachstraat en Martinusweg vinden er geen overschrijdingen plaats van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde van 48 dB bij de beoogde woningen.

Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn onderzocht, maar stuiten op bezwaren van landschappelijke, civieltechnische en stedenbouwkundige aard. Een hogere waarde procedure dient te worden doorlopen conform onderstaande tabel.

Gebouw	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	ten gevolge van de:
8	49 (dakwoning)	Jupiter
8	55 (dakwoning)	Hietweideweg
9	55 (dakwoning)	Hietweideweg
10	55 (dakwoning)	Hietweideweg
11	55 (dakwoning)	Hietweideweg
12	52 alle woningen	Jupiter
13	50 voor maatschappelijke functie, 51 (1 ^e , 2 ^e , 3 ^e verdieping) voor appartementen op zuidoostzijde	Jupiter
16	49 (2 ^e bouwlaag) 50 (3 ^e bouwlaag)	Jupiter
16	57 (appartementen op zuidoostelijke hoek), 56 voor overige appartementen	Hietweideweg

Hoogste aan te vragen hogere grenswaarden per gebouw

Cumulatie en nadere maatregelen bij de ontvanger

Voor onderhavig plan is een hoogste gecumuleerde geluidbelasting waarneembaar van 62 dB, exclusief aftrek artikel 110g Wgh. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' dient in ieder geval door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald voor de nieuwe woningen. Dit is ook mogelijk voor de woningen met gecumuleerde geluidbelasting van 62 dB.

1 Inleiding


1.1 Aanleiding

Op de percelen aan de Hietweideweg/Jupiter, welke kadastraal bekend staan als 'TLO00 B 9456 en E 1373', liggen in de huidige situatie een gemeentewerf, brandweerkazerne en oud schoolgebouw dat momenteel als gemeentekantoor functioneert. Het voornemen bestaat om de percelen te herontwikkelen, waarbij sloop-nieuwbouw is beoogd.

Door de sloop van het oude schoolgebouw en de kazerne komt er ruimte voor nieuwbouw. Het beoogde plan voorziet in de realisatie van 71 woningen. Het voorgenomen plan is niet mogelijk binnen de kaders van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om die reden is het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk om de ontwikkeling mogelijk te kunnen maken. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Dit rapport is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied bevindt zich ten zuidwesten van het centrum van Twello en grenst aan de gezoneerde 50 km/uur wegen Hietweideweg en Jupiter. Tevens ligt de ontwikkellocatie in de zone van de 50 km/uur wegen Molenstraat, Duistervoordseweg en Beethovenlaan. Daarnaast liggen in de directe nabijheid twee 30 km/uur wegen, namelijk de Bachstraat en de Martinusweg.



Globale ligging plangebied (in blauw)

1.3 Stedenbouwkundig plan

Onderstaande figuur geeft een uitsnede van het stedenbouwkundig plan voor onderhavige ontwikkeling. In het zuidelijke appartementencomplex is ook maatschappelijke ruimte beoogd. Het stedenbouwkundigplan is tevens opgenomen in bijlage A.



Stedenbouwkundig plan Veluws College Twello

1.4 Doel van het onderzoek

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaaï.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km/uur-maximumsnelheid en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig¹.

Railverkeer

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister. De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschreven in artikel 1.4a uit het Bgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Hoogste geluidbelasting op referentiepunt	Zones langs spoorwegen
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200 meter
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300 meter
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600 meter
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900 meter
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200 meter

Overzicht van de zones langs spoorwegen

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplcht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel.

Industrielawaai

De wettelijke zone van een gezoneerd industrieterrein is afhankelijk van de gereserveerde geluidruimte voor alle bedrijven binnen het industrieterrein. Deze zone is gelegen rondom het industrieterrein en wordt bepaald door de grens van het industrieterrein en de 50 dB(A) geluidcontour vanwege de geluidreservering van het terrein.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*²: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Maximale ontheffingswaarde*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, railverkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh weergegeven.

	Wegverkeer	Railverkeer	Gezoneerd industrieterrein
Stedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde ³	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)
Buitenstedelijk gebied			
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1)	50 dB (art. 44 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	68 dB (art. 4.10)	55 dB (art. 45 Wgh)

Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

² De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term 'voorkeursgrenswaarde' werd vervangen door 'ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting'. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt.

³ Voor auto(snel)wegen geldt dat een geluidgevoelig object, welke binnen de zone van deze auto(snel)weg gelegen is, ten opzichte van deze auto(snel)weg altijd buitenstedelijk is gelegen.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde.

2.2 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kan bij het college van burgemeester en wethouders (B en W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd. De gemeente Voorst heeft geen eigen geluidbeleid.

2.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Wanneer de nieuwe geluidsgevoelige objecten worden gerealiseerd nabij geluidsbronnen, kan de geluidbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh.

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wgh zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt gewaarborgd.

Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen kan toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 echter ook bij 30 km/uur wegen wenselijk zijn.

2.4 Gecumuleerde geluidbelasting

In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het kader van toetsing aan een goed woon- en leefklimaat kan tevens toetsing aan 30 km/uur wegen wenselijk zijn. Bij de bepaling van de cumulatieve geluidbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh.

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

2.5 Rekenmethodieken

2.5.1 *Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industrielaawaai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd industrieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielaawaai 1999.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma Geomilieu (versie 2020.1).

2.5.2 *Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

3 Onderzoeksgegevens

De verkeersgegevens zijn afkomstig van de gemeente Voorst en betreffen cijfers voor het prognosejaar 2030.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

Voor het akoestische onderzoek wordt allereerst bepaald welke akoestische bronnen relevant zijn voor het plangebied. In de directe omgeving van het plangebied liggen enkel wegen. Gezoneerde industrieterreinen zijn in de nabijheid van het plangebied niet aanwezig. Het plangebied ligt daarnaast niet in de zone van een spoorweg.

Het plangebied is gelegen binnen de zone van de 50 km/uur wegen Jupiter, Hietweideweg, Molenstraat, Duistervoordseweg en Beethovenlaan. Ten behoeve van toetsing aan een goede ruimtelijke ordening zijn ook de 30 km/uur wegen Martinusweg en Bachstraat meegenomen in dit onderzoek.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 *Uitgangspunten wegverkeer*

Snelheid

- Op de Jupiter, Hietweideweg, Molenstraat, Duistervoordseweg en Beethovenlaan geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur.
- Op de overige wegen geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Verharding

Met uitzondering van de Martinusweg bestaat de wegverharding voor alle wegen uit van dichtasfaltbeton (DAB). De Martinusweg is uitgevoerd in klinkers in keperverband.

3.2.2 *Aftrek ex artikel 110g Wgh*

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Tot 1 juli 2018 geldt voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

Verkeersintensiteiten wegen

In dit onderzoek zijn de etmaalintensiteiten (inclusief verdeling voertuigcategorieën en verdeling dag-, avond- en nachtuurpercentage) afkomstig van de gemeente Voorst. Het betreft hierbij prognosecijfers uit verkeersmodel voor het jaar 2030. Deze zijn op basis van 1% autonome groei per jaar doorgerekend naar het maatgevende jaar 2033. In navolgende tabel zijn de etmaalintensiteiten per weg(vak) weergegeven, inclusief planbijdrage. Voor een gedetailleerd overzicht van alle verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage C waar de invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen.

Weg	Wegvak	Etmaalintensiteit 2030	Etmaalintensiteit 2033
Jupiter	Zuiderlaan – Martinusweg	4.592	4.732 + 230
	Martinusweg – Saturnus	4.408	4.542 + 230
	Saturnus – Hietweideweg	4.822	4.969 + 230
Hietweideweg	Martinusweg – Bachstraat	6.775	6.981 + 230
	Bachstraat – Jupiter	6.893	7.102 + 230
	Jupiter – Schubertstraat	3.565	3.674
	Schubertstraat – Zuiderlaan	3.319	3.420
Molenstraat	Martinusweg – Duistervoordse- weg	7.077	7.292 + 230
	Duistervoordseweg – Molenveld	5.667	5.839
Duistervoordseweg	Molenstraat – Mozartstraat	2.226	2.294
	Mozartstraat – Oude Veldjes	1.791	1.846
	Oude Veldjes - Jachthuisweg	1.868	1.925
Beethovenlaan	Jupiter – Verdijkstraat	3.512	3.619
	Verdijkstraat – Mozartstraat	2.821	2.907
Martinusweg	Jupiter – Kerklaan	315	325
	Kerklaan – Plutopad	196	202
	Plutopad - Molenstraat	306	316
Bachstraat	Hietweideweg – Mozartstraat	443	457

Etmaalintensiteiten per weg(vak)

Conform het stikstofonderzoek zal het verkeer vanuit het plangebied circa 460 verkeersbewegingen per etmaal toevoegen. Dit is voor 50% toegevoegd aan de Jupiter en voor 50% aan de Hietweideweg.

Rotondes


In de nabijheid van het plangebied liggen enkele rotondes. Het verkeer op de rotondes is gemodelleerd conform 'Beleidsregels vaststellen en wijzigen hogere waarden Wet geluidhinder'⁴.

De rotonde tussen de Beethovenlaan en Jupiter krijgt een intensiteit van $(7.332 + 3.619 + 3.674 + 5.199)/2/2 = 4.956$. Alle vier de wegen zijn gelijkwaardig. Iedere weg krijgt een kwadrant op de rotonde. De rotonde tussen de Molenstraat en de Duistervoordseweg heeft een intensiteit van $(2.294 + 7.292 + 5.839)/2/2 = 3.857$. De Duistervoordseweg is ondergeschikt aan de twee toeleidende vakken van de Molenstraat. De rotonde behoort volledig tot de Molenstraat. De rotondes hebben de uurpercentages en voertuigverdeling van de toeleidende weg. Voor de rotonde tussen de Beethovenlaan/Jupiter betreft dit de Hietweideweg. Voor de rotonde aan de Molenstraat/Duistervoordseweg betreft dit de Molenstraat.


⁴ Beleidsregels vaststellen en wijzigen hogere waarden Wet geluidhinder, Milieuonderzoek en -advies, 19 december 2013

3.2.3 *Bebouwing en waarneemhoogten*


Getoetst is op de randen van de het bouwplan (d.d. 28-3-2023) van onderhavig plan, en daarmee de maximaal planologische mogelijkheden. Het stedenbouwkundigplan is als bijlage A toegevoegd. Er is naast woningbouw ook maatschappelijke ruimte beoogd. Aangezien de exacte invulling nog niet bekend is, is er maximaal planologisch ook op deze ruimte getoetst. Het betreft gebouw 13 uit navolgende figuur. Uitgegaan wordt van een vloerhoogte van 3 meter. De toetspunten zijn per verdieping gesitueerd op 1,5 meter. Bij het appartementencomplex ligt de eerste bouwlaag op 1 meter boven maaiveld. Het eerste toetspunt ligt zodoende op 2,5 meter boven het maaiveld. Navolgende figuren tonen de genummerde gebouwen en een 3D-weergave van het bouwplan. De figuren op de volgende pagina's tonen de genummerde toetspunten.




Nummering gebouwen




3D-weergave akoestisch rekenmodel



Nummering toetspunten noordwestzijde plangebied, bewerking: SAB



Nummering toetspunten appartementencomplex oostzijde, bewerking: SAB



Nummering toetspunten gebouwen zuidzijde plangebied, bewerking: SAB

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie wordt het plan gesitueerd in een stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer bedraagt 48 dB. De maximale ontheffingswaarde voor wegverkeer bedraagt 63 dB.

Formeel zijn de 30 km/uur wegen niet onderzoeksplichtig voor de Wgh. De normen uit de Wgh zijn daardoor niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wgh voor een vergelijkbare gezoneerde weg in een binnenstedelijk gebied. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen

De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. Conform de Wgh wordt de geluidbelasting getoetst per bron. De grafische weergave van het model is weergegeven in de overzichtstekening van bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende toetspunten te zien. Bijlage C geeft de invoergegevens, en bijlage D bevat een rapportage van de rekenresultaten van het model.

4.3 Geluidbelastingen


4.3.1 Jupiter (50 km/uur)

Vanwege de grootte van het plangebied en het aantal toetspunten zijn resultaten kleur gecodeerd. 0-48 dB is groen, 49-63 dB is geel en een geluidsbelasting boven de 63 dB is rood. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) zal verder ingegaan worden op de overschrijdingen. Voor een overzicht van de geluidbelasting per waarneemhoogte wordt verwezen naar bijlage D. In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Jupiter.



Berekende geluidbelasting vanwege de Jupiter (50 km/uur) inclusief aftrek conform art. 110g Wgh

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de Jupiter er overschrijdingen plaatsvinden van de voorkeursgrenswaarde voor gebouwen direct grenzend aan de Jupiter. In navolgende figuur zijn de berekende geluidbelastingen per waarneemhoogte weergegeven. De overschrijdingen vinden plaats bij de toekomstige woningen, direct grenzend aan de Jupiter op nagenoeg elke hoogte. De hoogst berekende geluidbelasting betreft 52 dB. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.



Berekende geluidbelasting vanwege de Jupiter (50 km/uur) per waarneemhoogte op het appartementencomplex in de noordoosthoek inclusief aftrek conform art. 110g Wgh

Alleen op de begaande grond van het appartementencomplex treden aan de zuidoost-zijde geen overschrijdingen op. Voor de overige gebouwen vinden er geen overschrijdingen plaats van de voorkeursgrenswaarde.


4.3.2 Hietweideweg (50 km/uur)

Vanwege de grootte van het plangebied en het aantal toetspunten zijn resultaten kleur gecodeerd. 0-48 dB is groen, 49-63 dB is geel en een geluidsbelasting boven de 63 dB is rood. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) zal verder ingegaan worden op de overschrijdingen. Voor een overzicht van de geluidbelasting per waarnemhoogte wordt verwezen naar bijlage D. In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Hietweideweg.



Berekende geluidbelasting vanwege de Hietweideweg (50 km/uur) inclusief aftrek conform art. 110g Wgh

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de Hietweideweg er overschrijdingen plaatsvinden van de voorkeursgrenswaarde voor gebouwen direct grenzend aan de Hietweideweg. In navolgende figuur zijn de berekende geluidbelastingen per waarnemhoogte weergegeven. De overschrijdingen vinden plaats bij de toekomstige woningen, direct grenzend aan de Hietweideweg op nagenoeg elke hoogte. De hoogst berekende geluidbelasting betreft 57 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt in zijn geheel niet overschreden ten gevolge van de Hietweideweg. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.



Berekende geluidbelasting per waarneemhoogte op het appartementencomplex in de noord-oosthoek inclusief aftrek conform art. 110g Wgh.

4.3.3 Molenstraat (50 km/uur)

Vanwege de grootte van het plangebied en het aantal toetspunten zijn resultaten kleur gecodeerd. 0-48 dB is groen, 48-63 is geel en 63 en hoger is rood. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) zal verder ingegaan worden op de overschrijdingen. Voor een overzicht van de geluidbelasting per waarnemhoogte wordt verwezen naar bijlage D. In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Molenstraat.



Berekende geluidbelasting vanwege de Molenstraat (50 km/uur) inclusief aftrek conform art. 110g Wgh

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de Molenstraat de voorkeursgrenswaarde in zijn geheel niet wordt overschreden. De hoogste geluidbelasting bedraagt 35 dB op de noordoostgevel van het appartementencomplex in de noordoosthoek van het plangebied. Vanwege deze weg wordt voldaan aan de Wgh.

4.3.4 Beethovenlaan (50 km/uur)

Vanwege de grootte van het plangebied en het aantal toetspunten zijn resultaten kleur gecodeerd. 0-48 dB is groen, 49-63 dB is geel en een geluidsbelasting boven de 63 dB is rood. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) zal verder ingegaan worden op de overschrijdingen. Voor een overzicht van de geluidbelasting per waarneemhoogte wordt verwezen naar bijlage D. In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Beethovenlaan.



Berekende geluidbelasting vanwege de Beethovenlaan (50 km/uur) inclusief aftrek conform art. 110g Wgh

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de Beethovenlaan de voorkeursgrenswaarde in zijn geheel niet wordt overschreden. De hoogste geluidbelasting bedraagt 45 dB op de noord- en zuid-oostgevel van het appartementencomplex in de noord-oosthoek van het plangebied. Vanwege deze weg wordt voldaan aan de Wgh.

4.3.5 Duistervoordseweg (50 km/uur)

Vanwege de grootte van het plangebied en het aantal toetspunten zijn resultaten kleur gecodeerd. 0-48 dB is groen, 49-63 dB is geel en een geluidsbelasting boven de 63 dB is rood. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) zal verder ingegaan worden op de overschrijdingen. Voor een overzicht van de geluidbelasting per waarnemingshoogte wordt verwezen naar bijlage D. In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de Duistervoordseweg.



Berekende geluidbelasting vanwege de Duistervoordseweg (50 km/uur) inclusief aftrek conform art. 110g Wgh

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de Duistervoordseweg de voorkeursgrenswaarde in zijn geheel niet wordt overschreden. De hoogste geluidbelasting bedraagt 18 dB op de noordoost- en noordwestgevel van het appartementencomplex in de noordoosthoek van het plangebied. Vanwege deze weg wordt voldaan aan de Wgh.

4.3.6 Niet-gezoneerde wegen (30 km/uur)

Vanwege de grootte van het plangebied en het aantal toetspunten zijn resultaten kleur gecodeerd. 0-48 dB is groen, 49-63 dB is geel en een geluidsbelasting boven de 63 dB is rood. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) zal verder ingegaan worden op de overschrijdingen. Voor een overzicht van de geluidbelasting per waarneemhoogte wordt verwezen naar bijlage D. In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen per toetspunt weergegeven als gevolg van de niet-gezoneerde Bachstraat en Martinusweg.



Berekende geluidbelasting vanwege de niet-gezoneerde wegen (30 km/uur) inclusief aftrek conform art. 110g Wgh

Uit de berekening blijkt dat als gevolg van de niet-gezoneerde wegen de (gehantereerde) voorkeursgrenswaarde in zijn geheel niet wordt overschreden. De hoogste geluidbelasting bedraagt 29 dB op de noordoostgevel van gebouw 1 en de noordwestgevel van gebouw 7 van het plangebied.

4.4 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen

Vanwege de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde door de gezoneerde Jupiter en Hietweideweg voor de gevels grenzend aan deze wegen is onderzoek noodzakelijk naar mogelijke geluidreducerende maatregelen.

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Jupiter en Hietweideweg worden verleend door de gemeente. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.4.1 *Bronmaatregelen wegverkeer*

Ten opzichte van het bestaande dichtasfaltbeton op de Jupiter is een geluidsreductie van circa 3 dB haalbaar. Dit kan door middel van het toepassen van een dunne deklaag B. Hiermee kunnen de overschrijdingen op beide appartementencomplexen worden voorkomen. Ook op de begane grond van de grondgebonden woningen aan de Jupiter worden de overschrijdingen hiermee voorkomen. De voorkeursgrenswaarde zal dan als gevolg van de Jupiter echter nog steeds worden overschreden op de eerste verdieping van de grondgebonden woningen aan de Jupiter. Bovendien zou de maatregel stuiten civieltechnische bezwaren als gevolg van de wringende werking van afremmend verkeer bij de rotonde ten noordoosten van het wegvak.

Ten opzichte van het bestaande dichtasfaltbeton op de Hietweideweg is een geluidsreductie van circa 3 dB haalbaar. Dit kan door middel van het toepassen van een dunne deklaag B. De voorkeursgrenswaarde zal dan als gevolg van de Hietweideweg echter nog steeds worden overschreden. Bovendien zou de maatregel stuiten civieltechnische bezwaren als gevolg van de wringende werking van afremmend verkeer bij de rotonde ten zuidoosten van het wegvak.

4.4.2 *Overdrachtsmaatregelen wegverkeer*

Het vergroten van de afstand tussen de Jupiter en de Hietweideweg en de beoogde gebouwen, zodanig dat de geluidsbelasting niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, is om stedenbouwkundige redenen niet wenselijk/mogelijk. Ditzelfde geldt voor het plaatsen van een effectief geluidsscherm waarbij ook landschappelijke bezwaren zullen spelen.

4.4.3 *Maatregelen bij de ontvanger*

Het plaatsen van afscherming op balkonniveau langs de appartementen nabij de Hietweideweg zou overschrijdingen ten gevolge van de Hietweideweg kunnen voorkomen. Hiertoe dient de afscherming minstens 1,70 meter boven de verdiepingsvloer uit te komen. Voor het appartementencomplex langs de Jupiter dienen balkons minstens 1,30 meter boven de verdiepingsvloer uit te komen.

De verdere maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Mogelijk moeten voor de gebouwen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de

akoestische binnenwaarde te halen. Een indicatie van de benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 4.5.

Om de binnenwaarde uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit wordt gewaarborgd.

4.5 Gecumuleerde geluidsbelasting


De voorkeursgrenswaarde wordt bij de gebouwen grenzend aan de Jupiter en de Hietweideweg overschreden. De hoogste overschrijdingen vinden plaats op de toetspunten direct grenzend aan de betreffende wegen. In het kader van de Wgh dienen de gecumuleerde geluidbelastingen inzichtelijk te worden gemaakt. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting" uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. Op basis van een goede ruimtelijke ordening zijn alle getoetste wegen uit onderhavig rapport meegenomen.

De cumulatieve geluidsbelasting kan op basis van een goede ruimtelijke ordening van belang zijn voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet ter indicatie een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij weg- en railverkeerslawaai worden gegarandeerd. In de navolgende tabel is de hoogste gecumuleerde geluidsbelasting (exclusief aftrek artikel 110g Wgh) per gebouw op de rand van het bouwvlak weergegeven. Daarnaast is inzicht gegeven in de minimaal benodigde gevelwering om tot een goed woon- en leefklimaat te komen. Deze indicatieve gevelwering is berekend zonder verdere te treffen geluidsmaatregelen.


Gebouw	Kenmerk toetspunt	Hoogste gecumuleerde geluidsbelastingen in dB excl. aftrek artikel 110g Wgh	Indicatieve minimaal benodigde gevelwering in dB
6	6.4, 6.5	51	18
7	7.20, 7.21	50	17
8	8.7, 8.8	61	28
9	9.1, 9.2	60	27
10	10.3, 10.4	60	27
11	11.5, 11.6	60	27
12	12.5, 12.6, 12.7, 12.8	58	25
13	13.24, 13.25	57	24
16	16.1, 16.18, 16.19, 16.20	62	29

Hoogste gecumuleerde geluidbelasting per gebouw


Navolgende figuren geven de gecumuleerde geluidbelasting per toetspunt weer. Voor een uitgebreider overzicht van resultaten per waarneemhoogte wordt verwezen naar bijlage D.




Gecumuleerde geluidbelasting per toetspunt exclusief aftrek conform art. 110g Wgh noordwest-zijde plangebied (gebouwen 1-7, 14 en 15)



Berekende gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek conform art 110g Wgh gebouw 8-11 en 16



Berekende gecumuleerde geluidbelasting gebouw 12 exclusief aftrek conform art. 110g Wgh



Berekende gecumuleerde geluidbelasting gebouw 13 exclusief aftrek conform art. 110g

4.6 Aanvraag hogere grenswaarden

Zonder te treffen geluidsmaatregelen dienen hogere grenswaarden te worden aangevraagd ten gevolge van de gezoneerde 50 km/uur wegen Jupiter en Hietweideweg. De hoogste aan te vragen grenswaarden per gebouw zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Ge- bouw	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	ten gevolge van de:
8	49 (dakwoning)	Jupiter
8	55 (dakwoning)	Hietweideweg
9	55 (dakwoning)	Hietweideweg
10	55 (dakwoning)	Hietweideweg
11	55 (dakwoning)	Hietweideweg
12	52	Jupiter
13	50 voor maatschappelijke functie, 51 (1 ^e , 2 ^e , 3 ^e verdieping) voor appartementen op zuidoostzijde	Jupiter
16	49 (1 ^e , 2 ^e bouwlaag) 50 (3 ^e bouwlaag)	Jupiter
16	57 (appartementen op zuidoostelijke hoek), 56 voor overige appartementen	Hietweideweg

Hoogste aan te vragen hogere grenswaarden per gebouw

5 Conclusie

Jupiter

De maximale geluidbelastingen zijn hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. De hoogste overschrijdingen vinden plaats voor de (beoogde) woningen direct grenzend aan de Jupiter.

Hietweideweg

De maximale geluidbelastingen zijn hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. De hoogste overschrijdingen vinden plaats voor de (beoogde) woningen direct grenzend aan de Hietweideweg.

Omliggende 30 km/uur wegen

Als gevolg van de 30 km/uur wegen Bachstraat en Martinusweg vinden er geen overschrijdingen plaats van de (gehanteerde) voorkeursgrenswaarde van 48 dB bij de beoogde woningen.

Een hogere waarde procedure dient te worden doorlopen conform onderstaande tabel wanneer geluidsmaatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn.


Gebouw	Aan te vragen hogere grenswaarde in dB	ten gevolge van de:
8	49 (dakwoning)	Jupiter
8	55 (dakwoning)	Hietweideweg
9	55 (dakwoning)	Hietweideweg
10	55 (dakwoning)	Hietweideweg
11	55 (dakwoning)	Hietweideweg
12	52 alle woningen	Jupiter
13	50 voor maatschappelijke functie, 51 (1 ^e , 2 ^e , 3 ^e verdieping) voor appartementen op zuidoostzijde	Jupiter
16	49 (2 ^e bouwlaag) 50 (3 ^e bouwlaag)	Jupiter
16	57 (appartementen op zuidoostelijke hoek), 56 voor overige appartementen	Hietweideweg

Hoogste aan te vragen hogere grenswaarden per gebouw

Cumulatie en nadere maatregelen bij de ontvanger

Voor onderhavig plan is een hoogste gecumuleerde geluidbelasting waarneembaar van 62 dB, exclusief aftrek artikel 110g Wgh. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' dient in ieder geval door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald voor de nieuwe woningen. Dit is ook mogelijk voor de woningen met gecumuleerde geluidbelasting van 62 dB.

Bijlage A: Stedenbouwkundig plan





H.W. Iordensweg 17
7391 KA Twello
Telefoon:(0571-279911)
Telefax:(0571-274385)

Jupiter Hietweideweg, Twello
Stedenbouwkundig verbeelding van 19-10-2022

get. : O.S.	dd: 1-4-2022	gez:	afd: ROW
wijz. 1:	dd: 18-11-2022	gez:	bestek nr:
wijz. 2:	dd: 12-12-2022	gez:	werk nr:
wijz. 3:	dd: 17-1-2023	gez:	formaat:
wijz. 4:	dd: 28-2-2023	gez:	schaal:
wijz. 5:	dd:	gez:	tek. nr:

Bijlage B: Grafisch overzicht rekenmodel





Bijlage C: Rapportage van het rekenmodel

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
basisbestand - basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
Jupiter		0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Jupiter		0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Jupiter		0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
rotonde	Jupiter	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Hietweidew	Hietweideweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Hietweidew	Hietweideweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Hietweidew	Hietweideweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Hietweidew	Hietweideweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Hietweidew	Hietweideweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
rotonde	Hietweideweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
rotonde	Hietweideweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
rotonde	Hietweideweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Molenstr	Molenstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Molenstr	Molenstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Molenstr	Molenstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Duistervoo	Duistervoordseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Duistervoo	Duistervoordseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Duistervoo	Duistervoordseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Duistervoo	Duistervoordseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Duistervoo	Duistervoordseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Beethovenl	Beethovenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Beethovenl	Beethovenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Beethovenl	Beethovenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
rotonde	Beethovenlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
Martinusw	Martinusweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30
Martinusw	Martinusweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30
Martinusw	Martinusweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30
Martinusw	Martinusweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30
Martinusw	Martinusweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30
Bachstraat	Hietweideweg - Mozartstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
Jupiter	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5199,00	6,96	2,91	0,60
Jupiter	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4772,00	6,96	2,91	0,60
Jupiter	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4962,00	6,97	2,89	0,60
rotonde	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4956,00	6,96	2,91	0,60
Hietweidew	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3674,00	6,95	2,97	0,59
Hietweidew	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7332,00	6,96	2,93	0,59
Hietweidew	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7211,00	6,96	2,93	0,59
Hietweidew	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7332,00	6,96	2,93	0,59
Hietweidew	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3674,00	6,95	2,97	0,59
Hietweidew	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3420,00	6,96	2,96	0,59
rotonde	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4956,00	6,95	2,97	0,59
rotonde	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4956,00	6,96	2,93	0,59
rotonde	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4956,00	6,95	2,97	0,59
Molenstr	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7522,00	6,96	2,93	0,59
Molenstr	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3914,00	6,96	2,92	0,60
Molenstr	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3914,00	6,96	2,93	0,59
Molenstr	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3914,00	6,96	2,93	0,59
Duistervoo	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5839,00	6,96	2,92	0,60
Duistervoo	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1925,00	6,95	2,97	0,59
Duistervoo	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1846,00	6,95	2,97	0,59
Duistervoo	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2294,00	6,95	2,97	0,59
Duistervoo	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2294,00	6,95	2,97	0,59
Beethovenl	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2907,00	6,96	2,94	0,59
Beethovenl	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3619,00	6,96	2,94	0,59
Beethovenl	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2907,00	6,96	2,94	0,59
rotonde	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4956,00	6,96	2,94	0,59
Martinusw	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	202,00	6,85	2,92	0,78
Martinusw	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	325,00	6,87	2,83	0,78
Martinusw	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	325,00	6,87	2,83	0,78
Martinusw	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	316,00	6,84	2,91	0,77
Martinusw	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	316,00	6,84	2,91	0,77
Bachstraat	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	457,00	6,84	2,96	0,77

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)
Jupiter	--	--	--	--	--	93,81	98,05	91,04	--	3,84	1,21	5,09	--	2,34	0,74	3,86	--	--	--
Jupiter	--	--	--	--	--	93,54	97,95	90,64	--	4,02	1,27	5,32	--	2,45	0,77	4,04	--	--	--
Jupiter	--	--	--	--	--	93,43	97,91	90,49	--	4,07	1,29	5,39	--	2,50	0,79	4,12	--	--	--
rotonde	--	--	--	--	--	93,81	98,05	91,04	--	3,84	1,21	5,09	--	2,34	0,74	3,86	--	--	--
Hietweidew	--	--	--	--	--	96,96	99,06	95,53	--	1,87	0,58	2,51	--	1,17	0,36	1,96	--	--	--
Hietweidew	--	--	--	--	--	95,60	98,62	93,56	--	2,68	0,84	3,58	--	1,72	0,54	2,86	--	--	--
Hietweidew	--	--	--	--	--	95,53	98,61	93,46	--	2,72	0,85	3,63	--	1,75	0,55	2,91	--	--	--
Hietweidew	--	--	--	--	--	95,60	98,62	93,56	--	2,68	0,84	3,58	--	1,72	0,54	2,86	--	--	--
Hietweidew	--	--	--	--	--	96,96	99,06	95,53	--	1,87	0,58	2,51	--	1,17	0,36	1,96	--	--	--
Hietweidew	--	--	--	--	--	96,55	98,93	94,92	--	2,14	0,66	2,88	--	1,32	0,41	2,20	--	--	--
rotonde	--	--	--	--	--	96,96	99,06	95,53	--	1,87	0,58	2,51	--	1,17	0,36	1,96	--	--	--
rotonde	--	--	--	--	--	95,60	98,62	93,56	--	2,68	0,84	3,58	--	1,72	0,54	2,86	--	--	--
rotonde	--	--	--	--	--	96,96	99,06	95,53	--	1,87	0,58	2,51	--	1,17	0,36	1,96	--	--	--
Molenstr	--	--	--	--	--	95,62	98,63	93,58	--	2,70	0,85	3,62	--	1,68	0,52	2,80	--	--	--
Molenstr	--	--	--	--	--	95,17	98,49	92,93	--	2,92	0,91	3,90	--	1,90	0,59	3,17	--	--	--
Molenstr	--	--	--	--	--	95,62	98,63	93,58	--	2,70	0,85	3,62	--	1,68	0,52	2,80	--	--	--
Molenstr	--	--	--	--	--	95,17	98,49	92,93	--	2,92	0,91	3,90	--	1,90	0,59	3,17	--	--	--
Duistervoo	--	--	--	--	--	97,61	99,26	96,55	--	1,73	0,53	2,34	--	0,66	0,20	1,11	--	--	--
Duistervoo	--	--	--	--	--	97,54	99,24	96,45	--	1,77	0,55	2,40	--	0,69	0,21	1,16	--	--	--
Duistervoo	--	--	--	--	--	97,80	99,32	96,81	--	1,56	0,48	2,11	--	0,64	0,20	1,08	--	--	--
Duistervoo	--	--	--	--	--	97,80	99,32	96,81	--	1,56	0,48	2,11	--	0,64	0,20	1,08	--	--	--
Beethovenl	--	--	--	--	--	95,69	98,66	93,75	--	2,86	0,89	3,83	--	1,45	0,45	2,42	--	--	--
Beethovenl	--	--	--	--	--	96,25	98,84	94,56	--	2,50	0,78	3,35	--	1,25	0,39	2,08	--	--	--
Beethovenl	--	--	--	--	--	95,69	98,66	93,75	--	2,86	0,89	3,83	--	1,45	0,45	2,42	--	--	--
rotonde	--	--	--	--	--	96,25	98,84	94,56	--	2,50	0,78	3,35	--	1,25	0,39	2,08	--	--	--
Martinusw	--	--	--	--	--	97,46	99,26	96,90	--	2,17	0,66	2,86	--	0,37	0,08	0,23	--	--	--
Martinusw	--	--	--	--	--	93,23	98,08	92,73	--	4,33	1,37	5,71	--	2,44	0,55	1,56	--	--	--
Martinusw	--	--	--	--	--	93,23	98,08	92,73	--	4,33	1,37	5,71	--	2,44	0,55	1,56	--	--	--
Martinusw	--	--	--	--	--	97,44	99,24	96,79	--	2,32	0,71	3,05	--	0,24	0,05	0,15	--	--	--
Martinusw	--	--	--	--	--	97,44	99,24	96,79	--	2,32	0,71	3,05	--	0,24	0,05	0,15	--	--	--
Bachstraat	--	--	--	--	--	98,93	99,70	98,78	--	0,80	0,24	1,05	--	0,27	0,06	0,17	--	--	--

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
Jupiter	--	--	339,45	148,34	28,40	--	13,90	1,83	1,59	--	8,47	1,12	1,20	--	81,05	88,24
Jupiter	--	--	310,68	136,02	25,95	--	13,35	1,76	1,52	--	8,14	1,07	1,16	--	80,77	87,97
Jupiter	--	--	323,13	140,40	26,94	--	14,08	1,85	1,60	--	8,65	1,13	1,23	--	80,97	88,19
rotonde	--	--	323,59	141,41	27,07	--	13,25	1,75	1,51	--	8,07	1,07	1,15	--	80,85	88,03
Hietweidew	--	--	247,58	108,09	20,71	--	4,77	0,63	0,54	--	2,99	0,39	0,42	--	78,49	85,41
Hietweidew	--	--	487,85	211,86	40,47	--	13,68	1,80	1,55	--	8,78	1,16	1,24	--	81,99	89,04
Hietweidew	--	--	479,45	208,35	39,76	--	13,65	1,80	1,54	--	8,78	1,16	1,24	--	81,95	89,00
Hietweidew	--	--	487,85	211,86	40,47	--	13,68	1,80	1,55	--	8,78	1,16	1,24	--	81,99	89,04
Hietweidew	--	--	247,58	108,09	20,71	--	4,77	0,63	0,54	--	2,99	0,39	0,42	--	78,49	85,41
Hietweidew	--	--	229,82	100,15	19,15	--	5,09	0,67	0,58	--	3,14	0,42	0,44	--	78,34	85,31
rotonde	--	--	333,97	145,81	27,93	--	6,44	0,85	0,73	--	4,03	0,53	0,57	--	79,79	86,71
rotonde	--	--	329,76	143,21	27,36	--	9,24	1,22	1,05	--	5,93	0,78	0,84	--	80,29	87,34
rotonde	--	--	333,97	145,81	27,93	--	6,44	0,85	0,73	--	4,03	0,53	0,57	--	79,79	86,71
Molenstr	--	--	500,60	217,38	41,53	--	14,14	1,87	1,61	--	8,80	1,15	1,24	--	82,09	89,14
Molenstr	--	--	259,26	112,56	21,82	--	7,95	1,04	0,92	--	5,18	0,67	0,74	--	79,41	86,49
Molenstr	--	--	260,48	113,11	21,61	--	7,36	0,97	0,84	--	4,58	0,60	0,65	--	79,25	86,30
Molenstr	--	--	260,48	113,11	21,61	--	7,36	0,97	0,84	--	4,58	0,60	0,65	--	79,25	86,30
Molenstr	--	--	386,77	167,92	32,56	--	11,87	1,55	1,37	--	7,72	1,01	1,11	--	81,15	88,23
Duistervoo	--	--	130,59	56,75	10,97	--	2,31	0,30	0,27	--	0,88	0,11	0,13	--	75,35	82,23
Duistervoo	--	--	125,14	54,41	10,50	--	2,27	0,30	0,26	--	0,89	0,12	0,13	--	75,20	82,09
Duistervoo	--	--	155,93	67,67	13,10	--	2,49	0,33	0,29	--	1,02	0,14	0,15	--	76,05	82,90
Duistervoo	--	--	155,93	67,67	13,10	--	2,49	0,33	0,29	--	1,02	0,14	0,15	--	76,05	82,90
Beethovenl	--	--	193,61	84,32	16,08	--	5,79	0,76	0,66	--	2,93	0,38	0,42	--	77,89	84,96
Beethovenl	--	--	242,44	105,16	20,19	--	6,30	0,83	0,72	--	3,15	0,41	0,44	--	78,64	85,66
Beethovenl	--	--	193,61	84,32	16,08	--	5,79	0,76	0,66	--	2,93	0,38	0,42	--	77,89	84,96
rotonde	--	--	332,00	144,02	27,65	--	8,62	1,14	0,98	--	4,31	0,57	0,61	--	80,01	87,03
Martinusw	--	--	13,49	5,85	1,53	--	0,30	0,04	0,05	--	0,05	--	--	--	73,21	77,48
Martinusw	--	--	20,82	9,02	2,35	--	0,97	0,13	0,14	--	0,54	0,05	0,04	--	77,07	82,23
Martinusw	--	--	20,82	9,02	2,35	--	0,97	0,13	0,14	--	0,54	0,05	0,04	--	69,76	74,49
Martinusw	--	--	21,06	9,13	2,36	--	0,50	0,07	0,07	--	0,05	--	--	--	67,87	71,67
Martinusw	--	--	21,06	9,13	2,36	--	0,50	0,07	0,07	--	0,05	--	--	--	75,15	79,37
Bachstraat	--	--	30,92	13,49	3,48	--	0,25	0,03	0,04	--	0,08	0,01	0,01	--	68,70	72,20

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
basisbestand - basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Jupiter	94,92	99,88	105,83	102,43	95,69	86,41	75,78	82,56	88,32	94,98	101,68	98,18	91,39	81,13
Jupiter	94,69	99,57	105,48	102,09	95,36	86,13	75,44	82,24	88,03	94,63	101,31	97,82	91,03	80,79
Jupiter	94,92	99,78	105,67	102,28	95,54	86,33	75,60	82,40	88,21	94,78	101,46	97,96	91,17	80,95
rotonde	94,72	99,67	105,62	102,22	95,49	86,20	75,57	82,35	88,12	94,77	101,47	97,97	91,18	80,92
Hietweidew	91,51	97,57	104,05	100,58	93,80	83,84	73,91	80,54	85,84	93,25	100,17	96,64	89,84	79,26
Hietweidew	95,45	100,95	107,18	103,74	96,98	87,34	77,06	83,76	89,28	96,33	103,15	99,64	92,84	82,41
Hietweidew	95,42	100,90	107,11	103,67	96,92	87,30	77,00	83,70	89,23	96,27	103,08	99,57	92,77	82,35
Hietweidew	95,45	100,95	107,18	103,74	96,98	87,34	77,06	83,76	89,28	96,33	103,15	99,64	92,84	82,41
Hietweidew	91,51	97,57	104,05	100,58	93,80	83,84	73,91	80,54	85,84	93,25	100,17	96,64	89,84	79,26
Hietweidew	91,52	97,38	103,78	100,32	93,55	83,69	73,65	80,29	85,67	92,96	99,86	96,33	89,53	79,00
rotonde	92,81	98,87	105,35	101,88	95,10	85,14	75,21	81,84	87,14	94,55	101,47	97,94	91,14	80,56
rotonde	93,75	99,25	105,48	102,04	95,28	85,64	75,36	82,06	87,58	94,63	101,45	97,94	91,14	80,71
rotonde	92,81	98,87	105,35	101,88	95,10	85,14	75,21	81,84	87,14	94,55	101,47	97,94	91,14	80,56
Molenstr	95,55	101,05	107,28	103,85	97,09	87,44	77,16	83,86	89,38	96,43	103,26	99,74	92,95	82,51
Molenstr	92,97	98,34	104,49	101,06	94,31	84,76	74,37	81,09	86,66	93,63	100,42	96,91	90,11	79,72
Molenstr	92,71	98,21	104,45	101,01	94,25	84,61	74,32	81,02	86,54	93,60	100,42	96,91	90,11	79,67
Molenstr	92,71	98,21	104,45	101,01	94,25	84,61	74,32	81,02	86,54	93,60	100,42	96,91	90,11	79,67
Molenstr	94,71	100,08	106,23	102,80	96,04	86,50	76,11	82,82	88,40	95,37	102,16	98,65	91,85	81,46
Duistervoo	88,15	94,48	101,16	97,68	90,89	80,74	70,98	77,58	82,76	90,34	97,33	93,80	86,99	76,34
Duistervoo	88,03	94,32	100,98	97,50	90,72	80,58	70,81	77,42	82,61	90,16	97,15	93,62	86,82	76,17
Duistervoo	88,75	95,21	101,91	98,42	91,63	81,43	71,72	78,31	83,46	91,09	98,09	94,56	87,75	77,08
Duistervoo	88,75	95,21	101,91	98,42	91,63	81,43	71,72	78,31	83,46	91,09	98,09	94,56	87,75	77,08
Beethovenl	91,36	96,84	103,13	99,69	92,93	83,26	73,01	79,72	85,22	92,29	99,14	95,62	88,82	78,37
Beethovenl	91,94	97,64	104,03	100,58	93,82	84,02	73,89	80,56	85,99	93,19	100,07	96,55	89,75	79,25
Beethovenl	91,36	96,84	103,13	99,69	92,93	83,26	73,01	79,72	85,22	92,29	99,14	95,62	88,82	78,37
rotonde	93,31	99,01	105,40	101,95	95,18	85,38	75,25	81,93	87,35	94,55	101,44	97,92	91,12	80,61
Martinusw	84,90	85,29	88,75	82,03	76,88	70,52	68,50	72,22	77,71	81,18	84,80	77,90	72,69	64,53
Martinusw	90,70	88,69	91,57	85,18	80,19	75,86	71,14	75,37	82,27	83,51	86,95	80,17	75,02	68,24
Martinusw	83,83	84,70	89,60	86,89	80,40	75,01	63,87	67,68	75,43	79,55	85,00	81,91	75,26	67,43
Martinusw	79,99	83,21	88,71	85,69	79,03	71,59	63,19	66,49	72,87	79,15	84,79	81,58	74,88	65,69
Martinusw	86,84	87,17	90,66	83,94	78,79	72,41	70,44	74,15	79,68	83,09	86,73	79,83	74,62	66,46
Bachstraat	79,06	84,62	90,18	87,00	80,32	71,60	64,58	67,73	73,01	80,77	86,42	83,17	76,45	66,62

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
Jupiter	71,25	78,54	85,49	89,95	95,45	92,10	85,39	76,57	--	--	--	--	--
Jupiter	70,98	78,28	85,26	89,67	95,11	91,77	85,07	76,30	--	--	--	--	--
Jupiter	71,19	78,50	85,49	89,87	95,29	91,95	85,25	76,51	--	--	--	--	--
rotonde	71,04	78,33	85,28	89,75	95,24	91,89	85,19	76,36	--	--	--	--	--
Hietweidew	68,35	75,38	81,79	87,32	93,49	90,04	83,29	73,68	--	--	--	--	--
Hietweidew	71,99	79,15	85,85	90,84	96,67	93,27	86,53	77,31	--	--	--	--	--
Hietweidew	71,95	79,11	85,83	90,79	96,60	93,20	86,47	77,27	--	--	--	--	--
Hietweidew	71,99	79,15	85,85	90,84	96,67	93,27	86,53	77,31	--	--	--	--	--
Hietweidew	68,35	75,38	81,79	87,32	93,49	90,04	83,29	73,68	--	--	--	--	--
Hietweidew	68,24	75,32	81,83	87,17	93,23	89,80	83,05	73,57	--	--	--	--	--
rotonde	69,65	76,68	83,09	88,62	94,79	91,34	84,59	74,98	--	--	--	--	--
rotonde	70,29	77,45	84,15	89,14	94,97	91,56	84,83	75,61	--	--	--	--	--
rotonde	69,65	76,68	83,09	88,62	94,79	91,34	84,59	74,98	--	--	--	--	--
Molenstr	72,09	79,25	85,95	90,93	96,77	93,37	86,64	77,41	--	--	--	--	--
Molenstr	69,53	76,72	83,49	88,34	94,07	90,68	83,96	74,85	--	--	--	--	--
Molenstr	69,25	76,41	83,11	88,09	93,93	90,53	83,80	74,58	--	--	--	--	--
Molenstr	69,25	76,41	83,11	88,09	93,93	90,53	83,80	74,58	--	--	--	--	--
Molenstr	71,27	78,46	85,23	90,08	95,81	92,42	85,69	76,59	--	--	--	--	--
Duistervoo	65,07	72,06	78,27	84,09	90,54	87,09	80,32	70,45	--	--	--	--	--
Duistervoo	64,93	71,93	78,17	83,94	90,37	86,92	80,15	70,31	--	--	--	--	--
Duistervoo	65,75	72,71	78,85	84,81	91,29	87,83	81,05	71,12	--	--	--	--	--
Duistervoo	65,75	72,71	78,85	84,81	91,29	87,83	81,05	71,12	--	--	--	--	--
Beethovenl	67,84	75,03	81,72	86,67	92,60	89,20	82,46	73,20	--	--	--	--	--
Beethovenl	68,54	75,67	82,25	87,42	93,48	90,06	83,32	73,89	--	--	--	--	--
Beethovenl	67,84	75,03	81,72	86,67	92,60	89,20	82,46	73,20	--	--	--	--	--
rotonde	69,90	77,04	83,62	88,78	94,84	91,43	84,68	75,26	--	--	--	--	--
Martinusw	64,03	68,33	76,10	75,86	79,34	72,67	67,52	61,50	--	--	--	--	--
Martinusw	67,75	72,74	81,45	78,99	82,02	75,67	70,65	66,42	--	--	--	--	--
Martinusw	60,43	65,00	74,58	75,00	80,05	77,39	70,86	65,57	--	--	--	--	--
Martinusw	58,67	62,54	71,25	73,77	79,27	76,30	69,65	62,61	--	--	--	--	--
Martinusw	65,96	70,25	78,10	77,73	81,22	74,56	69,41	63,44	--	--	--	--	--
Bachstraat	59,29	62,78	69,88	75,11	80,69	77,53	70,84	62,24	--	--	--	--	--

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
basisbestand - basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Jupiter	--	--	--
Jupiter	--	--	--
Jupiter	--	--	--
rotonde	--	--	--
Hietweidew	--	--	--
Hietweidew	--	--	--
Hietweidew	--	--	--
Hietweidew	--	--	--
Hietweidew	--	--	--
rotonde	--	--	--
rotonde	--	--	--
rotonde	--	--	--
Molenstr	--	--	--
Molenstr	--	--	--
Molenstr	--	--	--
Molenstr	--	--	--
Duistervoo	--	--	--
Duistervoo	--	--	--
Duistervoo	--	--	--
Duistervoo	--	--	--
Duistervoo	--	--	--
Beethovenl	--	--	--
Beethovenl	--	--	--
Beethovenl	--	--	--
rotonde	--	--	--
Martinusw	--	--	--
Martinusw	--	--	--
Martinusw	--	--	--
Martinusw	--	--	--
Martinusw	--	--	--
Bachstraat	--	--	--

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1.1	LL west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1.2	LL west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1.3	LL west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1.4	LL noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1.5	LL noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1.6	Lloost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1.7	Lloost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1.8	LL zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1.9	LL zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2.1	ggb west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2.2	ggb west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2.3	ggb west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2.4	ggb west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2.5	ggb noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2.6	ggb noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2.7	ggb oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2.8	ggb oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2.9	ggb oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2.10	ggb oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2.11	ggb zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2.12	ggb zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3.1	LL2 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3.2	LL2 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3.3	LL2 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3.4	LL2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3.5	LL2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3.6	LL2 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3.7	LL2 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3.8	LL2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3.9	LL2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.1	ggb2 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.2	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.3	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.4	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.5	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4.6	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.7	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.8	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.9	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.10	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.11	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.12	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.13	ggb2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
5.1	poort west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.2	poort noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.3	poort noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.4	poort noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.5	poort oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.6	poort oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.7	poort zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.8	poort zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.9	poort zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5.10	poort zuid	0,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
4.14	ggb2 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.15	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.16	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.17	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.18	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.19	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.20	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.21	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.22	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.23	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.24	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.25	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4.26	ggb2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6.1	poort2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.2	poort2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.3	poort2 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.4	poort2 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6.5	poort2 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.6	poort2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.7	poort2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.8	poort2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.9	poort2 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6.10	poort2 west	0,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
7.1	ggb3 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.2	ggb3 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.3	ggb3 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.4	ggb3 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.5	ggb3 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.6	ggb3 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.7	ggb3 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.8	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.9	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.10	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.11	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.12	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.13	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.14	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.15	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.16	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.17	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.18	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.19	ggb3 noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.20	ggb3 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7.21	ggb3 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
16.4	app zw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.5	app zw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.6	app zw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.7	app zw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.8	app zw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.9	app zw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.10	app zw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.11	app zw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
16.12	app nw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.13	app nw	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.14	app no	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.15	app no	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.16	app no	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.17	app no	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.18	app no	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.19	app no	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.20	app no	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.1	app no	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.2	app zo	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
16.3	app zo	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	--	--	--	Ja
8.1	dakw zo	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
8.2	dakw zo	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
8.3	dakw zw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
8.4	dakw zw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
8.5	dakw nw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
8.6	dakw nw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
8.7	dakw no	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
8.8	dakw no	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
9.1	dakw2 no	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
9.2	dakw2 no	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
9.3	dakw2 zo	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
9.4	dakw2 zo	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
9.5	dakw2 zw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
9.6	dakw2 zw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
9.7	dakw2 nw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
9.8	dakw2 nw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
10.1	dakw3 nw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
10.2	dakw3 nw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
10.3	dakw3 no	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
10.4	dakw3 no	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
10.5	dakw3 zo	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
10.6	dakw3 zo	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
10.7	dakw3 zw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
10.8	dakw3 zw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
11.1	dakw4 zw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
11.2	dakw4 zw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
11.3	dakw4 nw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
11.4	dakw4 nw	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
11.5	dakw4 no	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
11.6	dakw4 no	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
11.7	dakw4 zo	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
11.8	dakw4 zo	0,00	Relatief	11,50	14,50	--	--	--	--	Ja
12.1	LL3 zo	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.2	LL3 zo	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.3	LL3 zo	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.4	LL3 zo	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.5	LL3 zo	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.6	LL3 zo	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.7	LL3 zo	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.8	LL3 zo	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.9	LL3 no	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.10	LL3 no	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.11	LL3 no	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.12	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.13	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.14	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.15	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.16	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.17	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.18	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.19	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.20	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.21	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.22	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.23	LL3 w	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.24	LL3 zw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.25	LL3 zw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12.26	LL3 zw	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
13.1	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.2	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.3	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.4	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.5	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.6	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.7	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.8	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.9	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.10	app2 zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.11	app2 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.12	app2 west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.13	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.14	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.15	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.16	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.17	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.18	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.19	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.20	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.21	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.22	app2 noord	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
13.23	app2 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.24	app2 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.25	app2 oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13.26	maatschappelijke functie	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13.27	maatschappelijke functie	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13.28	maatschappelijke functie	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13.29	maatschappelijke functie	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13.30	maatschappelijke functie	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13.31	maatschappelijke functie	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13.32	maatschappelijke functie	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
13.33	maatschappelijke functie	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
14.1	tweekapper zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.2	tweekapper zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
 basisbestand - basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
14.3	tweekapper west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.4	tweekapper zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.5	tweekapper west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.6	tweekapper west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.7	tweekapper noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.8	tweekapper west	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.9	tweekapper noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.10	tweekapper noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.11	tweekapper oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.12	tweekapper oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.13	tweekapper oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.14	tweekapper oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.15	tweekapper oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.16	tweekapper noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14.17	tweekapper zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15.1	ggb soc huur zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.2	ggb soc huur zuid	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.3	ggb soc huur west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.4	ggb soc huur west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.5	ggb soc huur west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.6	ggb soc huur west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.7	ggb soc huur west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.8	ggb soc huur west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.9	ggb soc huur west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.10	ggb soc huur west	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.11	ggb soc huur noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.12	ggb soc huur noord	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.13	ggb soc huur oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.14	ggb soc huur oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.15	ggb soc huur oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.16	ggb soc huur oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.17	ggb soc huur oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.18	ggb soc huur oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.19	ggb soc huur oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15.20	ggb soc huur oost	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
basisbestand - basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
basisbestand - basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

invoergegevens

Model: WVL_woning niveau
basisbestand - basis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
		1
		1/2

Bijlage D: Resultaten in tabelvorm

Beethovenlaan

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	LL west	1,50	--
1.1_B	LL west	4,50	--
1.2_A	LL west	1,50	--
1.2_B	LL west	4,50	--
1.3_A	LL west	1,50	--
1.3_B	LL west	4,50	--
1.4_A	LL noord	1,50	9,64
1.4_B	LL noord	4,50	10,80
1.5_A	LL noord	1,50	9,75
1.5_B	LL noord	4,50	10,86
1.6_A	Lloost	1,50	13,72
1.6_B	Lloost	4,50	15,82
1.7_A	Lloost	1,50	14,33
1.7_B	Lloost	4,50	16,73
1.8_A	LL zuid	1,50	12,97
1.8_B	LL zuid	4,50	15,87
1.9_A	LL zuid	1,50	11,13
1.9_B	LL zuid	4,50	12,63
10.1_A	dakw3 nw	11,50	18,25
10.1_B	dakw3 nw	14,50	21,18
10.2_A	dakw3 nw	11,50	30,75
10.2_B	dakw3 nw	14,50	33,58
10.3_A	dakw3 no	11,50	37,29
10.3_B	dakw3 no	14,50	39,16
10.4_A	dakw3 no	11,50	37,84
10.4_B	dakw3 no	14,50	39,67
10.5_A	dakw3 zo	11,50	36,04
10.5_B	dakw3 zo	14,50	39,85
10.6_A	dakw3 zo	11,50	29,69
10.6_B	dakw3 zo	14,50	33,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10.7_A	dakw3 zw	11,50	23,89
10.7_B	dakw3 zw	14,50	31,46
10.8_A	dakw3 zw	11,50	23,50
10.8_B	dakw3 zw	14,50	29,61
11.1_A	dakw4 zw	11,50	15,48
11.1_B	dakw4 zw	14,50	27,37
11.2_A	dakw4 zw	11,50	14,12
11.2_B	dakw4 zw	14,50	26,75
11.3_A	dakw4 nw	11,50	14,53
11.3_B	dakw4 nw	14,50	15,02
11.4_A	dakw4 nw	11,50	14,56
11.4_B	dakw4 nw	14,50	14,79
11.5_A	dakw4 no	11,50	35,65
11.5_B	dakw4 no	14,50	37,65
11.6_A	dakw4 no	11,50	36,27
11.6_B	dakw4 no	14,50	38,16
11.7_A	dakw4 zo	11,50	29,91
11.7_B	dakw4 zo	14,50	31,89
11.8_A	dakw4 zo	11,50	19,83
11.8_B	dakw4 zo	14,50	23,66
12.1_A	LL3 zo	1,50	36,02
12.1_B	LL3 zo	4,50	36,91
12.10_A	LL3 no	1,50	37,90
12.10_B	LL3 no	4,50	39,42
12.11_A	LL3 no	1,50	37,16
12.11_B	LL3 no	4,50	38,71
12.12_A	LL3 w	1,50	10,10
12.12_B	LL3 w	4,50	11,39
12.13_A	LL3 w	1,50	11,32
12.13_B	LL3 w	4,50	14,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.14_A	LL3 w	1,50	9,10
12.14_B	LL3 w	4,50	10,78
12.15_A	LL3 w	1,50	13,91
12.15_B	LL3 w	4,50	14,67
12.16_A	LL3 w	1,50	26,32
12.16_B	LL3 w	4,50	28,29
12.17_A	LL3 w	1,50	25,96
12.17_B	LL3 w	4,50	26,68
12.18_A	LL3 w	1,50	25,93
12.18_B	LL3 w	4,50	26,66
12.19_A	LL3 w	1,50	11,86
12.19_B	LL3 w	4,50	16,98
12.2_A	LL3 zo	1,50	36,33
12.2_B	LL3 zo	4,50	37,13
12.20_A	LL3 w	1,50	25,58
12.20_B	LL3 w	4,50	26,24
12.21_A	LL3 w	1,50	27,29
12.21_B	LL3 w	4,50	27,76
12.22_A	LL3 w	1,50	26,29
12.22_B	LL3 w	4,50	27,87
12.23_A	LL3 w	1,50	27,19
12.23_B	LL3 w	4,50	27,76
12.24_A	LL3 zw	1,50	-1,82
12.24_B	LL3 zw	4,50	-0,84
12.25_A	LL3 zw	1,50	-2,00
12.25_B	LL3 zw	4,50	-1,00
12.26_A	LL3 zw	1,50	-2,20
12.26_B	LL3 zw	4,50	-1,19
12.3_A	LL3 zo	1,50	36,57
12.3_B	LL3 zo	4,50	37,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.4_A	LL3 zo	1,50	36,88
12.4_B	LL3 zo	4,50	38,05
12.5_A	LL3 zo	1,50	36,53
12.5_B	LL3 zo	4,50	37,90
12.6_A	LL3 zo	1,50	37,70
12.6_B	LL3 zo	4,50	39,07
12.7_A	LL3 zo	1,50	38,00
12.7_B	LL3 zo	4,50	39,41
12.8_A	LL3 zo	1,50	38,54
12.8_B	LL3 zo	4,50	40,00
12.9_A	LL3 no	1,50	38,21
12.9_B	LL3 no	4,50	39,77
13.1_A	app2 zuid	1,50	--
13.1_B	app2 zuid	4,50	--
13.1_C	app2 zuid	7,50	-4,65
13.1_D	app2 zuid	10,50	8,15
13.10_A	app2 zuid	1,50	--
13.10_B	app2 zuid	4,50	--
13.10_C	app2 zuid	7,50	--
13.10_D	app2 zuid	10,50	-3,18
13.11_A	app2 west	1,50	11,79
13.11_B	app2 west	4,50	13,92
13.11_C	app2 west	7,50	16,81
13.11_D	app2 west	10,50	23,71
13.12_A	app2 west	1,50	14,34
13.12_B	app2 west	4,50	18,40
13.12_C	app2 west	7,50	26,61
13.12_D	app2 west	10,50	28,30
13.13_A	app2 noord	4,50	23,55
13.13_B	app2 noord	7,50	30,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.13_C	app2 noord	10,50	34,07
13.14_A	app2 noord	4,50	23,93
13.14_B	app2 noord	7,50	30,94
13.14_C	app2 noord	10,50	34,17
13.15_A	app2 noord	4,50	23,75
13.15_B	app2 noord	7,50	30,62
13.15_C	app2 noord	10,50	34,02
13.16_A	app2 noord	4,50	23,01
13.16_B	app2 noord	7,50	29,46
13.16_C	app2 noord	10,50	33,35
13.17_A	app2 noord	4,50	23,23
13.17_B	app2 noord	7,50	30,20
13.17_C	app2 noord	10,50	33,70
13.18_A	app2 noord	4,50	24,65
13.18_B	app2 noord	7,50	32,90
13.18_C	app2 noord	10,50	35,27
13.19_A	app2 noord	4,50	27,98
13.19_B	app2 noord	7,50	32,44
13.19_C	app2 noord	10,50	34,78
13.2_A	app2 zuid	1,50	--
13.2_B	app2 zuid	4,50	--
13.2_C	app2 zuid	7,50	3,18
13.2_D	app2 zuid	10,50	11,05
13.20_A	app2 noord	4,50	28,68
13.20_B	app2 noord	7,50	33,08
13.20_C	app2 noord	10,50	35,26
13.21_A	app2 noord	4,50	29,22
13.21_B	app2 noord	7,50	34,27
13.21_C	app2 noord	10,50	36,23
13.22_A	app2 noord	4,50	30,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.22_B	app2 noord	7,50	35,02
13.22_C	app2 noord	10,50	36,06
13.23_A	app2 oost	1,50	33,08
13.23_B	app2 oost	4,50	34,21
13.23_C	app2 oost	7,50	35,51
13.23_D	app2 oost	10,50	36,44
13.24_A	app2 oost	1,50	34,06
13.24_B	app2 oost	4,50	34,92
13.24_C	app2 oost	7,50	35,43
13.24_D	app2 oost	10,50	36,17
13.25_A	app2 oost	1,50	34,21
13.25_B	app2 oost	4,50	35,05
13.25_C	app2 oost	7,50	35,52
13.25_D	app2 oost	10,50	36,13
13.26_A	maatschappelijke functie	1,50	30,52
13.27_A	maatschappelijke functie	1,50	28,50
13.28_A	maatschappelijke functie	1,50	21,07
13.29_A	maatschappelijke functie	1,50	21,73
13.3_A	app2 zuid	1,50	--
13.3_B	app2 zuid	4,50	--
13.3_C	app2 zuid	7,50	3,34
13.3_D	app2 zuid	10,50	11,17
13.30_A	maatschappelijke functie	1,50	12,79
13.31_A	maatschappelijke functie	1,50	18,23
13.32_A	maatschappelijke functie	1,50	19,16
13.33_A	maatschappelijke functie	1,50	19,81
13.4_A	app2 zuid	1,50	--
13.4_B	app2 zuid	4,50	--
13.4_C	app2 zuid	7,50	3,50
13.4_D	app2 zuid	10,50	11,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
13.5_A	app2 zuid	1,50	--	
13.5_B	app2 zuid	4,50	--	
13.5_C	app2 zuid	7,50	3,42	
13.5_D	app2 zuid	10,50	11,10	
13.6_A	app2 zuid	1,50	--	
13.6_B	app2 zuid	4,50	--	
13.6_C	app2 zuid	7,50	7,79	
13.6_D	app2 zuid	10,50	11,01	
13.7_A	app2 zuid	1,50	--	
13.7_B	app2 zuid	4,50	--	
13.7_C	app2 zuid	7,50	11,87	
13.7_D	app2 zuid	10,50	10,97	
13.8_A	app2 zuid	1,50	--	
13.8_B	app2 zuid	4,50	--	
13.8_C	app2 zuid	7,50	13,01	
13.8_D	app2 zuid	10,50	10,75	
13.9_A	app2 zuid	1,50	--	
13.9_B	app2 zuid	4,50	--	
13.9_C	app2 zuid	7,50	10,22	
13.9_D	app2 zuid	10,50	-4,93	
14.1_A	tweekapper zuid	1,50	--	
14.1_B	tweekapper zuid	4,50	--	
14.1_C	tweekapper zuid	7,50	7,04	
14.10_A	tweekapper noord	1,50	15,19	
14.10_B	tweekapper noord	4,50	20,32	
14.10_C	tweekapper noord	7,50	28,61	
14.11_A	tweekapper oost	1,50	14,07	
14.11_B	tweekapper oost	4,50	19,53	
14.11_C	tweekapper oost	7,50	29,14	
14.12_A	tweekapper oost	1,50	14,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
14.12_B	tweekapper oost		4,50	19,69
14.12_C	tweekapper oost		7,50	29,84
14.13_A	tweekapper oost		1,50	24,00
14.13_B	tweekapper oost		4,50	25,04
14.13_C	tweekapper oost		7,50	29,09
14.14_A	tweekapper oost		1,50	25,30
14.14_B	tweekapper oost		4,50	26,12
14.14_C	tweekapper oost		7,50	29,11
14.15_A	tweekapper oost		1,50	15,22
14.15_B	tweekapper oost		4,50	19,17
14.15_C	tweekapper oost		7,50	26,10
14.16_A	tweekapper noord		1,50	16,37
14.16_B	tweekapper noord		4,50	20,62
14.16_C	tweekapper noord		7,50	27,81
14.17_A	tweekapper zuid		1,50	--
14.17_B	tweekapper zuid		4,50	--
14.17_C	tweekapper zuid		7,50	11,17
14.2_A	tweekapper zuid		1,50	--
14.2_B	tweekapper zuid		4,50	--
14.2_C	tweekapper zuid		7,50	22,38
14.3_A	tweekapper west		1,50	-0,46
14.3_B	tweekapper west		4,50	0,34
14.3_C	tweekapper west		7,50	11,01
14.4_A	tweekapper zuid		1,50	--
14.4_B	tweekapper zuid		4,50	--
14.4_C	tweekapper zuid		7,50	11,37
14.5_A	tweekapper west		1,50	3,98
14.5_B	tweekapper west		4,50	5,17
14.5_C	tweekapper west		7,50	11,18
14.6_A	tweekapper west		1,50	4,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
14.6_B	tweekapper west	4,50	5,53
14.6_C	tweekapper west	7,50	10,98
14.7_A	tweekapper noord	1,50	9,33
14.7_B	tweekapper noord	4,50	10,12
14.7_C	tweekapper noord	7,50	14,92
14.8_A	tweekapper west	1,50	3,92
14.8_B	tweekapper west	4,50	4,97
14.8_C	tweekapper west	7,50	17,05
14.9_A	tweekapper noord	1,50	15,31
14.9_B	tweekapper noord	4,50	20,00
14.9_C	tweekapper noord	7,50	28,30
15.1_A	ggb soc huur zuid	1,50	19,67
15.1_B	ggb soc huur zuid	4,50	20,74
15.10_A	ggb soc huur west	1,50	7,02
15.10_B	ggb soc huur west	4,50	8,33
15.11_A	ggb soc huur noord	1,50	25,82
15.11_B	ggb soc huur noord	4,50	27,05
15.12_A	ggb soc huur noord	1,50	28,70
15.12_B	ggb soc huur noord	4,50	29,96
15.13_A	ggb soc huur oost	1,50	29,87
15.13_B	ggb soc huur oost	4,50	31,17
15.14_A	ggb soc huur oost	1,50	30,76
15.14_B	ggb soc huur oost	4,50	32,06
15.15_A	ggb soc huur oost	1,50	31,51
15.15_B	ggb soc huur oost	4,50	32,61
15.16_A	ggb soc huur oost	1,50	31,34
15.16_B	ggb soc huur oost	4,50	32,63
15.17_A	ggb soc huur oost	1,50	31,79
15.17_B	ggb soc huur oost	4,50	32,86
15.18_A	ggb soc huur oost	1,50	31,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beethovenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
15.18_B	ggb soc huur oost	4,50	32,79
15.19_A	ggb soc huur oost	1,50	31,52
15.19_B	ggb soc huur oost	4,50	32,47
15.2_A	ggb soc huur zuid	1,50	19,92
15.2_B	ggb soc huur zuid	4,50	19,91
15.20_A	ggb soc huur oost	1,50	29,90
15.20_B	ggb soc huur oost	4,50	30,95
15.3_A	ggb soc huur west	1,50	12,81
15.3_B	ggb soc huur west	4,50	16,94
15.4_A	ggb soc huur west	1,50	8,57
15.4_B	ggb soc huur west	4,50	12,18
15.5_A	ggb soc huur west	1,50	6,06
15.5_B	ggb soc huur west	4,50	7,02
15.6_A	ggb soc huur west	1,50	5,33
15.6_B	ggb soc huur west	4,50	6,13
15.7_A	ggb soc huur west	1,50	5,45
15.7_B	ggb soc huur west	4,50	6,16
15.8_A	ggb soc huur west	1,50	3,42
15.8_B	ggb soc huur west	4,50	4,11
15.9_A	ggb soc huur west	1,50	3,19
15.9_B	ggb soc huur west	4,50	3,92
16.1_A	app no	2,50	44,20
16.1_B	app no	5,50	45,24
16.1_C	app no	8,50	45,22
16.10_A	app zw	2,50	-0,37
16.10_B	app zw	5,50	3,08
16.10_C	app zw	8,50	11,36
16.11_A	app zw	2,50	--
16.11_B	app zw	5,50	--
16.11_C	app zw	8,50	10,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.12_A	app nw	2,50	--
16.12_B	app nw	5,50	--
16.12_C	app nw	8,50	12,12
16.13_A	app nw	2,50	--
16.13_B	app nw	5,50	--
16.13_C	app nw	8,50	13,07
16.14_A	app no	2,50	35,53
16.14_B	app no	5,50	36,79
16.14_C	app no	8,50	37,79
16.15_A	app no	2,50	36,28
16.15_B	app no	5,50	37,61
16.15_C	app no	8,50	38,43
16.16_A	app no	2,50	37,02
16.16_B	app no	5,50	38,43
16.16_C	app no	8,50	39,07
16.17_A	app no	2,50	38,10
16.17_B	app no	5,50	39,61
16.17_C	app no	8,50	40,02
16.18_A	app no	2,50	40,24
16.18_B	app no	5,50	41,81
16.18_C	app no	8,50	41,88
16.19_A	app no	2,50	41,41
16.19_B	app no	5,50	42,86
16.19_C	app no	8,50	42,87
16.2_A	app zo	2,50	44,50
16.2_B	app zo	5,50	45,47
16.2_C	app zo	8,50	45,45
16.20_A	app no	2,50	42,70
16.20_B	app no	5,50	43,97
16.20_C	app no	8,50	43,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beethovenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.3_A	app zo	2,50	43,28
16.3_B	app zo	5,50	44,46
16.3_C	app zo	8,50	44,43
16.4_A	app zw	2,50	29,48
16.4_B	app zw	5,50	29,88
16.4_C	app zw	8,50	8,77
16.5_A	app zw	2,50	33,57
16.5_B	app zw	5,50	34,36
16.5_C	app zw	8,50	31,13
16.6_A	app zw	2,50	33,52
16.6_B	app zw	5,50	34,34
16.6_C	app zw	8,50	31,34
16.7_A	app zw	2,50	32,70
16.7_B	app zw	5,50	33,75
16.7_C	app zw	8,50	31,88
16.8_A	app zw	2,50	25,33
16.8_B	app zw	5,50	26,67
16.8_C	app zw	8,50	29,60
16.9_A	app zw	2,50	10,76
16.9_B	app zw	5,50	13,99
16.9_C	app zw	8,50	20,07
2.1_A	ggb west	1,50	--
2.1_B	ggb west	4,50	--
2.10_A	ggb oost	1,50	14,47
2.10_B	ggb oost	4,50	16,65
2.11_A	ggb zuid	1,50	11,22
2.11_B	ggb zuid	4,50	13,64
2.12_A	ggb zuid	1,50	12,55
2.12_B	ggb zuid	4,50	14,91
2.2_A	ggb west	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.2_B	ggb west	4,50	--
2.3_A	ggb west	1,50	--
2.3_B	ggb west	4,50	--
2.4_A	ggb west	1,50	--
2.4_B	ggb west	4,50	--
2.5_A	ggb noord	1,50	10,00
2.5_B	ggb noord	4,50	11,14
2.6_A	ggb noord	1,50	10,38
2.6_B	ggb noord	4,50	11,67
2.7_A	ggb oost	1,50	13,14
2.7_B	ggb oost	4,50	14,73
2.8_A	ggb oost	1,50	13,13
2.8_B	ggb oost	4,50	14,53
2.9_A	ggb oost	1,50	14,63
2.9_B	ggb oost	4,50	16,98
3.1_A	LL2 west	1,50	--
3.1_B	LL2 west	4,50	--
3.2_A	LL2 west	1,50	--
3.2_B	LL2 west	4,50	--
3.3_A	LL2 west	1,50	--
3.3_B	LL2 west	4,50	--
3.4_A	LL2 noord	1,50	10,62
3.4_B	LL2 noord	4,50	13,44
3.5_A	LL2 noord	1,50	14,61
3.5_B	LL2 noord	4,50	15,20
3.6_A	LL2 oost	1,50	19,30
3.6_B	LL2 oost	4,50	20,04
3.7_A	LL2 oost	1,50	21,14
3.7_B	LL2 oost	4,50	21,69
3.8_A	LL2 zuid	1,50	5,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.8_B	LL2 zuid	4,50	13,37
3.9_A	LL2 zuid	1,50	12,76
3.9_B	LL2 zuid	4,50	16,22
4.1_A	ggb2 west	1,50	--
4.1_B	ggb2 west	4,50	--
4.10_A	ggb2 noord	1,50	14,22
4.10_B	ggb2 noord	4,50	17,59
4.11_A	ggb2 noord	1,50	14,32
4.11_B	ggb2 noord	4,50	17,94
4.12_A	ggb2 noord	1,50	13,23
4.12_B	ggb2 noord	4,50	16,14
4.13_A	ggb2 noord	1,50	10,43
4.13_B	ggb2 noord	4,50	11,13
4.14_A	ggb2 oost	1,50	8,85
4.14_B	ggb2 oost	4,50	10,28
4.15_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.15_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.16_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.16_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.17_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.17_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.18_A	ggb2 zuid	1,50	2,12
4.18_B	ggb2 zuid	4,50	3,49
4.19_A	ggb2 zuid	1,50	3,25
4.19_B	ggb2 zuid	4,50	4,60
4.2_A	ggb2 noord	1,50	21,07
4.2_B	ggb2 noord	4,50	21,53
4.20_A	ggb2 zuid	1,50	5,63
4.20_B	ggb2 zuid	4,50	6,89
4.21_A	ggb2 zuid	1,50	5,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.21_B	ggb2 zuid	4,50	6,75
4.22_A	ggb2 zuid	1,50	7,63
4.22_B	ggb2 zuid	4,50	9,18
4.23_A	ggb2 zuid	1,50	6,97
4.23_B	ggb2 zuid	4,50	8,40
4.24_A	ggb2 zuid	1,50	8,72
4.24_B	ggb2 zuid	4,50	11,91
4.25_A	ggb2 zuid	1,50	10,73
4.25_B	ggb2 zuid	4,50	13,79
4.26_A	ggb2 zuid	1,50	10,38
4.26_B	ggb2 zuid	4,50	13,45
4.3_A	ggb2 noord	1,50	22,05
4.3_B	ggb2 noord	4,50	22,50
4.4_A	ggb2 noord	1,50	21,56
4.4_B	ggb2 noord	4,50	22,01
4.5_A	ggb2 noord	1,50	20,32
4.5_B	ggb2 noord	4,50	20,94
4.6_A	ggb2 noord	1,50	16,76
4.6_B	ggb2 noord	4,50	17,95
4.7_A	ggb2 noord	1,50	16,84
4.7_B	ggb2 noord	4,50	18,16
4.8_A	ggb2 noord	1,50	13,61
4.8_B	ggb2 noord	4,50	16,22
4.9_A	ggb2 noord	1,50	13,81
4.9_B	ggb2 noord	4,50	16,61
5.1_A	poort west	1,50	6,86
5.1_B	poort west	4,50	7,70
5.1_C	poort west	7,50	5,88
5.10_C	poort zuid	7,50	5,53
5.2_A	poort noord	1,50	14,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5.2_B	poort noord	4,50	18,08
5.2_C	poort noord	7,50	26,84
5.3_A	poort noord	1,50	14,19
5.3_B	poort noord	4,50	18,15
5.3_C	poort noord	7,50	27,04
5.4_A	poort noord	1,50	14,21
5.4_B	poort noord	4,50	18,26
5.4_C	poort noord	7,50	27,33
5.5_A	poort oost	1,50	20,26
5.5_B	poort oost	4,50	21,85
5.5_C	poort oost	7,50	29,98
5.6_A	poort oost	1,50	20,10
5.6_B	poort oost	4,50	21,42
5.6_C	poort oost	7,50	29,48
5.7_A	poort zuid	1,50	18,51
5.7_B	poort zuid	4,50	19,04
5.7_C	poort zuid	7,50	25,01
5.8_A	poort zuid	1,50	13,59
5.8_B	poort zuid	4,50	14,04
5.8_C	poort zuid	7,50	17,69
5.9_A	poort zuid	1,50	7,17
5.9_B	poort zuid	4,50	5,54
5.9_C	poort zuid	7,50	12,84
6.1_A	poort2 noord	1,50	14,45
6.1_B	poort2 noord	4,50	15,42
6.1_C	poort2 noord	7,50	14,28
6.10_C	poort2 west	7,50	5,44
6.2_A	poort2 noord	1,50	14,46
6.2_B	poort2 noord	4,50	15,43
6.2_C	poort2 noord	7,50	14,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.3_A	poort2 noord	1,50	13,63
6.3_B	poort2 noord	4,50	14,57
6.3_C	poort2 noord	7,50	14,58
6.4_A	poort2 oost	1,50	18,27
6.4_B	poort2 oost	4,50	20,80
6.4_C	poort2 oost	7,50	24,96
6.5_A	poort2 oost	1,50	18,36
6.5_B	poort2 oost	4,50	20,79
6.5_C	poort2 oost	7,50	25,07
6.6_A	poort2 zuid	1,50	25,84
6.6_B	poort2 zuid	4,50	26,98
6.6_C	poort2 zuid	7,50	24,01
6.7_A	poort2 zuid	1,50	23,58
6.7_B	poort2 zuid	4,50	24,76
6.7_C	poort2 zuid	7,50	22,62
6.8_A	poort2 zuid	1,50	23,62
6.8_B	poort2 zuid	4,50	24,74
6.8_C	poort2 zuid	7,50	24,36
6.9_A	poort2 west	1,50	2,63
6.9_B	poort2 west	4,50	3,56
6.9_C	poort2 west	7,50	5,51
7,1_A	ggb3 zuid	1,50	17,07
7,1_B	ggb3 zuid	4,50	19,29
7,10_A	ggb3 noord	1,50	10,36
7,10_B	ggb3 noord	4,50	11,43
7,11_A	ggb3 noord	1,50	10,60
7,11_B	ggb3 noord	4,50	11,68
7,12_A	ggb3 noord	1,50	10,76
7,12_B	ggb3 noord	4,50	11,84
7,13_A	ggb3 noord	1,50	10,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7,13_B	ggb3 noord	4,50	12,01
7,14_A	ggb3 noord	1,50	11,04
7,14_B	ggb3 noord	4,50	12,09
7,15_A	ggb3 noord	1,50	11,23
7,15_B	ggb3 noord	4,50	12,24
7,16_A	ggb3 noord	1,50	11,38
7,16_B	ggb3 noord	4,50	12,45
7,17_A	ggb3 noord	1,50	11,52
7,17_B	ggb3 noord	4,50	12,55
7,18_A	ggb3 noord	1,50	11,61
7,18_B	ggb3 noord	4,50	12,60
7,19_A	ggb3 noord	1,50	11,82
7,19_B	ggb3 noord	4,50	12,79
7,2_A	ggb3 zuid	1,50	17,96
7,2_B	ggb3 zuid	4,50	18,84
7,20_A	ggb3 oost	1,50	14,70
7,20_B	ggb3 oost	4,50	15,41
7,21_A	ggb3 oost	1,50	15,16
7,21_B	ggb3 oost	4,50	15,81
7,3_A	ggb3 zuid	1,50	17,89
7,3_B	ggb3 zuid	4,50	18,79
7,4_A	ggb3 zuid	1,50	12,10
7,4_B	ggb3 zuid	4,50	13,10
7,5_A	ggb3 zuid	1,50	9,86
7,5_B	ggb3 zuid	4,50	11,82
7,6_A	ggb3 zuid	1,50	10,15
7,6_B	ggb3 zuid	4,50	12,64
7,7_A	ggb3 west	1,50	--
7,7_B	ggb3 west	4,50	--
7,8_A	ggb3 noord	1,50	9,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7,8_B	ggb3 noord	4,50	10,94
7,9_A	ggb3 noord	1,50	10,18
7,9_B	ggb3 noord	4,50	11,26
8.1_A	dakw zo	11,50	44,86
8.1_B	dakw zo	14,50	45,08
8.2_A	dakw zo	11,50	44,31
8.2_B	dakw zo	14,50	44,60
8.3_A	dakw zw	11,50	31,27
8.3_B	dakw zw	14,50	34,61
8.4_A	dakw zw	11,50	29,31
8.4_B	dakw zw	14,50	34,33
8.5_A	dakw nw	11,50	29,41
8.5_B	dakw nw	14,50	32,27
8.6_A	dakw nw	11,50	32,34
8.6_B	dakw nw	14,50	38,93
8.7_A	dakw no	11,50	41,76
8.7_B	dakw no	14,50	43,44
8.8_A	dakw no	11,50	42,92
8.8_B	dakw no	14,50	44,37
9.1_A	dakw2 no	11,50	39,80
9.1_B	dakw2 no	14,50	41,62
9.2_A	dakw2 no	11,50	40,59
9.2_B	dakw2 no	14,50	42,34
9.3_A	dakw2 zo	11,50	38,73
9.3_B	dakw2 zo	14,50	42,21
9.4_A	dakw2 zo	11,50	22,63
9.4_B	dakw2 zo	14,50	25,91
9.5_A	dakw2 zw	11,50	27,35
9.5_B	dakw2 zw	14,50	33,62
9.6_A	dakw2 zw	11,50	26,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Beethovenlaan

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beethovenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.6_B	dakw2 zw	14,50	33,24
9.7_A	dakw2 nw	11,50	28,27
9.7_B	dakw2 nw	14,50	35,86
9.8_A	dakw2 nw	11,50	13,89
9.8_B	dakw2 nw	14,50	14,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Duistervoordseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	LL west	1,50	6,79
1.1_B	LL west	4,50	7,78
1.2_A	LL west	1,50	6,97
1.2_B	LL west	4,50	8,08
1.3_A	LL west	1,50	6,87
1.3_B	LL west	4,50	8,13
1.4_A	LL noord	1,50	7,80
1.4_B	LL noord	4,50	9,04
1.5_A	LL noord	1,50	7,85
1.5_B	LL noord	4,50	9,02
1.6_A	Lloost	1,50	-0,28
1.6_B	Lloost	4,50	1,35
1.7_A	Lloost	1,50	0,75
1.7_B	Lloost	4,50	2,03
1.8_A	LL zuid	1,50	6,71
1.8_B	LL zuid	4,50	8,03
1.9_A	LL zuid	1,50	4,09
1.9_B	LL zuid	4,50	5,24
10.1_A	dakw3 nw	11,50	7,17
10.1_B	dakw3 nw	14,50	8,17
10.2_A	dakw3 nw	11,50	7,76
10.2_B	dakw3 nw	14,50	8,52
10.3_A	dakw3 no	11,50	16,51
10.3_B	dakw3 no	14,50	17,68
10.4_A	dakw3 no	11,50	15,98
10.4_B	dakw3 no	14,50	17,51
10.5_A	dakw3 zo	11,50	13,74
10.5_B	dakw3 zo	14,50	15,22
10.6_A	dakw3 zo	11,50	7,91
10.6_B	dakw3 zo	14,50	8,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duistervoordseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10.7_A	dakw3 zw	11,50	3,34
10.7_B	dakw3 zw	14,50	0,57
10.8_A	dakw3 zw	11,50	2,97
10.8_B	dakw3 zw	14,50	-0,07
11.1_A	dakw4 zw	11,50	1,88
11.1_B	dakw4 zw	14,50	0,56
11.2_A	dakw4 zw	11,50	1,37
11.2_B	dakw4 zw	14,50	-0,54
11.3_A	dakw4 nw	11,50	9,33
11.3_B	dakw4 nw	14,50	9,97
11.4_A	dakw4 nw	11,50	9,32
11.4_B	dakw4 nw	14,50	10,09
11.5_A	dakw4 no	11,50	17,85
11.5_B	dakw4 no	14,50	18,28
11.6_A	dakw4 no	11,50	17,60
11.6_B	dakw4 no	14,50	18,07
11.7_A	dakw4 zo	11,50	6,71
11.7_B	dakw4 zo	14,50	6,41
11.8_A	dakw4 zo	11,50	8,22
11.8_B	dakw4 zo	14,50	9,59
12.1_A	LL3 zo	1,50	--
12.1_B	LL3 zo	4,50	--
12.10_A	LL3 no	1,50	4,09
12.10_B	LL3 no	4,50	5,36
12.11_A	LL3 no	1,50	4,04
12.11_B	LL3 no	4,50	5,17
12.12_A	LL3 w	1,50	7,08
12.12_B	LL3 w	4,50	6,83
12.13_A	LL3 w	1,50	5,58
12.13_B	LL3 w	4,50	3,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duistervoordseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.14_A	LL3 w	1,50	7,53
12.14_B	LL3 w	4,50	7,19
12.15_A	LL3 w	1,50	8,49
12.15_B	LL3 w	4,50	8,77
12.16_A	LL3 w	1,50	6,85
12.16_B	LL3 w	4,50	7,83
12.17_A	LL3 w	1,50	7,63
12.17_B	LL3 w	4,50	7,16
12.18_A	LL3 w	1,50	7,66
12.18_B	LL3 w	4,50	7,21
12.19_A	LL3 w	1,50	6,12
12.19_B	LL3 w	4,50	3,80
12.2_A	LL3 zo	1,50	--
12.2_B	LL3 zo	4,50	--
12.20_A	LL3 w	1,50	7,64
12.20_B	LL3 w	4,50	7,44
12.21_A	LL3 w	1,50	8,54
12.21_B	LL3 w	4,50	8,87
12.22_A	LL3 w	1,50	6,75
12.22_B	LL3 w	4,50	7,71
12.23_A	LL3 w	1,50	7,92
12.23_B	LL3 w	4,50	7,31
12.24_A	LL3 zw	1,50	5,68
12.24_B	LL3 zw	4,50	4,02
12.25_A	LL3 zw	1,50	6,24
12.25_B	LL3 zw	4,50	4,01
12.26_A	LL3 zw	1,50	3,79
12.26_B	LL3 zw	4,50	1,72
12.3_A	LL3 zo	1,50	--
12.3_B	LL3 zo	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duistervoordseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.4_A	LL3 zo	1,50	--
12.4_B	LL3 zo	4,50	--
12.5_A	LL3 zo	1,50	--
12.5_B	LL3 zo	4,50	--
12.6_A	LL3 zo	1,50	--
12.6_B	LL3 zo	4,50	--
12.7_A	LL3 zo	1,50	--
12.7_B	LL3 zo	4,50	--
12.8_A	LL3 zo	1,50	--
12.8_B	LL3 zo	4,50	--
12.9_A	LL3 no	1,50	3,70
12.9_B	LL3 no	4,50	4,82
13.1_A	app2 zuid	1,50	--
13.1_B	app2 zuid	4,50	--
13.1_C	app2 zuid	7,50	3,32
13.1_D	app2 zuid	10,50	2,50
13.10_A	app2 zuid	1,50	--
13.10_B	app2 zuid	4,50	--
13.10_C	app2 zuid	7,50	5,27
13.10_D	app2 zuid	10,50	4,44
13.11_A	app2 west	1,50	4,30
13.11_B	app2 west	4,50	5,21
13.11_C	app2 west	7,50	8,13
13.11_D	app2 west	10,50	7,79
13.12_A	app2 west	1,50	4,56
13.12_B	app2 west	4,50	5,48
13.12_C	app2 west	7,50	7,66
13.12_D	app2 west	10,50	7,57
13.13_A	app2 noord	4,50	6,29
13.13_B	app2 noord	7,50	6,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duistervoordseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.13_C	app2 noord	10,50	7,29
13.14_A	app2 noord	4,50	6,13
13.14_B	app2 noord	7,50	7,06
13.14_C	app2 noord	10,50	7,41
13.15_A	app2 noord	4,50	5,86
13.15_B	app2 noord	7,50	7,29
13.15_C	app2 noord	10,50	7,63
13.16_A	app2 noord	4,50	5,72
13.16_B	app2 noord	7,50	7,36
13.16_C	app2 noord	10,50	7,68
13.17_A	app2 noord	4,50	5,46
13.17_B	app2 noord	7,50	7,20
13.17_C	app2 noord	10,50	7,50
13.18_A	app2 noord	4,50	5,31
13.18_B	app2 noord	7,50	7,12
13.18_C	app2 noord	10,50	7,42
13.19_A	app2 noord	4,50	5,37
13.19_B	app2 noord	7,50	7,30
13.19_C	app2 noord	10,50	7,60
13.2_A	app2 zuid	1,50	--
13.2_B	app2 zuid	4,50	--
13.2_C	app2 zuid	7,50	3,52
13.2_D	app2 zuid	10,50	2,65
13.20_A	app2 noord	4,50	5,43
13.20_B	app2 noord	7,50	7,43
13.20_C	app2 noord	10,50	7,66
13.21_A	app2 noord	4,50	5,36
13.21_B	app2 noord	7,50	7,58
13.21_C	app2 noord	10,50	7,83
13.22_A	app2 noord	4,50	5,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duistervoordseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.22_B	app2 noord	7,50	7,45
13.22_C	app2 noord	10,50	7,60
13.23_A	app2 oost	1,50	--
13.23_B	app2 oost	4,50	--
13.23_C	app2 oost	7,50	3,76
13.23_D	app2 oost	10,50	3,68
13.24_A	app2 oost	1,50	--
13.24_B	app2 oost	4,50	--
13.24_C	app2 oost	7,50	4,05
13.24_D	app2 oost	10,50	3,99
13.25_A	app2 oost	1,50	--
13.25_B	app2 oost	4,50	--
13.25_C	app2 oost	7,50	4,31
13.25_D	app2 oost	10,50	4,10
13.26_A	maatschappelijke functie	1,50	--
13.27_A	maatschappelijke functie	1,50	4,53
13.28_A	maatschappelijke functie	1,50	4,46
13.29_A	maatschappelijke functie	1,50	--
13.3_A	app2 zuid	1,50	--
13.3_B	app2 zuid	4,50	--
13.3_C	app2 zuid	7,50	4,62
13.3_D	app2 zuid	10,50	3,59
13.30_A	maatschappelijke functie	1,50	8,53
13.31_A	maatschappelijke functie	1,50	6,55
13.32_A	maatschappelijke functie	1,50	5,04
13.33_A	maatschappelijke functie	1,50	5,37
13.4_A	app2 zuid	1,50	--
13.4_B	app2 zuid	4,50	--
13.4_C	app2 zuid	7,50	5,55
13.4_D	app2 zuid	10,50	4,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Duistervoordseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.5_A	app2 zuid	1,50	--
13.5_B	app2 zuid	4,50	--
13.5_C	app2 zuid	7,50	5,74
13.5_D	app2 zuid	10,50	4,69
13.6_A	app2 zuid	1,50	--
13.6_B	app2 zuid	4,50	--
13.6_C	app2 zuid	7,50	6,50
13.6_D	app2 zuid	10,50	5,81
13.7_A	app2 zuid	1,50	--
13.7_B	app2 zuid	4,50	--
13.7_C	app2 zuid	7,50	6,30
13.7_D	app2 zuid	10,50	6,04
13.8_A	app2 zuid	1,50	--
13.8_B	app2 zuid	4,50	--
13.8_C	app2 zuid	7,50	6,36
13.8_D	app2 zuid	10,50	5,98
13.9_A	app2 zuid	1,50	--
13.9_B	app2 zuid	4,50	--
13.9_C	app2 zuid	7,50	5,86
13.9_D	app2 zuid	10,50	5,65
14.1_A	tweekapper zuid	1,50	--
14.1_B	tweekapper zuid	4,50	--
14.1_C	tweekapper zuid	7,50	6,55
14.10_A	tweekapper noord	1,50	7,60
14.10_B	tweekapper noord	4,50	8,64
14.10_C	tweekapper noord	7,50	6,77
14.11_A	tweekapper oost	1,50	4,46
14.11_B	tweekapper oost	4,50	5,54
14.11_C	tweekapper oost	7,50	0,59
14.12_A	tweekapper oost	1,50	4,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duistervoordseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
14.12_B	tweekapper oost	4,50	5,72
14.12_C	tweekapper oost	7,50	1,18
14.13_A	tweekapper oost	1,50	3,42
14.13_B	tweekapper oost	4,50	4,36
14.13_C	tweekapper oost	7,50	1,61
14.14_A	tweekapper oost	1,50	2,27
14.14_B	tweekapper oost	4,50	3,29
14.14_C	tweekapper oost	7,50	1,16
14.15_A	tweekapper oost	1,50	2,85
14.15_B	tweekapper oost	4,50	4,37
14.15_C	tweekapper oost	7,50	2,53
14.16_A	tweekapper noord	1,50	6,21
14.16_B	tweekapper noord	4,50	7,57
14.16_C	tweekapper noord	7,50	6,48
14.17_A	tweekapper zuid	1,50	2,25
14.17_B	tweekapper zuid	4,50	4,26
14.17_C	tweekapper zuid	7,50	7,89
14.2_A	tweekapper zuid	1,50	--
14.2_B	tweekapper zuid	4,50	--
14.2_C	tweekapper zuid	7,50	5,79
14.3_A	tweekapper west	1,50	1,80
14.3_B	tweekapper west	4,50	2,93
14.3_C	tweekapper west	7,50	8,05
14.4_A	tweekapper zuid	1,50	--
14.4_B	tweekapper zuid	4,50	--
14.4_C	tweekapper zuid	7,50	5,43
14.5_A	tweekapper west	1,50	4,40
14.5_B	tweekapper west	4,50	5,46
14.5_C	tweekapper west	7,50	8,16
14.6_A	tweekapper west	1,50	4,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duistervoordseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
14.6_B	tweekapper west	4,50	5,66
14.6_C	tweekapper west	7,50	8,15
14.7_A	tweekapper noord	1,50	6,94
14.7_B	tweekapper noord	4,50	8,16
14.7_C	tweekapper noord	7,50	7,68
14.8_A	tweekapper west	1,50	7,22
14.8_B	tweekapper west	4,50	8,23
14.8_C	tweekapper west	7,50	10,09
14.9_A	tweekapper noord	1,50	7,25
14.9_B	tweekapper noord	4,50	8,30
14.9_C	tweekapper noord	7,50	6,75
15.1_A	ggb soc huur zuid	1,50	--
15.1_B	ggb soc huur zuid	4,50	--
15.10_A	ggb soc huur west	1,50	6,36
15.10_B	ggb soc huur west	4,50	7,30
15.11_A	ggb soc huur noord	1,50	5,89
15.11_B	ggb soc huur noord	4,50	6,80
15.12_A	ggb soc huur noord	1,50	5,82
15.12_B	ggb soc huur noord	4,50	6,76
15.13_A	ggb soc huur oost	1,50	--
15.13_B	ggb soc huur oost	4,50	--
15.14_A	ggb soc huur oost	1,50	-5,12
15.14_B	ggb soc huur oost	4,50	-3,84
15.15_A	ggb soc huur oost	1,50	-3,67
15.15_B	ggb soc huur oost	4,50	-2,54
15.16_A	ggb soc huur oost	1,50	-1,34
15.16_B	ggb soc huur oost	4,50	-0,34
15.17_A	ggb soc huur oost	1,50	0,92
15.17_B	ggb soc huur oost	4,50	1,91
15.18_A	ggb soc huur oost	1,50	1,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Duistervoordseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
15.18_B	ggb soc huur oost	4,50	2,47
15.19_A	ggb soc huur oost	1,50	1,45
15.19_B	ggb soc huur oost	4,50	2,34
15.2_A	ggb soc huur zuid	1,50	--
15.2_B	ggb soc huur zuid	4,50	--
15.20_A	ggb soc huur oost	1,50	1,52
15.20_B	ggb soc huur oost	4,50	2,43
15.3_A	ggb soc huur west	1,50	5,24
15.3_B	ggb soc huur west	4,50	6,12
15.4_A	ggb soc huur west	1,50	5,36
15.4_B	ggb soc huur west	4,50	6,26
15.5_A	ggb soc huur west	1,50	5,43
15.5_B	ggb soc huur west	4,50	6,34
15.6_A	ggb soc huur west	1,50	5,50
15.6_B	ggb soc huur west	4,50	6,41
15.7_A	ggb soc huur west	1,50	5,59
15.7_B	ggb soc huur west	4,50	6,56
15.8_A	ggb soc huur west	1,50	5,69
15.8_B	ggb soc huur west	4,50	6,60
15.9_A	ggb soc huur west	1,50	6,13
15.9_B	ggb soc huur west	4,50	7,11
16.1_A	app no	2,50	15,53
16.1_B	app no	5,50	15,34
16.1_C	app no	8,50	15,50
16.10_A	app zw	2,50	3,15
16.10_B	app zw	5,50	3,18
16.10_C	app zw	8,50	1,78
16.11_A	app zw	2,50	2,17
16.11_B	app zw	5,50	2,61
16.11_C	app zw	8,50	0,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duistervoordseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.12_A	app nw	2,50	7,94
16.12_B	app nw	5,50	8,34
16.12_C	app nw	8,50	8,45
16.13_A	app nw	2,50	17,68
16.13_B	app nw	5,50	17,47
16.13_C	app nw	8,50	17,59
16.14_A	app no	2,50	17,47
16.14_B	app no	5,50	17,16
16.14_C	app no	8,50	17,44
16.15_A	app no	2,50	17,18
16.15_B	app no	5,50	16,89
16.15_C	app no	8,50	17,18
16.16_A	app no	2,50	16,95
16.16_B	app no	5,50	16,67
16.16_C	app no	8,50	16,93
16.17_A	app no	2,50	16,69
16.17_B	app no	5,50	16,42
16.17_C	app no	8,50	16,65
16.18_A	app no	2,50	16,26
16.18_B	app no	5,50	16,04
16.18_C	app no	8,50	16,19
16.19_A	app no	2,50	16,03
16.19_B	app no	5,50	15,81
16.19_C	app no	8,50	15,91
16.2_A	app zo	2,50	-1,45
16.2_B	app zo	5,50	-4,23
16.2_C	app zo	8,50	5,61
16.20_A	app no	2,50	15,76
16.20_B	app no	5,50	15,56
16.20_C	app no	8,50	15,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Duistervoordseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.3_A	app zo	2,50	-1,44
16.3_B	app zo	5,50	-4,09
16.3_C	app zo	8,50	4,05
16.4_A	app zw	2,50	2,81
16.4_B	app zw	5,50	0,57
16.4_C	app zw	8,50	3,10
16.5_A	app zw	2,50	3,24
16.5_B	app zw	5,50	0,79
16.5_C	app zw	8,50	3,12
16.6_A	app zw	2,50	2,40
16.6_B	app zw	5,50	-0,24
16.6_C	app zw	8,50	1,79
16.7_A	app zw	2,50	2,22
16.7_B	app zw	5,50	-0,41
16.7_C	app zw	8,50	1,43
16.8_A	app zw	2,50	2,90
16.8_B	app zw	5,50	1,98
16.8_C	app zw	8,50	2,60
16.9_A	app zw	2,50	3,37
16.9_B	app zw	5,50	3,00
16.9_C	app zw	8,50	2,73
2.1_A	ggb west	1,50	7,14
2.1_B	ggb west	4,50	8,32
2.10_A	ggb oost	1,50	-4,80
2.10_B	ggb oost	4,50	-3,90
2.11_A	ggb zuid	1,50	-0,73
2.11_B	ggb zuid	4,50	0,52
2.12_A	ggb zuid	1,50	5,83
2.12_B	ggb zuid	4,50	6,92
2.2_A	ggb west	1,50	7,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duistervoordseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.2_B	ggb west	4,50	8,32
2.3_A	ggb west	1,50	7,39
2.3_B	ggb west	4,50	8,48
2.4_A	ggb west	1,50	7,40
2.4_B	ggb west	4,50	8,58
2.5_A	ggb noord	1,50	8,66
2.5_B	ggb noord	4,50	9,78
2.6_A	ggb noord	1,50	7,62
2.6_B	ggb noord	4,50	8,73
2.7_A	ggb oost	1,50	-1,44
2.7_B	ggb oost	4,50	-0,21
2.8_A	ggb oost	1,50	-1,65
2.8_B	ggb oost	4,50	0,31
2.9_A	ggb oost	1,50	-1,72
2.9_B	ggb oost	4,50	-0,82
3.1_A	LL2 west	1,50	6,18
3.1_B	LL2 west	4,50	7,63
3.2_A	LL2 west	1,50	6,80
3.2_B	LL2 west	4,50	7,95
3.3_A	LL2 west	1,50	7,02
3.3_B	LL2 west	4,50	8,15
3.4_A	LL2 noord	1,50	7,22
3.4_B	LL2 noord	4,50	8,59
3.5_A	LL2 noord	1,50	6,73
3.5_B	LL2 noord	4,50	7,92
3.6_A	LL2 oost	1,50	-4,13
3.6_B	LL2 oost	4,50	-2,59
3.7_A	LL2 oost	1,50	-4,73
3.7_B	LL2 oost	4,50	-3,67
3.8_A	LL2 zuid	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duistervoordseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.8_B	LL2 zuid	4,50	--
3.9_A	LL2 zuid	1,50	--
3.9_B	LL2 zuid	4,50	--
4.1_A	ggb2 west	1,50	5,30
4.1_B	ggb2 west	4,50	7,31
4.10_A	ggb2 noord	1,50	6,49
4.10_B	ggb2 noord	4,50	7,57
4.11_A	ggb2 noord	1,50	6,42
4.11_B	ggb2 noord	4,50	7,55
4.12_A	ggb2 noord	1,50	6,16
4.12_B	ggb2 noord	4,50	7,17
4.13_A	ggb2 noord	1,50	7,39
4.13_B	ggb2 noord	4,50	8,36
4.14_A	ggb2 oost	1,50	2,50
4.14_B	ggb2 oost	4,50	3,77
4.15_A	ggb2 zuid	1,50	-0,99
4.15_B	ggb2 zuid	4,50	0,32
4.16_A	ggb2 zuid	1,50	-6,53
4.16_B	ggb2 zuid	4,50	-4,98
4.17_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.17_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.18_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.18_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.19_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.19_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.2_A	ggb2 noord	1,50	6,80
4.2_B	ggb2 noord	4,50	7,91
4.20_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.20_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.21_A	ggb2 zuid	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duistervoordseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.21_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.22_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.22_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.23_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.23_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.24_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.24_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.25_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.25_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.26_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.26_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.3_A	ggb2 noord	1,50	6,89
4.3_B	ggb2 noord	4,50	8,13
4.4_A	ggb2 noord	1,50	6,87
4.4_B	ggb2 noord	4,50	8,10
4.5_A	ggb2 noord	1,50	7,27
4.5_B	ggb2 noord	4,50	8,49
4.6_A	ggb2 noord	1,50	6,98
4.6_B	ggb2 noord	4,50	8,11
4.7_A	ggb2 noord	1,50	7,26
4.7_B	ggb2 noord	4,50	8,37
4.8_A	ggb2 noord	1,50	7,20
4.8_B	ggb2 noord	4,50	8,27
4.9_A	ggb2 noord	1,50	6,57
4.9_B	ggb2 noord	4,50	7,64
5.1_A	poort west	1,50	8,39
5.1_B	poort west	4,50	9,43
5.1_C	poort west	7,50	8,78
5.10_C	poort zuid	7,50	8,69
5.2_A	poort noord	1,50	6,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duistervoordseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5.2_B	poort noord	4,50	7,20
5.2_C	poort noord	7,50	7,61
5.3_A	poort noord	1,50	6,13
5.3_B	poort noord	4,50	7,17
5.3_C	poort noord	7,50	7,65
5.4_A	poort noord	1,50	6,28
5.4_B	poort noord	4,50	7,32
5.4_C	poort noord	7,50	7,51
5.5_A	poort oost	1,50	3,47
5.5_B	poort oost	4,50	4,46
5.5_C	poort oost	7,50	2,98
5.6_A	poort oost	1,50	4,35
5.6_B	poort oost	4,50	5,32
5.6_C	poort oost	7,50	3,61
5.7_A	poort zuid	1,50	5,11
5.7_B	poort zuid	4,50	6,41
5.7_C	poort zuid	7,50	8,72
5.8_A	poort zuid	1,50	4,21
5.8_B	poort zuid	4,50	5,49
5.8_C	poort zuid	7,50	7,79
5.9_A	poort zuid	1,50	1,80
5.9_B	poort zuid	4,50	3,20
5.9_C	poort zuid	7,50	7,50
6.1_A	poort2 noord	1,50	7,01
6.1_B	poort2 noord	4,50	8,20
6.1_C	poort2 noord	7,50	9,14
6.10_C	poort2 west	7,50	8,96
6.2_A	poort2 noord	1,50	6,58
6.2_B	poort2 noord	4,50	7,82
6.2_C	poort2 noord	7,50	8,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duistervoordseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.3_A	poort2 noord	1,50	6,36
6.3_B	poort2 noord	4,50	7,62
6.3_C	poort2 noord	7,50	8,45
6.4_A	poort2 oost	1,50	-2,87
6.4_B	poort2 oost	4,50	-1,78
6.4_C	poort2 oost	7,50	0,46
6.5_A	poort2 oost	1,50	-2,81
6.5_B	poort2 oost	4,50	-1,70
6.5_C	poort2 oost	7,50	0,32
6.6_A	poort2 zuid	1,50	5,95
6.6_B	poort2 zuid	4,50	6,92
6.6_C	poort2 zuid	7,50	4,97
6.7_A	poort2 zuid	1,50	5,83
6.7_B	poort2 zuid	4,50	6,86
6.7_C	poort2 zuid	7,50	3,97
6.8_A	poort2 zuid	1,50	5,75
6.8_B	poort2 zuid	4,50	6,74
6.8_C	poort2 zuid	7,50	3,73
6.9_A	poort2 west	1,50	8,55
6.9_B	poort2 west	4,50	9,65
6.9_C	poort2 west	7,50	8,91
7,1_A	ggb3 zuid	1,50	5,80
7,1_B	ggb3 zuid	4,50	6,97
7,10_A	ggb3 noord	1,50	7,83
7,10_B	ggb3 noord	4,50	8,88
7,11_A	ggb3 noord	1,50	7,62
7,11_B	ggb3 noord	4,50	8,73
7,12_A	ggb3 noord	1,50	7,61
7,12_B	ggb3 noord	4,50	8,75
7,13_A	ggb3 noord	1,50	7,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duistervoordseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7,13_B	ggb3 noord	4,50	8,89
7,14_A	ggb3 noord	1,50	7,52
7,14_B	ggb3 noord	4,50	8,66
7,15_A	ggb3 noord	1,50	7,51
7,15_B	ggb3 noord	4,50	8,65
7,16_A	ggb3 noord	1,50	7,53
7,16_B	ggb3 noord	4,50	8,73
7,17_A	ggb3 noord	1,50	7,41
7,17_B	ggb3 noord	4,50	8,55
7,18_A	ggb3 noord	1,50	7,44
7,18_B	ggb3 noord	4,50	8,52
7,19_A	ggb3 noord	1,50	7,33
7,19_B	ggb3 noord	4,50	8,46
7,2_A	ggb3 zuid	1,50	5,32
7,2_B	ggb3 zuid	4,50	6,41
7,20_A	ggb3 oost	1,50	1,49
7,20_B	ggb3 oost	4,50	2,62
7,21_A	ggb3 oost	1,50	1,97
7,21_B	ggb3 oost	4,50	3,13
7,3_A	ggb3 zuid	1,50	3,96
7,3_B	ggb3 zuid	4,50	4,88
7,4_A	ggb3 zuid	1,50	3,46
7,4_B	ggb3 zuid	4,50	4,51
7,5_A	ggb3 zuid	1,50	3,99
7,5_B	ggb3 zuid	4,50	5,18
7,6_A	ggb3 zuid	1,50	6,68
7,6_B	ggb3 zuid	4,50	7,92
7,7_A	ggb3 west	1,50	10,02
7,7_B	ggb3 west	4,50	11,32
7,8_A	ggb3 noord	1,50	7,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duistervoordseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7,8_B	ggb3 noord	4,50	8,91
7,9_A	ggb3 noord	1,50	7,93
7,9_B	ggb3 noord	4,50	9,05
8.1_A	dakw zo	11,50	5,56
8.1_B	dakw zo	14,50	8,57
8.2_A	dakw zo	11,50	5,15
8.2_B	dakw zo	14,50	7,89
8.3_A	dakw zw	11,50	2,36
8.3_B	dakw zw	14,50	2,30
8.4_A	dakw zw	11,50	3,68
8.4_B	dakw zw	14,50	3,72
8.5_A	dakw nw	11,50	5,04
8.5_B	dakw nw	14,50	7,17
8.6_A	dakw nw	11,50	6,79
8.6_B	dakw nw	14,50	7,75
8.7_A	dakw no	11,50	14,87
8.7_B	dakw no	14,50	16,80
8.8_A	dakw no	11,50	14,71
8.8_B	dakw no	14,50	16,64
9.1_A	dakw2 no	11,50	15,24
9.1_B	dakw2 no	14,50	17,21
9.2_A	dakw2 no	11,50	15,15
9.2_B	dakw2 no	14,50	17,07
9.3_A	dakw2 zo	11,50	6,57
9.3_B	dakw2 zo	14,50	7,19
9.4_A	dakw2 zo	11,50	7,75
9.4_B	dakw2 zo	14,50	8,73
9.5_A	dakw2 zw	11,50	2,63
9.5_B	dakw2 zw	14,50	2,56
9.6_A	dakw2 zw	11,50	1,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Duistervoordseweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duistervoordseweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.6_B	dakw2 zw	14,50	1,89
9.7_A	dakw2 nw	11,50	7,22
9.7_B	dakw2 nw	14,50	8,32
9.8_A	dakw2 nw	11,50	7,26
9.8_B	dakw2 nw	14,50	8,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	LL west	1,50	10,38
1.1_B	LL west	4,50	19,24
1.2_A	LL west	1,50	11,10
1.2_B	LL west	4,50	18,95
1.3_A	LL west	1,50	11,77
1.3_B	LL west	4,50	18,67
1.4_A	LL noord	1,50	33,95
1.4_B	LL noord	4,50	35,60
1.5_A	LL noord	1,50	28,51
1.5_B	LL noord	4,50	33,33
1.6_A	Lloost	1,50	26,36
1.6_B	Lloost	4,50	32,84
1.7_A	Lloost	1,50	30,00
1.7_B	Lloost	4,50	33,63
1.8_A	LL zuid	1,50	26,73
1.8_B	LL zuid	4,50	31,07
1.9_A	LL zuid	1,50	26,31
1.9_B	LL zuid	4,50	31,11
10.1_A	dakw3 nw	11,50	33,03
10.1_B	dakw3 nw	14,50	40,64
10.2_A	dakw3 nw	11,50	40,39
10.2_B	dakw3 nw	14,50	50,18
10.3_A	dakw3 no	11,50	50,83
10.3_B	dakw3 no	14,50	54,58
10.4_A	dakw3 no	11,50	50,80
10.4_B	dakw3 no	14,50	54,58
10.5_A	dakw3 zo	11,50	42,44
10.5_B	dakw3 zo	14,50	51,02
10.6_A	dakw3 zo	11,50	36,53
10.6_B	dakw3 zo	14,50	46,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10.7_A	dakw3 zw	11,50	29,19
10.7_B	dakw3 zw	14,50	35,48
10.8_A	dakw3 zw	11,50	31,40
10.8_B	dakw3 zw	14,50	36,39
11.1_A	dakw4 zw	11,50	33,82
11.1_B	dakw4 zw	14,50	37,37
11.2_A	dakw4 zw	11,50	35,66
11.2_B	dakw4 zw	14,50	38,12
11.3_A	dakw4 nw	11,50	48,19
11.3_B	dakw4 nw	14,50	49,81
11.4_A	dakw4 nw	11,50	49,18
11.4_B	dakw4 nw	14,50	51,55
11.5_A	dakw4 no	11,50	51,47
11.5_B	dakw4 no	14,50	54,60
11.6_A	dakw4 no	11,50	51,03
11.6_B	dakw4 no	14,50	54,58
11.7_A	dakw4 zo	11,50	42,38
11.7_B	dakw4 zo	14,50	50,68
11.8_A	dakw4 zo	11,50	34,96
11.8_B	dakw4 zo	14,50	44,21
12.1_A	LL3 zo	1,50	38,28
12.1_B	LL3 zo	4,50	39,75
12.10_A	LL3 no	1,50	43,40
12.10_B	LL3 no	4,50	45,26
12.11_A	LL3 no	1,50	42,89
12.11_B	LL3 no	4,50	44,65
12.12_A	LL3 w	1,50	34,34
12.12_B	LL3 w	4,50	35,09
12.13_A	LL3 w	1,50	25,90
12.13_B	LL3 w	4,50	27,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.14_A	LL3 w	1,50	28,31
12.14_B	LL3 w	4,50	29,48
12.15_A	LL3 w	1,50	36,40
12.15_B	LL3 w	4,50	37,29
12.16_A	LL3 w	1,50	36,44
12.16_B	LL3 w	4,50	37,66
12.17_A	LL3 w	1,50	35,77
12.17_B	LL3 w	4,50	36,65
12.18_A	LL3 w	1,50	35,97
12.18_B	LL3 w	4,50	36,82
12.19_A	LL3 w	1,50	22,19
12.19_B	LL3 w	4,50	25,40
12.2_A	LL3 zo	1,50	38,85
12.2_B	LL3 zo	4,50	40,38
12.20_A	LL3 w	1,50	31,37
12.20_B	LL3 w	4,50	32,06
12.21_A	LL3 w	1,50	37,05
12.21_B	LL3 w	4,50	37,78
12.22_A	LL3 w	1,50	36,70
12.22_B	LL3 w	4,50	37,65
12.23_A	LL3 w	1,50	34,88
12.23_B	LL3 w	4,50	35,70
12.24_A	LL3 zw	1,50	31,21
12.24_B	LL3 zw	4,50	30,19
12.25_A	LL3 zw	1,50	30,98
12.25_B	LL3 zw	4,50	29,73
12.26_A	LL3 zw	1,50	15,63
12.26_B	LL3 zw	4,50	21,17
12.3_A	LL3 zo	1,50	39,36
12.3_B	LL3 zo	4,50	40,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.4_A	LL3 zo	1,50	40,03
12.4_B	LL3 zo	4,50	41,65
12.5_A	LL3 zo	1,50	40,51
12.5_B	LL3 zo	4,50	42,19
12.6_A	LL3 zo	1,50	41,35
12.6_B	LL3 zo	4,50	43,10
12.7_A	LL3 zo	1,50	41,81
12.7_B	LL3 zo	4,50	43,63
12.8_A	LL3 zo	1,50	42,62
12.8_B	LL3 zo	4,50	44,53
12.9_A	LL3 no	1,50	43,86
12.9_B	LL3 no	4,50	45,75
13.1_A	app2 zuid	1,50	7,07
13.1_B	app2 zuid	4,50	8,03
13.1_C	app2 zuid	7,50	11,97
13.1_D	app2 zuid	10,50	20,25
13.10_A	app2 zuid	1,50	6,53
13.10_B	app2 zuid	4,50	7,49
13.10_C	app2 zuid	7,50	20,22
13.10_D	app2 zuid	10,50	29,48
13.11_A	app2 west	1,50	19,87
13.11_B	app2 west	4,50	23,54
13.11_C	app2 west	7,50	32,56
13.11_D	app2 west	10,50	35,12
13.12_A	app2 west	1,50	19,60
13.12_B	app2 west	4,50	23,88
13.12_C	app2 west	7,50	33,23
13.12_D	app2 west	10,50	35,52
13.13_A	app2 noord	4,50	32,42
13.13_B	app2 noord	7,50	36,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.13_C	app2 noord	10,50	39,13
13.14_A	app2 noord	4,50	32,48
13.14_B	app2 noord	7,50	35,82
13.14_C	app2 noord	10,50	38,94
13.15_A	app2 noord	4,50	32,55
13.15_B	app2 noord	7,50	35,92
13.15_C	app2 noord	10,50	39,04
13.16_A	app2 noord	4,50	32,59
13.16_B	app2 noord	7,50	36,08
13.16_C	app2 noord	10,50	39,19
13.17_A	app2 noord	4,50	33,20
13.17_B	app2 noord	7,50	36,19
13.17_C	app2 noord	10,50	39,37
13.18_A	app2 noord	4,50	33,88
13.18_B	app2 noord	7,50	36,71
13.18_C	app2 noord	10,50	39,59
13.19_A	app2 noord	4,50	34,49
13.19_B	app2 noord	7,50	36,87
13.19_C	app2 noord	10,50	39,84
13.2_A	app2 zuid	1,50	6,95
13.2_B	app2 zuid	4,50	7,92
13.2_C	app2 zuid	7,50	20,62
13.2_D	app2 zuid	10,50	20,33
13.20_A	app2 noord	4,50	36,13
13.20_B	app2 noord	7,50	38,15
13.20_C	app2 noord	10,50	40,25
13.21_A	app2 noord	4,50	36,56
13.21_B	app2 noord	7,50	38,18
13.21_C	app2 noord	10,50	40,21
13.22_A	app2 noord	4,50	37,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.22_B	app2 noord	7,50	38,94
13.22_C	app2 noord	10,50	40,62
13.23_A	app2 oost	1,50	33,28
13.23_B	app2 oost	4,50	34,78
13.23_C	app2 oost	7,50	36,91
13.23_D	app2 oost	10,50	39,40
13.24_A	app2 oost	1,50	34,37
13.24_B	app2 oost	4,50	35,74
13.24_C	app2 oost	7,50	37,15
13.24_D	app2 oost	10,50	39,15
13.25_A	app2 oost	1,50	34,46
13.25_B	app2 oost	4,50	35,78
13.25_C	app2 oost	7,50	37,00
13.25_D	app2 oost	10,50	38,72
13.26_A	maatschappelijke functie	1,50	32,67
13.27_A	maatschappelijke functie	1,50	36,35
13.28_A	maatschappelijke functie	1,50	33,61
13.29_A	maatschappelijke functie	1,50	27,15
13.3_A	app2 zuid	1,50	6,88
13.3_B	app2 zuid	4,50	7,85
13.3_C	app2 zuid	7,50	20,33
13.3_D	app2 zuid	10,50	18,74
13.30_A	maatschappelijke functie	1,50	34,53
13.31_A	maatschappelijke functie	1,50	31,35
13.32_A	maatschappelijke functie	1,50	31,43
13.33_A	maatschappelijke functie	1,50	32,09
13.4_A	app2 zuid	1,50	6,77
13.4_B	app2 zuid	4,50	7,74
13.4_C	app2 zuid	7,50	22,91
13.4_D	app2 zuid	10,50	18,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.5_A	app2 zuid	1,50	6,69
13.5_B	app2 zuid	4,50	7,66
13.5_C	app2 zuid	7,50	26,95
13.5_D	app2 zuid	10,50	19,75
13.6_A	app2 zuid	1,50	6,63
13.6_B	app2 zuid	4,50	7,70
13.6_C	app2 zuid	7,50	25,64
13.6_D	app2 zuid	10,50	17,59
13.7_A	app2 zuid	1,50	6,59
13.7_B	app2 zuid	4,50	7,46
13.7_C	app2 zuid	7,50	26,91
13.7_D	app2 zuid	10,50	16,82
13.8_A	app2 zuid	1,50	6,65
13.8_B	app2 zuid	4,50	7,54
13.8_C	app2 zuid	7,50	27,24
13.8_D	app2 zuid	10,50	25,53
13.9_A	app2 zuid	1,50	6,60
13.9_B	app2 zuid	4,50	7,56
13.9_C	app2 zuid	7,50	22,12
13.9_D	app2 zuid	10,50	27,73
14.1_A	tweekapper zuid	1,50	6,46
14.1_B	tweekapper zuid	4,50	7,31
14.1_C	tweekapper zuid	7,50	26,76
14.10_A	tweekapper noord	1,50	34,17
14.10_B	tweekapper noord	4,50	35,23
14.10_C	tweekapper noord	7,50	37,21
14.11_A	tweekapper oost	1,50	34,73
14.11_B	tweekapper oost	4,50	35,45
14.11_C	tweekapper oost	7,50	37,45
14.12_A	tweekapper oost	1,50	34,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
14.12_B	tweekapper oost	4,50	34,91
14.12_C	tweekapper oost	7,50	37,16
14.13_A	tweekapper oost	1,50	34,68
14.13_B	tweekapper oost	4,50	34,80
14.13_C	tweekapper oost	7,50	36,66
14.14_A	tweekapper oost	1,50	34,40
14.14_B	tweekapper oost	4,50	34,37
14.14_C	tweekapper oost	7,50	36,16
14.15_A	tweekapper oost	1,50	27,43
14.15_B	tweekapper oost	4,50	28,67
14.15_C	tweekapper oost	7,50	32,63
14.16_A	tweekapper noord	1,50	26,00
14.16_B	tweekapper noord	4,50	27,74
14.16_C	tweekapper noord	7,50	32,88
14.17_A	tweekapper zuid	1,50	29,90
14.17_B	tweekapper zuid	4,50	29,73
14.17_C	tweekapper zuid	7,50	30,59
14.2_A	tweekapper zuid	1,50	6,41
14.2_B	tweekapper zuid	4,50	7,21
14.2_C	tweekapper zuid	7,50	27,60
14.3_A	tweekapper west	1,50	9,96
14.3_B	tweekapper west	4,50	11,38
14.3_C	tweekapper west	7,50	18,06
14.4_A	tweekapper zuid	1,50	4,22
14.4_B	tweekapper zuid	4,50	5,18
14.4_C	tweekapper zuid	7,50	19,71
14.5_A	tweekapper west	1,50	13,66
14.5_B	tweekapper west	4,50	16,17
14.5_C	tweekapper west	7,50	18,67
14.6_A	tweekapper west	1,50	14,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
14.6_B	tweekapper west	4,50	18,45
14.6_C	tweekapper west	7,50	20,38
14.7_A	tweekapper noord	1,50	18,77
14.7_B	tweekapper noord	4,50	20,88
14.7_C	tweekapper noord	7,50	22,66
14.8_A	tweekapper west	1,50	15,31
14.8_B	tweekapper west	4,50	19,03
14.8_C	tweekapper west	7,50	20,09
14.9_A	tweekapper noord	1,50	30,20
14.9_B	tweekapper noord	4,50	31,92
14.9_C	tweekapper noord	7,50	34,98
15.1_A	ggb soc huur zuid	1,50	27,30
15.1_B	ggb soc huur zuid	4,50	27,93
15.10_A	ggb soc huur west	1,50	37,30
15.10_B	ggb soc huur west	4,50	38,61
15.11_A	ggb soc huur noord	1,50	40,79
15.11_B	ggb soc huur noord	4,50	42,17
15.12_A	ggb soc huur noord	1,50	40,64
15.12_B	ggb soc huur noord	4,50	42,02
15.13_A	ggb soc huur oost	1,50	37,90
15.13_B	ggb soc huur oost	4,50	39,14
15.14_A	ggb soc huur oost	1,50	37,62
15.14_B	ggb soc huur oost	4,50	38,79
15.15_A	ggb soc huur oost	1,50	37,35
15.15_B	ggb soc huur oost	4,50	38,56
15.16_A	ggb soc huur oost	1,50	37,05
15.16_B	ggb soc huur oost	4,50	38,23
15.17_A	ggb soc huur oost	1,50	35,90
15.17_B	ggb soc huur oost	4,50	36,93
15.18_A	ggb soc huur oost	1,50	35,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
15.18_B	ggb soc huur oost	4,50	36,61
15.19_A	ggb soc huur oost	1,50	35,17
15.19_B	ggb soc huur oost	4,50	36,12
15.2_A	ggb soc huur zuid	1,50	22,40
15.2_B	ggb soc huur zuid	4,50	24,30
15.20_A	ggb soc huur oost	1,50	35,56
15.20_B	ggb soc huur oost	4,50	36,47
15.3_A	ggb soc huur west	1,50	32,53
15.3_B	ggb soc huur west	4,50	33,73
15.4_A	ggb soc huur west	1,50	33,16
15.4_B	ggb soc huur west	4,50	34,40
15.5_A	ggb soc huur west	1,50	34,12
15.5_B	ggb soc huur west	4,50	35,36
15.6_A	ggb soc huur west	1,50	35,04
15.6_B	ggb soc huur west	4,50	36,22
15.7_A	ggb soc huur west	1,50	35,33
15.7_B	ggb soc huur west	4,50	36,64
15.8_A	ggb soc huur west	1,50	36,53
15.8_B	ggb soc huur west	4,50	37,84
15.9_A	ggb soc huur west	1,50	36,98
15.9_B	ggb soc huur west	4,50	38,24
16.1_A	app no	2,50	56,84
16.1_B	app no	5,50	56,85
16.1_C	app no	8,50	56,60
16.10_A	app zw	2,50	32,14
16.10_B	app zw	5,50	32,37
16.10_C	app zw	8,50	33,44
16.11_A	app zw	2,50	32,29
16.11_B	app zw	5,50	32,61
16.11_C	app zw	8,50	31,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.12_A	app nw	2,50	49,75
16.12_B	app nw	5,50	50,25
16.12_C	app nw	8,50	50,24
16.13_A	app nw	2,50	51,98
16.13_B	app nw	5,50	52,21
16.13_C	app nw	8,50	52,12
16.14_A	app no	2,50	56,11
16.14_B	app no	5,50	56,22
16.14_C	app no	8,50	56,02
16.15_A	app no	2,50	56,09
16.15_B	app no	5,50	56,20
16.15_C	app no	8,50	55,99
16.16_A	app no	2,50	56,09
16.16_B	app no	5,50	56,21
16.16_C	app no	8,50	56,00
16.17_A	app no	2,50	56,12
16.17_B	app no	5,50	56,22
16.17_C	app no	8,50	56,03
16.18_A	app no	2,50	56,24
16.18_B	app no	5,50	56,33
16.18_C	app no	8,50	56,13
16.19_A	app no	2,50	56,36
16.19_B	app no	5,50	56,43
16.19_C	app no	8,50	56,21
16.2_A	app zo	2,50	53,55
16.2_B	app zo	5,50	53,58
16.2_C	app zo	8,50	53,35
16.20_A	app no	2,50	56,55
16.20_B	app no	5,50	56,60
16.20_C	app no	8,50	56,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.3_A	app zo	2,50	51,43
16.3_B	app zo	5,50	51,62
16.3_C	app zo	8,50	51,55
16.4_A	app zw	2,50	35,03
16.4_B	app zw	5,50	36,15
16.4_C	app zw	8,50	37,23
16.5_A	app zw	2,50	36,15
16.5_B	app zw	5,50	37,06
16.5_C	app zw	8,50	37,97
16.6_A	app zw	2,50	36,18
16.6_B	app zw	5,50	36,97
16.6_C	app zw	8,50	37,74
16.7_A	app zw	2,50	36,05
16.7_B	app zw	5,50	36,59
16.7_C	app zw	8,50	37,35
16.8_A	app zw	2,50	33,10
16.8_B	app zw	5,50	33,63
16.8_C	app zw	8,50	34,46
16.9_A	app zw	2,50	32,25
16.9_B	app zw	5,50	32,74
16.9_C	app zw	8,50	33,80
2.1_A	ggb west	1,50	9,51
2.1_B	ggb west	4,50	10,69
2.10_A	ggb oost	1,50	31,11
2.10_B	ggb oost	4,50	32,90
2.11_A	ggb zuid	1,50	21,27
2.11_B	ggb zuid	4,50	26,02
2.12_A	ggb zuid	1,50	20,41
2.12_B	ggb zuid	4,50	28,54
2.2_A	ggb west	1,50	9,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.2_B	ggb west	4,50	10,99
2.3_A	ggb west	1,50	10,43
2.3_B	ggb west	4,50	11,74
2.4_A	ggb west	1,50	10,65
2.4_B	ggb west	4,50	12,00
2.5_A	ggb noord	1,50	29,89
2.5_B	ggb noord	4,50	32,84
2.6_A	ggb noord	1,50	30,52
2.6_B	ggb noord	4,50	33,27
2.7_A	ggb oost	1,50	31,20
2.7_B	ggb oost	4,50	33,64
2.8_A	ggb oost	1,50	31,63
2.8_B	ggb oost	4,50	33,60
2.9_A	ggb oost	1,50	31,56
2.9_B	ggb oost	4,50	33,32
3.1_A	LL2 west	1,50	8,73
3.1_B	LL2 west	4,50	9,66
3.2_A	LL2 west	1,50	9,43
3.2_B	LL2 west	4,50	10,44
3.3_A	LL2 west	1,50	10,20
3.3_B	LL2 west	4,50	11,33
3.4_A	LL2 noord	1,50	28,10
3.4_B	LL2 noord	4,50	31,11
3.5_A	LL2 noord	1,50	28,82
3.5_B	LL2 noord	4,50	31,01
3.6_A	LL2 oost	1,50	29,19
3.6_B	LL2 oost	4,50	31,65
3.7_A	LL2 oost	1,50	28,47
3.7_B	LL2 oost	4,50	31,04
3.8_A	LL2 zuid	1,50	9,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.8_B	LL2 zuid	4,50	14,13
3.9_A	LL2 zuid	1,50	13,52
3.9_B	LL2 zuid	4,50	16,36
4.1_A	ggb2 west	1,50	9,41
4.1_B	ggb2 west	4,50	10,36
4.10_A	ggb2 noord	1,50	31,71
4.10_B	ggb2 noord	4,50	33,41
4.11_A	ggb2 noord	1,50	32,92
4.11_B	ggb2 noord	4,50	34,42
4.12_A	ggb2 noord	1,50	33,54
4.12_B	ggb2 noord	4,50	34,83
4.13_A	ggb2 noord	1,50	33,63
4.13_B	ggb2 noord	4,50	34,89
4.14_A	ggb2 oost	1,50	31,19
4.14_B	ggb2 oost	4,50	31,26
4.15_A	ggb2 zuid	1,50	30,79
4.15_B	ggb2 zuid	4,50	30,69
4.16_A	ggb2 zuid	1,50	29,69
4.16_B	ggb2 zuid	4,50	29,70
4.17_A	ggb2 zuid	1,50	27,50
4.17_B	ggb2 zuid	4,50	27,59
4.18_A	ggb2 zuid	1,50	23,53
4.18_B	ggb2 zuid	4,50	23,77
4.19_A	ggb2 zuid	1,50	14,62
4.19_B	ggb2 zuid	4,50	15,58
4.2_A	ggb2 noord	1,50	28,63
4.2_B	ggb2 noord	4,50	31,33
4.20_A	ggb2 zuid	1,50	13,54
4.20_B	ggb2 zuid	4,50	14,72
4.21_A	ggb2 zuid	1,50	12,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.21_B	ggb2 zuid	4,50	13,22
4.22_A	ggb2 zuid	1,50	11,30
4.22_B	ggb2 zuid	4,50	11,80
4.23_A	ggb2 zuid	1,50	10,91
4.23_B	ggb2 zuid	4,50	11,22
4.24_A	ggb2 zuid	1,50	11,09
4.24_B	ggb2 zuid	4,50	12,48
4.25_A	ggb2 zuid	1,50	12,40
4.25_B	ggb2 zuid	4,50	14,63
4.26_A	ggb2 zuid	1,50	11,92
4.26_B	ggb2 zuid	4,50	14,34
4.3_A	ggb2 noord	1,50	27,82
4.3_B	ggb2 noord	4,50	30,77
4.4_A	ggb2 noord	1,50	27,15
4.4_B	ggb2 noord	4,50	29,24
4.5_A	ggb2 noord	1,50	26,93
4.5_B	ggb2 noord	4,50	29,56
4.6_A	ggb2 noord	1,50	28,47
4.6_B	ggb2 noord	4,50	30,86
4.7_A	ggb2 noord	1,50	29,01
4.7_B	ggb2 noord	4,50	31,32
4.8_A	ggb2 noord	1,50	29,60
4.8_B	ggb2 noord	4,50	31,74
4.9_A	ggb2 noord	1,50	30,34
4.9_B	ggb2 noord	4,50	32,34
5.1_A	poort west	1,50	18,45
5.1_B	poort west	4,50	21,46
5.1_C	poort west	7,50	23,30
5.10_C	poort zuid	7,50	23,21
5.2_A	poort noord	1,50	35,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5.2_B	poort noord	4,50	36,46
5.2_C	poort noord	7,50	38,45
5.3_A	poort noord	1,50	35,74
5.3_B	poort noord	4,50	37,05
5.3_C	poort noord	7,50	38,86
5.4_A	poort noord	1,50	36,62
5.4_B	poort noord	4,50	37,93
5.4_C	poort noord	7,50	39,64
5.5_A	poort oost	1,50	36,15
5.5_B	poort oost	4,50	37,29
5.5_C	poort oost	7,50	39,37
5.6_A	poort oost	1,50	35,67
5.6_B	poort oost	4,50	36,93
5.6_C	poort oost	7,50	39,15
5.7_A	poort zuid	1,50	20,83
5.7_B	poort zuid	4,50	21,87
5.7_C	poort zuid	7,50	25,19
5.8_A	poort zuid	1,50	20,14
5.8_B	poort zuid	4,50	21,50
5.8_C	poort zuid	7,50	24,67
5.9_A	poort zuid	1,50	29,43
5.9_B	poort zuid	4,50	29,27
5.9_C	poort zuid	7,50	30,22
6.1_A	poort2 noord	1,50	42,90
6.1_B	poort2 noord	4,50	44,56
6.1_C	poort2 noord	7,50	43,50
6.10_C	poort2 west	7,50	20,34
6.2_A	poort2 noord	1,50	42,08
6.2_B	poort2 noord	4,50	43,74
6.2_C	poort2 noord	7,50	44,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.3_A	poort2 noord	1,50	42,03
6.3_B	poort2 noord	4,50	43,72
6.3_C	poort2 noord	7,50	44,68
6.4_A	poort2 oost	1,50	42,43
6.4_B	poort2 oost	4,50	44,04
6.4_C	poort2 oost	7,50	45,02
6.5_A	poort2 oost	1,50	41,98
6.5_B	poort2 oost	4,50	43,50
6.5_C	poort2 oost	7,50	44,59
6.6_A	poort2 zuid	1,50	32,25
6.6_B	poort2 zuid	4,50	32,59
6.6_C	poort2 zuid	7,50	33,04
6.7_A	poort2 zuid	1,50	32,76
6.7_B	poort2 zuid	4,50	33,04
6.7_C	poort2 zuid	7,50	33,55
6.8_A	poort2 zuid	1,50	33,63
6.8_B	poort2 zuid	4,50	33,94
6.8_C	poort2 zuid	7,50	34,51
6.9_A	poort2 west	1,50	22,57
6.9_B	poort2 west	4,50	23,43
6.9_C	poort2 west	7,50	21,53
7,1_A	ggb3 zuid	1,50	31,96
7,1_B	ggb3 zuid	4,50	32,15
7,10_A	ggb3 noord	1,50	35,58
7,10_B	ggb3 noord	4,50	36,94
7,11_A	ggb3 noord	1,50	36,12
7,11_B	ggb3 noord	4,50	37,52
7,12_A	ggb3 noord	1,50	36,75
7,12_B	ggb3 noord	4,50	38,19
7,13_A	ggb3 noord	1,50	37,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7,13_B	ggb3 noord	4,50	38,59
7,14_A	ggb3 noord	1,50	37,78
7,14_B	ggb3 noord	4,50	39,27
7,15_A	ggb3 noord	1,50	38,25
7,15_B	ggb3 noord	4,50	39,78
7,16_A	ggb3 noord	1,50	38,90
7,16_B	ggb3 noord	4,50	40,47
7,17_A	ggb3 noord	1,50	39,54
7,17_B	ggb3 noord	4,50	41,17
7,18_A	ggb3 noord	1,50	40,07
7,18_B	ggb3 noord	4,50	41,73
7,19_A	ggb3 noord	1,50	40,66
7,19_B	ggb3 noord	4,50	42,36
7,2_A	ggb3 zuid	1,50	31,08
7,2_B	ggb3 zuid	4,50	31,50
7,20_A	ggb3 oost	1,50	43,10
7,20_B	ggb3 oost	4,50	44,73
7,21_A	ggb3 oost	1,50	43,05
7,21_B	ggb3 oost	4,50	44,68
7,3_A	ggb3 zuid	1,50	30,05
7,3_B	ggb3 zuid	4,50	30,59
7,4_A	ggb3 zuid	1,50	29,64
7,4_B	ggb3 zuid	4,50	30,77
7,5_A	ggb3 zuid	1,50	28,46
7,5_B	ggb3 zuid	4,50	29,85
7,6_A	ggb3 zuid	1,50	26,89
7,6_B	ggb3 zuid	4,50	29,14
7,7_A	ggb3 west	1,50	15,27
7,7_B	ggb3 west	4,50	21,42
7,8_A	ggb3 noord	1,50	34,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7,8_B	ggb3 noord	4,50	36,21
7,9_A	ggb3 noord	1,50	35,57
7,9_B	ggb3 noord	4,50	36,92
8.1_A	dakw zo	11,50	49,58
8.1_B	dakw zo	14,50	52,29
8.2_A	dakw zo	11,50	48,70
8.2_B	dakw zo	14,50	50,50
8.3_A	dakw zw	11,50	29,84
8.3_B	dakw zw	14,50	32,67
8.4_A	dakw zw	11,50	29,03
8.4_B	dakw zw	14,50	31,92
8.5_A	dakw nw	11,50	33,76
8.5_B	dakw nw	14,50	42,21
8.6_A	dakw nw	11,50	41,05
8.6_B	dakw nw	14,50	50,49
8.7_A	dakw no	11,50	50,58
8.7_B	dakw no	14,50	55,00
8.8_A	dakw no	11,50	51,04
8.8_B	dakw no	14,50	55,14
9.1_A	dakw2 no	11,50	50,59
9.1_B	dakw2 no	14,50	54,74
9.2_A	dakw2 no	11,50	50,55
9.2_B	dakw2 no	14,50	54,82
9.3_A	dakw2 zo	11,50	41,79
9.3_B	dakw2 zo	14,50	50,91
9.4_A	dakw2 zo	11,50	35,00
9.4_B	dakw2 zo	14,50	43,90
9.5_A	dakw2 zw	11,50	27,92
9.5_B	dakw2 zw	14,50	32,42
9.6_A	dakw2 zw	11,50	28,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Hietweideweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hietweideweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.6_B	dakw2 zw	14,50	33,98
9.7_A	dakw2 nw	11,50	36,17
9.7_B	dakw2 nw	14,50	46,05
9.8_A	dakw2 nw	11,50	41,91
9.8_B	dakw2 nw	14,50	51,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jupiter
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	LL west	1,50	--
1.1_B	LL west	4,50	--
1.2_A	LL west	1,50	--
1.2_B	LL west	4,50	--
1.3_A	LL west	1,50	--
1.3_B	LL west	4,50	--
1.4_A	LL noord	1,50	9,05
1.4_B	LL noord	4,50	21,58
1.5_A	LL noord	1,50	6,77
1.5_B	LL noord	4,50	21,18
1.6_A	Lloost	1,50	30,53
1.6_B	Lloost	4,50	31,93
1.7_A	Lloost	1,50	31,92
1.7_B	Lloost	4,50	32,47
1.8_A	LL zuid	1,50	28,82
1.8_B	LL zuid	4,50	29,60
1.9_A	LL zuid	1,50	28,50
1.9_B	LL zuid	4,50	29,19
10.1_A	dakw3 nw	11,50	31,51
10.1_B	dakw3 nw	14,50	34,89
10.2_A	dakw3 nw	11,50	33,57
10.2_B	dakw3 nw	14,50	35,70
10.3_A	dakw3 no	11,50	27,96
10.3_B	dakw3 no	14,50	30,34
10.4_A	dakw3 no	11,50	30,43
10.4_B	dakw3 no	14,50	31,60
10.5_A	dakw3 zo	11,50	40,09
10.5_B	dakw3 zo	14,50	40,92
10.6_A	dakw3 zo	11,50	41,01
10.6_B	dakw3 zo	14,50	42,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10.7_A	dakw3 zw	11,50	41,50
10.7_B	dakw3 zw	14,50	42,71
10.8_A	dakw3 zw	11,50	40,66
10.8_B	dakw3 zw	14,50	42,17
11.1_A	dakw4 zw	11,50	39,96
11.1_B	dakw4 zw	14,50	41,43
11.2_A	dakw4 zw	11,50	39,31
11.2_B	dakw4 zw	14,50	41,06
11.3_A	dakw4 nw	11,50	22,21
11.3_B	dakw4 nw	14,50	21,59
11.4_A	dakw4 nw	11,50	20,52
11.4_B	dakw4 nw	14,50	21,85
11.5_A	dakw4 no	11,50	28,04
11.5_B	dakw4 no	14,50	32,54
11.6_A	dakw4 no	11,50	24,79
11.6_B	dakw4 no	14,50	30,30
11.7_A	dakw4 zo	11,50	24,97
11.7_B	dakw4 zo	14,50	30,81
11.8_A	dakw4 zo	11,50	36,19
11.8_B	dakw4 zo	14,50	38,05
12.1_A	LL3 zo	1,50	50,51
12.1_B	LL3 zo	4,50	51,92
12.10_A	LL3 no	1,50	45,21
12.10_B	LL3 no	4,50	47,03
12.11_A	LL3 no	1,50	43,72
12.11_B	LL3 no	4,50	45,75
12.12_A	LL3 w	1,50	31,95
12.12_B	LL3 w	4,50	33,19
12.13_A	LL3 w	1,50	32,33
12.13_B	LL3 w	4,50	35,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.14_A	LL3 w	1,50	32,14
12.14_B	LL3 w	4,50	33,24
12.15_A	LL3 w	1,50	30,20
12.15_B	LL3 w	4,50	30,98
12.16_A	LL3 w	1,50	24,82
12.16_B	LL3 w	4,50	30,16
12.17_A	LL3 w	1,50	33,93
12.17_B	LL3 w	4,50	35,14
12.18_A	LL3 w	1,50	33,65
12.18_B	LL3 w	4,50	34,82
12.19_A	LL3 w	1,50	31,65
12.19_B	LL3 w	4,50	34,69
12.2_A	LL3 zo	1,50	50,53
12.2_B	LL3 zo	4,50	51,93
12.20_A	LL3 w	1,50	32,66
12.20_B	LL3 w	4,50	33,45
12.21_A	LL3 w	1,50	30,40
12.21_B	LL3 w	4,50	31,34
12.22_A	LL3 w	1,50	28,56
12.22_B	LL3 w	4,50	31,61
12.23_A	LL3 w	1,50	29,75
12.23_B	LL3 w	4,50	30,70
12.24_A	LL3 zw	1,50	44,57
12.24_B	LL3 zw	4,50	46,41
12.25_A	LL3 zw	1,50	45,62
12.25_B	LL3 zw	4,50	47,37
12.26_A	LL3 zw	1,50	47,08
12.26_B	LL3 zw	4,50	48,66
12.3_A	LL3 zo	1,50	50,54
12.3_B	LL3 zo	4,50	51,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.4_A	LL3 zo	1,50	50,55
12.4_B	LL3 zo	4,50	51,95
12.5_A	LL3 zo	1,50	50,55
12.5_B	LL3 zo	4,50	51,95
12.6_A	LL3 zo	1,50	50,54
12.6_B	LL3 zo	4,50	51,95
12.7_A	LL3 zo	1,50	50,54
12.7_B	LL3 zo	4,50	51,95
12.8_A	LL3 zo	1,50	50,53
12.8_B	LL3 zo	4,50	51,94
12.9_A	LL3 no	1,50	46,56
12.9_B	LL3 no	4,50	48,12
13.1_A	app2 zuid	1,50	47,93
13.1_B	app2 zuid	4,50	49,41
13.1_C	app2 zuid	7,50	49,52
13.1_D	app2 zuid	10,50	49,56
13.10_A	app2 zuid	1,50	42,18
13.10_B	app2 zuid	4,50	43,93
13.10_C	app2 zuid	7,50	44,72
13.10_D	app2 zuid	10,50	44,83
13.11_A	app2 west	1,50	17,49
13.11_B	app2 west	4,50	19,20
13.11_C	app2 west	7,50	27,88
13.11_D	app2 west	10,50	25,21
13.12_A	app2 west	1,50	24,53
13.12_B	app2 west	4,50	28,14
13.12_C	app2 west	7,50	31,30
13.12_D	app2 west	10,50	32,66
13.13_A	app2 noord	4,50	39,68
13.13_B	app2 noord	7,50	42,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.13_C	app2 noord	10,50	41,50
13.14_A	app2 noord	4,50	40,66
13.14_B	app2 noord	7,50	42,65
13.14_C	app2 noord	10,50	42,19
13.15_A	app2 noord	4,50	41,72
13.15_B	app2 noord	7,50	42,91
13.15_C	app2 noord	10,50	42,62
13.16_A	app2 noord	4,50	42,34
13.16_B	app2 noord	7,50	43,22
13.16_C	app2 noord	10,50	43,05
13.17_A	app2 noord	4,50	42,87
13.17_B	app2 noord	7,50	43,58
13.17_C	app2 noord	10,50	43,37
13.18_A	app2 noord	4,50	43,53
13.18_B	app2 noord	7,50	44,06
13.18_C	app2 noord	10,50	43,89
13.19_A	app2 noord	4,50	44,04
13.19_B	app2 noord	7,50	44,49
13.19_C	app2 noord	10,50	44,40
13.2_A	app2 zuid	1,50	46,85
13.2_B	app2 zuid	4,50	48,53
13.2_C	app2 zuid	7,50	48,71
13.2_D	app2 zuid	10,50	48,73
13.20_A	app2 noord	4,50	44,90
13.20_B	app2 noord	7,50	45,07
13.20_C	app2 noord	10,50	45,07
13.21_A	app2 noord	4,50	45,39
13.21_B	app2 noord	7,50	45,45
13.21_C	app2 noord	10,50	45,49
13.22_A	app2 noord	4,50	45,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.22_B	app2 noord	7,50	46,21
13.22_C	app2 noord	10,50	46,20
13.23_A	app2 oost	1,50	49,17
13.23_B	app2 oost	4,50	50,84
13.23_C	app2 oost	7,50	50,99
13.23_D	app2 oost	10,50	50,94
13.24_A	app2 oost	1,50	49,45
13.24_B	app2 oost	4,50	51,07
13.24_C	app2 oost	7,50	51,20
13.24_D	app2 oost	10,50	51,14
13.25_A	app2 oost	1,50	49,83
13.25_B	app2 oost	4,50	51,38
13.25_C	app2 oost	7,50	51,49
13.25_D	app2 oost	10,50	51,45
13.26_A	maatschappelijke functie	1,50	49,03
13.27_A	maatschappelijke functie	1,50	44,43
13.28_A	maatschappelijke functie	1,50	43,91
13.29_A	maatschappelijke functie	1,50	44,27
13.3_A	app2 zuid	1,50	46,24
13.3_B	app2 zuid	4,50	48,02
13.3_C	app2 zuid	7,50	48,20
13.3_D	app2 zuid	10,50	48,21
13.30_A	maatschappelijke functie	1,50	24,35
13.31_A	maatschappelijke functie	1,50	26,21
13.32_A	maatschappelijke functie	1,50	33,81
13.33_A	maatschappelijke functie	1,50	35,18
13.4_A	app2 zuid	1,50	45,50
13.4_B	app2 zuid	4,50	47,39
13.4_C	app2 zuid	7,50	47,58
13.4_D	app2 zuid	10,50	47,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.5_A	app2 zuid	1,50	44,88
13.5_B	app2 zuid	4,50	46,83
13.5_C	app2 zuid	7,50	47,07
13.5_D	app2 zuid	10,50	47,10
13.6_A	app2 zuid	1,50	44,26
13.6_B	app2 zuid	4,50	46,27
13.6_C	app2 zuid	7,50	46,55
13.6_D	app2 zuid	10,50	46,59
13.7_A	app2 zuid	1,50	43,77
13.7_B	app2 zuid	4,50	45,77
13.7_C	app2 zuid	7,50	46,13
13.7_D	app2 zuid	10,50	46,18
13.8_A	app2 zuid	1,50	43,12
13.8_B	app2 zuid	4,50	45,02
13.8_C	app2 zuid	7,50	45,55
13.8_D	app2 zuid	10,50	45,64
13.9_A	app2 zuid	1,50	42,75
13.9_B	app2 zuid	4,50	44,60
13.9_C	app2 zuid	7,50	45,22
13.9_D	app2 zuid	10,50	45,32
14.1_A	tweekapper zuid	1,50	37,38
14.1_B	tweekapper zuid	4,50	38,86
14.1_C	tweekapper zuid	7,50	40,61
14.10_A	tweekapper noord	1,50	30,31
14.10_B	tweekapper noord	4,50	32,15
14.10_C	tweekapper noord	7,50	33,87
14.11_A	tweekapper oost	1,50	38,04
14.11_B	tweekapper oost	4,50	40,08
14.11_C	tweekapper oost	7,50	41,42
14.12_A	tweekapper oost	1,50	37,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
14.12_B	tweekapper oost	4,50	39,84
14.12_C	tweekapper oost	7,50	41,41
14.13_A	tweekapper oost	1,50	37,82
14.13_B	tweekapper oost	4,50	39,75
14.13_C	tweekapper oost	7,50	41,22
14.14_A	tweekapper oost	1,50	38,60
14.14_B	tweekapper oost	4,50	40,23
14.14_C	tweekapper oost	7,50	41,76
14.15_A	tweekapper oost	1,50	34,68
14.15_B	tweekapper oost	4,50	36,62
14.15_C	tweekapper oost	7,50	38,14
14.16_A	tweekapper noord	1,50	33,47
14.16_B	tweekapper noord	4,50	35,31
14.16_C	tweekapper noord	7,50	36,75
14.17_A	tweekapper zuid	1,50	36,90
14.17_B	tweekapper zuid	4,50	39,17
14.17_C	tweekapper zuid	7,50	40,70
14.2_A	tweekapper zuid	1,50	36,02
14.2_B	tweekapper zuid	4,50	37,48
14.2_C	tweekapper zuid	7,50	39,46
14.3_A	tweekapper west	1,50	9,99
14.3_B	tweekapper west	4,50	11,56
14.3_C	tweekapper west	7,50	15,64
14.4_A	tweekapper zuid	1,50	16,31
14.4_B	tweekapper zuid	4,50	17,69
14.4_C	tweekapper zuid	7,50	21,40
14.5_A	tweekapper west	1,50	7,22
14.5_B	tweekapper west	4,50	8,73
14.5_C	tweekapper west	7,50	14,61
14.6_A	tweekapper west	1,50	7,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
14.6_B	tweekapper west	4,50	8,70
14.6_C	tweekapper west	7,50	18,67
14.7_A	tweekapper noord	1,50	15,18
14.7_B	tweekapper noord	4,50	16,25
14.7_C	tweekapper noord	7,50	21,21
14.8_A	tweekapper west	1,50	5,60
14.8_B	tweekapper west	4,50	6,65
14.8_C	tweekapper west	7,50	15,72
14.9_A	tweekapper noord	1,50	27,85
14.9_B	tweekapper noord	4,50	29,87
14.9_C	tweekapper noord	7,50	32,62
15.1_A	ggb soc huur zuid	1,50	38,78
15.1_B	ggb soc huur zuid	4,50	40,75
15.10_A	ggb soc huur west	1,50	28,14
15.10_B	ggb soc huur west	4,50	28,43
15.11_A	ggb soc huur noord	1,50	35,82
15.11_B	ggb soc huur noord	4,50	37,11
15.12_A	ggb soc huur noord	1,50	35,79
15.12_B	ggb soc huur noord	4,50	37,19
15.13_A	ggb soc huur oost	1,50	37,72
15.13_B	ggb soc huur oost	4,50	39,20
15.14_A	ggb soc huur oost	1,50	37,59
15.14_B	ggb soc huur oost	4,50	39,07
15.15_A	ggb soc huur oost	1,50	37,36
15.15_B	ggb soc huur oost	4,50	38,98
15.16_A	ggb soc huur oost	1,50	37,56
15.16_B	ggb soc huur oost	4,50	39,10
15.17_A	ggb soc huur oost	1,50	37,57
15.17_B	ggb soc huur oost	4,50	39,26
15.18_A	ggb soc huur oost	1,50	37,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
15.18_B	ggb soc huur oost	4,50	39,68	
15.19_A	ggb soc huur oost	1,50	38,57	
15.19_B	ggb soc huur oost	4,50	40,36	
15.2_A	ggb soc huur zuid	1,50	37,93	
15.2_B	ggb soc huur zuid	4,50	40,13	
15.20_A	ggb soc huur oost	1,50	38,99	
15.20_B	ggb soc huur oost	4,50	40,74	
15.3_A	ggb soc huur west	1,50	28,98	
15.3_B	ggb soc huur west	4,50	30,10	
15.4_A	ggb soc huur west	1,50	27,95	
15.4_B	ggb soc huur west	4,50	28,96	
15.5_A	ggb soc huur west	1,50	28,82	
15.5_B	ggb soc huur west	4,50	29,81	
15.6_A	ggb soc huur west	1,50	29,00	
15.6_B	ggb soc huur west	4,50	29,77	
15.7_A	ggb soc huur west	1,50	29,56	
15.7_B	ggb soc huur west	4,50	30,18	
15.8_A	ggb soc huur west	1,50	28,43	
15.8_B	ggb soc huur west	4,50	29,07	
15.9_A	ggb soc huur west	1,50	29,34	
15.9_B	ggb soc huur west	4,50	29,65	
16.1_A	app no	2,50	31,33	
16.1_B	app no	5,50	32,40	
16.1_C	app no	8,50	38,67	
16.10_A	app zw	2,50	38,47	
16.10_B	app zw	5,50	39,78	
16.10_C	app zw	8,50	41,14	
16.11_A	app zw	2,50	37,93	
16.11_B	app zw	5,50	39,10	
16.11_C	app zw	8,50	40,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.12_A	app nw	2,50	15,24
16.12_B	app nw	5,50	16,58
16.12_C	app nw	8,50	14,20
16.13_A	app nw	2,50	14,30
16.13_B	app nw	5,50	15,58
16.13_C	app nw	8,50	12,70
16.14_A	app no	2,50	22,88
16.14_B	app no	5,50	24,11
16.14_C	app no	8,50	30,97
16.15_A	app no	2,50	23,67
16.15_B	app no	5,50	24,96
16.15_C	app no	8,50	29,04
16.16_A	app no	2,50	24,46
16.16_B	app no	5,50	25,82
16.16_C	app no	8,50	29,59
16.17_A	app no	2,50	25,40
16.17_B	app no	5,50	26,85
16.17_C	app no	8,50	27,68
16.18_A	app no	2,50	27,37
16.18_B	app no	5,50	29,05
16.18_C	app no	8,50	29,96
16.19_A	app no	2,50	28,50
16.19_B	app no	5,50	30,07
16.19_C	app no	8,50	35,77
16.2_A	app zo	2,50	48,36
16.2_B	app zo	5,50	49,08
16.2_C	app zo	8,50	49,52
16.20_A	app no	2,50	29,83
16.20_B	app no	5,50	31,18
16.20_C	app no	8,50	38,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.3_A	app zo	2,50	48,60
16.3_B	app zo	5,50	49,34
16.3_C	app zo	8,50	49,72
16.4_A	app zw	2,50	45,39
16.4_B	app zw	5,50	46,57
16.4_C	app zw	8,50	47,00
16.5_A	app zw	2,50	43,86
16.5_B	app zw	5,50	45,26
16.5_C	app zw	8,50	45,97
16.6_A	app zw	2,50	42,76
16.6_B	app zw	5,50	44,28
16.6_C	app zw	8,50	45,01
16.7_A	app zw	2,50	41,92
16.7_B	app zw	5,50	43,48
16.7_C	app zw	8,50	44,22
16.8_A	app zw	2,50	40,24
16.8_B	app zw	5,50	41,65
16.8_C	app zw	8,50	42,66
16.9_A	app zw	2,50	39,23
16.9_B	app zw	5,50	40,61
16.9_C	app zw	8,50	41,87
2.1_A	ggb west	1,50	--
2.1_B	ggb west	4,50	--
2.10_A	ggb oost	1,50	30,87
2.10_B	ggb oost	4,50	31,98
2.11_A	ggb zuid	1,50	21,37
2.11_B	ggb zuid	4,50	27,14
2.12_A	ggb zuid	1,50	20,39
2.12_B	ggb zuid	4,50	27,49
2.2_A	ggb west	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.2_B	ggb west	4,50	--
2.3_A	ggb west	1,50	--
2.3_B	ggb west	4,50	--
2.4_A	ggb west	1,50	--
2.4_B	ggb west	4,50	--
2.5_A	ggb noord	1,50	30,33
2.5_B	ggb noord	4,50	31,00
2.6_A	ggb noord	1,50	30,28
2.6_B	ggb noord	4,50	31,08
2.7_A	ggb oost	1,50	32,11
2.7_B	ggb oost	4,50	32,69
2.8_A	ggb oost	1,50	31,69
2.8_B	ggb oost	4,50	32,45
2.9_A	ggb oost	1,50	31,62
2.9_B	ggb oost	4,50	32,05
3.1_A	LL2 west	1,50	-4,37
3.1_B	LL2 west	4,50	-2,97
3.2_A	LL2 west	1,50	-4,24
3.2_B	LL2 west	4,50	-2,85
3.3_A	LL2 west	1,50	-4,11
3.3_B	LL2 west	4,50	-2,73
3.4_A	LL2 noord	1,50	26,86
3.4_B	LL2 noord	4,50	28,78
3.5_A	LL2 noord	1,50	29,30
3.5_B	LL2 noord	4,50	30,10
3.6_A	LL2 oost	1,50	29,06
3.6_B	LL2 oost	4,50	31,37
3.7_A	LL2 oost	1,50	26,88
3.7_B	LL2 oost	4,50	30,41
3.8_A	LL2 zuid	1,50	15,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.8_B	LL2 zuid	4,50	27,37
3.9_A	LL2 zuid	1,50	17,24
3.9_B	LL2 zuid	4,50	26,38
4.1_A	ggb2 west	1,50	0,31
4.1_B	ggb2 west	4,50	3,00
4.10_A	ggb2 noord	1,50	23,66
4.10_B	ggb2 noord	4,50	25,97
4.11_A	ggb2 noord	1,50	23,37
4.11_B	ggb2 noord	4,50	25,70
4.12_A	ggb2 noord	1,50	23,14
4.12_B	ggb2 noord	4,50	25,01
4.13_A	ggb2 noord	1,50	19,73
4.13_B	ggb2 noord	4,50	20,49
4.14_A	ggb2 oost	1,50	34,53
4.14_B	ggb2 oost	4,50	36,35
4.15_A	ggb2 zuid	1,50	31,50
4.15_B	ggb2 zuid	4,50	34,27
4.16_A	ggb2 zuid	1,50	30,26
4.16_B	ggb2 zuid	4,50	33,98
4.17_A	ggb2 zuid	1,50	29,71
4.17_B	ggb2 zuid	4,50	32,99
4.18_A	ggb2 zuid	1,50	30,44
4.18_B	ggb2 zuid	4,50	33,54
4.19_A	ggb2 zuid	1,50	28,98
4.19_B	ggb2 zuid	4,50	32,58
4.2_A	ggb2 noord	1,50	27,30
4.2_B	ggb2 noord	4,50	28,63
4.20_A	ggb2 zuid	1,50	29,06
4.20_B	ggb2 zuid	4,50	32,59
4.21_A	ggb2 zuid	1,50	28,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.21_B	ggb2 zuid	4,50	32,29
4.22_A	ggb2 zuid	1,50	28,39
4.22_B	ggb2 zuid	4,50	31,91
4.23_A	ggb2 zuid	1,50	28,43
4.23_B	ggb2 zuid	4,50	31,89
4.24_A	ggb2 zuid	1,50	28,54
4.24_B	ggb2 zuid	4,50	31,45
4.25_A	ggb2 zuid	1,50	28,45
4.25_B	ggb2 zuid	4,50	31,13
4.26_A	ggb2 zuid	1,50	28,30
4.26_B	ggb2 zuid	4,50	30,62
4.3_A	ggb2 noord	1,50	26,93
4.3_B	ggb2 noord	4,50	28,31
4.4_A	ggb2 noord	1,50	27,14
4.4_B	ggb2 noord	4,50	28,48
4.5_A	ggb2 noord	1,50	27,45
4.5_B	ggb2 noord	4,50	28,77
4.6_A	ggb2 noord	1,50	27,50
4.6_B	ggb2 noord	4,50	28,83
4.7_A	ggb2 noord	1,50	27,91
4.7_B	ggb2 noord	4,50	29,18
4.8_A	ggb2 noord	1,50	27,74
4.8_B	ggb2 noord	4,50	29,09
4.9_A	ggb2 noord	1,50	25,80
4.9_B	ggb2 noord	4,50	27,50
5.1_A	poort west	1,50	13,04
5.1_B	poort west	4,50	21,36
5.1_C	poort west	7,50	7,30
5.10_C	poort zuid	7,50	7,18
5.2_A	poort noord	1,50	23,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5.2_B	poort noord	4,50	26,54
5.2_C	poort noord	7,50	32,64
5.3_A	poort noord	1,50	22,04
5.3_B	poort noord	4,50	26,13
5.3_C	poort noord	7,50	33,42
5.4_A	poort noord	1,50	24,95
5.4_B	poort noord	4,50	27,59
5.4_C	poort noord	7,50	33,20
5.5_A	poort oost	1,50	29,56
5.5_B	poort oost	4,50	31,82
5.5_C	poort oost	7,50	37,91
5.6_A	poort oost	1,50	30,12
5.6_B	poort oost	4,50	32,12
5.6_C	poort oost	7,50	37,94
5.7_A	poort zuid	1,50	32,29
5.7_B	poort zuid	4,50	34,37
5.7_C	poort zuid	7,50	36,77
5.8_A	poort zuid	1,50	32,47
5.8_B	poort zuid	4,50	35,00
5.8_C	poort zuid	7,50	36,55
5.9_A	poort zuid	1,50	34,26
5.9_B	poort zuid	4,50	36,13
5.9_C	poort zuid	7,50	36,28
6.1_A	poort2 noord	1,50	29,05
6.1_B	poort2 noord	4,50	29,93
6.1_C	poort2 noord	7,50	30,51
6.10_C	poort2 west	7,50	10,12
6.2_A	poort2 noord	1,50	29,97
6.2_B	poort2 noord	4,50	30,90
6.2_C	poort2 noord	7,50	31,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.3_A	poort2 noord	1,50	30,25
6.3_B	poort2 noord	4,50	31,22
6.3_C	poort2 noord	7,50	31,92
6.4_A	poort2 oost	1,50	35,36
6.4_B	poort2 oost	4,50	36,62
6.4_C	poort2 oost	7,50	38,21
6.5_A	poort2 oost	1,50	34,98
6.5_B	poort2 oost	4,50	36,28
6.5_C	poort2 oost	7,50	38,08
6.6_A	poort2 zuid	1,50	32,55
6.6_B	poort2 zuid	4,50	33,91
6.6_C	poort2 zuid	7,50	35,69
6.7_A	poort2 zuid	1,50	32,12
6.7_B	poort2 zuid	4,50	33,49
6.7_C	poort2 zuid	7,50	35,28
6.8_A	poort2 zuid	1,50	32,29
6.8_B	poort2 zuid	4,50	33,53
6.8_C	poort2 zuid	7,50	35,22
6.9_A	poort2 west	1,50	25,19
6.9_B	poort2 west	4,50	25,62
6.9_C	poort2 west	7,50	10,14
7,1_A	ggb3 zuid	1,50	27,44
7,1_B	ggb3 zuid	4,50	28,56
7,10_A	ggb3 noord	1,50	24,91
7,10_B	ggb3 noord	4,50	25,59
7,11_A	ggb3 noord	1,50	25,10
7,11_B	ggb3 noord	4,50	25,82
7,12_A	ggb3 noord	1,50	25,22
7,12_B	ggb3 noord	4,50	25,95
7,13_A	ggb3 noord	1,50	25,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7,13_B	ggb3 noord	4,50	26,10
7,14_A	ggb3 noord	1,50	25,47
7,14_B	ggb3 noord	4,50	26,21
7,15_A	ggb3 noord	1,50	26,76
7,15_B	ggb3 noord	4,50	27,46
7,16_A	ggb3 noord	1,50	26,91
7,16_B	ggb3 noord	4,50	27,60
7,17_A	ggb3 noord	1,50	27,11
7,17_B	ggb3 noord	4,50	27,85
7,18_A	ggb3 noord	1,50	27,26
7,18_B	ggb3 noord	4,50	28,00
7,19_A	ggb3 noord	1,50	27,44
7,19_B	ggb3 noord	4,50	28,21
7,2_A	ggb3 zuid	1,50	26,33
7,2_B	ggb3 zuid	4,50	27,63
7,20_A	ggb3 oost	1,50	34,35
7,20_B	ggb3 oost	4,50	35,39
7,21_A	ggb3 oost	1,50	32,41
7,21_B	ggb3 oost	4,50	33,37
7,3_A	ggb3 zuid	1,50	29,88
7,3_B	ggb3 zuid	4,50	30,32
7,4_A	ggb3 zuid	1,50	30,54
7,4_B	ggb3 zuid	4,50	30,99
7,5_A	ggb3 zuid	1,50	30,90
7,5_B	ggb3 zuid	4,50	31,88
7,6_A	ggb3 zuid	1,50	30,00
7,6_B	ggb3 zuid	4,50	31,21
7,7_A	ggb3 west	1,50	--
7,7_B	ggb3 west	4,50	--
7,8_A	ggb3 noord	1,50	24,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7,8_B	ggb3 noord	4,50	25,31
7,9_A	ggb3 noord	1,50	24,78
7,9_B	ggb3 noord	4,50	25,44
8.1_A	dakw zo	11,50	49,24
8.1_B	dakw zo	14,50	49,37
8.2_A	dakw zo	11,50	49,27
8.2_B	dakw zo	14,50	49,46
8.3_A	dakw zw	11,50	46,08
8.3_B	dakw zw	14,50	46,79
8.4_A	dakw zw	11,50	44,58
8.4_B	dakw zw	14,50	46,26
8.5_A	dakw nw	11,50	33,69
8.5_B	dakw nw	14,50	38,23
8.6_A	dakw nw	11,50	37,92
8.6_B	dakw nw	14,50	39,49
8.7_A	dakw no	11,50	41,71
8.7_B	dakw no	14,50	44,37
8.8_A	dakw no	11,50	43,31
8.8_B	dakw no	14,50	44,96
9.1_A	dakw2 no	11,50	39,01
9.1_B	dakw2 no	14,50	40,44
9.2_A	dakw2 no	11,50	39,86
9.2_B	dakw2 no	14,50	42,07
9.3_A	dakw2 zo	11,50	40,04
9.3_B	dakw2 zo	14,50	40,96
9.4_A	dakw2 zo	11,50	41,98
9.4_B	dakw2 zo	14,50	43,27
9.5_A	dakw2 zw	11,50	43,33
9.5_B	dakw2 zw	14,50	45,06
9.6_A	dakw2 zw	11,50	42,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Jupiter

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jupiter
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.6_B	dakw2 zw	14,50	44,60
9.7_A	dakw2 nw	11,50	29,37
9.7_B	dakw2 nw	14,50	32,85
9.8_A	dakw2 nw	11,50	30,79
9.8_B	dakw2 nw	14,50	35,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	LL west	1,50	14,06
1.1_B	LL west	4,50	15,12
1.2_A	LL west	1,50	14,27
1.2_B	LL west	4,50	15,37
1.3_A	LL west	1,50	14,47
1.3_B	LL west	4,50	15,64
1.4_A	LL noord	1,50	14,46
1.4_B	LL noord	4,50	15,70
1.5_A	LL noord	1,50	14,68
1.5_B	LL noord	4,50	15,91
1.6_A	Lloost	1,50	--
1.6_B	Lloost	4,50	--
1.7_A	Lloost	1,50	--
1.7_B	Lloost	4,50	--
1.8_A	LL zuid	1,50	13,27
1.8_B	LL zuid	4,50	14,38
1.9_A	LL zuid	1,50	6,95
1.9_B	LL zuid	4,50	7,99
10.1_A	dakw3 nw	11,50	14,28
10.1_B	dakw3 nw	14,50	17,15
10.2_A	dakw3 nw	11,50	14,07
10.2_B	dakw3 nw	14,50	17,28
10.3_A	dakw3 no	11,50	32,14
10.3_B	dakw3 no	14,50	34,31
10.4_A	dakw3 no	11,50	32,34
10.4_B	dakw3 no	14,50	34,83
10.5_A	dakw3 zo	11,50	30,01
10.5_B	dakw3 zo	14,50	32,12
10.6_A	dakw3 zo	11,50	16,07
10.6_B	dakw3 zo	14,50	21,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10.7_A	dakw3 zw	11,50	10,86
10.7_B	dakw3 zw	14,50	7,79
10.8_A	dakw3 zw	11,50	10,68
10.8_B	dakw3 zw	14,50	7,80
11.1_A	dakw4 zw	11,50	11,22
11.1_B	dakw4 zw	14,50	9,57
11.2_A	dakw4 zw	11,50	10,24
11.2_B	dakw4 zw	14,50	8,90
11.3_A	dakw4 nw	11,50	19,53
11.3_B	dakw4 nw	14,50	21,78
11.4_A	dakw4 nw	11,50	26,70
11.4_B	dakw4 nw	14,50	27,82
11.5_A	dakw4 no	11,50	32,74
11.5_B	dakw4 no	14,50	33,70
11.6_A	dakw4 no	11,50	33,56
11.6_B	dakw4 no	14,50	34,57
11.7_A	dakw4 zo	11,50	14,15
11.7_B	dakw4 zo	14,50	19,29
11.8_A	dakw4 zo	11,50	15,33
11.8_B	dakw4 zo	14,50	20,25
12.1_A	LL3 zo	1,50	--
12.1_B	LL3 zo	4,50	--
12.10_A	LL3 no	1,50	11,19
12.10_B	LL3 no	4,50	12,54
12.11_A	LL3 no	1,50	11,40
12.11_B	LL3 no	4,50	12,71
12.12_A	LL3 w	1,50	12,71
12.12_B	LL3 w	4,50	13,20
12.13_A	LL3 w	1,50	7,88
12.13_B	LL3 w	4,50	5,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.14_A	LL3 w	1,50	13,57
12.14_B	LL3 w	4,50	13,65
12.15_A	LL3 w	1,50	13,75
12.15_B	LL3 w	4,50	14,19
12.16_A	LL3 w	1,50	13,98
12.16_B	LL3 w	4,50	15,01
12.17_A	LL3 w	1,50	13,54
12.17_B	LL3 w	4,50	13,62
12.18_A	LL3 w	1,50	13,66
12.18_B	LL3 w	4,50	13,56
12.19_A	LL3 w	1,50	10,82
12.19_B	LL3 w	4,50	8,25
12.2_A	LL3 zo	1,50	--
12.2_B	LL3 zo	4,50	--
12.20_A	LL3 w	1,50	14,53
12.20_B	LL3 w	4,50	13,65
12.21_A	LL3 w	1,50	14,17
12.21_B	LL3 w	4,50	14,50
12.22_A	LL3 w	1,50	13,11
12.22_B	LL3 w	4,50	14,15
12.23_A	LL3 w	1,50	15,29
12.23_B	LL3 w	4,50	13,85
12.24_A	LL3 zw	1,50	12,83
12.24_B	LL3 zw	4,50	11,15
12.25_A	LL3 zw	1,50	12,08
12.25_B	LL3 zw	4,50	10,08
12.26_A	LL3 zw	1,50	12,53
12.26_B	LL3 zw	4,50	10,86
12.3_A	LL3 zo	1,50	--
12.3_B	LL3 zo	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.4_A	LL3 zo	1,50	--
12.4_B	LL3 zo	4,50	--
12.5_A	LL3 zo	1,50	--
12.5_B	LL3 zo	4,50	--
12.6_A	LL3 zo	1,50	--
12.6_B	LL3 zo	4,50	--
12.7_A	LL3 zo	1,50	--
12.7_B	LL3 zo	4,50	--
12.8_A	LL3 zo	1,50	--
12.8_B	LL3 zo	4,50	--
12.9_A	LL3 no	1,50	11,09
12.9_B	LL3 no	4,50	12,44
13.1_A	app2 zuid	1,50	--
13.1_B	app2 zuid	4,50	--
13.1_C	app2 zuid	7,50	10,41
13.1_D	app2 zuid	10,50	10,66
13.10_A	app2 zuid	1,50	--
13.10_B	app2 zuid	4,50	--
13.10_C	app2 zuid	7,50	8,73
13.10_D	app2 zuid	10,50	8,12
13.11_A	app2 west	1,50	10,46
13.11_B	app2 west	4,50	11,46
13.11_C	app2 west	7,50	14,23
13.11_D	app2 west	10,50	13,59
13.12_A	app2 west	1,50	10,62
13.12_B	app2 west	4,50	11,56
13.12_C	app2 west	7,50	13,31
13.12_D	app2 west	10,50	13,59
13.13_A	app2 noord	4,50	11,99
13.13_B	app2 noord	7,50	13,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.13_C	app2 noord	10,50	13,72
13.14_A	app2 noord	4,50	11,83
13.14_B	app2 noord	7,50	13,33
13.14_C	app2 noord	10,50	13,90
13.15_A	app2 noord	4,50	11,75
13.15_B	app2 noord	7,50	13,31
13.15_C	app2 noord	10,50	13,86
13.16_A	app2 noord	4,50	12,08
13.16_B	app2 noord	7,50	13,27
13.16_C	app2 noord	10,50	13,87
13.17_A	app2 noord	4,50	12,00
13.17_B	app2 noord	7,50	13,25
13.17_C	app2 noord	10,50	13,84
13.18_A	app2 noord	4,50	11,63
13.18_B	app2 noord	7,50	12,94
13.18_C	app2 noord	10,50	13,50
13.19_A	app2 noord	4,50	11,48
13.19_B	app2 noord	7,50	12,82
13.19_C	app2 noord	10,50	13,36
13.2_A	app2 zuid	1,50	--
13.2_B	app2 zuid	4,50	--
13.2_C	app2 zuid	7,50	10,15
13.2_D	app2 zuid	10,50	10,50
13.20_A	app2 noord	4,50	11,74
13.20_B	app2 noord	7,50	13,10
13.20_C	app2 noord	10,50	13,67
13.21_A	app2 noord	4,50	11,72
13.21_B	app2 noord	7,50	13,10
13.21_C	app2 noord	10,50	13,66
13.22_A	app2 noord	4,50	11,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.22_B	app2 noord	7,50	12,95
13.22_C	app2 noord	10,50	13,48
13.23_A	app2 oost	1,50	--
13.23_B	app2 oost	4,50	--
13.23_C	app2 oost	7,50	10,39
13.23_D	app2 oost	10,50	10,61
13.24_A	app2 oost	1,50	--
13.24_B	app2 oost	4,50	--
13.24_C	app2 oost	7,50	9,84
13.24_D	app2 oost	10,50	10,22
13.25_A	app2 oost	1,50	--
13.25_B	app2 oost	4,50	--
13.25_C	app2 oost	7,50	9,92
13.25_D	app2 oost	10,50	9,80
13.26_A	maatschappelijke functie	1,50	--
13.27_A	maatschappelijke functie	1,50	10,70
13.28_A	maatschappelijke functie	1,50	10,72
13.29_A	maatschappelijke functie	1,50	--
13.3_A	app2 zuid	1,50	--
13.3_B	app2 zuid	4,50	--
13.3_C	app2 zuid	7,50	11,15
13.3_D	app2 zuid	10,50	11,26
13.30_A	maatschappelijke functie	1,50	15,02
13.31_A	maatschappelijke functie	1,50	13,49
13.32_A	maatschappelijke functie	1,50	12,09
13.33_A	maatschappelijke functie	1,50	11,00
13.4_A	app2 zuid	1,50	--
13.4_B	app2 zuid	4,50	--
13.4_C	app2 zuid	7,50	10,75
13.4_D	app2 zuid	10,50	10,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
13.5_A	app2 zuid	1,50	--	
13.5_B	app2 zuid	4,50	--	
13.5_C	app2 zuid	7,50	10,83	
13.5_D	app2 zuid	10,50	10,65	
13.6_A	app2 zuid	1,50	--	
13.6_B	app2 zuid	4,50	--	
13.6_C	app2 zuid	7,50	10,44	
13.6_D	app2 zuid	10,50	10,20	
13.7_A	app2 zuid	1,50	--	
13.7_B	app2 zuid	4,50	--	
13.7_C	app2 zuid	7,50	9,70	
13.7_D	app2 zuid	10,50	8,85	
13.8_A	app2 zuid	1,50	--	
13.8_B	app2 zuid	4,50	--	
13.8_C	app2 zuid	7,50	9,87	
13.8_D	app2 zuid	10,50	9,36	
13.9_A	app2 zuid	1,50	--	
13.9_B	app2 zuid	4,50	--	
13.9_C	app2 zuid	7,50	9,26	
13.9_D	app2 zuid	10,50	9,31	
14.1_A	tweekapper zuid	1,50	--	
14.1_B	tweekapper zuid	4,50	--	
14.1_C	tweekapper zuid	7,50	13,63	
14.10_A	tweekapper noord	1,50	13,99	
14.10_B	tweekapper noord	4,50	15,02	
14.10_C	tweekapper noord	7,50	12,86	
14.11_A	tweekapper oost	1,50	10,55	
14.11_B	tweekapper oost	4,50	11,65	
14.11_C	tweekapper oost	7,50	7,54	
14.12_A	tweekapper oost	1,50	8,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
14.12_B	tweekapper oost	4,50	9,74
14.12_C	tweekapper oost	7,50	7,84
14.13_A	tweekapper oost	1,50	--
14.13_B	tweekapper oost	4,50	--
14.13_C	tweekapper oost	7,50	6,67
14.14_A	tweekapper oost	1,50	--
14.14_B	tweekapper oost	4,50	--
14.14_C	tweekapper oost	7,50	8,49
14.15_A	tweekapper oost	1,50	5,98
14.15_B	tweekapper oost	4,50	7,47
14.15_C	tweekapper oost	7,50	8,24
14.16_A	tweekapper noord	1,50	10,22
14.16_B	tweekapper noord	4,50	11,93
14.16_C	tweekapper noord	7,50	12,20
14.17_A	tweekapper zuid	1,50	8,69
14.17_B	tweekapper zuid	4,50	10,43
14.17_C	tweekapper zuid	7,50	14,98
14.2_A	tweekapper zuid	1,50	--
14.2_B	tweekapper zuid	4,50	--
14.2_C	tweekapper zuid	7,50	13,86
14.3_A	tweekapper west	1,50	8,79
14.3_B	tweekapper west	4,50	9,96
14.3_C	tweekapper west	7,50	14,94
14.4_A	tweekapper zuid	1,50	--
14.4_B	tweekapper zuid	4,50	--
14.4_C	tweekapper zuid	7,50	12,56
14.5_A	tweekapper west	1,50	11,09
14.5_B	tweekapper west	4,50	12,29
14.5_C	tweekapper west	7,50	14,75
14.6_A	tweekapper west	1,50	11,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
14.6_B	tweekapper west	4,50	12,19
14.6_C	tweekapper west	7,50	14,66
14.7_A	tweekapper noord	1,50	14,23
14.7_B	tweekapper noord	4,50	15,34
14.7_C	tweekapper noord	7,50	15,07
14.8_A	tweekapper west	1,50	13,53
14.8_B	tweekapper west	4,50	14,61
14.8_C	tweekapper west	7,50	16,66
14.9_A	tweekapper noord	1,50	13,98
14.9_B	tweekapper noord	4,50	15,06
14.9_C	tweekapper noord	7,50	13,21
15.1_A	ggb soc huur zuid	1,50	--
15.1_B	ggb soc huur zuid	4,50	--
15.10_A	ggb soc huur west	1,50	14,95
15.10_B	ggb soc huur west	4,50	16,00
15.11_A	ggb soc huur noord	1,50	12,45
15.11_B	ggb soc huur noord	4,50	13,54
15.12_A	ggb soc huur noord	1,50	12,57
15.12_B	ggb soc huur noord	4,50	13,64
15.13_A	ggb soc huur oost	1,50	6,72
15.13_B	ggb soc huur oost	4,50	7,84
15.14_A	ggb soc huur oost	1,50	8,78
15.14_B	ggb soc huur oost	4,50	9,97
15.15_A	ggb soc huur oost	1,50	9,17
15.15_B	ggb soc huur oost	4,50	10,33
15.16_A	ggb soc huur oost	1,50	9,53
15.16_B	ggb soc huur oost	4,50	10,64
15.17_A	ggb soc huur oost	1,50	10,08
15.17_B	ggb soc huur oost	4,50	11,16
15.18_A	ggb soc huur oost	1,50	8,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
15.18_B	ggb soc huur oost	4,50	9,24
15.19_A	ggb soc huur oost	1,50	8,70
15.19_B	ggb soc huur oost	4,50	9,80
15.2_A	ggb soc huur zuid	1,50	--
15.2_B	ggb soc huur zuid	4,50	--
15.20_A	ggb soc huur oost	1,50	8,80
15.20_B	ggb soc huur oost	4,50	9,92
15.3_A	ggb soc huur west	1,50	11,81
15.3_B	ggb soc huur west	4,50	12,91
15.4_A	ggb soc huur west	1,50	12,51
15.4_B	ggb soc huur west	4,50	13,50
15.5_A	ggb soc huur west	1,50	12,78
15.5_B	ggb soc huur west	4,50	13,78
15.6_A	ggb soc huur west	1,50	13,01
15.6_B	ggb soc huur west	4,50	14,14
15.7_A	ggb soc huur west	1,50	13,24
15.7_B	ggb soc huur west	4,50	14,37
15.8_A	ggb soc huur west	1,50	13,49
15.8_B	ggb soc huur west	4,50	14,56
15.9_A	ggb soc huur west	1,50	14,44
15.9_B	ggb soc huur west	4,50	15,57
16.1_A	app no	2,50	32,70
16.1_B	app no	5,50	32,87
16.1_C	app no	8,50	33,11
16.10_A	app zw	2,50	10,17
16.10_B	app zw	5,50	10,78
16.10_C	app zw	8,50	8,00
16.11_A	app zw	2,50	9,98
16.11_B	app zw	5,50	10,57
16.11_C	app zw	8,50	6,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.12_A	app nw	2,50	14,44
16.12_B	app nw	5,50	15,76
16.12_C	app nw	8,50	16,98
16.13_A	app nw	2,50	29,22
16.13_B	app nw	5,50	29,69
16.13_C	app nw	8,50	30,35
16.14_A	app no	2,50	34,09
16.14_B	app no	5,50	34,37
16.14_C	app no	8,50	34,91
16.15_A	app no	2,50	33,88
16.15_B	app no	5,50	34,12
16.15_C	app no	8,50	34,63
16.16_A	app no	2,50	33,74
16.16_B	app no	5,50	33,96
16.16_C	app no	8,50	34,43
16.17_A	app no	2,50	33,52
16.17_B	app no	5,50	33,73
16.17_C	app no	8,50	34,17
16.18_A	app no	2,50	33,08
16.18_B	app no	5,50	33,28
16.18_C	app no	8,50	33,64
16.19_A	app no	2,50	33,08
16.19_B	app no	5,50	33,27
16.19_C	app no	8,50	33,58
16.2_A	app zo	2,50	--
16.2_B	app zo	5,50	--
16.2_C	app zo	8,50	15,12
16.20_A	app no	2,50	32,87
16.20_B	app no	5,50	33,04
16.20_C	app no	8,50	33,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.3_A	app zo	2,50	--
16.3_B	app zo	5,50	--
16.3_C	app zo	8,50	10,19
16.4_A	app zw	2,50	4,86
16.4_B	app zw	5,50	4,59
16.4_C	app zw	8,50	6,36
16.5_A	app zw	2,50	6,87
16.5_B	app zw	5,50	7,15
16.5_C	app zw	8,50	5,56
16.6_A	app zw	2,50	8,19
16.6_B	app zw	5,50	8,50
16.6_C	app zw	8,50	4,68
16.7_A	app zw	2,50	9,66
16.7_B	app zw	5,50	10,52
16.7_C	app zw	8,50	8,78
16.8_A	app zw	2,50	10,33
16.8_B	app zw	5,50	10,84
16.8_C	app zw	8,50	8,59
16.9_A	app zw	2,50	10,72
16.9_B	app zw	5,50	11,36
16.9_C	app zw	8,50	8,29
2.1_A	ggb west	1,50	22,82
2.1_B	ggb west	4,50	23,44
2.10_A	ggb oost	1,50	5,54
2.10_B	ggb oost	4,50	6,77
2.11_A	ggb zuid	1,50	11,17
2.11_B	ggb zuid	4,50	12,26
2.12_A	ggb zuid	1,50	11,30
2.12_B	ggb zuid	4,50	12,70
2.2_A	ggb west	1,50	13,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.2_B	ggb west	4,50	14,85
2.3_A	ggb west	1,50	13,76
2.3_B	ggb west	4,50	14,86
2.4_A	ggb west	1,50	13,93
2.4_B	ggb west	4,50	15,06
2.5_A	ggb noord	1,50	14,87
2.5_B	ggb noord	4,50	16,00
2.6_A	ggb noord	1,50	13,76
2.6_B	ggb noord	4,50	14,84
2.7_A	ggb oost	1,50	1,24
2.7_B	ggb oost	4,50	1,83
2.8_A	ggb oost	1,50	4,73
2.8_B	ggb oost	4,50	5,54
2.9_A	ggb oost	1,50	5,02
2.9_B	ggb oost	4,50	6,05
3.1_A	LL2 west	1,50	12,72
3.1_B	LL2 west	4,50	14,08
3.2_A	LL2 west	1,50	12,98
3.2_B	LL2 west	4,50	14,37
3.3_A	LL2 west	1,50	12,94
3.3_B	LL2 west	4,50	14,14
3.4_A	LL2 noord	1,50	22,42
3.4_B	LL2 noord	4,50	23,08
3.5_A	LL2 noord	1,50	14,01
3.5_B	LL2 noord	4,50	15,32
3.6_A	LL2 oost	1,50	7,88
3.6_B	LL2 oost	4,50	9,00
3.7_A	LL2 oost	1,50	9,19
3.7_B	LL2 oost	4,50	10,27
3.8_A	LL2 zuid	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.8_B	LL2 zuid	4,50	--
3.9_A	LL2 zuid	1,50	--
3.9_B	LL2 zuid	4,50	--
4.1_A	ggb2 west	1,50	12,37
4.1_B	ggb2 west	4,50	13,92
4.10_A	ggb2 noord	1,50	13,28
4.10_B	ggb2 noord	4,50	14,67
4.11_A	ggb2 noord	1,50	13,19
4.11_B	ggb2 noord	4,50	14,39
4.12_A	ggb2 noord	1,50	13,67
4.12_B	ggb2 noord	4,50	14,87
4.13_A	ggb2 noord	1,50	15,72
4.13_B	ggb2 noord	4,50	16,75
4.14_A	ggb2 oost	1,50	10,26
4.14_B	ggb2 oost	4,50	11,51
4.15_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.15_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.16_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.16_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.17_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.17_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.18_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.18_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.19_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.19_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.2_A	ggb2 noord	1,50	14,38
4.2_B	ggb2 noord	4,50	19,60
4.20_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.20_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.21_A	ggb2 zuid	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.21_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.22_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.22_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.23_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.23_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.24_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.24_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.25_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.25_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.26_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.26_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.3_A	ggb2 noord	1,50	14,59
4.3_B	ggb2 noord	4,50	15,86
4.4_A	ggb2 noord	1,50	14,37
4.4_B	ggb2 noord	4,50	15,60
4.5_A	ggb2 noord	1,50	14,67
4.5_B	ggb2 noord	4,50	15,90
4.6_A	ggb2 noord	1,50	14,44
4.6_B	ggb2 noord	4,50	15,60
4.7_A	ggb2 noord	1,50	14,18
4.7_B	ggb2 noord	4,50	15,43
4.8_A	ggb2 noord	1,50	13,74
4.8_B	ggb2 noord	4,50	15,02
4.9_A	ggb2 noord	1,50	13,55
4.9_B	ggb2 noord	4,50	15,00
5.1_A	poort west	1,50	14,96
5.1_B	poort west	4,50	15,97
5.1_C	poort west	7,50	14,52
5.10_C	poort zuid	7,50	15,27
5.2_A	poort noord	1,50	14,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5.2_B	poort noord	4,50	15,59
5.2_C	poort noord	7,50	15,63
5.3_A	poort noord	1,50	14,97
5.3_B	poort noord	4,50	16,03
5.3_C	poort noord	7,50	15,21
5.4_A	poort noord	1,50	15,19
5.4_B	poort noord	4,50	16,23
5.4_C	poort noord	7,50	14,90
5.5_A	poort oost	1,50	12,62
5.5_B	poort oost	4,50	13,65
5.5_C	poort oost	7,50	7,89
5.6_A	poort oost	1,50	12,60
5.6_B	poort oost	4,50	13,58
5.6_C	poort oost	7,50	7,84
5.7_A	poort zuid	1,50	8,69
5.7_B	poort zuid	4,50	9,77
5.7_C	poort zuid	7,50	12,34
5.8_A	poort zuid	1,50	4,63
5.8_B	poort zuid	4,50	5,70
5.8_C	poort zuid	7,50	10,63
5.9_A	poort zuid	1,50	-1,37
5.9_B	poort zuid	4,50	-0,51
5.9_C	poort zuid	7,50	9,99
6.1_A	poort2 noord	1,50	13,25
6.1_B	poort2 noord	4,50	14,63
6.1_C	poort2 noord	7,50	15,58
6.10_C	poort2 west	7,50	15,66
6.2_A	poort2 noord	1,50	13,40
6.2_B	poort2 noord	4,50	14,60
6.2_C	poort2 noord	7,50	15,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.3_A	poort2 noord	1,50	13,33
6.3_B	poort2 noord	4,50	14,54
6.3_C	poort2 noord	7,50	15,48
6.4_A	poort2 oost	1,50	--
6.4_B	poort2 oost	4,50	--
6.4_C	poort2 oost	7,50	6,15
6.5_A	poort2 oost	1,50	--
6.5_B	poort2 oost	4,50	--
6.5_C	poort2 oost	7,50	7,15
6.6_A	poort2 zuid	1,50	9,73
6.6_B	poort2 zuid	4,50	10,65
6.6_C	poort2 zuid	7,50	7,64
6.7_A	poort2 zuid	1,50	9,61
6.7_B	poort2 zuid	4,50	10,69
6.7_C	poort2 zuid	7,50	5,90
6.8_A	poort2 zuid	1,50	11,73
6.8_B	poort2 zuid	4,50	18,03
6.8_C	poort2 zuid	7,50	5,93
6.9_A	poort2 west	1,50	14,86
6.9_B	poort2 west	4,50	15,94
6.9_C	poort2 west	7,50	15,19
7,1_A	ggb3 zuid	1,50	12,70
7,1_B	ggb3 zuid	4,50	20,60
7,10_A	ggb3 noord	1,50	14,20
7,10_B	ggb3 noord	4,50	15,46
7,11_A	ggb3 noord	1,50	14,15
7,11_B	ggb3 noord	4,50	15,36
7,12_A	ggb3 noord	1,50	14,08
7,12_B	ggb3 noord	4,50	15,26
7,13_A	ggb3 noord	1,50	13,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7,13_B	ggb3 noord	4,50	15,08
7,14_A	ggb3 noord	1,50	13,86
7,14_B	ggb3 noord	4,50	14,97
7,15_A	ggb3 noord	1,50	13,83
7,15_B	ggb3 noord	4,50	15,00
7,16_A	ggb3 noord	1,50	13,80
7,16_B	ggb3 noord	4,50	14,95
7,17_A	ggb3 noord	1,50	13,77
7,17_B	ggb3 noord	4,50	14,94
7,18_A	ggb3 noord	1,50	13,80
7,18_B	ggb3 noord	4,50	15,00
7,19_A	ggb3 noord	1,50	13,71
7,19_B	ggb3 noord	4,50	14,91
7,2_A	ggb3 zuid	1,50	9,25
7,2_B	ggb3 zuid	4,50	10,30
7,20_A	ggb3 oost	1,50	--
7,20_B	ggb3 oost	4,50	--
7,21_A	ggb3 oost	1,50	--
7,21_B	ggb3 oost	4,50	--
7,3_A	ggb3 zuid	1,50	10,95
7,3_B	ggb3 zuid	4,50	20,29
7,4_A	ggb3 zuid	1,50	9,24
7,4_B	ggb3 zuid	4,50	10,41
7,5_A	ggb3 zuid	1,50	12,14
7,5_B	ggb3 zuid	4,50	13,34
7,6_A	ggb3 zuid	1,50	10,66
7,6_B	ggb3 zuid	4,50	11,80
7,7_A	ggb3 west	1,50	16,92
7,7_B	ggb3 west	4,50	18,14
7,8_A	ggb3 noord	1,50	14,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7,8_B	ggb3 noord	4,50	15,63
7,9_A	ggb3 noord	1,50	14,25
7,9_B	ggb3 noord	4,50	15,52
8.1_A	dakw zo	11,50	17,14
8.1_B	dakw zo	14,50	25,24
8.2_A	dakw zo	11,50	13,84
8.2_B	dakw zo	14,50	21,66
8.3_A	dakw zw	11,50	7,82
8.3_B	dakw zw	14,50	6,49
8.4_A	dakw zw	11,50	10,97
8.4_B	dakw zw	14,50	7,06
8.5_A	dakw nw	11,50	12,21
8.5_B	dakw nw	14,50	15,96
8.6_A	dakw nw	11,50	12,44
8.6_B	dakw nw	14,50	16,14
8.7_A	dakw no	11,50	31,56
8.7_B	dakw no	14,50	34,18
8.8_A	dakw no	11,50	31,41
8.8_B	dakw no	14,50	34,04
9.1_A	dakw2 no	11,50	31,90
9.1_B	dakw2 no	14,50	34,56
9.2_A	dakw2 no	11,50	31,80
9.2_B	dakw2 no	14,50	34,42
9.3_A	dakw2 zo	11,50	12,13
9.3_B	dakw2 zo	14,50	17,41
9.4_A	dakw2 zo	11,50	11,47
9.4_B	dakw2 zo	14,50	16,76
9.5_A	dakw2 zw	11,50	9,26
9.5_B	dakw2 zw	14,50	8,04
9.6_A	dakw2 zw	11,50	8,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Molenstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.6_B	dakw2 zw	14,50	7,30
9.7_A	dakw2 nw	11,50	14,52
9.7_B	dakw2 nw	14,50	19,22
9.8_A	dakw2 nw	11,50	14,79
9.8_B	dakw2 nw	14,50	19,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	LL west	1,50	--
1.1_B	LL west	4,50	--
1.2_A	LL west	1,50	--
1.2_B	LL west	4,50	--
1.3_A	LL west	1,50	--
1.3_B	LL west	4,50	--
1.4_A	LL noord	1,50	-0,12
1.4_B	LL noord	4,50	1,14
1.5_A	LL noord	1,50	-0,10
1.5_B	LL noord	4,50	1,16
1.6_A	Lloost	1,50	2,47
1.6_B	Lloost	4,50	3,69
1.7_A	Lloost	1,50	2,55
1.7_B	Lloost	4,50	3,73
1.8_A	LL zuid	1,50	-0,46
1.8_B	LL zuid	4,50	0,73
1.9_A	LL zuid	1,50	0,03
1.9_B	LL zuid	4,50	1,32
10.1_A	dakw3 nw	11,50	2,50
10.1_B	dakw3 nw	14,50	4,25
10.2_A	dakw3 nw	11,50	2,85
10.2_B	dakw3 nw	14,50	4,47
10.3_A	dakw3 no	11,50	19,67
10.3_B	dakw3 no	14,50	21,21
10.4_A	dakw3 no	11,50	18,54
10.4_B	dakw3 no	14,50	20,28
10.5_A	dakw3 zo	11,50	7,30
10.5_B	dakw3 zo	14,50	7,69
10.6_A	dakw3 zo	11,50	10,72
10.6_B	dakw3 zo	14,50	14,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10.7_A	dakw3 zw	11,50	2,13
10.7_B	dakw3 zw	14,50	2,83
10.8_A	dakw3 zw	11,50	5,19
10.8_B	dakw3 zw	14,50	5,70
11.1_A	dakw4 zw	11,50	-8,49
11.1_B	dakw4 zw	14,50	-5,81
11.2_A	dakw4 zw	11,50	-7,53
11.2_B	dakw4 zw	14,50	-5,06
11.3_A	dakw4 nw	11,50	21,84
11.3_B	dakw4 nw	14,50	21,85
11.4_A	dakw4 nw	11,50	21,73
11.4_B	dakw4 nw	14,50	21,73
11.5_A	dakw4 no	11,50	21,59
11.5_B	dakw4 no	14,50	21,69
11.6_A	dakw4 no	11,50	20,56
11.6_B	dakw4 no	14,50	21,88
11.7_A	dakw4 zo	11,50	16,45
11.7_B	dakw4 zo	14,50	19,26
11.8_A	dakw4 zo	11,50	5,89
11.8_B	dakw4 zo	14,50	6,91
12.1_A	LL3 zo	1,50	--
12.1_B	LL3 zo	4,50	--
12.10_A	LL3 no	1,50	8,13
12.10_B	LL3 no	4,50	9,03
12.11_A	LL3 no	1,50	11,78
12.11_B	LL3 no	4,50	12,62
12.12_A	LL3 w	1,50	14,59
12.12_B	LL3 w	4,50	14,65
12.13_A	LL3 w	1,50	-5,49
12.13_B	LL3 w	4,50	-3,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.14_A	LL3 w	1,50	-1,64
12.14_B	LL3 w	4,50	1,98
12.15_A	LL3 w	1,50	15,16
12.15_B	LL3 w	4,50	15,66
12.16_A	LL3 w	1,50	15,22
12.16_B	LL3 w	4,50	15,66
12.17_A	LL3 w	1,50	14,25
12.17_B	LL3 w	4,50	14,14
12.18_A	LL3 w	1,50	13,84
12.18_B	LL3 w	4,50	14,02
12.19_A	LL3 w	1,50	-3,73
12.19_B	LL3 w	4,50	-2,43
12.2_A	LL3 zo	1,50	--
12.2_B	LL3 zo	4,50	--
12.20_A	LL3 w	1,50	-1,66
12.20_B	LL3 w	4,50	1,79
12.21_A	LL3 w	1,50	14,50
12.21_B	LL3 w	4,50	14,89
12.22_A	LL3 w	1,50	15,09
12.22_B	LL3 w	4,50	15,45
12.23_A	LL3 w	1,50	13,21
12.23_B	LL3 w	4,50	13,65
12.24_A	LL3 zw	1,50	8,73
12.24_B	LL3 zw	4,50	7,78
12.25_A	LL3 zw	1,50	9,44
12.25_B	LL3 zw	4,50	8,74
12.26_A	LL3 zw	1,50	-8,42
12.26_B	LL3 zw	4,50	1,08
12.3_A	LL3 zo	1,50	--
12.3_B	LL3 zo	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bachstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.4_A	LL3 zo	1,50	--
12.4_B	LL3 zo	4,50	--
12.5_A	LL3 zo	1,50	--
12.5_B	LL3 zo	4,50	--
12.6_A	LL3 zo	1,50	--
12.6_B	LL3 zo	4,50	--
12.7_A	LL3 zo	1,50	--
12.7_B	LL3 zo	4,50	--
12.8_A	LL3 zo	1,50	--
12.8_B	LL3 zo	4,50	--
12.9_A	LL3 no	1,50	5,64
12.9_B	LL3 no	4,50	6,52
13.1_A	app2 zuid	1,50	--
13.1_B	app2 zuid	4,50	--
13.1_C	app2 zuid	7,50	2,13
13.1_D	app2 zuid	10,50	2,14
13.10_A	app2 zuid	1,50	--
13.10_B	app2 zuid	4,50	--
13.10_C	app2 zuid	7,50	-0,68
13.10_D	app2 zuid	10,50	7,78
13.11_A	app2 west	1,50	-2,26
13.11_B	app2 west	4,50	2,36
13.11_C	app2 west	7,50	12,25
13.11_D	app2 west	10,50	13,58
13.12_A	app2 west	1,50	-3,05
13.12_B	app2 west	4,50	1,57
13.12_C	app2 west	7,50	10,73
13.12_D	app2 west	10,50	12,42
13.13_A	app2 noord	4,50	1,06
13.13_B	app2 noord	7,50	9,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.13_C	app2 noord	10,50	11,50
13.14_A	app2 noord	4,50	1,80
13.14_B	app2 noord	7,50	10,70
13.14_C	app2 noord	10,50	12,27
13.15_A	app2 noord	4,50	1,27
13.15_B	app2 noord	7,50	9,53
13.15_C	app2 noord	10,50	11,26
13.16_A	app2 noord	4,50	3,15
13.16_B	app2 noord	7,50	11,87
13.16_C	app2 noord	10,50	13,32
13.17_A	app2 noord	4,50	1,26
13.17_B	app2 noord	7,50	9,89
13.17_C	app2 noord	10,50	11,29
13.18_A	app2 noord	4,50	1,12
13.18_B	app2 noord	7,50	9,78
13.18_C	app2 noord	10,50	11,18
13.19_A	app2 noord	4,50	6,22
13.19_B	app2 noord	7,50	9,92
13.19_C	app2 noord	10,50	11,07
13.2_A	app2 zuid	1,50	--
13.2_B	app2 zuid	4,50	--
13.2_C	app2 zuid	7,50	-2,58
13.2_D	app2 zuid	10,50	-9,42
13.20_A	app2 noord	4,50	11,15
13.20_B	app2 noord	7,50	11,85
13.20_C	app2 noord	10,50	12,41
13.21_A	app2 noord	4,50	11,19
13.21_B	app2 noord	7,50	11,89
13.21_C	app2 noord	10,50	12,44
13.22_A	app2 noord	4,50	11,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.22_B	app2 noord	7,50	11,78
13.22_C	app2 noord	10,50	12,36
13.23_A	app2 oost	1,50	--
13.23_B	app2 oost	4,50	--
13.23_C	app2 oost	7,50	-0,39
13.23_D	app2 oost	10,50	0,78
13.24_A	app2 oost	1,50	--
13.24_B	app2 oost	4,50	--
13.24_C	app2 oost	7,50	-0,63
13.24_D	app2 oost	10,50	0,40
13.25_A	app2 oost	1,50	--
13.25_B	app2 oost	4,50	--
13.25_C	app2 oost	7,50	-0,43
13.25_D	app2 oost	10,50	0,73
13.26_A	maatschappelijke functie	1,50	--
13.27_A	maatschappelijke functie	1,50	12,33
13.28_A	maatschappelijke functie	1,50	11,38
13.29_A	maatschappelijke functie	1,50	-19,41
13.3_A	app2 zuid	1,50	--
13.3_B	app2 zuid	4,50	--
13.3_C	app2 zuid	7,50	2,90
13.3_D	app2 zuid	10,50	-9,46
13.30_A	maatschappelijke functie	1,50	2,62
13.31_A	maatschappelijke functie	1,50	-1,14
13.32_A	maatschappelijke functie	1,50	-1,59
13.33_A	maatschappelijke functie	1,50	-2,02
13.4_A	app2 zuid	1,50	--
13.4_B	app2 zuid	4,50	--
13.4_C	app2 zuid	7,50	7,18
13.4_D	app2 zuid	10,50	-9,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.5_A	app2 zuid	1,50	--
13.5_B	app2 zuid	4,50	--
13.5_C	app2 zuid	7,50	10,71
13.5_D	app2 zuid	10,50	-10,62
13.6_A	app2 zuid	1,50	--
13.6_B	app2 zuid	4,50	--
13.6_C	app2 zuid	7,50	5,94
13.6_D	app2 zuid	10,50	-9,37
13.7_A	app2 zuid	1,50	--
13.7_B	app2 zuid	4,50	--
13.7_C	app2 zuid	7,50	-6,75
13.7_D	app2 zuid	10,50	-9,91
13.8_A	app2 zuid	1,50	--
13.8_B	app2 zuid	4,50	--
13.8_C	app2 zuid	7,50	-2,31
13.8_D	app2 zuid	10,50	4,39
13.9_A	app2 zuid	1,50	--
13.9_B	app2 zuid	4,50	--
13.9_C	app2 zuid	7,50	-1,87
13.9_D	app2 zuid	10,50	6,64
14.1_A	tweekapper zuid	1,50	--
14.1_B	tweekapper zuid	4,50	--
14.1_C	tweekapper zuid	7,50	-5,20
14.10_A	tweekapper noord	1,50	-2,19
14.10_B	tweekapper noord	4,50	1,47
14.10_C	tweekapper noord	7,50	9,43
14.11_A	tweekapper oost	1,50	-2,02
14.11_B	tweekapper oost	4,50	0,83
14.11_C	tweekapper oost	7,50	7,66
14.12_A	tweekapper oost	1,50	-1,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
14.12_B	tweekapper oost	4,50	0,47
14.12_C	tweekapper oost	7,50	6,20
14.13_A	tweekapper oost	1,50	10,12
14.13_B	tweekapper oost	4,50	10,55
14.13_C	tweekapper oost	7,50	12,23
14.14_A	tweekapper oost	1,50	7,53
14.14_B	tweekapper oost	4,50	8,15
14.14_C	tweekapper oost	7,50	10,34
14.15_A	tweekapper oost	1,50	-1,00
14.15_B	tweekapper oost	4,50	1,63
14.15_C	tweekapper oost	7,50	7,73
14.16_A	tweekapper noord	1,50	-1,38
14.16_B	tweekapper noord	4,50	1,87
14.16_C	tweekapper noord	7,50	8,73
14.17_A	tweekapper zuid	1,50	-6,34
14.17_B	tweekapper zuid	4,50	-5,48
14.17_C	tweekapper zuid	7,50	-2,48
14.2_A	tweekapper zuid	1,50	--
14.2_B	tweekapper zuid	4,50	--
14.2_C	tweekapper zuid	7,50	-3,40
14.3_A	tweekapper west	1,50	-7,63
14.3_B	tweekapper west	4,50	-6,35
14.3_C	tweekapper west	7,50	-4,84
14.4_A	tweekapper zuid	1,50	--
14.4_B	tweekapper zuid	4,50	--
14.4_C	tweekapper zuid	7,50	-6,43
14.5_A	tweekapper west	1,50	-5,39
14.5_B	tweekapper west	4,50	-4,16
14.5_C	tweekapper west	7,50	-6,36
14.6_A	tweekapper west	1,50	-5,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
14.6_B	tweekapper west	4,50	-4,00
14.6_C	tweekapper west	7,50	-8,35
14.7_A	tweekapper noord	1,50	-1,61
14.7_B	tweekapper noord	4,50	-0,58
14.7_C	tweekapper noord	7,50	-1,94
14.8_A	tweekapper west	1,50	-4,95
14.8_B	tweekapper west	4,50	-3,76
14.8_C	tweekapper west	7,50	-6,61
14.9_A	tweekapper noord	1,50	-2,31
14.9_B	tweekapper noord	4,50	1,27
14.9_C	tweekapper noord	7,50	8,84
15.1_A	ggb soc huur zuid	1,50	--
15.1_B	ggb soc huur zuid	4,50	--
15.10_A	ggb soc huur west	1,50	14,46
15.10_B	ggb soc huur west	4,50	15,63
15.11_A	ggb soc huur noord	1,50	14,76
15.11_B	ggb soc huur noord	4,50	15,98
15.12_A	ggb soc huur noord	1,50	15,34
15.12_B	ggb soc huur noord	4,50	16,56
15.13_A	ggb soc huur oost	1,50	-11,23
15.13_B	ggb soc huur oost	4,50	-13,62
15.14_A	ggb soc huur oost	1,50	-11,06
15.14_B	ggb soc huur oost	4,50	-13,46
15.15_A	ggb soc huur oost	1,50	-10,90
15.15_B	ggb soc huur oost	4,50	-13,31
15.16_A	ggb soc huur oost	1,50	2,39
15.16_B	ggb soc huur oost	4,50	3,00
15.17_A	ggb soc huur oost	1,50	-5,92
15.17_B	ggb soc huur oost	4,50	-2,48
15.18_A	ggb soc huur oost	1,50	2,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
15.18_B	ggb soc huur oost	4,50	4,06
15.19_A	ggb soc huur oost	1,50	5,65
15.19_B	ggb soc huur oost	4,50	6,68
15.2_A	ggb soc huur zuid	1,50	--
15.2_B	ggb soc huur zuid	4,50	--
15.20_A	ggb soc huur oost	1,50	10,46
15.20_B	ggb soc huur oost	4,50	10,93
15.3_A	ggb soc huur west	1,50	12,99
15.3_B	ggb soc huur west	4,50	13,57
15.4_A	ggb soc huur west	1,50	12,29
15.4_B	ggb soc huur west	4,50	12,91
15.5_A	ggb soc huur west	1,50	13,98
15.5_B	ggb soc huur west	4,50	14,65
15.6_A	ggb soc huur west	1,50	14,38
15.6_B	ggb soc huur west	4,50	15,21
15.7_A	ggb soc huur west	1,50	14,17
15.7_B	ggb soc huur west	4,50	15,01
15.8_A	ggb soc huur west	1,50	13,90
15.8_B	ggb soc huur west	4,50	14,99
15.9_A	ggb soc huur west	1,50	14,53
15.9_B	ggb soc huur west	4,50	15,67
16.1_A	app no	2,50	15,69
16.1_B	app no	5,50	16,64
16.1_C	app no	8,50	17,50
16.10_A	app zw	2,50	-8,05
16.10_B	app zw	5,50	-10,86
16.10_C	app zw	8,50	-10,60
16.11_A	app zw	2,50	11,93
16.11_B	app zw	5,50	12,05
16.11_C	app zw	8,50	-12,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.12_A	app nw	2,50	19,84
16.12_B	app nw	5,50	21,17
16.12_C	app nw	8,50	22,00
16.13_A	app nw	2,50	20,01
16.13_B	app nw	5,50	21,38
16.13_C	app nw	8,50	22,08
16.14_A	app no	2,50	19,88
16.14_B	app no	5,50	21,23
16.14_C	app no	8,50	21,99
16.15_A	app no	2,50	19,06
16.15_B	app no	5,50	20,33
16.15_C	app no	8,50	21,28
16.16_A	app no	2,50	18,93
16.16_B	app no	5,50	20,13
16.16_C	app no	8,50	21,23
16.17_A	app no	2,50	18,05
16.17_B	app no	5,50	19,20
16.17_C	app no	8,50	20,29
16.18_A	app no	2,50	17,09
16.18_B	app no	5,50	18,14
16.18_C	app no	8,50	19,12
16.19_A	app no	2,50	15,97
16.19_B	app no	5,50	16,99
16.19_C	app no	8,50	17,93
16.2_A	app zo	2,50	-2,59
16.2_B	app zo	5,50	4,07
16.2_C	app zo	8,50	6,69
16.20_A	app no	2,50	15,85
16.20_B	app no	5,50	16,83
16.20_C	app no	8,50	17,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.3_A	app zo	2,50	-2,99
16.3_B	app zo	5,50	3,62
16.3_C	app zo	8,50	6,89
16.4_A	app zw	2,50	-3,20
16.4_B	app zw	5,50	0,04
16.4_C	app zw	8,50	4,67
16.5_A	app zw	2,50	3,96
16.5_B	app zw	5,50	4,14
16.5_C	app zw	8,50	6,45
16.6_A	app zw	2,50	-3,61
16.6_B	app zw	5,50	-2,04
16.6_C	app zw	8,50	4,21
16.7_A	app zw	2,50	0,40
16.7_B	app zw	5,50	-0,45
16.7_C	app zw	8,50	5,70
16.8_A	app zw	2,50	-1,05
16.8_B	app zw	5,50	-3,94
16.8_C	app zw	8,50	1,66
16.9_A	app zw	2,50	-1,25
16.9_B	app zw	5,50	-1,24
16.9_C	app zw	8,50	4,35
2.1_A	ggb west	1,50	--
2.1_B	ggb west	4,50	--
2.10_A	ggb oost	1,50	0,34
2.10_B	ggb oost	4,50	1,47
2.11_A	ggb zuid	1,50	-4,09
2.11_B	ggb zuid	4,50	-2,94
2.12_A	ggb zuid	1,50	-3,33
2.12_B	ggb zuid	4,50	-2,07
2.2_A	ggb west	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.2_B	ggb west	4,50	--
2.3_A	ggb west	1,50	--
2.3_B	ggb west	4,50	--
2.4_A	ggb west	1,50	--
2.4_B	ggb west	4,50	--
2.5_A	ggb noord	1,50	-0,66
2.5_B	ggb noord	4,50	0,54
2.6_A	ggb noord	1,50	-0,65
2.6_B	ggb noord	4,50	0,52
2.7_A	ggb oost	1,50	0,61
2.7_B	ggb oost	4,50	1,80
2.8_A	ggb oost	1,50	0,49
2.8_B	ggb oost	4,50	1,64
2.9_A	ggb oost	1,50	0,67
2.9_B	ggb oost	4,50	1,78
3.1_A	LL2 west	1,50	--
3.1_B	LL2 west	4,50	--
3.2_A	LL2 west	1,50	--
3.2_B	LL2 west	4,50	--
3.3_A	LL2 west	1,50	--
3.3_B	LL2 west	4,50	--
3.4_A	LL2 noord	1,50	-1,44
3.4_B	LL2 noord	4,50	-0,33
3.5_A	LL2 noord	1,50	-1,45
3.5_B	LL2 noord	4,50	-0,30
3.6_A	LL2 oost	1,50	0,41
3.6_B	LL2 oost	4,50	1,57
3.7_A	LL2 oost	1,50	0,22
3.7_B	LL2 oost	4,50	1,43
3.8_A	LL2 zuid	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.8_B	LL2 zuid	4,50	--
3.9_A	LL2 zuid	1,50	--
3.9_B	LL2 zuid	4,50	--
4.1_A	ggb2 west	1,50	--
4.1_B	ggb2 west	4,50	--
4.10_A	ggb2 noord	1,50	-2,96
4.10_B	ggb2 noord	4,50	-2,03
4.11_A	ggb2 noord	1,50	-3,15
4.11_B	ggb2 noord	4,50	-2,20
4.12_A	ggb2 noord	1,50	-3,25
4.12_B	ggb2 noord	4,50	-2,30
4.13_A	ggb2 noord	1,50	-3,30
4.13_B	ggb2 noord	4,50	-2,36
4.14_A	ggb2 oost	1,50	-2,61
4.14_B	ggb2 oost	4,50	-1,50
4.15_A	ggb2 zuid	1,50	-3,70
4.15_B	ggb2 zuid	4,50	-2,51
4.16_A	ggb2 zuid	1,50	-5,92
4.16_B	ggb2 zuid	4,50	-5,05
4.17_A	ggb2 zuid	1,50	-7,13
4.17_B	ggb2 zuid	4,50	-6,28
4.18_A	ggb2 zuid	1,50	-13,03
4.18_B	ggb2 zuid	4,50	-12,10
4.19_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.19_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.2_A	ggb2 noord	1,50	0,17
4.2_B	ggb2 noord	4,50	1,38
4.20_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.20_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.21_A	ggb2 zuid	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bachstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.21_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.22_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.22_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.23_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.23_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.24_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.24_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.25_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.25_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.26_A	ggb2 zuid	1,50	--
4.26_B	ggb2 zuid	4,50	--
4.3_A	ggb2 noord	1,50	-2,13
4.3_B	ggb2 noord	4,50	-1,05
4.4_A	ggb2 noord	1,50	0,09
4.4_B	ggb2 noord	4,50	1,25
4.5_A	ggb2 noord	1,50	-2,41
4.5_B	ggb2 noord	4,50	-1,30
4.6_A	ggb2 noord	1,50	-1,41
4.6_B	ggb2 noord	4,50	-0,34
4.7_A	ggb2 noord	1,50	-2,58
4.7_B	ggb2 noord	4,50	-1,41
4.8_A	ggb2 noord	1,50	-0,14
4.8_B	ggb2 noord	4,50	0,99
4.9_A	ggb2 noord	1,50	-2,82
4.9_B	ggb2 noord	4,50	-1,88
5.1_A	poort west	1,50	-3,94
5.1_B	poort west	4,50	-2,84
5.1_C	poort west	7,50	-4,14
5.10_C	poort zuid	7,50	-4,40
5.2_A	poort noord	1,50	-3,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5.2_B	poort noord	4,50	-2,26
5.2_C	poort noord	7,50	-1,32
5.3_A	poort noord	1,50	-2,86
5.3_B	poort noord	4,50	-1,41
5.3_C	poort noord	7,50	1,04
5.4_A	poort noord	1,50	-1,99
5.4_B	poort noord	4,50	-0,71
5.4_C	poort noord	7,50	1,04
5.5_A	poort oost	1,50	-9,41
5.5_B	poort oost	4,50	-8,81
5.5_C	poort oost	7,50	-8,38
5.6_A	poort oost	1,50	-9,53
5.6_B	poort oost	4,50	-8,95
5.6_C	poort oost	7,50	-7,12
5.7_A	poort zuid	1,50	--
5.7_B	poort zuid	4,50	--
5.7_C	poort zuid	7,50	-11,32
5.8_A	poort zuid	1,50	-7,06
5.8_B	poort zuid	4,50	-5,67
5.8_C	poort zuid	7,50	-2,16
5.9_A	poort zuid	1,50	-3,79
5.9_B	poort zuid	4,50	-2,52
5.9_C	poort zuid	7,50	-0,21
6.1_A	poort2 noord	1,50	0,88
6.1_B	poort2 noord	4,50	1,84
6.1_C	poort2 noord	7,50	2,59
6.10_C	poort2 west	7,50	-13,13
6.2_A	poort2 noord	1,50	0,35
6.2_B	poort2 noord	4,50	1,33
6.2_C	poort2 noord	7,50	2,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.3_A	poort2 noord	1,50	14,42
6.3_B	poort2 noord	4,50	15,80
6.3_C	poort2 noord	7,50	16,78
6.4_A	poort2 oost	1,50	15,77
6.4_B	poort2 oost	4,50	17,10
6.4_C	poort2 oost	7,50	18,04
6.5_A	poort2 oost	1,50	12,27
6.5_B	poort2 oost	4,50	13,60
6.5_C	poort2 oost	7,50	14,53
6.6_A	poort2 zuid	1,50	-4,86
6.6_B	poort2 zuid	4,50	-3,61
6.6_C	poort2 zuid	7,50	-1,93
6.7_A	poort2 zuid	1,50	-5,57
6.7_B	poort2 zuid	4,50	-4,80
6.7_C	poort2 zuid	7,50	-4,31
6.8_A	poort2 zuid	1,50	-5,61
6.8_B	poort2 zuid	4,50	-4,79
6.8_C	poort2 zuid	7,50	-7,26
6.9_A	poort2 west	1,50	-6,87
6.9_B	poort2 west	4,50	-6,06
6.9_C	poort2 west	7,50	-13,01
7.1_A	ggb3 zuid	1,50	-4,93
7.1_B	ggb3 zuid	4,50	-4,14
7.10_A	ggb3 noord	1,50	0,35
7.10_B	ggb3 noord	4,50	1,57
7.11_A	ggb3 noord	1,50	0,28
7.11_B	ggb3 noord	4,50	1,54
7.12_A	ggb3 noord	1,50	0,18
7.12_B	ggb3 noord	4,50	1,37
7.13_A	ggb3 noord	1,50	0,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7,13_B	ggb3 noord	4,50	1,21
7,14_A	ggb3 noord	1,50	-0,07
7,14_B	ggb3 noord	4,50	1,08
7,15_A	ggb3 noord	1,50	-0,11
7,15_B	ggb3 noord	4,50	1,06
7,16_A	ggb3 noord	1,50	0,26
7,16_B	ggb3 noord	4,50	1,11
7,17_A	ggb3 noord	1,50	0,03
7,17_B	ggb3 noord	4,50	1,16
7,18_A	ggb3 noord	1,50	0,34
7,18_B	ggb3 noord	4,50	1,29
7,19_A	ggb3 noord	1,50	0,36
7,19_B	ggb3 noord	4,50	1,28
7,2_A	ggb3 zuid	1,50	-3,14
7,2_B	ggb3 zuid	4,50	-2,07
7,20_A	ggb3 oost	1,50	2,16
7,20_B	ggb3 oost	4,50	3,20
7,21_A	ggb3 oost	1,50	2,12
7,21_B	ggb3 oost	4,50	3,23
7,3_A	ggb3 zuid	1,50	-2,51
7,3_B	ggb3 zuid	4,50	-1,40
7,4_A	ggb3 zuid	1,50	-2,99
7,4_B	ggb3 zuid	4,50	-2,17
7,5_A	ggb3 zuid	1,50	-3,97
7,5_B	ggb3 zuid	4,50	-3,08
7,6_A	ggb3 zuid	1,50	-4,74
7,6_B	ggb3 zuid	4,50	-3,68
7,7_A	ggb3 west	1,50	--
7,7_B	ggb3 west	4,50	--
7,8_A	ggb3 noord	1,50	0,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7,8_B	ggb3 noord	4,50	1,38
7,9_A	ggb3 noord	1,50	0,18
7,9_B	ggb3 noord	4,50	1,43
8.1_A	dakw zo	11,50	8,03
8.1_B	dakw zo	14,50	8,81
8.2_A	dakw zo	11,50	5,98
8.2_B	dakw zo	14,50	7,05
8.3_A	dakw zw	11,50	5,31
8.3_B	dakw zw	14,50	5,75
8.4_A	dakw zw	11,50	4,99
8.4_B	dakw zw	14,50	5,52
8.5_A	dakw nw	11,50	0,79
8.5_B	dakw nw	14,50	2,38
8.6_A	dakw nw	11,50	0,92
8.6_B	dakw nw	14,50	2,21
8.7_A	dakw no	11,50	16,74
8.7_B	dakw no	14,50	18,51
8.8_A	dakw no	11,50	15,57
8.8_B	dakw no	14,50	17,56
9.1_A	dakw2 no	11,50	18,18
9.1_B	dakw2 no	14,50	19,83
9.2_A	dakw2 no	11,50	16,67
9.2_B	dakw2 no	14,50	18,53
9.3_A	dakw2 zo	11,50	14,95
9.3_B	dakw2 zo	14,50	17,20
9.4_A	dakw2 zo	11,50	6,15
9.4_B	dakw2 zo	14,50	7,02
9.5_A	dakw2 zw	11,50	5,57
9.5_B	dakw2 zw	14,50	6,11
9.6_A	dakw2 zw	11,50	7,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bachstraat

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bachstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.6_B	dakw2 zw	14,50	8,00
9.7_A	dakw2 nw	11,50	1,75
9.7_B	dakw2 nw	14,50	3,70
9.8_A	dakw2 nw	11,50	15,73
9.8_B	dakw2 nw	14,50	18,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	LL west	1,50	23,60
1.1_B	LL west	4,50	25,91
1.2_A	LL west	1,50	24,81
1.2_B	LL west	4,50	27,18
1.3_A	LL west	1,50	25,58
1.3_B	LL west	4,50	27,97
1.4_A	LL noord	1,50	25,89
1.4_B	LL noord	4,50	28,29
1.5_A	LL noord	1,50	26,16
1.5_B	LL noord	4,50	28,59
1.6_A	Lloost	1,50	11,15
1.6_B	Lloost	4,50	12,33
1.7_A	Lloost	1,50	10,44
1.7_B	Lloost	4,50	11,80
1.8_A	LL zuid	1,50	19,36
1.8_B	LL zuid	4,50	21,91
1.9_A	LL zuid	1,50	12,57
1.9_B	LL zuid	4,50	14,79
10.1_A	dakw3 nw	11,50	17,06
10.1_B	dakw3 nw	14,50	18,39
10.2_A	dakw3 nw	11,50	13,20
10.2_B	dakw3 nw	14,50	14,14
10.3_A	dakw3 no	11,50	11,84
10.3_B	dakw3 no	14,50	11,85
10.4_A	dakw3 no	11,50	11,90
10.4_B	dakw3 no	14,50	12,52
10.5_A	dakw3 zo	11,50	12,10
10.5_B	dakw3 zo	14,50	14,68
10.6_A	dakw3 zo	11,50	7,82
10.6_B	dakw3 zo	14,50	10,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10.7_A	dakw3 zw	11,50	16,86
10.7_B	dakw3 zw	14,50	18,45
10.8_A	dakw3 zw	11,50	16,71
10.8_B	dakw3 zw	14,50	18,58
11.1_A	dakw4 zw	11,50	17,89
11.1_B	dakw4 zw	14,50	19,46
11.2_A	dakw4 zw	11,50	17,62
11.2_B	dakw4 zw	14,50	19,32
11.3_A	dakw4 nw	11,50	18,29
11.3_B	dakw4 nw	14,50	19,24
11.4_A	dakw4 nw	11,50	17,54
11.4_B	dakw4 nw	14,50	18,39
11.5_A	dakw4 no	11,50	11,48
11.5_B	dakw4 no	14,50	11,03
11.6_A	dakw4 no	11,50	12,11
11.6_B	dakw4 no	14,50	11,02
11.7_A	dakw4 zo	11,50	10,86
11.7_B	dakw4 zo	14,50	13,90
11.8_A	dakw4 zo	11,50	14,34
11.8_B	dakw4 zo	14,50	16,15
12.1_A	LL3 zo	1,50	-8,40
12.1_B	LL3 zo	4,50	-7,27
12.10_A	LL3 no	1,50	10,62
12.10_B	LL3 no	4,50	11,41
12.11_A	LL3 no	1,50	8,80
12.11_B	LL3 no	4,50	9,75
12.12_A	LL3 w	1,50	8,79
12.12_B	LL3 w	4,50	10,67
12.13_A	LL3 w	1,50	8,99
12.13_B	LL3 w	4,50	10,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.14_A	LL3 w	1,50	10,47
12.14_B	LL3 w	4,50	12,08
12.15_A	LL3 w	1,50	9,90
12.15_B	LL3 w	4,50	11,45
12.16_A	LL3 w	1,50	7,62
12.16_B	LL3 w	4,50	8,90
12.17_A	LL3 w	1,50	10,18
12.17_B	LL3 w	4,50	11,79
12.18_A	LL3 w	1,50	9,98
12.18_B	LL3 w	4,50	11,43
12.19_A	LL3 w	1,50	7,94
12.19_B	LL3 w	4,50	9,46
12.2_A	LL3 zo	1,50	-8,57
12.2_B	LL3 zo	4,50	-7,43
12.20_A	LL3 w	1,50	9,39
12.20_B	LL3 w	4,50	11,13
12.21_A	LL3 w	1,50	8,83
12.21_B	LL3 w	4,50	10,60
12.22_A	LL3 w	1,50	7,11
12.22_B	LL3 w	4,50	9,41
12.23_A	LL3 w	1,50	9,24
12.23_B	LL3 w	4,50	10,37
12.24_A	LL3 zw	1,50	7,37
12.24_B	LL3 zw	4,50	8,18
12.25_A	LL3 zw	1,50	7,31
12.25_B	LL3 zw	4,50	7,86
12.26_A	LL3 zw	1,50	6,53
12.26_B	LL3 zw	4,50	7,20
12.3_A	LL3 zo	1,50	-8,67
12.3_B	LL3 zo	4,50	-7,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.4_A	LL3 zo	1,50	-8,84
12.4_B	LL3 zo	4,50	-7,70
12.5_A	LL3 zo	1,50	-8,96
12.5_B	LL3 zo	4,50	-7,81
12.6_A	LL3 zo	1,50	-9,76
12.6_B	LL3 zo	4,50	-8,65
12.7_A	LL3 zo	1,50	-9,92
12.7_B	LL3 zo	4,50	-8,78
12.8_A	LL3 zo	1,50	-10,08
12.8_B	LL3 zo	4,50	-8,93
12.9_A	LL3 no	1,50	9,42
12.9_B	LL3 no	4,50	10,32
13.1_A	app2 zuid	1,50	13,58
13.1_B	app2 zuid	4,50	14,28
13.1_C	app2 zuid	7,50	15,48
13.1_D	app2 zuid	10,50	16,47
13.10_A	app2 zuid	1,50	16,69
13.10_B	app2 zuid	4,50	18,00
13.10_C	app2 zuid	7,50	19,11
13.10_D	app2 zuid	10,50	20,73
13.11_A	app2 west	1,50	18,81
13.11_B	app2 west	4,50	20,18
13.11_C	app2 west	7,50	21,31
13.11_D	app2 west	10,50	22,55
13.12_A	app2 west	1,50	16,71
13.12_B	app2 west	4,50	18,19
13.12_C	app2 west	7,50	19,13
13.12_D	app2 west	10,50	20,74
13.13_A	app2 noord	4,50	13,05
13.13_B	app2 noord	7,50	15,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.13_C	app2 noord	10,50	16,53
13.14_A	app2 noord	4,50	11,98
13.14_B	app2 noord	7,50	13,80
13.14_C	app2 noord	10,50	15,39
13.15_A	app2 noord	4,50	10,39
13.15_B	app2 noord	7,50	12,10
13.15_C	app2 noord	10,50	13,76
13.16_A	app2 noord	4,50	12,60
13.16_B	app2 noord	7,50	13,93
13.16_C	app2 noord	10,50	15,33
13.17_A	app2 noord	4,50	11,72
13.17_B	app2 noord	7,50	12,89
13.17_C	app2 noord	10,50	12,63
13.18_A	app2 noord	4,50	7,61
13.18_B	app2 noord	7,50	9,45
13.18_C	app2 noord	10,50	10,19
13.19_A	app2 noord	4,50	10,40
13.19_B	app2 noord	7,50	12,34
13.19_C	app2 noord	10,50	13,30
13.2_A	app2 zuid	1,50	13,09
13.2_B	app2 zuid	4,50	13,98
13.2_C	app2 zuid	7,50	15,43
13.2_D	app2 zuid	10,50	16,41
13.20_A	app2 noord	4,50	10,57
13.20_B	app2 noord	7,50	12,25
13.20_C	app2 noord	10,50	13,35
13.21_A	app2 noord	4,50	10,06
13.21_B	app2 noord	7,50	11,99
13.21_C	app2 noord	10,50	11,74
13.22_A	app2 noord	4,50	9,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.22_B	app2 noord	7,50	10,91
13.22_C	app2 noord	10,50	11,85
13.23_A	app2 oost	1,50	1,80
13.23_B	app2 oost	4,50	2,88
13.23_C	app2 oost	7,50	6,98
13.23_D	app2 oost	10,50	8,35
13.24_A	app2 oost	1,50	1,75
13.24_B	app2 oost	4,50	2,86
13.24_C	app2 oost	7,50	5,60
13.24_D	app2 oost	10,50	7,35
13.25_A	app2 oost	1,50	1,41
13.25_B	app2 oost	4,50	2,53
13.25_C	app2 oost	7,50	3,54
13.25_D	app2 oost	10,50	5,65
13.26_A	maatschappelijke functie	1,50	1,64
13.27_A	maatschappelijke functie	1,50	7,01
13.28_A	maatschappelijke functie	1,50	6,86
13.29_A	maatschappelijke functie	1,50	0,53
13.3_A	app2 zuid	1,50	13,14
13.3_B	app2 zuid	4,50	14,05
13.3_C	app2 zuid	7,50	15,51
13.3_D	app2 zuid	10,50	16,73
13.30_A	maatschappelijke functie	1,50	12,16
13.31_A	maatschappelijke functie	1,50	10,31
13.32_A	maatschappelijke functie	1,50	11,76
13.33_A	maatschappelijke functie	1,50	10,81
13.4_A	app2 zuid	1,50	13,80
13.4_B	app2 zuid	4,50	14,89
13.4_C	app2 zuid	7,50	16,06
13.4_D	app2 zuid	10,50	17,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.5_A	app2 zuid	1,50	14,09
13.5_B	app2 zuid	4,50	15,30
13.5_C	app2 zuid	7,50	16,45
13.5_D	app2 zuid	10,50	17,68
13.6_A	app2 zuid	1,50	14,55
13.6_B	app2 zuid	4,50	15,82
13.6_C	app2 zuid	7,50	16,95
13.6_D	app2 zuid	10,50	18,02
13.7_A	app2 zuid	1,50	14,96
13.7_B	app2 zuid	4,50	16,25
13.7_C	app2 zuid	7,50	17,35
13.7_D	app2 zuid	10,50	18,97
13.8_A	app2 zuid	1,50	15,57
13.8_B	app2 zuid	4,50	16,86
13.8_C	app2 zuid	7,50	17,92
13.8_D	app2 zuid	10,50	19,33
13.9_A	app2 zuid	1,50	15,71
13.9_B	app2 zuid	4,50	17,02
13.9_C	app2 zuid	7,50	18,11
13.9_D	app2 zuid	10,50	19,94
14.1_A	tweekapper zuid	1,50	18,14
14.1_B	tweekapper zuid	4,50	19,70
14.1_C	tweekapper zuid	7,50	22,64
14.10_A	tweekapper noord	1,50	16,55
14.10_B	tweekapper noord	4,50	18,25
14.10_C	tweekapper noord	7,50	17,07
14.11_A	tweekapper oost	1,50	4,09
14.11_B	tweekapper oost	4,50	4,48
14.11_C	tweekapper oost	7,50	4,14
14.12_A	tweekapper oost	1,50	9,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
14.12_B	tweekapper oost		4,50	10,34
14.12_C	tweekapper oost		7,50	11,17
14.13_A	tweekapper oost		1,50	13,12
14.13_B	tweekapper oost		4,50	13,88
14.13_C	tweekapper oost		7,50	14,82
14.14_A	tweekapper oost		1,50	12,47
14.14_B	tweekapper oost		4,50	13,64
14.14_C	tweekapper oost		7,50	14,62
14.15_A	tweekapper oost		1,50	2,05
14.15_B	tweekapper oost		4,50	3,44
14.15_C	tweekapper oost		7,50	6,23
14.16_A	tweekapper noord		1,50	7,57
14.16_B	tweekapper noord		4,50	9,60
14.16_C	tweekapper noord		7,50	11,10
14.17_A	tweekapper zuid		1,50	11,00
14.17_B	tweekapper zuid		4,50	12,23
14.17_C	tweekapper zuid		7,50	14,26
14.2_A	tweekapper zuid		1,50	18,79
14.2_B	tweekapper zuid		4,50	20,40
14.2_C	tweekapper zuid		7,50	23,42
14.3_A	tweekapper west		1,50	20,96
14.3_B	tweekapper west		4,50	22,70
14.3_C	tweekapper west		7,50	25,12
14.4_A	tweekapper zuid		1,50	22,21
14.4_B	tweekapper zuid		4,50	23,96
14.4_C	tweekapper zuid		7,50	25,80
14.5_A	tweekapper west		1,50	22,16
14.5_B	tweekapper west		4,50	23,95
14.5_C	tweekapper west		7,50	25,18
14.6_A	tweekapper west		1,50	21,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
14.6_B	tweekapper west	4,50	23,42
14.6_C	tweekapper west	7,50	24,43
14.7_A	tweekapper noord	1,50	15,93
14.7_B	tweekapper noord	4,50	17,77
14.7_C	tweekapper noord	7,50	17,45
14.8_A	tweekapper west	1,50	21,44
14.8_B	tweekapper west	4,50	23,19
14.8_C	tweekapper west	7,50	24,14
14.9_A	tweekapper noord	1,50	16,95
14.9_B	tweekapper noord	4,50	18,78
14.9_C	tweekapper noord	7,50	17,82
15.1_A	ggb soc huur zuid	1,50	9,68
15.1_B	ggb soc huur zuid	4,50	10,99
15.10_A	ggb soc huur west	1,50	10,96
15.10_B	ggb soc huur west	4,50	13,02
15.11_A	ggb soc huur noord	1,50	7,61
15.11_B	ggb soc huur noord	4,50	9,75
15.12_A	ggb soc huur noord	1,50	8,06
15.12_B	ggb soc huur noord	4,50	10,14
15.13_A	ggb soc huur oost	1,50	4,07
15.13_B	ggb soc huur oost	4,50	5,71
15.14_A	ggb soc huur oost	1,50	6,12
15.14_B	ggb soc huur oost	4,50	7,44
15.15_A	ggb soc huur oost	1,50	3,68
15.15_B	ggb soc huur oost	4,50	5,16
15.16_A	ggb soc huur oost	1,50	5,87
15.16_B	ggb soc huur oost	4,50	6,98
15.17_A	ggb soc huur oost	1,50	3,89
15.17_B	ggb soc huur oost	4,50	5,77
15.18_A	ggb soc huur oost	1,50	4,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
15.18_B	ggb soc huur oost	4,50	6,49
15.19_A	ggb soc huur oost	1,50	2,61
15.19_B	ggb soc huur oost	4,50	4,23
15.2_A	ggb soc huur zuid	1,50	12,13
15.2_B	ggb soc huur zuid	4,50	13,45
15.20_A	ggb soc huur oost	1,50	1,50
15.20_B	ggb soc huur oost	4,50	3,05
15.3_A	ggb soc huur west	1,50	17,21
15.3_B	ggb soc huur west	4,50	18,56
15.4_A	ggb soc huur west	1,50	16,49
15.4_B	ggb soc huur west	4,50	17,95
15.5_A	ggb soc huur west	1,50	16,61
15.5_B	ggb soc huur west	4,50	18,25
15.6_A	ggb soc huur west	1,50	16,29
15.6_B	ggb soc huur west	4,50	17,73
15.7_A	ggb soc huur west	1,50	17,00
15.7_B	ggb soc huur west	4,50	18,47
15.8_A	ggb soc huur west	1,50	15,39
15.8_B	ggb soc huur west	4,50	17,04
15.9_A	ggb soc huur west	1,50	13,45
15.9_B	ggb soc huur west	4,50	15,17
16.1_A	app no	2,50	7,48
16.1_B	app no	5,50	7,89
16.1_C	app no	8,50	9,82
16.10_A	app zw	2,50	15,02
16.10_B	app zw	5,50	15,94
16.10_C	app zw	8,50	16,96
16.11_A	app zw	2,50	15,68
16.11_B	app zw	5,50	16,79
16.11_C	app zw	8,50	18,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.12_A	app nw	2,50	15,42
16.12_B	app nw	5,50	16,59
16.12_C	app nw	8,50	18,28
16.13_A	app nw	2,50	14,53
16.13_B	app nw	5,50	15,80
16.13_C	app nw	8,50	17,21
16.14_A	app no	2,50	9,55
16.14_B	app no	5,50	10,13
16.14_C	app no	8,50	12,84
16.15_A	app no	2,50	9,27
16.15_B	app no	5,50	9,80
16.15_C	app no	8,50	12,83
16.16_A	app no	2,50	8,95
16.16_B	app no	5,50	9,45
16.16_C	app no	8,50	12,23
16.17_A	app no	2,50	8,61
16.17_B	app no	5,50	9,08
16.17_C	app no	8,50	11,66
16.18_A	app no	2,50	8,01
16.18_B	app no	5,50	8,43
16.18_C	app no	8,50	10,96
16.19_A	app no	2,50	8,00
16.19_B	app no	5,50	8,40
16.19_C	app no	8,50	10,62
16.2_A	app zo	2,50	-6,19
16.2_B	app zo	5,50	-5,41
16.2_C	app zo	8,50	5,24
16.20_A	app no	2,50	7,73
16.20_B	app no	5,50	8,13
16.20_C	app no	8,50	9,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.3_A	app zo	2,50	-6,00
16.3_B	app zo	5,50	-5,22
16.3_C	app zo	8,50	5,77
16.4_A	app zw	2,50	11,94
16.4_B	app zw	5,50	12,58
16.4_C	app zw	8,50	14,69
16.5_A	app zw	2,50	11,48
16.5_B	app zw	5,50	12,29
16.5_C	app zw	8,50	14,52
16.6_A	app zw	2,50	12,13
16.6_B	app zw	5,50	12,99
16.6_C	app zw	8,50	14,77
16.7_A	app zw	2,50	12,38
16.7_B	app zw	5,50	13,12
16.7_C	app zw	8,50	14,65
16.8_A	app zw	2,50	14,55
16.8_B	app zw	5,50	15,44
16.8_C	app zw	8,50	16,11
16.9_A	app zw	2,50	15,21
16.9_B	app zw	5,50	16,03
16.9_C	app zw	8,50	16,63
2.1_A	ggb west	1,50	23,37
2.1_B	ggb west	4,50	25,59
2.10_A	ggb oost	1,50	6,25
2.10_B	ggb oost	4,50	7,96
2.11_A	ggb zuid	1,50	15,42
2.11_B	ggb zuid	4,50	19,76
2.12_A	ggb zuid	1,50	20,72
2.12_B	ggb zuid	4,50	23,04
2.2_A	ggb west	1,50	20,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.2_B	ggb west	4,50	23,07
2.3_A	ggb west	1,50	21,28
2.3_B	ggb west	4,50	23,35
2.4_A	ggb west	1,50	22,14
2.4_B	ggb west	4,50	24,28
2.5_A	ggb noord	1,50	21,83
2.5_B	ggb noord	4,50	24,06
2.6_A	ggb noord	1,50	10,57
2.6_B	ggb noord	4,50	18,09
2.7_A	ggb oost	1,50	9,17
2.7_B	ggb oost	4,50	10,64
2.8_A	ggb oost	1,50	6,02
2.8_B	ggb oost	4,50	7,34
2.9_A	ggb oost	1,50	6,34
2.9_B	ggb oost	4,50	7,96
3.1_A	LL2 west	1,50	25,37
3.1_B	LL2 west	4,50	27,69
3.2_A	LL2 west	1,50	23,92
3.2_B	LL2 west	4,50	26,35
3.3_A	LL2 west	1,50	22,46
3.3_B	LL2 west	4,50	24,81
3.4_A	LL2 noord	1,50	18,89
3.4_B	LL2 noord	4,50	21,04
3.5_A	LL2 noord	1,50	17,71
3.5_B	LL2 noord	4,50	21,06
3.6_A	LL2 oost	1,50	7,48
3.6_B	LL2 oost	4,50	9,98
3.7_A	LL2 oost	1,50	6,55
3.7_B	LL2 oost	4,50	8,85
3.8_A	LL2 zuid	1,50	25,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.8_B	LL2 zuid	4,50	28,12
3.9_A	LL2 zuid	1,50	25,87
3.9_B	LL2 zuid	4,50	28,21
4.1_A	ggb2 west	1,50	25,98
4.1_B	ggb2 west	4,50	28,39
4.10_A	ggb2 noord	1,50	9,96
4.10_B	ggb2 noord	4,50	12,98
4.11_A	ggb2 noord	1,50	10,04
4.11_B	ggb2 noord	4,50	13,07
4.12_A	ggb2 noord	1,50	10,29
4.12_B	ggb2 noord	4,50	13,41
4.13_A	ggb2 noord	1,50	10,90
4.13_B	ggb2 noord	4,50	14,00
4.14_A	ggb2 oost	1,50	9,40
4.14_B	ggb2 oost	4,50	10,32
4.15_A	ggb2 zuid	1,50	19,81
4.15_B	ggb2 zuid	4,50	21,40
4.16_A	ggb2 zuid	1,50	20,62
4.16_B	ggb2 zuid	4,50	22,31
4.17_A	ggb2 zuid	1,50	20,61
4.17_B	ggb2 zuid	4,50	22,30
4.18_A	ggb2 zuid	1,50	20,72
4.18_B	ggb2 zuid	4,50	22,46
4.19_A	ggb2 zuid	1,50	20,52
4.19_B	ggb2 zuid	4,50	22,31
4.2_A	ggb2 noord	1,50	9,87
4.2_B	ggb2 noord	4,50	13,80
4.20_A	ggb2 zuid	1,50	21,29
4.20_B	ggb2 zuid	4,50	23,12
4.21_A	ggb2 zuid	1,50	21,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.21_B	ggb2 zuid	4,50	23,11
4.22_A	ggb2 zuid	1,50	21,75
4.22_B	ggb2 zuid	4,50	23,71
4.23_A	ggb2 zuid	1,50	21,91
4.23_B	ggb2 zuid	4,50	23,91
4.24_A	ggb2 zuid	1,50	22,31
4.24_B	ggb2 zuid	4,50	24,43
4.25_A	ggb2 zuid	1,50	22,69
4.25_B	ggb2 zuid	4,50	24,90
4.26_A	ggb2 zuid	1,50	23,14
4.26_B	ggb2 zuid	4,50	25,50
4.3_A	ggb2 noord	1,50	10,06
4.3_B	ggb2 noord	4,50	15,53
4.4_A	ggb2 noord	1,50	11,26
4.4_B	ggb2 noord	4,50	15,50
4.5_A	ggb2 noord	1,50	11,29
4.5_B	ggb2 noord	4,50	14,94
4.6_A	ggb2 noord	1,50	11,52
4.6_B	ggb2 noord	4,50	15,24
4.7_A	ggb2 noord	1,50	10,24
4.7_B	ggb2 noord	4,50	13,81
4.8_A	ggb2 noord	1,50	10,15
4.8_B	ggb2 noord	4,50	13,74
4.9_A	ggb2 noord	1,50	10,05
4.9_B	ggb2 noord	4,50	13,35
5.1_A	poort west	1,50	11,83
5.1_B	poort west	4,50	17,16
5.1_C	poort west	7,50	22,00
5.10_C	poort zuid	7,50	22,10
5.2_A	poort noord	1,50	11,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5.2_B	poort noord	4,50	14,10
5.2_C	poort noord	7,50	16,37
5.3_A	poort noord	1,50	11,94
5.3_B	poort noord	4,50	14,07
5.3_C	poort noord	7,50	15,27
5.4_A	poort noord	1,50	10,37
5.4_B	poort noord	4,50	12,63
5.4_C	poort noord	7,50	15,08
5.5_A	poort oost	1,50	13,19
5.5_B	poort oost	4,50	14,10
5.5_C	poort oost	7,50	4,99
5.6_A	poort oost	1,50	12,54
5.6_B	poort oost	4,50	13,68
5.6_C	poort oost	7,50	3,86
5.7_A	poort zuid	1,50	18,43
5.7_B	poort zuid	4,50	20,06
5.7_C	poort zuid	7,50	21,40
5.8_A	poort zuid	1,50	16,64
5.8_B	poort zuid	4,50	18,88
5.8_C	poort zuid	7,50	21,37
5.9_A	poort zuid	1,50	11,11
5.9_B	poort zuid	4,50	16,63
5.9_C	poort zuid	7,50	21,67
6.1_A	poort2 noord	1,50	3,47
6.1_B	poort2 noord	4,50	11,70
6.1_C	poort2 noord	7,50	18,83
6.10_C	poort2 west	7,50	20,60
6.2_A	poort2 noord	1,50	4,27
6.2_B	poort2 noord	4,50	11,49
6.2_C	poort2 noord	7,50	18,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.3_A	poort2 noord	1,50	10,23
6.3_B	poort2 noord	4,50	13,41
6.3_C	poort2 noord	7,50	18,48
6.4_A	poort2 oost	1,50	1,97
6.4_B	poort2 oost	4,50	3,47
6.4_C	poort2 oost	7,50	4,87
6.5_A	poort2 oost	1,50	7,50
6.5_B	poort2 oost	4,50	8,51
6.5_C	poort2 oost	7,50	6,59
6.6_A	poort2 zuid	1,50	12,07
6.6_B	poort2 zuid	4,50	14,51
6.6_C	poort2 zuid	7,50	17,18
6.7_A	poort2 zuid	1,50	12,49
6.7_B	poort2 zuid	4,50	14,77
6.7_C	poort2 zuid	7,50	16,96
6.8_A	poort2 zuid	1,50	12,66
6.8_B	poort2 zuid	4,50	15,05
6.8_C	poort2 zuid	7,50	17,52
6.9_A	poort2 west	1,50	12,39
6.9_B	poort2 west	4,50	16,33
6.9_C	poort2 west	7,50	20,48
7.1_A	ggb3 zuid	1,50	12,71
7.1_B	ggb3 zuid	4,50	15,17
7.10_A	ggb3 noord	1,50	21,44
7.10_B	ggb3 noord	4,50	23,65
7.11_A	ggb3 noord	1,50	21,05
7.11_B	ggb3 noord	4,50	23,18
7.12_A	ggb3 noord	1,50	20,33
7.12_B	ggb3 noord	4,50	22,40
7.13_A	ggb3 noord	1,50	19,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7,13_B	ggb3 noord	4,50	21,93
7,14_A	ggb3 noord	1,50	19,15
7,14_B	ggb3 noord	4,50	21,10
7,15_A	ggb3 noord	1,50	18,83
7,15_B	ggb3 noord	4,50	20,70
7,16_A	ggb3 noord	1,50	18,03
7,16_B	ggb3 noord	4,50	19,84
7,17_A	ggb3 noord	1,50	17,76
7,17_B	ggb3 noord	4,50	19,51
7,18_A	ggb3 noord	1,50	17,56
7,18_B	ggb3 noord	4,50	19,26
7,19_A	ggb3 noord	1,50	16,68
7,19_B	ggb3 noord	4,50	18,33
7,2_A	ggb3 zuid	1,50	13,21
7,2_B	ggb3 zuid	4,50	15,64
7,20_A	ggb3 oost	1,50	-3,21
7,20_B	ggb3 oost	4,50	-1,27
7,21_A	ggb3 oost	1,50	-3,10
7,21_B	ggb3 oost	4,50	-1,95
7,3_A	ggb3 zuid	1,50	13,09
7,3_B	ggb3 zuid	4,50	16,04
7,4_A	ggb3 zuid	1,50	16,26
7,4_B	ggb3 zuid	4,50	18,66
7,5_A	ggb3 zuid	1,50	13,19
7,5_B	ggb3 zuid	4,50	16,31
7,6_A	ggb3 zuid	1,50	12,77
7,6_B	ggb3 zuid	4,50	14,90
7,7_A	ggb3 west	1,50	26,11
7,7_B	ggb3 west	4,50	28,56
7,8_A	ggb3 noord	1,50	23,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7,8_B	ggb3 noord	4,50	25,42
7,9_A	ggb3 noord	1,50	22,18
7,9_B	ggb3 noord	4,50	24,46
8.1_A	dakw zo	11,50	4,57
8.1_B	dakw zo	14,50	5,62
8.2_A	dakw zo	11,50	5,96
8.2_B	dakw zo	14,50	6,44
8.3_A	dakw zw	11,50	15,72
8.3_B	dakw zw	14,50	16,91
8.4_A	dakw zw	11,50	15,66
8.4_B	dakw zw	14,50	17,41
8.5_A	dakw nw	11,50	13,46
8.5_B	dakw nw	14,50	15,10
8.6_A	dakw nw	11,50	10,69
8.6_B	dakw nw	14,50	12,67
8.7_A	dakw no	11,50	10,25
8.7_B	dakw no	14,50	12,03
8.8_A	dakw no	11,50	9,69
8.8_B	dakw no	14,50	12,34
9.1_A	dakw2 no	11,50	10,97
9.1_B	dakw2 no	14,50	13,01
9.2_A	dakw2 no	11,50	11,57
9.2_B	dakw2 no	14,50	13,28
9.3_A	dakw2 zo	11,50	9,89
9.3_B	dakw2 zo	14,50	11,26
9.4_A	dakw2 zo	11,50	10,50
9.4_B	dakw2 zo	14,50	12,35
9.5_A	dakw2 zw	11,50	15,45
9.5_B	dakw2 zw	14,50	16,74
9.6_A	dakw2 zw	11,50	16,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Martinusweg

bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Martinusweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.6_B	dakw2 zw	14,50	17,24
9.7_A	dakw2 nw	11,50	15,58
9.7_B	dakw2 nw	14,50	17,41
9.8_A	dakw2 nw	11,50	13,52
9.8_B	dakw2 nw	14,50	15,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1.1_A	LL west	1,50	29,32
1.1_B	LL west	4,50	32,10
1.2_A	LL west	1,50	30,41
1.2_B	LL west	4,50	33,08
1.3_A	LL west	1,50	31,12
1.3_B	LL west	4,50	33,71
1.4_A	LL noord	1,50	39,66
1.4_B	LL noord	4,50	41,54
1.5_A	LL noord	1,50	35,69
1.5_B	LL noord	4,50	39,87
1.6_A	Lloost	1,50	37,05
1.6_B	Lloost	4,50	40,50
1.7_A	Lloost	1,50	39,14
1.7_B	Lloost	4,50	41,17
1.8_A	LL zuid	1,50	36,36
1.8_B	LL zuid	4,50	38,84
1.9_A	LL zuid	1,50	35,70
1.9_B	LL zuid	4,50	38,39
10.1_A	dakw3 nw	11,50	40,53
10.1_B	dakw3 nw	14,50	46,74
10.2_A	dakw3 nw	11,50	46,60
10.2_B	dakw3 nw	14,50	55,43
10.3_A	dakw3 no	11,50	56,10
10.3_B	dakw3 no	14,50	59,76
10.4_A	dakw3 no	11,50	56,12
10.4_B	dakw3 no	14,50	59,79
10.5_A	dakw3 zo	11,50	50,16
10.5_B	dakw3 zo	14,50	56,77
10.6_A	dakw3 zo	11,50	47,58
10.6_B	dakw3 zo	14,50	52,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10.7_A	dakw3 zw	11,50	46,84
10.7_B	dakw3 zw	14,50	48,74
10.8_A	dakw3 zw	11,50	46,24
10.8_B	dakw3 zw	14,50	48,39
11.1_A	dakw4 zw	11,50	45,95
11.1_B	dakw4 zw	14,50	48,01
11.2_A	dakw4 zw	11,50	45,91
11.2_B	dakw4 zw	14,50	47,97
11.3_A	dakw4 nw	11,50	53,23
11.3_B	dakw4 nw	14,50	54,84
11.4_A	dakw4 nw	11,50	54,23
11.4_B	dakw4 nw	14,50	56,58
11.5_A	dakw4 no	11,50	56,66
11.5_B	dakw4 no	14,50	59,75
11.6_A	dakw4 no	11,50	56,26
11.6_B	dakw4 no	14,50	59,74
11.7_A	dakw4 zo	11,50	47,72
11.7_B	dakw4 zo	14,50	55,79
11.8_A	dakw4 zo	11,50	43,73
11.8_B	dakw4 zo	14,50	50,21
12.1_A	LL3 zo	1,50	55,91
12.1_B	LL3 zo	4,50	57,31
12.10_A	LL3 no	1,50	52,88
12.10_B	LL3 no	4,50	54,68
12.11_A	LL3 no	1,50	51,83
12.11_B	LL3 no	4,50	53,71
12.12_A	LL3 w	1,50	41,39
12.12_B	LL3 w	4,50	42,31
12.13_A	LL3 w	1,50	38,28
12.13_B	LL3 w	4,50	40,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.14_A	LL3 w	1,50	38,73
12.14_B	LL3 w	4,50	39,85
12.15_A	LL3 w	1,50	42,42
12.15_B	LL3 w	4,50	43,28
12.16_A	LL3 w	1,50	42,16
12.16_B	LL3 w	4,50	43,82
12.17_A	LL3 w	1,50	43,27
12.17_B	LL3 w	4,50	44,26
12.18_A	LL3 w	1,50	43,28
12.18_B	LL3 w	4,50	44,23
12.19_A	LL3 w	1,50	37,22
12.19_B	LL3 w	4,50	40,26
12.2_A	LL3 zo	1,50	55,96
12.2_B	LL3 zo	4,50	57,36
12.20_A	LL3 w	1,50	40,59
12.20_B	LL3 w	4,50	41,32
12.21_A	LL3 w	1,50	43,31
12.21_B	LL3 w	4,50	44,05
12.22_A	LL3 w	1,50	42,69
12.22_B	LL3 w	4,50	44,01
12.23_A	LL3 w	1,50	41,64
12.23_B	LL3 w	4,50	42,44
12.24_A	LL3 zw	1,50	49,77
12.24_B	LL3 zw	4,50	51,52
12.25_A	LL3 zw	1,50	50,77
12.25_B	LL3 zw	4,50	52,45
12.26_A	LL3 zw	1,50	52,09
12.26_B	LL3 zw	4,50	53,67
12.3_A	LL3 zo	1,50	56,02
12.3_B	LL3 zo	4,50	57,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
12.4_A	LL3 zo	1,50	56,09
12.4_B	LL3 zo	4,50	57,50
12.5_A	LL3 zo	1,50	56,11
12.5_B	LL3 zo	4,50	57,54
12.6_A	LL3 zo	1,50	56,23
12.6_B	LL3 zo	4,50	57,67
12.7_A	LL3 zo	1,50	56,29
12.7_B	LL3 zo	4,50	57,75
12.8_A	LL3 zo	1,50	56,42
12.8_B	LL3 zo	4,50	57,89
12.9_A	LL3 no	1,50	53,82
12.9_B	LL3 no	4,50	55,49
13.1_A	app2 zuid	1,50	52,93
13.1_B	app2 zuid	4,50	54,41
13.1_C	app2 zuid	7,50	54,52
13.1_D	app2 zuid	10,50	54,57
13.10_A	app2 zuid	1,50	47,20
13.10_B	app2 zuid	4,50	48,94
13.10_C	app2 zuid	7,50	49,75
13.10_D	app2 zuid	10,50	49,97
13.11_A	app2 west	1,50	29,13
13.11_B	app2 west	4,50	31,60
13.11_C	app2 west	7,50	39,23
13.11_D	app2 west	10,50	41,07
13.12_A	app2 west	1,50	31,67
13.12_B	app2 west	4,50	35,21
13.12_C	app2 west	7,50	41,06
13.12_D	app2 west	10,50	42,96
13.13_A	app2 noord	4,50	45,53
13.13_B	app2 noord	7,50	48,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.13_C	app2 noord	10,50	48,97
13.14_A	app2 noord	4,50	46,37
13.14_B	app2 noord	7,50	48,71
13.14_C	app2 noord	10,50	49,33
13.15_A	app2 noord	4,50	47,29
13.15_B	app2 noord	7,50	48,92
13.15_C	app2 noord	10,50	49,61
13.16_A	app2 noord	4,50	47,83
13.16_B	app2 noord	7,50	49,15
13.16_C	app2 noord	10,50	49,88
13.17_A	app2 noord	4,50	48,37
13.17_B	app2 noord	7,50	49,49
13.17_C	app2 noord	10,50	50,16
13.18_A	app2 noord	4,50	49,03
13.18_B	app2 noord	7,50	50,07
13.18_C	app2 noord	10,50	50,69
13.19_A	app2 noord	4,50	49,60
13.19_B	app2 noord	7,50	50,41
13.19_C	app2 noord	10,50	51,05
13.2_A	app2 zuid	1,50	51,85
13.2_B	app2 zuid	4,50	53,53
13.2_C	app2 zuid	7,50	53,72
13.2_D	app2 zuid	10,50	53,74
13.20_A	app2 noord	4,50	50,54
13.20_B	app2 noord	7,50	51,10
13.20_C	app2 noord	10,50	51,64
13.21_A	app2 noord	4,50	51,01
13.21_B	app2 noord	7,50	51,47
13.21_C	app2 noord	10,50	52,01
13.22_A	app2 noord	4,50	51,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.22_B	app2 noord	7,50	52,23
13.22_C	app2 noord	10,50	52,58
13.23_A	app2 oost	1,50	54,38
13.23_B	app2 oost	4,50	56,04
13.23_C	app2 oost	7,50	56,28
13.23_D	app2 oost	10,50	56,38
13.24_A	app2 oost	1,50	54,71
13.24_B	app2 oost	4,50	56,30
13.24_C	app2 oost	7,50	56,48
13.24_D	app2 oost	10,50	56,53
13.25_A	app2 oost	1,50	55,07
13.25_B	app2 oost	4,50	56,59
13.25_C	app2 oost	7,50	56,75
13.25_D	app2 oost	10,50	56,80
13.26_A	maatschappelijke functie	1,50	54,19
13.27_A	maatschappelijke functie	1,50	50,15
13.28_A	maatschappelijke functie	1,50	49,33
13.29_A	maatschappelijke functie	1,50	49,38
13.3_A	app2 zuid	1,50	51,25
13.3_B	app2 zuid	4,50	53,03
13.3_C	app2 zuid	7,50	53,21
13.3_D	app2 zuid	10,50	53,23
13.30_A	maatschappelijke functie	1,50	40,03
13.31_A	maatschappelijke functie	1,50	37,75
13.32_A	maatschappelijke functie	1,50	40,92
13.33_A	maatschappelijke functie	1,50	42,02
13.4_A	app2 zuid	1,50	50,50
13.4_B	app2 zuid	4,50	52,39
13.4_C	app2 zuid	7,50	52,60
13.4_D	app2 zuid	10,50	52,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
13.5_A	app2 zuid	1,50	49,88
13.5_B	app2 zuid	4,50	51,84
13.5_C	app2 zuid	7,50	52,12
13.5_D	app2 zuid	10,50	52,11
13.6_A	app2 zuid	1,50	49,27
13.6_B	app2 zuid	4,50	51,27
13.6_C	app2 zuid	7,50	51,59
13.6_D	app2 zuid	10,50	51,61
13.7_A	app2 zuid	1,50	48,77
13.7_B	app2 zuid	4,50	50,78
13.7_C	app2 zuid	7,50	51,19
13.7_D	app2 zuid	10,50	51,20
13.8_A	app2 zuid	1,50	48,13
13.8_B	app2 zuid	4,50	50,02
13.8_C	app2 zuid	7,50	50,63
13.8_D	app2 zuid	10,50	50,69
13.9_A	app2 zuid	1,50	47,76
13.9_B	app2 zuid	4,50	49,61
13.9_C	app2 zuid	7,50	50,26
13.9_D	app2 zuid	10,50	50,41
14.1_A	tweekapper zuid	1,50	42,44
14.1_B	tweekapper zuid	4,50	43,92
14.1_C	tweekapper zuid	7,50	45,86
14.10_A	tweekapper noord	1,50	40,80
14.10_B	tweekapper noord	4,50	42,16
14.10_C	tweekapper noord	7,50	44,30
14.11_A	tweekapper oost	1,50	44,72
14.11_B	tweekapper oost	4,50	46,40
14.11_C	tweekapper oost	7,50	48,06
14.12_A	tweekapper oost	1,50	44,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
14.12_B	tweekapper oost	4,50	46,09
14.12_C	tweekapper oost	7,50	48,01
14.13_A	tweekapper oost	1,50	44,67
14.13_B	tweekapper oost	4,50	46,08
14.13_C	tweekapper oost	7,50	47,73
14.14_A	tweekapper oost	1,50	45,16
14.14_B	tweekapper oost	4,50	46,38
14.14_C	tweekapper oost	7,50	48,01
14.15_A	tweekapper oost	1,50	40,48
14.15_B	tweekapper oost	4,50	42,34
14.15_C	tweekapper oost	7,50	44,43
14.16_A	tweekapper noord	1,50	39,29
14.16_B	tweekapper noord	4,50	41,17
14.16_C	tweekapper noord	7,50	43,65
14.17_A	tweekapper zuid	1,50	42,71
14.17_B	tweekapper zuid	4,50	44,65
14.17_C	tweekapper zuid	7,50	46,13
14.2_A	tweekapper zuid	1,50	41,10
14.2_B	tweekapper zuid	4,50	42,56
14.2_C	tweekapper zuid	7,50	44,92
14.3_A	tweekapper west	1,50	26,90
14.3_B	tweekapper west	4,50	28,57
14.3_C	tweekapper west	7,50	31,77
14.4_A	tweekapper zuid	1,50	28,25
14.4_B	tweekapper zuid	4,50	29,92
14.4_C	tweekapper zuid	7,50	33,11
14.5_A	tweekapper west	1,50	28,25
14.5_B	tweekapper west	4,50	30,07
14.5_C	tweekapper west	7,50	31,83
14.6_A	tweekapper west	1,50	28,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
14.6_B	tweekapper west	4,50	30,07
14.6_C	tweekapper west	7,50	32,06
14.7_A	tweekapper noord	1,50	27,75
14.7_B	tweekapper noord	4,50	29,42
14.7_C	tweekapper noord	7,50	31,45
14.8_A	tweekapper west	1,50	28,17
14.8_B	tweekapper west	4,50	30,21
14.8_C	tweekapper west	7,50	32,04
14.9_A	tweekapper noord	1,50	37,48
14.9_B	tweekapper noord	4,50	39,38
14.9_C	tweekapper noord	7,50	42,59
15.1_A	ggb soc huur zuid	1,50	44,14
15.1_B	ggb soc huur zuid	4,50	46,02
15.10_A	ggb soc huur west	1,50	42,86
15.10_B	ggb soc huur west	4,50	44,07
15.11_A	ggb soc huur noord	1,50	47,12
15.11_B	ggb soc huur noord	4,50	48,46
15.12_A	ggb soc huur noord	1,50	47,10
15.12_B	ggb soc huur noord	4,50	48,47
15.13_A	ggb soc huur oost	1,50	46,16
15.13_B	ggb soc huur oost	4,50	47,52
15.14_A	ggb soc huur oost	1,50	46,05
15.14_B	ggb soc huur oost	4,50	47,37
15.15_A	ggb soc huur oost	1,50	45,90
15.15_B	ggb soc huur oost	4,50	47,28
15.16_A	ggb soc huur oost	1,50	45,84
15.16_B	ggb soc huur oost	4,50	47,21
15.17_A	ggb soc huur oost	1,50	45,47
15.17_B	ggb soc huur oost	4,50	46,86
15.18_A	ggb soc huur oost	1,50	45,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
15.18_B	ggb soc huur oost	4,50	46,99
15.19_A	ggb soc huur oost	1,50	45,76
15.19_B	ggb soc huur oost	4,50	47,24
15.2_A	ggb soc huur zuid	1,50	43,13
15.2_B	ggb soc huur zuid	4,50	45,29
15.20_A	ggb soc huur oost	1,50	45,98
15.20_B	ggb soc huur oost	4,50	47,45
15.3_A	ggb soc huur west	1,50	39,30
15.3_B	ggb soc huur west	4,50	40,51
15.4_A	ggb soc huur west	1,50	39,45
15.4_B	ggb soc huur west	4,50	40,64
15.5_A	ggb soc huur west	1,50	40,37
15.5_B	ggb soc huur west	4,50	41,56
15.6_A	ggb soc huur west	1,50	41,11
15.6_B	ggb soc huur west	4,50	42,22
15.7_A	ggb soc huur west	1,50	41,45
15.7_B	ggb soc huur west	4,50	42,63
15.8_A	ggb soc huur west	1,50	42,22
15.8_B	ggb soc huur west	4,50	43,45
15.9_A	ggb soc huur west	1,50	42,73
15.9_B	ggb soc huur west	4,50	43,87
16.1_A	app no	2,50	62,10
16.1_B	app no	5,50	62,17
16.1_C	app no	8,50	61,99
16.10_A	app zw	2,50	44,40
16.10_B	app zw	5,50	45,52
16.10_C	app zw	8,50	46,84
16.11_A	app zw	2,50	44,01
16.11_B	app zw	5,50	45,02
16.11_C	app zw	8,50	45,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.12_A	app nw	2,50	54,76
16.12_B	app nw	5,50	55,26
16.12_C	app nw	8,50	55,25
16.13_A	app nw	2,50	57,01
16.13_B	app nw	5,50	57,25
16.13_C	app nw	8,50	57,15
16.14_A	app no	2,50	61,18
16.14_B	app no	5,50	61,31
16.14_C	app no	8,50	61,14
16.15_A	app no	2,50	61,16
16.15_B	app no	5,50	61,29
16.15_C	app no	8,50	61,11
16.16_A	app no	2,50	61,17
16.16_B	app no	5,50	61,31
16.16_C	app no	8,50	61,13
16.17_A	app no	2,50	61,22
16.17_B	app no	5,50	61,34
16.17_C	app no	8,50	61,17
16.18_A	app no	2,50	61,37
16.18_B	app no	5,50	61,51
16.18_C	app no	8,50	61,32
16.19_A	app no	2,50	61,52
16.19_B	app no	5,50	61,65
16.19_C	app no	8,50	61,47
16.2_A	app zo	2,50	60,10
16.2_B	app zo	5,50	60,37
16.2_C	app zo	8,50	60,32
16.20_A	app no	2,50	61,76
16.20_B	app no	5,50	61,86
16.20_C	app no	8,50	61,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
16.3_A	app zo	2,50	58,67
16.3_B	app zo	5,50	59,13
16.3_C	app zo	8,50	59,22
16.4_A	app zw	2,50	50,88
16.4_B	app zw	5,50	52,03
16.4_C	app zw	8,50	52,44
16.5_A	app zw	2,50	49,88
16.5_B	app zw	5,50	51,17
16.5_C	app zw	8,50	51,73
16.6_A	app zw	2,50	49,04
16.6_B	app zw	5,50	50,38
16.6_C	app zw	8,50	50,91
16.7_A	app zw	2,50	48,32
16.7_B	app zw	5,50	49,66
16.7_C	app zw	8,50	50,24
16.8_A	app zw	2,50	46,13
16.8_B	app zw	5,50	47,42
16.8_C	app zw	8,50	48,47
16.9_A	app zw	2,50	45,05
16.9_B	app zw	5,50	46,29
16.9_C	app zw	8,50	47,54
2.1_A	ggb west	1,50	31,27
2.1_B	ggb west	4,50	32,79
2.10_A	ggb oost	1,50	39,07
2.10_B	ggb oost	4,50	40,55
2.11_A	ggb zuid	1,50	30,23
2.11_B	ggb zuid	4,50	35,22
2.12_A	ggb zuid	1,50	30,72
2.12_B	ggb zuid	4,50	36,85
2.2_A	ggb west	1,50	27,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2.2_B	ggb west	4,50	29,02
2.3_A	ggb west	1,50	27,42
2.3_B	ggb west	4,50	29,30
2.4_A	ggb west	1,50	28,13
2.4_B	ggb west	4,50	30,09
2.5_A	ggb noord	1,50	38,53
2.5_B	ggb noord	4,50	40,44
2.6_A	ggb noord	1,50	38,52
2.6_B	ggb noord	4,50	40,47
2.7_A	ggb oost	1,50	39,74
2.7_B	ggb oost	4,50	41,25
2.8_A	ggb oost	1,50	39,71
2.8_B	ggb oost	4,50	41,12
2.9_A	ggb oost	1,50	39,66
2.9_B	ggb oost	4,50	40,82
3.1_A	LL2 west	1,50	30,74
3.1_B	LL2 west	4,50	32,98
3.2_A	LL2 west	1,50	29,48
3.2_B	LL2 west	4,50	31,79
3.3_A	LL2 west	1,50	28,26
3.3_B	LL2 west	4,50	30,43
3.4_A	LL2 noord	1,50	36,46
3.4_B	LL2 noord	4,50	38,82
3.5_A	LL2 noord	1,50	37,39
3.5_B	LL2 noord	4,50	38,95
3.6_A	LL2 oost	1,50	37,39
3.6_B	LL2 oost	4,50	39,70
3.7_A	LL2 oost	1,50	36,25
3.7_B	LL2 oost	4,50	39,05
3.8_A	LL2 zuid	1,50	31,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
3.8_B	LL2 zuid	4,50	35,94
3.9_A	LL2 zuid	1,50	31,82
3.9_B	LL2 zuid	4,50	35,72
4.1_A	ggb2 west	1,50	31,30
4.1_B	ggb2 west	4,50	33,66
4.10_A	ggb2 noord	1,50	37,50
4.10_B	ggb2 noord	4,50	39,31
4.11_A	ggb2 noord	1,50	38,50
4.11_B	ggb2 noord	4,50	40,13
4.12_A	ggb2 noord	1,50	39,03
4.12_B	ggb2 noord	4,50	40,39
4.13_A	ggb2 noord	1,50	38,92
4.13_B	ggb2 noord	4,50	40,16
4.14_A	ggb2 oost	1,50	41,22
4.14_B	ggb2 oost	4,50	42,55
4.15_A	ggb2 zuid	1,50	39,33
4.15_B	ggb2 zuid	4,50	41,00
4.16_A	ggb2 zuid	1,50	38,24
4.16_B	ggb2 zuid	4,50	40,57
4.17_A	ggb2 zuid	1,50	37,08
4.17_B	ggb2 zuid	4,50	39,37
4.18_A	ggb2 zuid	1,50	36,62
4.18_B	ggb2 zuid	4,50	39,28
4.19_A	ggb2 zuid	1,50	34,71
4.19_B	ggb2 zuid	4,50	38,05
4.2_A	ggb2 noord	1,50	36,58
4.2_B	ggb2 noord	4,50	38,72
4.20_A	ggb2 zuid	1,50	34,85
4.20_B	ggb2 zuid	4,50	38,13
4.21_A	ggb2 zuid	1,50	34,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
4.21_B	ggb2 zuid	4,50	37,85
4.22_A	ggb2 zuid	1,50	34,34
4.22_B	ggb2 zuid	4,50	37,58
4.23_A	ggb2 zuid	1,50	34,39
4.23_B	ggb2 zuid	4,50	37,59
4.24_A	ggb2 zuid	1,50	34,56
4.24_B	ggb2 zuid	4,50	37,32
4.25_A	ggb2 zuid	1,50	34,61
4.25_B	ggb2 zuid	4,50	37,20
4.26_A	ggb2 zuid	1,50	34,58
4.26_B	ggb2 zuid	4,50	36,93
4.3_A	ggb2 noord	1,50	36,15
4.3_B	ggb2 noord	4,50	38,29
4.4_A	ggb2 noord	1,50	35,88
4.4_B	ggb2 noord	4,50	37,51
4.5_A	ggb2 noord	1,50	35,81
4.5_B	ggb2 noord	4,50	37,69
4.6_A	ggb2 noord	1,50	36,34
4.6_B	ggb2 noord	4,50	38,27
4.7_A	ggb2 noord	1,50	36,78
4.7_B	ggb2 noord	4,50	38,65
4.8_A	ggb2 noord	1,50	36,96
4.8_B	ggb2 noord	4,50	38,82
4.9_A	ggb2 noord	1,50	36,83
4.9_B	ggb2 noord	4,50	38,77
5.1_A	poort west	1,50	26,73
5.1_B	poort west	4,50	30,84
5.1_C	poort west	7,50	31,21
5.10_C	poort zuid	7,50	31,26
5.2_A	poort noord	1,50	40,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5.2_B	poort noord	4,50	42,00
5.2_C	poort noord	7,50	44,73
5.3_A	poort noord	1,50	41,00
5.3_B	poort noord	4,50	42,50
5.3_C	poort noord	7,50	45,20
5.4_A	poort noord	1,50	41,98
5.4_B	poort noord	4,50	43,40
5.4_C	poort noord	7,50	45,75
5.5_A	poort oost	1,50	42,13
5.5_B	poort oost	4,50	43,50
5.5_C	poort oost	7,50	47,00
5.6_A	poort oost	1,50	41,87
5.6_B	poort oost	4,50	43,30
5.6_C	poort oost	7,50	46,86
5.7_A	poort zuid	1,50	37,94
5.7_B	poort zuid	4,50	39,89
5.7_C	poort zuid	7,50	42,45
5.8_A	poort zuid	1,50	37,89
5.8_B	poort zuid	4,50	40,34
5.8_C	poort zuid	7,50	42,01
5.9_A	poort zuid	1,50	40,52
5.9_B	poort zuid	4,50	41,99
5.9_C	poort zuid	7,50	42,39
6.1_A	poort2 noord	1,50	48,09
6.1_B	poort2 noord	4,50	49,72
6.1_C	poort2 noord	7,50	48,74
6.10_C	poort2 west	7,50	29,49
6.2_A	poort2 noord	1,50	47,35
6.2_B	poort2 noord	4,50	48,97
6.2_C	poort2 noord	7,50	49,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: WVL_woning niveau
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
6.3_A	poort2 noord	1,50	47,33
6.3_B	poort2 noord	4,50	48,98
6.3_C	poort2 noord	7,50	49,93
6.4_A	poort2 oost	1,50	48,23
6.4_B	poort2 oost	4,50	49,79
6.4_C	poort2 oost	7,50	50,89
6.5_A	poort2 oost	1,50	47,79
6.5_B	poort2 oost	4,50	49,28
6.5_C	poort2 oost	7,50	50,51
6.6_A	poort2 zuid	1,50	40,90
6.6_B	poort2 zuid	4,50	41,83
6.6_C	poort2 zuid	7,50	42,81
6.7_A	poort2 zuid	1,50	40,77
6.7_B	poort2 zuid	4,50	41,62
6.7_C	poort2 zuid	7,50	42,69
6.8_A	poort2 zuid	1,50	41,31
6.8_B	poort2 zuid	4,50	42,11
6.8_C	poort2 zuid	7,50	43,12
6.9_A	poort2 west	1,50	32,54
6.9_B	poort2 west	4,50	33,32
6.9_C	poort2 west	7,50	29,90
7,1_A	ggb3 zuid	1,50	38,46
7,1_B	ggb3 zuid	4,50	39,15
7,10_A	ggb3 noord	1,50	41,14
7,10_B	ggb3 noord	4,50	42,48
7,11_A	ggb3 noord	1,50	41,61
7,11_B	ggb3 noord	4,50	42,99
7,12_A	ggb3 noord	1,50	42,18
7,12_B	ggb3 noord	4,50	43,58
7,13_A	ggb3 noord	1,50	42,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7,13_B	ggb3 noord	4,50	43,95
7,14_A	ggb3 noord	1,50	43,11
7,14_B	ggb3 noord	4,50	44,57
7,15_A	ggb3 noord	1,50	43,61
7,15_B	ggb3 noord	4,50	45,11
7,16_A	ggb3 noord	1,50	44,22
7,16_B	ggb3 noord	4,50	45,75
7,17_A	ggb3 noord	1,50	44,82
7,17_B	ggb3 noord	4,50	46,41
7,18_A	ggb3 noord	1,50	45,33
7,18_B	ggb3 noord	4,50	46,95
7,19_A	ggb3 noord	1,50	45,90
7,19_B	ggb3 noord	4,50	47,55
7,2_A	ggb3 zuid	1,50	37,58
7,2_B	ggb3 zuid	4,50	38,27
7,20_A	ggb3 oost	1,50	48,66
7,20_B	ggb3 oost	4,50	50,22
7,21_A	ggb3 oost	1,50	48,42
7,21_B	ggb3 oost	4,50	49,99
7,3_A	ggb3 zuid	1,50	38,18
7,3_B	ggb3 zuid	4,50	38,89
7,4_A	ggb3 zuid	1,50	38,27
7,4_B	ggb3 zuid	4,50	39,08
7,5_A	ggb3 zuid	1,50	37,97
7,5_B	ggb3 zuid	4,50	39,13
7,6_A	ggb3 zuid	1,50	36,86
7,6_B	ggb3 zuid	4,50	38,44
7,7_A	ggb3 west	1,50	32,00
7,7_B	ggb3 west	4,50	34,70
7,8_A	ggb3 noord	1,50	40,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
7,8_B	ggb3 noord	4,50	41,93
7,9_A	ggb3 noord	1,50	41,14
7,9_B	ggb3 noord	4,50	42,49
8.1_A	dakw zo	11,50	58,13
8.1_B	dakw zo	14,50	59,60
8.2_A	dakw zo	11,50	57,68
8.2_B	dakw zo	14,50	58,61
8.3_A	dakw zw	11,50	51,33
8.3_B	dakw zw	14,50	52,20
8.4_A	dakw zw	11,50	49,83
8.4_B	dakw zw	14,50	51,68
8.5_A	dakw nw	11,50	42,51
8.5_B	dakw nw	14,50	49,00
8.6_A	dakw nw	11,50	48,16
8.6_B	dakw nw	14,50	56,10
8.7_A	dakw no	11,50	56,64
8.7_B	dakw no	14,50	60,67
8.8_A	dakw no	11,50	57,29
8.8_B	dakw no	14,50	60,89
9.1_A	dakw2 no	11,50	56,26
9.1_B	dakw2 no	14,50	60,13
9.2_A	dakw2 no	11,50	56,34
9.2_B	dakw2 no	14,50	60,31
9.3_A	dakw2 zo	11,50	50,15
9.3_B	dakw2 zo	14,50	56,83
9.4_A	dakw2 zo	11,50	47,82
9.4_B	dakw2 zo	14,50	51,65
9.5_A	dakw2 zw	11,50	48,57
9.5_B	dakw2 zw	14,50	50,58
9.6_A	dakw2 zw	11,50	48,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Gecumuleerd bodemfactor 0,8

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL_woning niveau
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
9.6_B	dakw2 zw	14,50	50,25
9.7_A	dakw2 nw	11,50	42,60
9.7_B	dakw2 nw	14,50	51,65
9.8_A	dakw2 nw	11,50	47,27
9.8_B	dakw2 nw	14,50	56,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

correspondentie SAB

Postbus 479
6800 AL Arnhem
T: 026 357 69 11
E: info@sab.nl
www.sab.nl

bezoekadres Arnhem

Frombergdwarsstraat 54
6814 DZ Arnhem

bezoekadres Amsterdam

Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam