

John van den Berg

Van: Sluijters, Marleen van <M.van.Sluijters@wsrl.nl>
Verzonden: maandag 26 juli 2021 15:13
Aan: John van den Berg
Onderwerp: Watertoets Molenkamp naast nummer 24 te Brakel

Geachte meneer/mevrouw,

U heeft bij ons een plan ingediend aan de Molenkamp naast nummer 24 te Brakel. Hierbij mail ik u het advies vanuit het waterschap.

Zoals de digitale watertoets aangaf adviseren wij positief over het plan aan de Molenkamp naast nummer 24 te Brakel. De toename van verharding valt onder de 500 m2 vrijstellingsgrens, dit betekent dat er geen sprake is van een wateropgave. Daarnaast worden er geen werkzaamheden verricht aan de watergangen op aangrenzende percelen.

Verder zou ik u erop willen wijzen dat de betreffende eigenaar verantwoordelijk is voor het hemelwater op zijn/haar perceel, en dat dit niet terecht mag komen op aanliggende percelen. Dus het is aan te raden om te kijken naar de afvoer hiervan. Dit kan plaatsvinden via een hemelwaterleiding (gescheiden riool van de gemeente) en/of een watergang in de buurt. Eigen verantwoordelijkheid is hierbij aan de orde.

Kortom een positief advies.

Met vriendelijke groet,

Marleen van Sluijters
Junior adviseur Water & Ruimte
Team Gebiedsontwikkeling Altena en Bommelerwaard
Afdeling Omgeving en Communicatie

T: (0344) 64 90 90
M: 06 106 032 02
E: M.van.Sluijters@wsrl.nl

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Bezoekadres:
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel



[Bekijk hier een impressie van onze Watervisie 2050.](#)



Waterschap Rivierenland hanteert [servicenormen](#).
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. Lees in ons [privacystatement](#) hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.