

Van: Daniël Nieuwenhuis [<mailto:d.nieuwenhuis@wrij.nl>]

Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 11:48

Aan: Reinoud Keesmaat <r.keesmaat@oostzee.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek tot beoordeling ruimtelijke onderbouwing

Geachte heer Keesmaat,

Na het lezen van de ruimtelijke onderbouwing zijn dit mijn opmerkingen.

1. Heeft u advies opgehaald bij Rijkswaterstaat i.v.m. dat het geprojecteerde gebied in de uitwaarden ligt en wat is hun reactie?
2. De parkeerplaats ligt in de buitenbeschermingszone. Een permanente ontgraving is niet toegestaan in deze zone, een vergunningplicht geldt als hier niet aan voldaan wordt.
3. Het kabetrace kan gerealiseerd worden, echter is niet duidelijk met een doorkijk naar vergunningverlening in hoeverre afstand wordt gehouden van de waterkering.
4. De geprojecteerde lichtmasten liggen buiten de kern- en beschermingszone en daar bijbehorende denkbeeldige taludhelling van 1:5 van de waterkering, en daarmee zover het in te schatten is niet vergunningplichtig.
5. Uit de onderbouwing is te herleiden dat er geen werkzaamheden aan en rond sanitairgebouw plaats gaan vinden.
6. De verkeersbeweging voor de aanleg als toekomstig gebruik gaat niet via of over de waterkering.
7. In de onderbouwing geeft u aan dat de ontsluiting van de camperplaatsen via eigen terrein gaan.

Punt 1 is relevant om in de ruimtelijke onderbouwing aan te vullen alvorens in procedure te brengen. De overige punten zijn belangrijk voor het vervolg. Voor afstemming richting vergunningverlening over de technische aspecten van de waterkering kunt u contact opnemen met Rens Huuskes r.huuskes@wrij.nl

Groeten Daniël Nieuwenhuis

Met vriendelijke groet,

Daniël Nieuwenhuis BSc.
Medewerker watersysteem

T: +31314369561 **M:** +31653569605 **E:** d.nieuwenhuis@wrij.nl

Waterschap  Rijn en IJssel
WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
T: 0314-369 369 - **F:** 0314-343 258 - **I:** www.wrij.nl
