



Gemeente Zutphen
College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 41
7200 AA ZUTPHEN



Postbus 234
7300 AE Apeldoorn
Europaweg 79
7336 AK Apeldoorn
Tel. 055-548 3000
brandweer@vnog.nl
www.vnog.nl

Datum : 7 JAN. 2016
Uw brief van : 15 december 2015
Ons kenmerk : 15-26849/15-040624
Onderwerp : Verzoek om advies concept ontwerp-
bestemmingsplan Valckstraat 30 te Zutphen
(gemeente Zutphen)
Afschrift : Brandweercluster IJsselstreek,
t.a.v. de heer R. ten Raaij
Omgevingsdienst Achterhoek,
t.a.v. de heer F. Geurts
Behandeld door : M.C.M. Mulder
Secundus : J.W. van Gortel

Geacht College,


U heeft mij op woensdag 2 december 2015 gevraagd te adviseren over de verandering van het bestemmingsplan Valckstraat 30 te Zutphen. U wilt weten of deze verandering past binnen de normen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. In deze brief geef ik u graag antwoord. Daarnaast geef ik u adviezen over de algemene fysieke veiligheid. Door deze op te volgen verkleint u de kans op calamiteiten, of – als er zich toch een ongeluk voordoet – beperkt u de gevolgen.

Advies over Bevi

De provinciale weg N348 is een relevante risicobron gevaarlijke stoffen voor het betreffende bestemmingsplan. De voorgenomen ontwikkeling van de aula aan de noordzijde van de huidige bebouwing valt binnen de 200 meter van de N348.

De provincie Gelderland heeft in januari 2011 onderzoek laten doen naar de externe veiligheidsrisico's op de provinciale wegen van Gelderland. Ook de N348 is betrokken geweest in dit onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat het groepsrisico van de N348 de oriënterende waarde nadert. Ik ga er vanuit dat sinds het onderzoek in 2011 er geen ontwikkelingen ter hoogte van het betreffende bestemmingsplan zijn geweest, die ertoe geleid hebben dat het groepsrisico tot boven de oriënterende waarde uitkomt. Ook laat het onderzoek zien dat er geen overschrijding van het plaatsgebonden risico is op de provinciale weg N348. De voorgenomen ontwikkeling valt daarmee binnen de normen en regelgeving van het Bevi.

Ik adviseer u om het betreffende onderzoek (januari 2011) van de provincie Gelderland op te nemen in de verantwoording van de externe veiligheid risico's.



Advies over de algemene veiligheid

De voorgenomen planontwikkeling ligt op ongeveer 100 meter vanaf het hart van de N348.



Figuur 1 bron professionele risicokaart

Uit het onderzoek van de provincie in januari 2011 blijkt volgens tellingen dat de vervoersstroom gevaarlijke stoffen op de N348 het grootst is voor het vervoer van brandbare vloeistoffen (b.v. benzine). Volgens het scenario wegtransport van brandbare vloeistof (benzine) wordt er in de 'schadecirkel' <105 meter mogelijk een aantal lichtgewonden verwacht. Ook is er lichte schade aan gebouwen te verwachten. Dit scenario is beheersbaar voor de hulpdiensten. Ten aanzien van de mogelijkheden voor rampenbestrijding en/of crisisbeheersing heb ik dan ook geen aanvullende en/of beperkende opmerkingen.

Tot slot

Heeft u vragen over deze brief? Of wilt u overleggen? Bel dan gerust met M.C.M. Mulder 0615905597. Fijn als u ons laat weten wat u doet of gedaan heeft met onze adviezen. Dan kunnen we daar rekening mee houden bij onze preparatie.

Met vriendelijke groet,

ir. A. Schoenmaker
directeur Brandweer